2026年青岛市平度市系统级分布式电源可开放并网容量评估情况

单位：兆瓦

所属市	所属县	区域可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
青岛市	平度市	16.612	16.612	绿

2026年三季度青岛市平度市主变设备级可开放并网容量评估情况

单位：千伏、兆伏安、兆瓦

序号	所属市	所属县	主变名称	所属变电站	出线电压等级	主变容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1	青岛市	平度市	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站.#2主变	220kV郁秩变电站	220kV	240	206.657	206.657	绿
2	青岛市	平度市	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站.#1主变	220kV郁秩变电站	220kV	240	208.492	208.492	绿
3	青岛市	平度市	220kV西林变电站220kV西林变电站.#2主变	220kV西林变电站	220kV	180	176.332	176.332	绿
4	青岛市	平度市	220kV西林变电站220kV西林变电站.#1主变	220kV西林变电站	220kV	180	121.675	121.675	绿
5	青岛市	平度市	220kV唐田变电站220kV唐田变电站.#2主变	220kV唐田变电站	220kV	150	100.757	100.757	绿
6	青岛市	平度市	220kV唐田变电站220kV唐田变电站.#1主变	220kV唐田变电站	220kV	150	100.016	100.016	绿
7	青岛市	平度市	220kV凤光变电站220kV凤光变电站.#2主变	220kV凤光变电站	220kV	240	198.678	198.678	绿
8	青岛市	平度市	220kV凤光变电站220kV凤光变电站.#1主变	220kV凤光变电站	220kV	240	152.759	152.759	绿
9	青岛市	平度市	110kV香店变电站110kV香店变电站.#2主变	110kV香店变电站	110kV	50	45.4297	45.4297	绿
10	青岛市	平度市	110kV香店变电站110kV香店变电站.#1主变	110kV香店变电站	110kV	50	44.3379	44.3379	绿
11	青岛市	平度市	110kV秀水变电站110kV秀水变电站#2主变	110kV秀水变电站	110kV	63	55.0723	55.0723	绿
12	青岛市	平度市	110kV秀水变电站110kV秀水变电站#1主变	110kV秀水变电站	110kV	63	56.6626	56.6626	绿
13	青岛市	平度市	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站.#2主变	110kV灰埠变电站	110kV	50	29.4102	29.4102	绿
14	青岛市	平度市	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站.#1主变	110kV灰埠变电站	110kV	50	19.572	19.572	绿
15	青岛市	平度市	110kV洪山变电站110kV洪山变电站.#2主变	110kV洪山变电站	110kV	50	19.4835	19.4835	绿
16	青岛市	平度市	110kV洪山变电站110kV洪山变电站.#1主变	110kV洪山变电站	110kV	50	8.402	8.402	绿
17	青岛市	平度市	110kV河口变电站110kV河口变电站.#3主变	110kV河口变电站	110kV	50	42.0004	42.0004	绿
18	青岛市	平度市	110kV河口变电站110kV河口变电站.#2主变	110kV河口变电站	110kV	50	57.8635	57.8635	绿
19	青岛市	平度市	110kV河口变电站110kV河口变电站.#1主变	110kV河口变电站	110kV	50	65.6305	65.6305	绿
20	青岛市	平度市	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站.#2主变	110kV沟崖变电站	110kV	50	38.7465	38.7465	绿
21	青岛市	平度市	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站.#1主变	110kV沟崖变电站	110kV	50	40.3181	40.3181	绿
22	青岛市	平度市	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站.#2主变	110kV沙湾变电站	110kV	50	22.8773	22.8773	绿
23	青岛市	平度市	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站.#1主变	110kV沙湾变电站	110kV	50	40.1346	40.1346	绿
24	青岛市	平度市	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站.#2主变	110kV曲坊变电站	110kV	50	43.9334	43.9334	绿
25	青岛市	平度市	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站.#1主变	110kV曲坊变电站	110kV	50	37.3799	37.3799	绿
26	青岛市	平度市	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电站.#2主变	110kV徐家庄变电	110kV	50	42.8607	42.8607	绿
27	青岛市	平度市	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电站.#1主变	110kV徐家庄变电	110kV	50	43.2909	43.2909	绿
28	青岛市	平度市	110kV张舍变电站110kV张舍变电站.#2主变	110kV张舍变电站	110kV	50	48.6102	48.6102	绿
29	青岛市	平度市	110kV张舍变电站110kV张舍变电站.#1主变	110kV张舍变电站	110kV	50	31.0071	31.0071	绿

序号	所属市	所属县	主变名称	所属变电站	出线电压等级	主变容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
30	青岛市	平度市	110kV幸福变电站110kV幸福变电站#2主变	110kV幸福变电站	110kV	63	50.9657	50.9657	绿
31	青岛市	平度市	110kV幸福变电站110kV幸福变电站#1主变	110kV幸福变电站	110kV	63	47.0191	47.0191	绿
32	青岛市	平度市	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电站.#2主变	110kV大驾埠变电	110kV	50	39.2607	39.2607	绿
33	青岛市	平度市	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电站.#1主变	110kV大驾埠变电	110kV	50	47.9221	47.9221	绿
34	青岛市	平度市	110kV城西变电站110kV城西变电站.#2主变	110kV城西变电站	110kV	50	45.1999	45.1999	绿
35	青岛市	平度市	110kV城西变电站110kV城西变电站.#1主变	110kV城西变电站	110kV	50	42.9322	42.9322	绿
36	青岛市	平度市	110kV城东变电站110kV城东变电站.#2主变	110kV城东变电站	110kV	63	36.7715	36.7715	绿
37	青岛市	平度市	110kV城东变电站110kV城东变电站.#1主变	110kV城东变电站	110kV	63	63.1948	63.1948	绿
38	青岛市	平度市	110kV围山变电站110kV围山变电站#2主变	110kV围山变电站	110kV	63	52.2112	52.2112	绿
39	青岛市	平度市	110kV围山变电站110kV围山变电站#1主变	110kV围山变电站	110kV	63	49.7283	49.7283	绿
40	青岛市	平度市	110kV同和变电站110kV同和变电站.#2主变	110kV同和变电站	110kV	50	46.8373	46.8373	绿
41	青岛市	平度市	110kV同和变电站110kV同和变电站.#1主变	110kV同和变电站	110kV	50	45.4347	45.4347	绿
42	青岛市	平度市	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站.#2主变	110kV亭兰变电站	110kV	63	59.3612	59.3612	绿
43	青岛市	平度市	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站.#1主变	110kV亭兰变电站	110kV	63	49.1381	49.1381	绿
44	青岛市	平度市	110kV三合山变电站110kV三合山变电站.#2主变	110kV三合山变电	110kV	50	40.5483	40.5483	绿
45	青岛市	平度市	110kV三合山变电站110kV三合山变电站.#1主变	110kV三合山变电	110kV	50	39.6742	39.6742	绿
46	青岛市	平度市	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站.#2主变	35kV麻兰变电站	35kV	10	3.1414	3.1414	绿
47	青岛市	平度市	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站.#1主变	35kV麻兰变电站	35kV	8	2.935	2.935	绿
48	青岛市	平度市	35kV门村变电站35kV门村变电站.#2主变	35kV门村变电站	35kV	10	5.1872	5.1872	绿
49	青岛市	平度市	35kV门村变电站35kV门村变电站.#1主变	35kV门村变电站	35kV	10	2.186	2.186	绿
50	青岛市	平度市	35kV长乐变电站35kV长乐变电站.#2主变	35kV长乐变电站	35kV	10	6.6756	6.6756	绿
51	青岛市	平度市	35kV长乐变电站35kV长乐变电站.#1主变	35kV长乐变电站	35kV	20	24.2881	24.2881	绿
52	青岛市	平度市	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站.#2主变	35kV镇江路变电站	35kV	31.5	25.2477	25.2477	绿
53	青岛市	平度市	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站.#1主变	35kV镇江路变电站	35kV	20	19.728	19.728	绿
54	青岛市	平度市	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站.#2主变	35kV郑州路变电站	35kV	20	20.6612	20.6612	绿
55	青岛市	平度市	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站.#1主变	35kV郑州路变电站	35kV	20	19.8746	19.8746	绿
56	青岛市	平度市	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站.#2主变	35kV蓼兰变电站	35kV	20	4.7939	4.7939	绿
57	青岛市	平度市	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站.#1主变	35kV蓼兰变电站	35kV	20	8.7354	8.7354	绿
58	青岛市	平度市	35kV茶山变电站35kV茶山变电站.#2主变	35kV茶山变电站	35kV	20	14.6652	14.6652	绿
59	青岛市	平度市	35kV茶山变电站35kV茶山变电站.#1主变	35kV茶山变电站	35kV	31.5	23.7277	23.7277	绿
60	青岛市	平度市	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站.#2主变	35kV苏州路变电站	35kV	20	17.6147	17.6147	绿

序号	所属市	所属县	主变名称	所属变电站	出线电压等级	主变容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
61	青岛市	平度市	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站.#1主变	35kV苏州路变电站	35kV	20	19.2792	19.2792	绿
62	青岛市	平度市	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站.#2主变	35kV祝沟变电站	35kV	10	2.1678	2.1678	绿
63	青岛市	平度市	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站.#1主变	35kV祝沟变电站	35kV	20	2.9711	2.9711	绿
64	青岛市	平度市	35kV石泉变电站35kV石泉变电站.#2主变	35kV石泉变电站	35kV	10	10.9757	10.9757	绿
65	青岛市	平度市	35kV石泉变电站35kV石泉变电站.#1主变	35kV石泉变电站	35kV	20	9.8752	9.8752	绿
66	青岛市	平度市	35kV田庄变电站35kV田庄变电站.#2主变	35kV田庄变电站	35kV	20	15.9117	15.9117	绿
67	青岛市	平度市	35kV田庄变电站35kV田庄变电站.#1主变	35kV田庄变电站	35kV	20	19.4156	19.4156	绿
68	青岛市	平度市	35kV明村变电站35kV明村变电站.#2主变	35kV明村变电站	35kV	20	16.4809	16.4809	绿
69	青岛市	平度市	35kV明村变电站35kV明村变电站.#1主变	35kV明村变电站	35kV	10	8.4566	8.4566	绿
70	青岛市	平度市	35kV旧店变电站35kV旧店变电站.#2主变	35kV旧店变电站	35kV	20	8.402	8.402	绿
71	青岛市	平度市	35kV旧店变电站35kV旧店变电站.#1主变	35kV旧店变电站	35kV	20	8.2642	8.2642	绿
72	青岛市	平度市	35kV新河变电站35kV新河变电站.#2主变	35kV新河变电站	35kV	10	3.6339	3.6339	绿
73	青岛市	平度市	35kV新河变电站35kV新河变电站.#1主变	35kV新河变电站	35kV	10	3.917	3.917	绿
74	青岛市	平度市	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站#2主变	35kV张戈庄变电站	35kV	20	8.051	8.051	绿
75	青岛市	平度市	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站#1主变	35kV张戈庄变电站	35kV	20	14.7659	14.7659	绿
76	青岛市	平度市	35kV庙西变电站35kV庙西变电站.#2主变	35kV庙西变电站	35kV	20	12.8915	12.8915	绿
77	青岛市	平度市	35kV庙西变电站35kV庙西变电站.#1主变	35kV庙西变电站	35kV	20	11.5848	11.5848	绿
78	青岛市	平度市	35kV店子变电站35kV店子变电站.#2主变	35kV店子变电站	35kV	20	1.904	1.904	绿
79	青岛市	平度市	35kV店子变电站35kV店子变电站.#1主变	35kV店子变电站	35kV	20	4.8692	4.8692	绿
80	青岛市	平度市	35kV广州路变电站35kV广州路变电站.#2主变	35kV广州路变电站	35kV	31.5	30.4006	30.4006	绿
81	青岛市	平度市	35kV广州路变电站35kV广州路变电站.#1主变	35kV广州路变电站	35kV	20	19.6707	19.6707	绿
82	青岛市	平度市	35kV崮山变电站35kV崮山变电站.#2主变	35kV崮山变电站	35kV	10	0.3549	0.3549	绿
83	青岛市	平度市	35kV崮山变电站35kV崮山变电站.#1主变	35kV崮山变电站	35kV	16	11.943	11.943	绿
84	青岛市	平度市	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站.#2主变	35kV崔家集变电站	35kV	20	5.0028	5.0028	绿
85	青岛市	平度市	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站.#1主变	35kV崔家集变电站	35kV	20	13.8457	13.8457	绿
86	青岛市	平度市	35kV宏泰变电站35kV宏泰变电站.#2主变	35kV宏泰变电站	35kV	10	8.1723	8.1723	绿
87	青岛市	平度市	35kV宏泰变电站35kV宏泰变电站.#1主变	35kV宏泰变电站	35kV	6.3	5.8672	5.8672	绿
88	青岛市	平度市	35kV天津路变电站35kV天津路变电站.#2主变	35kV天津路变电站	35kV	20	17.6268	17.6268	绿
89	青岛市	平度市	35kV天津路变电站35kV天津路变电站.#1主变	35kV天津路变电站	35kV	31.5	28.894	28.894	绿
90	青岛市	平度市	35kV大田变电站35kV大田变电站.#2主变	35kV大田变电站	35kV	20	18.1615	18.1615	绿
91	青岛市	平度市	35kV大田变电站35kV大田变电站.#1主变	35kV大田变电站	35kV	20	1.44	1.44	绿

序号	所属市	所属县	主变名称	所属变电站	出线电压等级	主变容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
92	青岛市	平度市	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站.#2主变	35kV大泽山变电站	35kV	20	9.751	9.751	绿
93	青岛市	平度市	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站.#1主变	35kV大泽山变电站	35kV	20	8.8952	8.8952	绿
94	青岛市	平度市	35kV同辉路变电站35kV同辉路变电站.#2主变	35kV同辉路变电站	35kV	10	9.1488	9.1488	绿
95	青岛市	平度市	35kV同辉路变电站35kV同辉路变电站.#1主变	35kV同辉路变电站	35kV	10	16.5895	16.5895	绿
96	青岛市	平度市	35kV古岘变电站35kV古岘变电站.#2主变	35kV古岘变电站	35kV	10	6.6379	6.6379	绿
97	青岛市	平度市	35kV古岘变电站35kV古岘变电站.#1主变	35kV古岘变电站	35kV	20	10.2095	10.2095	绿
98	青岛市	平度市	35kV南村变电站35kV南村变电站.#3主变	35kV南村变电站	35kV	10	9.6935	9.6935	绿
99	青岛市	平度市	35kV南村变电站35kV南村变电站.#2主变	35kV南村变电站	35kV	20	19.617	19.617	绿
100	青岛市	平度市	35kV南村变电站35kV南村变电站.#1主变	35kV南村变电站	35kV	20	18.8382	18.8382	绿
101	青岛市	平度市	35kV华里变电站35kV华里变电站.#2主变	35kV华里变电站	35kV	20	4.7196	4.7196	绿
102	青岛市	平度市	35kV华里变电站35kV华里变电站.#1主变	35kV华里变电站	35kV	10	6.8765	6.8765	绿
103	青岛市	平度市	35kV前楼变电站35kV前楼变电站.#2主变	35kV前楼变电站	35kV	20	18.7458	18.7458	绿
104	青岛市	平度市	35kV前楼变电站35kV前楼变电站.#1主变	35kV前楼变电站	35kV	20	16.9834	16.9834	绿
105	青岛市	平度市	35kV兰底变电站35kV兰底变电站.#2主变	35kV兰底变电站	35kV	20	9.3751	9.3751	绿
106	青岛市	平度市	35kV兰底变电站35kV兰底变电站.#1主变	35kV兰底变电站	35kV	10	4.8214	4.8214	绿
107	青岛市	平度市	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站.#2主变	35kV仁兆变电站	35kV	20	4.446	4.446	绿
108	青岛市	平度市	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站.#1主变	35kV仁兆变电站	35kV	31.5	16.5309	16.5309	绿
109	青岛市	平度市	35kV亭口变电站35kV亭口变电站.#2主变	35kV亭口变电站	35kV	20	15.2748	15.2748	绿
110	青岛市	平度市	35kV亭口变电站35kV亭口变电站.#1主变	35kV亭口变电站	35kV	20	12.645	12.645	绿
111	青岛市	平度市	35kV云山变电站35kV云山变电站.#2主变	35kV云山变电站	35kV	10	4.0173	4.0173	绿
112	青岛市	平度市	35kV云山变电站35kV云山变电站.#1主变	35kV云山变电站	35kV	10	3.746	3.746	绿
113	青岛市	平度市	35kV中庄变电站35kV中庄变电站.#2主变	35kV中庄变电站	35kV	20	16.8608	16.8608	绿
114	青岛市	平度市	35kV中庄变电站35kV中庄变电站.#1主变	35kV中庄变电站	35kV	20	4.5863	4.5863	绿
115	青岛市	平度市	35kV三堤变电站35kV三堤变电站.#2主变	35kV三堤变电站	35kV	20	16.2712	16.2712	绿
116	青岛市	平度市	35kV三堤变电站35kV三堤变电站.#1主变	35kV三堤变电站	35kV	20	10.0221	10.0221	绿
117	青岛市	平度市	35kV万家变电站35kV万家变电站.#2主变	35kV万家变电站	35kV	20	6.8713	6.8713	绿
118	青岛市	平度市	35kV万家变电站35kV万家变电站.#1主变	35kV万家变电站	35kV	20	4.9934	4.9934	绿

2026年三季度青岛市平度市配变设备级可开放并网容量评估情况

单位：千伏安、千瓦

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直线129-29酒馆#5TB	400	164.763	164.763	绿
2	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直线#81-25酒馆4TB	400	127.08	127.08	绿
3	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直线#57-9-3大战#2TB	400	175.458	175.458	绿
4	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直线#47-7-8龙山前#3TB	200	69.3608	69.3608	绿
5	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直线#19-07兰河#1TB	400	138.309	138.309	绿
6	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直线#120-34-31-5六甲#3TB	200	65.7072	65.7072	绿
7	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直#88大马厂#1TB	200	24.3876	24.3876	绿
8	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直#86-5大马场#2TB	400	48.033	48.033	绿
9	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直#85-28酒馆#1B	400	63.4309	63.4309	绿
10	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直#85-23酒馆中#3TB	400	0	0	红
11	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直#85-18+2酒馆西#2TB	400	205.334	205.334	绿
12	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直#85-13-14六甲#2TB	400	177.629	177.629	绿
13	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直#85-09-26欧戈庄#1TB	200	4.5701	4.5701	绿
14	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直#85-09-26-13欧戈庄2TB	400	56.0619	56.0619	绿
15	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直#85-09-18-03庞戈庄#1B	200	38.3247	38.3247	绿
16	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直#85-09-05-01六甲#1B	500	278.73	278.73	绿
17	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直#85-06-04小马厂西#1TB	200	43.3521	43.3521	绿
18	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直#81-06-06小马场#2TB	400	30.1608	30.1608	绿
19	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直#72-01邢家屯#1B	400	185.788	185.788	绿
20	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直#58-01大战东#1TB	200	49.7814	49.7814	绿
21	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直#44-29邓家#1TB	200	143.192	143.192	绿
22	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直#44-12-2邓家庄#2TB	200	26.9608	26.9608	绿
23	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直#43-13-11铁匠庄#2TB	200	146.961	146.961	绿
24	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直#41-26南战#1TB	400	184	184	绿
25	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直#41-18-05北战#2TB	100	14.1691	14.1691	绿
26	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直#41-18-01北战#1B	400	292.309	292.309	绿
27	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直#41-13-09铁匠庄#1B	200	59.3732	59.3732	绿
28	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直#41-04-06龙山前2TB	200	36.8247	36.8247	绿
29	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直#41-04+2龙山前#1TB	200	25.1794	25.1794	绿
30	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直#19-19兰河#2TB	400	286.549	286.549	绿
31	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直#19-19-3兰河#3TB	630	127.01	127.01	绿
32	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直#19-03龙山公变#1TB	400	123.047	123.047	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
33	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直#07-46郝家东#1TB	200	134.99	134.99	绿
34	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙直#062-13大战3TB	400	57.4897	57.4897	绿
35	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙农线#34-18大后寨#3TB	200	13.9381	13.9381	绿
36	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙农线#32徐里4TB	400	68.3423	68.3423	绿
37	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙农线#13-35栾家寨#2TB	400	21.3938	21.3938	绿
38	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙农线#122-7三甲#2TB	400	83.8062	83.8062	绿
39	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙农线#119-35王福庄#1TB	400	35.9361	35.9361	绿
40	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙农#84-06夏家庄#1B	400	86.4165	86.4165	绿
41	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙农#84-03-02李家庄#2TB	400	76.4041	76.4041	绿
42	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙农#82李家庄#1B	400	256.59	256.59	绿
43	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙农#81-2夏家庄#2TB	400	8.367	8.367	绿
44	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙农#80-08无名店#1B	400	208.928	208.928	绿
45	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙农#58-06庄头#1TB	400	138.233	138.233	绿
46	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙农#50-37小后寨#1B	400	297.024	297.024	绿
47	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙农#50-37-05小后寨#2TB	200	90.0392	90.0392	绿
48	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙农#50-07-20栾家#1TB	200	16.8701	16.8701	绿
49	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙农#50-07-06-04大后寨#1TB	400	208.231	208.231	绿
50	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙农#50-07-03-06大后寨东#2TB	500	130.639	130.639	绿
51	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙农#43徐里东#2TB	500	143.928	143.928	绿
52	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙农#41-05徐里中#3TB	400	101.188	101.188	绿
53	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙农#37-02徐里西#1B	200	42.9113	42.9113	绿
54	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	龙农#122三甲#1TB	400	182.311	182.311	绿
55	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	云山供电所	龙农#101-03-8云山洼#2TB	200	87.8598	87.8598	绿
56	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	云山供电所	龙农#100-05云山洼#1TB	200	21.5464	21.5464	绿
57	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	齐东翰府二期3B	315	253.46	253.46	绿
58	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	齐东翰府二期2B	500	409.474	409.474	绿
59	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	黄道口西#2B	200	126.322	126.322	绿
60	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	黄道口东#1TB	200	98.6598	98.6598	绿
61	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	黄山后（西）2TB	400	39.8299	39.8299	绿
62	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	黄山东头东2TB	200	54.1526	54.1526	绿
63	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	黄家南台区	200	102.936	102.936	绿
64	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻西线#18-30巡寨(井)#4TB	160	125.884	125.884	绿
65	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻西#巡寨#3TB	400	131.942	131.942	绿
66	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻西#任家新村#1TB（合同能源）1	400	309.332	309.332	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
67	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻西#6-20巡寨#2TB	400	199.674	199.674	绿
68	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻西#6-13巡寨#1B	400	1.4144	1.4144	绿
69	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻西#13-8大井戈庄#2TB	200	50.2041	50.2041	绿
70	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻西#13-5大井戈庄#1TB	400	197.732	197.732	绿
71	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻西#13-33-19大井戈庄#3TB	400	192.412	192.412	绿
72	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻西#13-17小井戈庄#1B	200	27.6948	27.6948	绿
73	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻西#13-17+-8小井戈庄#2TB	400	224.689	224.689	绿
74	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻直#巡寨#8TB	400	102.12	102.12	绿
75	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻直#巡寨#7TB	200	165.113	165.113	绿
76	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻直#小井戈庄#3TB	400	110.433	110.433	绿
77	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东线#芝坊东二#7TB	400	220.619	220.619	绿
78	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东线#岔道口#2TB	400	189.14	189.14	绿
79	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东线#38-10西洼子#2TB	400	195.513	195.513	绿
80	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东线#35-17-7东洼子#2TB	400	66.1031	66.1031	绿
81	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东线#35-12-10中洼子(井)#4TB	100	78.7186	78.7186	绿
82	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#芝坊西二#10TB	400	239.691	239.691	绿
83	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#芝坊南二#8TB	200	82.6351	82.6351	绿
84	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#芝坊北二#11TB	400	257.175	257.175	绿
85	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#芝坊东南二#9TB	400	275.454	275.454	绿
86	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#泉崖#3TB	200	45.3918	45.3918	绿
87	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#巡寨#5TB	200	57.1629	57.1629	绿
88	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#岔道口#1TB（合同能源）1	400	184.161	184.161	绿
89	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#小孙戈庄#1TB（合同能源）1	400	204.666	204.666	绿
90	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#大孙戈庄#4TB	400	176.784	176.784	绿
91	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#大孙戈庄#3TB	400	204.47	204.47	绿
92	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#大孙戈庄#1TB	400	101.196	101.196	绿
93	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#东洼子#1TB	400	128.212	128.212	绿
94	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#东李戈庄#1TB	400	77.3052	77.3052	绿
95	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#67-5芝坊东南#5TB	400	185.936	185.936	绿
96	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#64-4芝坊南#3TB	400	257.342	257.342	绿
97	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#60-6芝坊东#2B	200	58.8144	58.8144	绿
98	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#60-4芝坊西#4TB	200	33.0887	33.0887	绿
99	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#56-2芝坊东北#6TB	200	28.2515	28.2515	绿
100	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#56-1芝坊北#1B	400	261.326	261.326	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
101	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#45-9泉崖#1B	400	313.984	313.984	绿
102	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#45-8+-11泉崖#2TB	200	100.468	100.468	绿
103	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#42+-8西洼子#3TB	400	222.876	222.876	绿
104	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#38-7西洼子#4TB	200	46.7299	46.7299	绿
105	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#38-3-1西洼子#1TB	200	38.8495	38.8495	绿
106	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#35-14-5中洼子#1TB	400	112.093	112.093	绿
107	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#35-11-4中洼子#2TB	400	142.408	142.408	绿
108	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#35-11-14中洼子#3TB	200	34.6289	34.6289	绿
109	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#14-8-11小孙戈庄#2TB	200	25.4	25.4	绿
110	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#14-29大孙戈庄#2TB	200	9.9948	9.9948	绿
111	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#14-26-9大孙戈庄#6TB	200	60.6598	60.6598	绿
112	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#14-26-8大孙戈庄#5TB	200	26.433	26.433	绿
113	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	麻东#14-11东李戈庄#2TB	400	192.221	192.221	绿
114	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	鲁家庄一台区	400	211.761	211.761	绿
115	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	魏家村3TB	200	26.6557	26.6557	绿
116	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	高速南充电桩2XB	630	493.707	493.707	绿
117	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	高速北充电桩1XB	630	504.396	504.396	绿
118	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	高戈庄综合	250	80.6186	80.6186	绿
119	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	高戈庄五台区	400	169.402	169.402	绿
120	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	高家三台区	200	0	0	红
121	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直线#116-41刘家堡#1B	200	57.9268	57.9268	绿
122	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直线#004-4北张家#1B	200	32.0124	32.0124	绿
123	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#75-7马戈庄#4TB	400	172.124	172.124	绿
124	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#67-38-3小张戈庄#1TB	400	99.5237	99.5237	绿
125	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#67-38-15小张戈庄#3TB	400	227.2	227.2	绿
126	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#67-32-2小张戈庄#5TB	630	335.794	335.794	绿
127	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#64-2新兴居委会#1TB	400	329.8	329.8	绿
128	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#60-2新兴居委会#3TB新	200	64.9845	64.9845	绿
129	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#59-2新兴居委会#2TB	100	46.068	46.068	绿
130	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#52-2古庄北#2TB	400	304.612	304.612	绿
131	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#4-17-1西店子#2TB	400	149.889	149.889	绿
132	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#36-8冢前2TB	200	50.4412	50.4412	绿
133	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#32-12冢东#1Bz	400	106.65	106.65	绿
134	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#116-30-西4坝口#1TB	400	244.668	244.668	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
135	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#116-1-14瓦庙口#1TBz	400	212.386	212.386	绿
136	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#084-南2马戈庄#2TB新	400	82.6959	82.6959	绿
137	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#084-5+1马戈庄#3TB新	400	122.392	122.392	绿
138	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#082-1马戈庄#1B1	200	86.433	86.433	绿
139	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#072-9政府#3B新	200	168.773	168.773	绿
140	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#067-38-西9小张戈庄#4TB	400	84.5979	84.5979	绿
141	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#067-38-5小张戈庄#2TB	400	88.1175	88.1175	绿
142	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#052-8古庄北#1B	400	89.2	89.2	绿
143	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#041-6-15冢西2TB	400	91.0412	91.0412	绿
144	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#041-6-11冢西#1B	630	386.134	386.134	绿
145	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#04-35-05大驾埠#3TBj	400	196.387	196.387	绿
146	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#036-2冢前#1TB	400	178.656	178.656	绿
147	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#032-16-4冢东#2B	400	208.711	208.711	绿
148	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#004-32大驾埠#1B	400	187.763	187.763	绿
149	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#004-31-5大驾埠#2TB	400	195.153	195.153	绿
150	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#004-2-2-3北张家#2TB	400	185.274	185.274	绿
151	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马直#004-2-17吉林#1B	200	57.9299	57.9299	绿
152	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马明#75-48-23陈家屯3TB	200	30.9361	30.9361	绿
153	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马明#72-西05-16辛东西#1B	400	85.7938	85.7938	绿
154	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马明#72-西05-12辛东东#2TB	200	39.7526	39.7526	绿
155	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马明#72-西05-09辛东#3TB	200	62.4268	62.4268	绿
156	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马明#72-东76八王埠南#3TB	400	170.326	170.326	绿
157	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马明#72-东71-04八王埠西#4TB	400	125.165	125.165	绿
158	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马明#72-东67八王埠中#2TB	400	59.0763	59.0763	绿
159	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马明#72-东56八王埠北#1TB	400	91.2041	91.2041	绿
160	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马明#72-东52+1-5八王埠#5TB	200	18.1546	18.1546	绿
161	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马明#72-东48-11陈家屯东#2TB	200	20.5938	20.5938	绿
162	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马明#72-东48-04陈家屯西#1B	400	226.614	226.614	绿
163	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马明#72-东26-05庄子西#1B	315	155.567	155.567	绿
164	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马明#72-东26-02-13庄子东#2TB	400	191.812	191.812	绿
165	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马明#72-东26-02-08庄子#3TB	400	67.8969	67.8969	绿
166	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马戈庄#5TB	200	93.7732	93.7732	绿
167	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马工#94-6-10+1-6五甲埠#2TB	400	201.332	201.332	绿
168	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马工#94-27-8+1阎村#2TB新	400	103	103	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
169	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马工#94-27-14阎村#1B新	400	114.737	114.737	绿
170	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马工#78-3小官寨#1TB	630	280.596	280.596	绿
171	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马工#101-1-2五甲埠#1TB	400	250.099	250.099	绿
172	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	马台#3TB	200	163.381	163.381	绿
173	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马南#5-19-6唐戈庄#3TBz	400	118.835	118.835	绿
174	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马南#05-24-6唐戈庄#1TB	400	146.495	146.495	绿
175	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#120-南6阎庄北#1TB	400	43.3402	43.3402	绿
176	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#120-南10阎庄北#2TB	400	62.5464	62.5464	绿
177	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#116-南6阎庄东#2TB新	400	262.773	262.773	绿
178	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#108-90-6付李庄#1TB	100	23.2278	23.2278	绿
179	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#108-79+1-5埠口#1TB	400	109.322	109.322	绿
180	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#108-52-7小营#2B	400	314.175	314.175	绿
181	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#108-52-5-7小营#1B1	400	195.146	195.146	绿
182	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#108-52-5-3小营#3TB	400	170.837	170.837	绿
183	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#108-52-05-05-08小营#4TB	400	227.036	227.036	绿
184	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#108-5+1-1逄家庄#1TB	400	105.27	105.27	绿
185	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#108-5+1-13逄家庄#2TB	200	77.5381	77.5381	绿
186	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#108-38-59杨家圈#1B1	400	300.981	300.981	绿
187	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#108-38-55杨家圈#2TB新	400	319.479	319.479	绿
188	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#108-38-36孙家套#1B1	400	201.375	201.375	绿
189	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#108-38-36-09孙家套#2TB	400	168.65	168.65	绿
190	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#108-38-26-6前房家#1TB1	400	321.561	321.561	绿
191	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#108-38-26-3前房家#2TBj	400	295.371	295.371	绿
192	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#108-38-13-04天新庄#2TB	200	47.4392	47.4392	绿
193	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#108-38-11天新庄#1B	200	113.473	113.473	绿
194	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#108-22-5阎庄南#1TB	400	102.728	102.728	绿
195	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#108-22-1-2阎庄南#2TB	400	127.897	127.897	绿
196	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#108-18-05阎庄东#1TB	400	174.351	174.351	绿
197	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#108-104明家店子#1TB	315	87.4206	87.4206	绿
198	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#108-102-02明家店子#2TBj	200	68.1392	68.1392	绿
199	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#088蔡家#1B	400	92.8062	92.8062	绿
200	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#084-4大槐树#1TB	400	275.809	275.809	绿
201	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#068-5陶戈庄#2TB	400	214.019	214.019	绿
202	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#068-3陶戈庄#1TB	200	78.067	78.067	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
203	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#056-2古庄南#2TB	200	96.0701	96.0701	绿
204	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	马农#053-2古庄南#1TB	400	200.076	200.076	绿
205	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	香港线#53-北3-01崔家疃东#3TB	400	123.737	123.737	绿
206	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	香港线#40万科如园#3B	1000	797.516	797.516	绿
207	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	香港线#25-8关家庙头#2TB	400	224.872	224.872	绿
208	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	香港线#25-10崔家疃200新#4TB	200	175.464	175.464	绿
209	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	香港线#06奥体嘉苑#1B	800	633.217	633.217	绿
210	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	香江Ⅱ线#11-7-10海泽公变#1TB	400	316.062	316.062	绿
211	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	香江Ⅰ线#26-7-8泉子崖#2TB	200	147.262	147.262	绿
212	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	香北乙线#8小泥村#3TB	200	161.105	161.105	绿
213	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	顺河公变西2台区	630	496.995	496.995	绿
214	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#55-11朱流姜家村西#4TB	400	37.0309	37.0309	绿
215	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	青杨#173-38-02茶山大院南(B区)#1TB	315	247.969	247.969	绿
216	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	青杨#173-38-02茶山大院北(A区)#2TB	250	197.309	197.309	绿
217	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	青杨#130上洄东#1B（节能）	200	163.583	163.583	绿
218	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#13-13许家南二#8TB	400	49.7732	49.7732	绿
219	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	青杨#128-15-01-06-02琥珀杨家#1TB	200	57.4938	57.4938	绿
220	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	青杨#126-02上洄西#2TB	200	166.511	166.511	绿
221	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	青杨#117++下洄东#2TB	200	13.9691	13.9691	绿
222	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#115-02北盛家村东#3TB	400	245.299	245.299	绿
223	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	青杨#114+-07下洄村#1TB	200	48.7691	48.7691	绿
224	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	青杨#113-26李家寨#1B	200	26.6247	26.6247	绿
225	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	青杨#113-12-06老山村#1TB	200	73.7124	73.7124	绿
226	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	青杨#101-01塔山陈家#1TB	315	88.9175	88.9175	绿
227	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#100-1-22-11萝卜刘家南#3TB	400	153.699	153.699	绿
228	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#100-02-28-09-27棘子嶂东#3TB	400	313.663	313.663	绿
229	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#10-39-7朱流姜家村东#2TB(合同能源)1	400	118.424	118.424	绿
230	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#10-34-19-2朱流姜南#5TB	200	157.765	157.765	绿
231	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#089-08高古庄南#1TB	200	38.5196	38.5196	绿
232	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#078-20-08姜家庄北#2TB	200	49.8144	49.8144	绿
233	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#078-20-06姜家庄南#1B	100	9.0196	9.0196	绿
234	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#078-05-13大青杨东#2TB	200	38.5155	38.5155	绿
235	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#078-05-10大青杨西#1TB	400	89.8186	89.8186	绿
236	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#070-01北盛家村西#2B	200	5.1629	5.1629	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
237	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#065南盛家西#2TB	400	153.344	153.344	绿
238	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#065-南22萝卜刘家西#2B	400	181.767	181.767	绿
239	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#065-南16萝卜刘家东#1B（节能）	200	29.8041	29.8041	绿
240	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#065-东13南盛家东#1B	315	49.0062	49.0062	绿
241	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#065-东04+南盛家村中#3TB	630	127.713	127.713	绿
242	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#065-东01-47棘子嶂村东#2TB	400	81.9041	81.9041	绿
243	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#065-东01-36棘子嶂西#1TB	400	172.674	172.674	绿
244	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#055-14-西04-07朱流丁西#2TB	400	157.984	157.984	绿
245	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#055-14-西04-04-10朱流丁家村#3TB(机井)	400	313.567	313.567	绿
246	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#047-04-02苏村西#1B	400	277.439	277.439	绿
247	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#035-14-西04朱流丁家#1B	200	26.6	26.6	绿
248	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#035-09-03朱流姜家北#1B	400	206.757	206.757	绿
249	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#035-09-02-03-09朱流姜家村南#3TB	400	141.245	141.245	绿
250	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#031-03许家村中#7TB	400	218.268	218.268	绿
251	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#021+-08许家村东#4TB	400	173.253	173.253	绿
252	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#017+-02许家村北#1TB	400	286.569	286.569	绿
253	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青杨#009-03许家村南#2TB	400	319.513	319.513	绿
254	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	青岛西线龙腾天下城A区#2配电室#3B	1600	1301.44	1301.44	绿
255	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	青岛西线龙腾天下城A区#1配电室#1B	800	658.202	658.202	绿
256	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	青岛西线#52-01友谊#1TB	400	352.866	352.866	绿
257	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	青岛西线#49龙腾天下城#1B	1600	1315.98	1315.98	绿
258	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	青岛西线#47青岛路公变#1TB	630	522.392	522.392	绿
259	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	城区供电中心	青岛西线#41-A7工业公变#1TB	400	338.602	338.602	绿
260	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	城区供电中心	青岛西线#41-A4公路局#1B	400	341.825	341.825	绿
261	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	城区供电中心	青岛西线#40车站公变#1TB	500	406.066	406.066	绿
262	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	城区供电中心	青岛西线#36-B1车站#2XB	400	328.263	328.263	绿
263	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	青岛西线#35#龙腾誉城南#1B	1600	1298.48	1298.48	绿
264	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	青岛西线#35#龙腾誉城北#2B	1600	1283.02	1283.02	绿
265	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	城区供电中心	青岛西线#32-A4土产高平路#1TB	630	528.351	528.351	绿
266	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	城区供电中心	青岛西线#32-A10谭家庄新#2TB	400	320.936	320.936	绿
267	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	城区供电中心	青岛西线#32-A10谭家庄#1TB	315	241.608	241.608	绿
268	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	青岛西线#32-2南关公变#1TB	400	355.53	355.53	绿
269	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	城区供电中心	青岛西线#30景云居小区#1B	315	253.447	253.447	绿
270	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	城区供电中心	青岛西线#27-A9东马东#1TB	315	250.577	250.577	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
271	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	城区供电中心	青岛西线#27-A5-1东马#2B	400	319.909	319.909	绿
272	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	城区供电中心	青岛西线#25-A4东马南新台区#3B	400	316.891	316.891	绿
273	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	城区供电中心	青岛西线#21青岛花园#1B	400	329.237	329.237	绿
274	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	城区供电中心	青岛西线#21-B3西马南#4TB	200	161.121	161.121	绿
275	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	城区供电中心	青岛西线#21-A6西马西#1B	400	337.217	337.217	绿
276	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	青岛西线#16-A4-6东马新村公变#1TB	200	168.083	168.083	绿
277	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	城区供电中心	青岛西线#11-A1西马锦州路#3B	400	327.01	327.01	绿
278	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	城区供电中心	青岛西线#06-29-11油坊郑州路#1XB	630	561.794	561.794	绿
279	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	城区供电中心	青岛西线#06-22-02东马家沟#6TB	400	351.845	351.845	绿
280	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	城区供电中心	青岛西线#06-17-06东马家沟#3TB	400	292.727	292.727	绿
281	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	城区供电中心	青岛西#41-A13-8-1济南路部队#1XB	400	343.959	343.959	绿
282	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	城区供电中心	青岛西#41-A13-1济南路#2XB	400	327.985	327.985	绿
283	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	青岛中线环网#2商业街#1XB	630	533.814	533.814	绿
284	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	青岛中线#9-B5贸易城#2XB	400	359.438	359.438	绿
285	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	青岛中线#9-A1富华公变#1TB	400	320.318	320.318	绿
286	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	青岛中线#6-02城关家属院#1B	400	317.423	317.423	绿
287	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	青岛中线#2-A4菜园#6XB	400	367	367	绿
288	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	青岛中线#2-A2木材公寓#1B	400	335.655	335.655	绿
289	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	青岛中线#17-B5平营路公变#1TB	400	350.969	350.969	绿
290	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	青岛中线#17-A18-9扬州路浴池#1TB	400	348.412	348.412	绿
291	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	青岛中线#1-B5后巷子五区#1XB	315	250.876	250.876	绿
292	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	青岛中线#07-17光大旅游#1TB	400	318.985	318.985	绿
293	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	青岛中线#07-12平营路公变#2XB	400	349.943	349.943	绿
294	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	青岛中线#05-01蘭苑小区#1B	1000	821.454	821.454	绿
295	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	青岛中线#01-03交通局新#1TB	400	323.951	323.951	绿
296	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	青岛中#2-A4菜园苏州路#5XB	500	418.278	418.278	绿
297	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	青岛中#2-A4菜园#4XB	500	440.775	440.775	绿
298	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	青岛中#2-A4菜园#3XB	500	428.232	428.232	绿
299	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	青岛中#2-A4菜园#2XB	500	452.278	452.278	绿
300	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	青岛中#2-A4菜园#1XB	400	327.864	327.864	绿
301	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	青北#98-08-09北赵家西#2TB	400	121.968	121.968	绿
302	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青北#80-11苏村东#2TB(合同能源)1	400	240.276	240.276	绿
303	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青北#63-8旺村北#2TB(合同能源)1	400	125.534	125.534	绿
304	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青北#44-01+旺村南3TB	400	205.278	205.278	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
305	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青北#40-50-02西位家村西#2TB	400	98.6515	98.6515	绿
306	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青北#40-30-6-16薛家东#1TB	400	193.572	193.572	绿
307	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青北#40-09西于庄南2TB	630	399.569	399.569	绿
308	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	青北#221-09二甲村北#4TB	200	0.4124	0.4124	绿
309	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	青北#219二甲村西#3TB	400	38.2577	38.2577	绿
310	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青北#18-4-2店子公路站充电桩#1TB	400	315.023	315.023	绿
311	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	青北#172-08-02-13-13南国家埠村西#2TB	200	21.5619	21.5619	绿
312	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	青北#172-02盘古庄村西#2TB	200	39.6639	39.6639	绿
313	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	青北#144二甲#1B	400	25.4175	25.4175	绿
314	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	青北#142-03二甲村西#2TB	400	79.6495	79.6495	绿
315	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	青北#132东南随东#1TB	200	75.7381	75.7381	绿
316	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	青北#128-06东南随(西)#2TB	400	83.2371	83.2371	绿
317	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	青北#127-06董家庄#1TB	200	13.7464	13.7464	绿
318	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青北#126-15大青杨村西#3TB	200	22.7526	22.7526	绿
319	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青北#122北盛家村北#5TB	400	67.699	67.699	绿
320	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青北#108-2北盛家中#1TB(合同能源)1	400	199.392	199.392	绿
321	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青北#108-04党委家属院#1TB	400	228.361	228.361	绿
322	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青北#108-01-03北盛家北#4TB	200	130.134	130.134	绿
323	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	青北#101盘古庄#1TB	400	43.9278	43.9278	绿
324	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	青北#098-14北赵家东#1B（节能）	200	3.3423	3.3423	绿
325	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	青北#098-08-02-14北国家埠#1B（节能）	200	48.299	48.299	绿
326	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	青北#098-08-02-13-04南国家埠#1B	200	53.6619	53.6619	绿
327	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青北#083-07官道蒋家村#1B（节能）	200	73.1804	73.1804	绿
328	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青北#083-06-南03官道姜家村#1B	160	3.632	3.632	绿
329	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青北#083-06-北01官道杜家村#1B	200	108.265	108.265	绿
330	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青北#080-16苏村中#3TB	400	46.7216	46.7216	绿
331	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青北#078-25小青杨#1B（节能）	200	87.9608	87.9608	绿
332	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青北#042-01旺村西#1B	400	103.65	103.65	绿
333	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青北#040-25西位家村东#1B	200	37.4557	37.4557	绿
334	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青北#033-08七丈村北#2TB	400	77.7072	77.7072	绿
335	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青北#033-01七丈村南#1B	200	45.5258	45.5258	绿
336	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青北#027-17-06董家庙#1TB	400	196.316	196.316	绿
337	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青北#027-17-05-北11+薛家西#2TB	200	1.1876	1.1876	绿
338	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青北#027-17-05-北07-01崔家#1B	200	36.1505	36.1505	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
339	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青北#027-14-03西于庄#1B	400	59.967	59.967	绿
340	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青北#023-04店子供电所#1B	400	315.097	315.097	绿
341	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青北#018-06许家西(南)#6TB	400	360.737	360.737	绿
342	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	青北#0172-08-02-20北国家埠村西#2TB	200	66.7784	66.7784	绿
343	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	青北#016-01-02荆许家西#3TB	400	152.763	152.763	绿
344	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	隋家2TB	200	15.0392	15.0392	绿
345	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	隋家1台区	400	113.311	113.311	绿
346	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	陶家屯村TB	400	35.4351	35.4351	绿
347	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	陶家二台区	400	176.8	176.8	绿
348	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	陡沟东1TB	400	35.4124	35.4124	绿
349	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工线（新）#049-11东七沟#3TB	400	120.029	120.029	绿
350	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工线2-65-19-18冯家庄#2TB	200	86.7794	86.7794	绿
351	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工线#123-02-02西河北#2TB	200	92.2536	92.2536	绿
352	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工线#094-东14栾家庄#3TB	400	151.51	151.51	绿
353	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工线#082-10李家河套2TB	200	19.8454	19.8454	绿
354	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工线#02-54-7-6大营#4TB	200	65.8639	65.8639	绿
355	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工线#005-96官庄3TB	400	80.5928	80.5928	绿
356	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工线#005-58-03-3前小营#2TB	400	68.9639	68.9639	绿
357	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#23-8-南15-8门村街#8TB	400	245.955	245.955	绿
358	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#23-6门村街#11TB	400	246.932	246.932	绿
359	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#154-4-5东石河#4TB	200	59.5794	59.5794	绿
360	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#154-20西石河#3TB	400	299.447	299.447	绿
361	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#154-12-8东石河#3TB	200	27.9258	27.9258	绿
362	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#13门村街#3TB	400	312.428	312.428	绿
363	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#137-04-11栾家庄#4TB	400	71.0021	71.0021	绿
364	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#133-07-10冯家堰#2TB	200	38.9443	38.9443	绿
365	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#125中河北#1TB	200	76.9072	76.9072	绿
366	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#125-09中河北#2TB	200	40.0845	40.0845	绿
367	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#123-05西河北#1B	200	65.4361	65.4361	绿
368	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#120-03桑杭#2TB	200	50.4887	50.4887	绿
369	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#119-05桑杭#1TB	400	80.7784	80.7784	绿
370	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#111-19西石河#1B	200	42.132	42.132	绿
371	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#111-12-5西石河#2TB	400	133.414	133.414	绿
372	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#111-06东石河#1B	200	78.4825	78.4825	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
373	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#111-04-04东石河#2TB	200	161.34	161.34	绿
374	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#096-01栾家庄#1B	400	200.747	200.747	绿
375	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#094-东08栾家庄#2TB	200	27.2186	27.2186	绿
376	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#089-16冯家堰#1TB	200	50.3526	50.3526	绿
377	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#086-01东涌泉#4TB	200	156.833	156.833	绿
378	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#082-5李河套#1TB	400	139.637	139.637	绿
379	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#052西七沟#1B	400	94.3423	94.3423	绿
380	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#052-10西七沟#2TB	400	199.272	199.272	绿
381	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#05-84-02官庄#1TB	400	89.9948	89.9948	绿
382	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#05-58-17后小营#1TB	400	70.0031	70.0031	绿
383	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#05-58-027代王庄#1TB	400	142.439	142.439	绿
384	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#05-46-08大营#1TB	400	273.864	273.864	绿
385	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#05-46-03大营#2TB	400	205.175	205.175	绿
386	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#040-4门村街#10TB	400	313.588	313.588	绿
387	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#022福郡佳苑#1B	400	330.788	330.788	绿
388	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#021-01门村街#1B	315	254.165	254.165	绿
389	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#02-93官庄#4TB	400	313.402	313.402	绿
390	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#02-07-6店前#3TB	200	124.536	124.536	绿
391	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#016-9门村街#2B	400	208.891	208.891	绿
392	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#016-08-07门村街#5TB	200	35.6619	35.6619	绿
393	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#016-08-02门村街#6TB	200	65.8144	65.8144	绿
394	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#008-13-07-02东南疃#2TB	400	263.689	263.689	绿
395	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#008-13-04-04东南疃#1B	400	142.94	142.94	绿
396	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#008-11门村街#4TB	400	162.01	162.01	绿
397	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#005-89-02官庄#2TB	400	86.1753	86.1753	绿
398	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#005-58-15-04石家庄#1TB	200	28.1031	28.1031	绿
399	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#005-58-10-07冯家庄#1B	200	68.1887	68.1887	绿
400	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#005-58-05-03前小营#1TB	400	65.1216	65.1216	绿
401	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#005-45-03大营#3TB	200	78.4	78.4	绿
402	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#005-07-01店前#2TB	400	213.283	213.283	绿
403	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#005-07-01店前#1TB	400	117.412	117.412	绿
404	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门工#002-55大营#5TB	400	316.111	316.111	绿
405	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门南#23-6东马疃#2TB	400	59.2124	59.2124	绿
406	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门南#20-05东马疃#1B	400	64.3526	64.3526	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
407	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门农线#80-10西涌泉#2TB	400	180.01	180.01	绿
408	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门农#96-002河南#2TB	200	0.4289	0.4289	绿
409	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门农#80-06望仙庄#2TB	400	179.559	179.559	绿
410	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门农#64-13-12张家疃#2TB	200	23.7979	23.7979	绿
411	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门农#60东涌泉#2TB	200	86.4887	86.4887	绿
412	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门农#59-14东涌泉#3TB	200	43.4474	43.4474	绿
413	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门农#59-06东涌泉#1TB	200	32.0557	32.0557	绿
414	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门农#58-11西涌泉#1TB	400	201.969	201.969	绿
415	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门农#54-07张家疃#1TB	200	31.2082	31.2082	绿
416	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门农#49赵家疃#1B	400	192.184	192.184	绿
417	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门农#48-05赵家疃#2TB	200	33.8144	33.8144	绿
418	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门农#45-08东七沟#2TB	200	85.8577	85.8577	绿
419	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门农#44-001东七沟1B	400	71.167	71.167	绿
420	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门农#23-01政府公变#1B	200	158.285	158.285	绿
421	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门农#110-02河南#3TB	200	105.386	105.386	绿
422	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门农#098河南#1TB	400	134.485	134.485	绿
423	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门农#081望仙庄#1B	400	72.8577	72.8577	绿
424	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门农#068-6-9西涌泉#3TB	400	115.217	115.217	绿
425	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门农#019-2门村街#7TB	400	196.619	196.619	绿
426	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门农#018-10-1-9东南疃#3TB	400	55.9588	55.9588	绿
427	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门农#008-19-02尚疃#2TB	400	122.274	122.274	绿
428	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门农#008-18-10尚疃#1TB	400	184.483	184.483	绿
429	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	门农#008-17-05政府公变#2TB	400	295.093	295.093	绿
430	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长西线#96-10后高家#2TB	400	0	0	红
431	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长西线#91-06史卜村4TB	400	35.9546	35.9546	绿
432	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长西线#82冯家村#2TB	400	70.1701	70.1701	绿
433	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长西线#66-47-13大陈家2TB	400	205.798	205.798	绿
434	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长西线#43-35-5桑杭#1TB	400	171.561	171.561	绿
435	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长西线#41-28-6桑杭#3TB	200	43.9918	43.9918	绿
436	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长西线#40王东村#1B	400	173.342	173.342	绿
437	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长西线#38-#08王东村#3TB	400	77.3299	77.3299	绿
438	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长西线#37-07王东#4TB	400	70.4021	70.4021	绿
439	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长西线#35-南04王东村#2TB	400	131.361	131.361	绿
440	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长西线#31王西#1B	200	84.9237	84.9237	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
441	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长西线#31-10王西#2TB	200	36.299	36.299	绿
442	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长西线#127-03任王庄#2TB	400	119.41	119.41	绿
443	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	长西线#105-01西高家村#1TB	400	193.742	193.742	绿
444	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长西线#096-15后高家#1TB	200	103.592	103.592	绿
445	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长西线#092-04沙沟村#1TB	400	79.4392	79.4392	绿
446	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长西线#089-04沙沟村#2TB	400	189.944	189.944	绿
447	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长西线#087-4冯家村#1TB	400	69.7093	69.7093	绿
448	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长西线#074-3唐家#1TB	400	223.612	223.612	绿
449	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长西线#072-#07钟家#1TB	400	236.113	236.113	绿
450	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长西线#068-7钟家村#2XB	400	292.105	292.105	绿
451	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长西线#063-7朱家村#2TB	400	187.588	187.588	绿
452	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长西线#063-16朱家#3TB	200	45.8124	45.8124	绿
453	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长西线#063-16朱家#1TB	200	36.3299	36.3299	绿
454	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长西线#063-09朱家#4TB	400	98.8144	98.8144	绿
455	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长西线#041-28桑杭#2TB	400	150.697	150.697	绿
456	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长西线#041-17-08西韩家#1TB	400	137.008	137.008	绿
457	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长西线#041-17-06西韩家村#2TB	400	203.268	203.268	绿
458	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#76-9麻湾4TB	400	60.3381	60.3381	绿
459	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#76-5麻湾#5TB	400	47.9794	47.9794	绿
460	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#76-10唐家村2TB	400	201.938	201.938	绿
461	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#70-06钟家#3TB	400	125.076	125.076	绿
462	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#70--麻湾#3TB	400	64.4515	64.4515	绿
463	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#69-49-19西韩家#4TB	400	314.169	314.169	绿
464	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#69-49-10西韩家#5TB	400	228.66	228.66	绿
465	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#67-33-07西韩家#3TB	200	123.113	123.113	绿
466	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#66-41-3大陈家#4TB	400	314.07	314.07	绿
467	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#66-31苗家#4TB	400	7.4515	7.4515	绿
468	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#66-29-04苗家#3TB	750	192.278	192.278	绿
469	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#66-20苗家#5XB	630	134.66	134.66	绿
470	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#53-北49-02-08北坡子#3TB	200	36.534	36.534	绿
471	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#53-北41-5大陈家村#1TB	200	53.7072	53.7072	绿
472	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#53-北41-07大陈家西#3TB	200	121.27	121.27	绿
473	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#53-北11-09荆家村#3TB	400	108.186	108.186	绿
474	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#53-北11-05+荆家#1TB	200	42.7753	42.7753	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
475	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#53-北09石柱子村#2TB	400	106.031	106.031	绿
476	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#105杆钟家#4TB	400	287.72	287.72	绿
477	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#100-14史卜#5TB	400	3.9134	3.9134	绿
478	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#099任王庄村#1TB	400	255.214	255.214	绿
479	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#088-06-02强家西#2TB	200	98.3258	98.3258	绿
480	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#088-06-02强家#1TB	200	76.3196	76.3196	绿
481	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#073-5史卜#2B	400	10.0309	10.0309	绿
482	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#073-11史卜村#3B	200	0	0	红
483	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#073-11史卜村#1TB	400	62.8619	62.8619	绿
484	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#067-5许家1B	400	220.252	220.252	绿
485	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#067-01许家#2TB	400	156.521	156.521	绿
486	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#053-北52北坡子#1TB	200	42.6082	42.6082	绿
487	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#053-北49-02北坡子村#2TB	400	75.1186	75.1186	绿
488	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#053-北17+-01苗家村#2TB	400	0	0	红
489	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#053-北14-6院东村#1B	400	144.951	144.951	绿
490	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#053-北14-10院东#2TB	400	218.46	218.46	绿
491	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#053-北11-02-02荆家村#2TB	400	207.901	207.901	绿
492	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#053-北10-2石柱子村#1TB	400	54.3041	54.3041	绿
493	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#053-北08-7麻湾村#2TB	400	17.2866	17.2866	绿
494	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#053-北08-7麻湾#1TB	200	14.9124	14.9124	绿
495	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	长北线#052-01杆王西#3TB	200	160.412	160.412	绿
496	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线东#51-02何家楼社区西#1XB	500	405.763	405.763	绿
497	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线东#51-02何家楼社区东#2XB	500	404.773	404.773	绿
498	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线11-04-03-03西阁#2XB	400	326.5	326.5	绿
499	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#26-1华林国际东区400#2B	400	326.726	326.726	绿
500	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#24-01锦厦榴苑南#4XB	800	640.017	640.017	绿
501	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#24-01锦厦榴苑南#3XB	800	660.083	660.083	绿
502	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#24-01锦厦榴苑北#2XB	630	506.639	506.639	绿
503	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#21-西30-05柴家沙#1TB	200	157.14	157.14	绿
504	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#21-西13-04-07王家沙东#3TB	200	159.311	159.311	绿
505	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#21-东72战家疃#2TB	400	350.992	350.992	绿
506	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#21-东62-南01战家疃#3B	200	160.802	160.802	绿
507	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#21-东51-05何家楼#1B	315	272.217	272.217	绿
508	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#21-东51-05中央华府小区门#3XB	400	343.67	343.67	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
509	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#21-东51-05中央华府小区#5XB	400	333.526	333.526	绿
510	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#21-东51-05中央华府小区#4XB	400	332.412	332.412	绿
511	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#21-东51-05中央华府小区#2XB	315	254.639	254.639	绿
512	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#21-东51-05中央华府小区#1XB	315	254.773	254.773	绿
513	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#21-东45-02大官庄东#2TB	315	250.608	250.608	绿
514	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#21-东41大官庄#3TB	315	204.396	204.396	绿
515	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#21-东34-03兰家窑#1B	315	248.276	248.276	绿
516	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#21-东27华林国际#2XB	630	520.598	520.598	绿
517	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#21-东27华林国际#1XB	630	534.887	534.887	绿
518	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#21-东26华林国际#4XB	630	541.237	541.237	绿
519	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#21-东26华林国际#3XB	630	522.161	522.161	绿
520	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#21-东23-02南关佳苑西#3XB	630	516.268	516.268	绿
521	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#21-东23-02南关佳苑南#2XB	400	329.593	329.593	绿
522	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#21-东23-02南关佳苑北#1XB	400	324.165	324.165	绿
523	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#21-东21-12南关新村#2TB	400	328.043	328.043	绿
524	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#21-东21-04南关新村#1B	200	172.79	172.79	绿
525	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#21-东21-01-01油坊北#1B	315	265.062	265.062	绿
526	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#21-东19油坊#3XB	400	324.954	324.954	绿
527	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#21-东11慧园小区北#1XB	315	261.887	261.887	绿
528	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#21-东11慧园小区#3XB	630	513.501	513.501	绿
529	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#21-东11慧园小区#2XB	630	513.501	513.501	绿
530	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#11-西37倪家沙#2TB	200	160.969	160.969	绿
531	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#11-9-15东关工业园新#1B	400	321.423	321.423	绿
532	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#11-50开元御景西#2XB	400	331.232	331.232	绿
533	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#11-50开元御景东#2XB	315	261.701	261.701	绿
534	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#11-50-4中央国际#1B	630	510.928	510.928	绿
535	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#11-50-02九泰馨苑#1B	1000	805.217	805.217	绿
536	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#11-32中李家庄#5XB	630	527.604	527.604	绿
537	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#11-32中李家庄#3XB	630	524.586	524.586	绿
538	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#11-32中李家庄#2XB	315	262.33	262.33	绿
539	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#11-19-3-4绣苑西#2XB	500	406.516	406.516	绿
540	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#11-19-3-4绣苑西#1XB	500	403.835	403.835	绿
541	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#11-19-3-4绣苑东#4XB	500	398.268	398.268	绿
542	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#11-19-3-4绣苑东#3XB	500	403.876	403.876	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
543	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#11-13-15王家沙南#2TB	200	159.538	159.538	绿
544	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#11-12-02农机公司小区新1TB	400	317.655	317.655	绿
545	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#11-04-04-01东马安置房#1XB	400	316.779	316.779	绿
546	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#11-02锦厦新城桂园#西2XB	500	403.753	403.753	绿
547	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	锦州线#11-02锦厦新城桂园#东1XB	500	403.799	403.799	绿
548	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	金泰享苑#1B	315	261.266	261.266	绿
549	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	金沟子市场1B	200	158.674	158.674	绿
550	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	金华街公变#1TB	400	318.45	318.45	绿
551	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	里半庄安置房3B	800	641.093	641.093	绿
552	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	里半庄安置房1B	630	505.905	505.905	绿
553	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西郭庄小区#1XB	400	318.821	318.821	绿
554	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西线#028-12东鞠家#1B	400	139.192	139.192	绿
555	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西线#004-44-02万辛庄#2TB	200	65.7979	65.7979	绿
556	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西线#003-31万辛庄#1TB	200	53.999	53.999	绿
557	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西政府公变#7TB	400	315.085	315.085	绿
558	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#91-09西梁家#2TB	400	186.017	186.017	绿
559	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#74-15-3宋家庄#3TB	400	27.7278	27.7278	绿
560	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#68-03袁家庄#2TB	400	116.008	116.008	绿
561	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#64袁家庄#1TB	400	83.7381	83.7381	绿
562	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#36-21-07西万家#2TB	200	80.7423	80.7423	绿
563	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#35G-54政府公变#5TB	400	314.701	314.701	绿
564	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#35G-46-08政府公变#4B	400	341.843	341.843	绿
565	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#107-12-10-3瓦子丘#7TB	400	280.835	280.835	绿
566	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#106-3-1西于家#6TB	400	187.254	187.254	绿
567	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#105-北05-东02郭庄西于家#5TB	200	55.9227	55.9227	绿
568	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#105-10西于家#2B	400	314.155	314.155	绿
569	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#105-03-04西于家#1TB	400	288.61	288.61	绿
570	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#105-03-04-07西于家#4TB	400	223.6	223.6	绿
571	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#105-01瓦子丘#3TB	400	328.581	328.581	绿
572	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#091西梁家#1TB	400	114.465	114.465	绿
573	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#091-12郭庄西梁家#3TB	400	71.3299	71.3299	绿
574	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#074-22马辛庄#2B	200	129.039	129.039	绿
575	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#074-20-03马辛庄#1B	200	16.8082	16.8082	绿
576	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#074-16郭庄马辛庄#3TB	400	66.8763	66.8763	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
577	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#074-08宋家庄#1B	400	65.899	65.899	绿
578	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#074-08-08宋家庄#2TB	200	0	0	红
579	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#036-22西万家#1TB	400	83.6701	83.6701	绿
580	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#036-03-09-03前吕家#2TB	200	45.1629	45.1629	绿
581	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#036-03-09-03前吕家#1B	200	119.198	119.198	绿
582	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#036-03-08-05-08东万家#2TB	200	123.157	123.157	绿
583	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#036-03-08-04东万家#1B	200	133.672	133.672	绿
584	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#033-14郭庄后尹家#4TB	400	165.381	165.381	绿
585	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#033-09后尹家#2TB	400	313.43	313.43	绿
586	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#031-07后尹家#1B	200	58.7526	58.7526	绿
587	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#021-05-08后尹家#3TB	200	98.3505	98.3505	绿
588	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#004-22-03 隋家柳林#2TB	200	39.7196	39.7196	绿
589	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#003-17-03 隋家柳林#1B	200	157.035	157.035	绿
590	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#003-04-23郭埠后#1B	200	39.2742	39.2742	绿
591	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭西#003-04-01-11庙西#1B	200	31.1464	31.1464	绿
592	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直鲁家丘#4TB	400	229.353	229.353	绿
593	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直线#76-17郭庄#6TB	630	446.635	446.635	绿
594	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直线#170-21云盘顶#1TB	400	101.12	101.12	绿
595	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直线#153-05-11后杨家#3TB	400	100.241	100.241	绿
596	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直线#153-05-05后杨家#2B	400	122.392	122.392	绿
597	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直线#146-08鲁家丘3TB	400	127.711	127.711	绿
598	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直线#135-05鲁家丘#2B	200	121.221	121.221	绿
599	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直线#12前河头#2TB	400	218.627	218.627	绿
600	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直线#098-13-02前河头#1B	630	411.718	411.718	绿
601	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直线#096马家庄#2TB	400	164.949	164.949	绿
602	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直线#092-02姜东庄#1TB	400	169.81	169.81	绿
603	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直线#079-03石东庄#3TB	400	212.144	212.144	绿
604	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直线#079-03石东庄#1TB	400	279.264	279.264	绿
605	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直线#078-01政府公变#3TB	400	316.062	316.062	绿
606	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直线#073政府公变#2TB	400	327.802	327.802	绿
607	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直线#057-16石东庄#2B	400	161.979	161.979	绿
608	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直瓦子丘#5TB	400	233.571	233.571	绿
609	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#91-09-15姜东庄#2TB	400	256.792	256.792	绿
610	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#71-1政府公变#6B	630	494.128	494.128	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
611	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#201-25-03云盘顶#2TB	400	155.902	155.902	绿
612	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#185杨黄庄#1B	400	125.46	125.46	绿
613	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#179-西05郭庄杨黄庄村#2TB	400	97.5876	97.5876	绿
614	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#153-05-17郭庄后杨家村#5TB	400	265.325	265.325	绿
615	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#153-05-13南村后杨家村#1TB	400	61.9402	61.9402	绿
616	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#146郭庄鲁家丘村#7TB	400	199.186	199.186	绿
617	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#142后杨家村#6TB	400	163.596	163.596	绿
618	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#135郭庄鲁家丘村#5TB	400	161.732	161.732	绿
619	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#135-10郭庄鲁家丘村#1TB	630	98.4928	98.4928	绿
620	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#135-04郭庄鲁家丘#6TB	400	267.985	267.985	绿
621	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#115-20-07后河头2TB	200	85.3031	85.3031	绿
622	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#11-13大刘家#4TB	400	49.8227	49.8227	绿
623	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#107-37-11-25-06瓦子丘9TB	400	229.835	229.835	绿
624	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#107-37-11-06-08瓦子丘8TB	400	124.062	124.062	绿
625	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#107-33-22瓦子丘#10TB	200	40.0495	40.0495	绿
626	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#106-13-9#郭庄8TB	400	293.559	293.559	绿
627	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#10-05-1郭庄#4TB	400	245.893	245.893	绿
628	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#098-31郭庄后河头村#1TB	400	131.219	131.219	绿
629	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#095马家庄#1TB	400	258.716	258.716	绿
630	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#087-37-11-19南村瓦子丘村#1TB	630	153.371	153.371	绿
631	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#087-37-11-17瓦子丘#4TB	200	108.132	108.132	绿
632	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#087-37-11-14郭庄瓦子丘村#6TB	400	128.817	128.817	绿
633	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#087-37-11-03瓦子丘#2B	200	121.351	121.351	绿
634	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#087-15-07郭庄#2B	200	111.318	111.318	绿
635	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#087-15-07-12郭庄#7TB	200	93.9608	93.9608	绿
636	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#085-02医院公变#1TB	200	162.689	162.689	绿
637	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#079政府公变#1TB	400	339.604	339.604	绿
638	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#076-18郭庄#5TB	200	169.326	169.326	绿
639	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#076-18郭庄#3TB	400	263.318	263.318	绿
640	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#076-12郭庄#1TB	400	96.4247	96.4247	绿
641	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#075-08市场公变#2TB	400	334.198	334.198	绿
642	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#057-11市场公变#1TB	400	204.057	204.057	绿
643	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭直#011大刘家#1B	200	158.443	158.443	绿
644	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	郭家疃#1TB（合同能源）2	400	360.443	360.443	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
645	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	郭家庄南综合	400	124.606	124.606	绿
646	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	郭家埠60-21-8-9-5郭家埠#4TB	200	56.8505	56.8505	绿
647	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	郭家埠#60-东23-12李卜#1B（合同能源）1	400	179.002	179.002	绿
648	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	郭家埠#60-东23-10-2李卜#3TB	400	153.134	153.134	绿
649	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	郭家埠#60-东23-10-10李卜j#2TB	200	48.9175	48.9175	绿
650	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	郭家埠#60-东22-8-东9-西9新郭卜#3TB	200	110.971	110.971	绿
651	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	郭家埠#60-东22-6郭卜#2TB	400	62.4598	62.4598	绿
652	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	郭家埠#60-22-8-7郭家埠#5TB	400	102.722	102.722	绿
653	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南钟楼埠#3TB	200	133.229	133.229	绿
654	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南线#99钟楼埠#1TB	630	288.118	288.118	绿
655	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南线#59-03新王家#1TB	400	89.1938	89.1938	绿
656	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南线#58-23-04万家村3TB	400	256.804	256.804	绿
657	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南线#48-13万家#1TB	400	84.3711	84.3711	绿
658	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南线#36-03-01-07南朱家庄井井通#1TB	200	159.008	159.008	绿
659	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南线#33朱家庄#3TB	400	210.309	210.309	绿
660	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南线#105钟楼埠#2TB	400	79.433	79.433	绿
661	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南线#07-03庙东#1TB	400	162.443	162.443	绿
662	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南线#05-04-08大刘家#2TB	400	193.254	193.254	绿
663	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南线#03庙西#2TB	400	39.0845	39.0845	绿
664	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南王柳林#2TB	400	225.085	225.085	绿
665	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南朱家庄#6TB	400	288.412	288.412	绿
666	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南凤凰屯#3TB	200	159.703	159.703	绿
667	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南21-7-9丁家村#2TB	400	80.9485	80.9485	绿
668	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南#74-03凤凰屯#1B	200	102.608	102.608	绿
669	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南#7-5大刘家#3TB	400	313.541	313.541	绿
670	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	郭南#59-23-2周诰屯#2TB	200	151.984	151.984	绿
671	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南#5-1南村庙东#3TB	400	184.977	184.977	绿
672	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南#48-南14郭庄许家庄#2TB	400	278.68	278.68	绿
673	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南#48-09许家庄#1TB	400	167.831	167.831	绿
674	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南#40朱家庄#1TB	400	232.538	232.538	绿
675	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南#40+1朱家庄#4TB	200	159.753	159.753	绿
676	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南#30朱家庄#2TB	200	137.959	137.959	绿
677	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南#3-2南村庙西#3TB	400	291.784	291.784	绿
678	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南#20-09-09郭庄王柳林村#1TB	400	250.668	250.668	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
679	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南#20-07丁家#1B	200	33.2309	33.2309	绿
680	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南#20-03-01于家#1TB	400	238.835	238.835	绿
681	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南#12-20纪埠后#1TB	200	94.2134	94.2134	绿
682	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南#12-04-07庙东#2TB	400	112.881	112.881	绿
683	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南#10郭庄万家村#2TB	200	82.5608	82.5608	绿
684	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	郭南#07周诰屯#1TB	400	214.823	214.823	绿
685	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南#079-09-01凤凰屯#2TB	400	83.701	83.701	绿
686	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	郭南#058-26郭庄周诰屯#3TB	200	129.144	129.144	绿
687	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭南#039郭庄朱家庄村#5TB	400	206.067	206.067	绿
688	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	郭北#86-17西于家#3B	200	143.105	143.105	绿
689	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	部队线#T126+1-5潘家#2TB	200	43.4495	43.4495	绿
690	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	部队线#98-4旋口村#2TB	400	220.758	220.758	绿
691	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	部队线#97西崖#4TB（合同能源）1	400	237.295	237.295	绿
692	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	部队线#74-01大泽山供电所#1TB	400	316.198	316.198	绿
693	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	部队线#221-2所里头#1TB	400	325.21	325.21	绿
694	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	部队线#187-01高家#4TB	400	117.406	117.406	绿
695	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	部队线#181-7-7高家#1B	400	197.014	197.014	绿
696	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	部队线#181-07-11高家#5TB	400	41.1598	41.1598	绿
697	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	部队线#171-02高家#3TB	400	78.6351	78.6351	绿
698	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	部队线#11西岳石#4TB	400	88.9567	88.9567	绿
699	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	部队线#117+盘石观#2TB	200	81.5711	81.5711	绿
700	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	部队线#115-34谭家亦#4TB	200	115.239	115.239	绿
701	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	部队线#115-30谭家亦#5TB	400	216.344	216.344	绿
702	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	部队线#103盘石观#1TB	400	250.99	250.99	绿
703	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	部队线#009+-02岳石庄#2TB	200	16.8825	16.8825	绿
704	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	部队#90-1旋口#1B	200	14.3897	14.3897	绿
705	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	部队#208-1所里头#2B	200	165.862	165.862	绿
706	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	部队#167-2高家#2TB	200	21.2247	21.2247	绿
707	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	部队#130-1潘家村#1B	400	199.47	199.47	绿
708	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	部队#115-47山东头#1B	200	6.5278	6.5278	绿
709	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	部队#115-37-05谭家亦#3TB	200	18.101	18.101	绿
710	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	部队#02-6岳石庄#1TB	400	205.099	205.099	绿
711	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	郝家营综合200	200	44.1856	44.1856	绿
712	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	郑西甲线中杰时代公馆B2区配电室#3B	1250	1012.88	1012.88	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
713	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	郑西甲线中杰时代公馆B2区配电室#1B	1000	817.485	817.485	绿
714	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	郑西甲线中杰时代公馆B1区配电室#3B	1250	1003.4	1003.4	绿
715	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	郑西甲线中杰时代公馆B1区配电室#1B	1000	815.887	815.887	绿
716	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	郑西乙线中高名人府邸A区#2配电室#1B	1000	870.32	870.32	绿
717	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	郑西乙线中高名人府邸A区#1配电室#1B	1000	835.711	835.711	绿
718	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	郑西乙线中杰时代雅居#3B	630	508.608	508.608	绿
719	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	郑西乙线中杰时代雅居#2B	800	643.536	643.536	绿
720	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	郑西乙线中杰时代雅居#1B	630	509.536	509.536	绿
721	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	郑西乙线中杰御园#1配电室#3B	630	508.845	508.845	绿
722	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	郑西乙线中杰御园#1配电室#2B	630	508.165	508.165	绿
723	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	郑西乙环网柜2#名人国际花园#12XB	400	316.077	316.077	绿
724	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	郑西乙环网柜2#名人国际花园#11XB	400	341.5	341.5	绿
725	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	郑杰甲线中杰花园#4配电室#3B	630	555.637	555.637	绿
726	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	郑杰甲线中杰花园#3配电室#3B	800	647.495	647.495	绿
727	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	郑杰甲线中杰花园#3配电室#2B	800	664.536	664.536	绿
728	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	郑杰甲线中杰花园#3配电室#1B	800	664.629	664.629	绿
729	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	郑州路北线#11审计公变2TB	400	344.16	344.16	绿
730	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	郑州路北#9杆审计公变#1TB	400	329.014	329.014	绿
731	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	郑州路北#9-6-2-1白果园#1TB	200	167.526	167.526	绿
732	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	郑州路北#4杆郑州路公变#1TB	400	357.017	357.017	绿
733	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	郑州路北#24-1-里半庄#1B	200	164.781	164.781	绿
734	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	郑州路北#14-8杆代家庄#1TB	315	271.113	271.113	绿
735	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	郑州北线#14-9蓝堡湾艺境1XB	630	508.973	508.973	绿
736	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	郑州北线#14-8代家庄安置楼1XB	500	400.969	400.969	绿
737	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	郑州北#9-8-党委家属楼1B	200	159.122	159.122	绿
738	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	郑家庄村1TB	400	182.87	182.87	绿
739	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	辛付庄	400	103.665	103.665	绿
740	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	辛中东南3TB	200	28.8856	28.8856	绿
741	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	辛中#5TB	400	173.522	173.522	绿
742	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	辛中#4TB	400	88.0619	88.0619	绿
743	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	城区供电中心	路灯公变#1TB（合同能源）1	400	317.633	317.633	绿
744	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	赵戈庄南2TB	400	168.181	168.181	绿
745	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	赵戈庄北1TB	400	121.025	121.025	绿
746	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	赵家屋子#2TB	400	133.396	133.396	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
747	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	赖家庄二台区	200	97.666	97.666	绿
748	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	豪华建筑#1B（合同能源）1	400	316.65	316.65	绿
749	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	许家村委东	400	276.227	276.227	绿
750	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	许丘西南2	200	11.8763	11.8763	绿
751	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	西郊线#59-15-7邵家疃#2TB	400	240.988	240.988	绿
752	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	西郊线#59-10李家市3TB	400	173.5	173.5	绿
753	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	西郊线#59-10-西4李家市4TB	400	121.108	121.108	绿
754	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	西郊线#50-12马家庄#2TB	400	264.734	264.734	绿
755	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	西郊#81于家店子#1B	400	185.596	185.596	绿
756	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	西郊#78于家店子#2TB	400	168.134	168.134	绿
757	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	西郊#74-02马家店子西#2TB	400	274.495	274.495	绿
758	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	西郊#72-02马家店子#4TB	400	182.222	182.222	绿
759	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	西郊#70-6+1-06马家店子北#3TB	400	268.804	268.804	绿
760	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	西郊#70-3马家店子东#1TB	400	289.452	289.452	绿
761	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	西郊#65-14-17四甲#1TB	200	83.0433	83.0433	绿
762	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	西郊#65-12-3李家市西#2TB	400	174.796	174.796	绿
763	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	西郊#59-17邵家疃南#1B	200	62.8443	62.8443	绿
764	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	西郊#59-10-5赵家疃#1TB	400	263.608	263.608	绿
765	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	西郊#59-10-5李家市东#1B	400	127.992	127.992	绿
766	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	西郊#51-5马家庄#1TB	200	137.866	137.866	绿
767	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	西郊#46-10崔家疃#1TB	400	183.951	183.951	绿
768	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	西郊#26-1-12李子园南#2TB	400	51.4897	51.4897	绿
769	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	西郊#26-1-12李子园北#1B	630	441.732	441.732	绿
770	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	西郊#26-01-05-02李子园#3TB	400	142.665	142.665	绿
771	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	西郊#25-01-11-7李子园#5TB	400	196.606	196.606	绿
772	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	西王家南2	400	153.777	153.777	绿
773	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	西李南#1TB	200	75.1629	75.1629	绿
774	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	西店子1TB	200	57.0763	57.0763	绿
775	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	西店子#3TB	400	85.6742	85.6742	绿
776	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	西关线郁秩新城小区#1B	1000	784.186	784.186	绿
777	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	西公变#2TB	200	157.419	157.419	绿
778	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	西中庄七台区	400	317.571	317.571	绿
779	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	衡山路公变#1XB（合同能源）1	400	324.2371	324.237	绿
780	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	蟠桃西公变#1TB	400	335.28	335.28	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
781	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	蟠桃线#49-6-3锦绣山庄#2箱变#4XB	1000	809.454	809.454	绿
782	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	蟠桃线#49-6-3锦绣山庄#2箱变#3XB	1000	802.464	802.464	绿
783	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	蟠桃线#49-6-3锦绣山庄#1箱变#2XB	630	509.072	509.072	绿
784	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	蟠桃线#49-6-3锦绣山庄#1箱变#1XB	630	505.01	505.01	绿
785	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	蟠桃线#43-5紫云盛家#2XB	630	519.588	519.588	绿
786	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	蟠桃线#43-5紫云盛家#1XB	500	414.619	414.619	绿
787	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	蟠桃线#39海悦龙苑小区#3箱变#5XB	500	415.208	415.208	绿
788	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	蟠桃线#39海悦龙苑小区#2箱变#4XB	400	320.516	320.516	绿
789	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	蟠桃线#39海悦龙苑小区#2箱变#3XB	400	322.99	322.99	绿
790	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	蟠桃线#39海悦龙苑小区#1箱变#2XB	315	253.732	253.732	绿
791	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	蟠桃线#39海悦龙苑小区#1箱变#1XB	315	253.763	253.763	绿
792	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	蟠桃线#36电动汽车充电桩#1XB	630	493.794	493.794	绿
793	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	蟠桃公变#3TB	400	288.078	288.078	绿
794	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	蟠桃东公变#2TB	200	108.945	108.945	绿
795	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	李园供电所	蟠桃#60-1翰林小区#1XB	500	411.085	411.085	绿
796	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	蟠桃#49-13-6太泉社区府君庙安置楼#5XB	500	399.835	399.835	绿
797	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	蟠桃#49-13-6太泉社区府君庙安置楼#3XB	500	421.031	421.031	绿
798	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	蟠桃#49-13-6太泉社区府君庙安置楼#1XB	500	399.402	399.402	绿
799	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	蟠桃#49-13-51-5-6十里堡北#1TB	400	280.377	280.377	绿
800	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	蟠桃#49-13-4-5府君庙北#2B	315	254.124	254.124	绿
801	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	蟠桃#49-13-37-1朝阳庄#1TB	400	198.555	198.555	绿
802	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	蟠桃#49-13-2-1府君庙南#1TB	200	156.73	156.73	绿
803	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	蟠桃#49-13-18-2山前西#1B	400	305.565	305.565	绿
804	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	蟠桃#49-13-18-2-4山前#3TB	200	146.837	146.837	绿
805	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	蟠桃#49-13-15+1-5山前东#2TB	400	295.557	295.557	绿
806	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	蟠桃#37李园政府#1XB	315	263.835	263.835	绿
807	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	蟠桃#12-2西关#1TB	400	329.598	329.598	绿
808	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	蟠桃#06-06西关5TB	400	328.294	328.294	绿
809	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	蝎山子村中2TB	200	23.9031	23.9031	绿
810	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	蝎山子南#1B	400	161.186	161.186	绿
811	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蔡家礼府南台区	400	56.1443	56.1443	绿
812	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西线小吴庄#2TB	200	29.3196	29.3196	绿
813	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西线43-东6西景庄北2TB	400	33.9876	33.9876	绿
814	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西线#97-3许家2TB（增容）	400	182.324	182.324	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
815	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西线#91-西40杨家丘北	400	64.8536	64.8536	绿
816	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西线#55-5大吴庄三台区TB	400	48.9134	48.9134	绿
817	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西线#28-东11和平#1TB	200	82.9134	82.9134	绿
818	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西线#16-1-9西吴家二台区TB	400	42.3691	42.3691	绿
819	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西线#16-1-9-5西吴家#3TB	400	62.1134	62.1134	绿
820	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西#97-12许家#1TB	400	100.911	100.911	绿
821	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西#91田家庙#1TB	200	38.9031	38.9031	绿
822	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西#89田家庙#2TB（机井通电）	200	156.817	156.817	绿
823	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西#86-25长庄#1TBX	400	79.7113	79.7113	绿
824	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西#86-24-2长庄#2TB	400	180.617	180.617	绿
825	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西#85-8侯西庄#1TB	400	75.4433	75.4433	绿
826	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西#85-2-2张家疃#1B	200	28.4866	28.4866	绿
827	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西#83+-10丘西#4TB	400	95.2526	95.2526	绿
828	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西#72-3-7北张家丘#1TB	400	68.3918	68.3918	绿
829	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西#58-西36杨家丘#1B	400	170.4	170.4	绿
830	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西#58-西34-9杨家丘#2TB	400	183.635	183.635	绿
831	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西#58-西13-12-11小吴庄#1B	400	116.88	116.88	绿
832	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西#58-北26韩丘#2TB	400	72.5732	72.5732	绿
833	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西#58-北20韩丘#3TB	630	152.119	152.119	绿
834	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西#58-北20-1-1韩丘#1B	400	58.1608	58.1608	绿
835	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西#49-西2大吴庄#1B	400	142.866	142.866	绿
836	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西#46-4大吴庄#2B	400	103.786	103.786	绿
837	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西#40-07大吴庄4TB	400	75.2113	75.2113	绿
838	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西#28-8-9西王疃#2TB	200	66.2371	66.2371	绿
839	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西#28-8-3西王疃#1B	200	66.1381	66.1381	绿
840	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西#28-25常富庄#2TB	400	112.804	112.804	绿
841	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西#25-3景家庄#1B	200	21.5649	21.5649	绿
842	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西#16-24南官庄#1B	400	186.06	186.06	绿
843	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西#16-17-6-4南官庄#2TB	200	25.2021	25.2021	绿
844	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西#16-17-03南官庄#3TB	400	178.113	178.113	绿
845	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西#16-1-5西吴家#1B（调拨）	200	67.8515	67.8515	绿
846	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西#108-01-02小庄#2TB	200	5.3773	5.3773	绿
847	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼西#106-1小庄#1B	400	268.249	268.249	绿
848	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼直线#36胜利小学台区	400	265.356	265.356	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
849	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼直线#23胜利信用社	630	347.839	347.839	绿
850	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼直#43-1民二#2B	200	159.732	159.732	绿
851	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼直#42民二#3TB	200	76.301	76.301	绿
852	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼直#34-1民二#1B	400	287.142	287.142	绿
853	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼直#28-西3民一北#1TB	400	204.751	204.751	绿
854	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼直#28-东6和平#2TB	400	239.633	239.633	绿
855	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼直#28-东42-北4-北9大彭家#1B	400	189.029	189.029	绿
856	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼直#28-东42-北4-北8大彭家#2B	400	136.08	136.08	绿
857	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼直#28-东42-北4-北2大彭家#3TB	400	126.825	126.825	绿
858	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼直#28-东42-东3王木匠#1B	400	252.194	252.194	绿
859	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼直#28-东12-20胜利#2TB	400	254.33	254.33	绿
860	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼直#22-4-5胜利#1B	400	238.711	238.711	绿
861	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼直#22-2民一南#2TB	630	537.619	537.619	绿
862	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼直#22-10-5幸福#5TB	400	299.761	299.761	绿
863	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼直#17幸福#1TB	400	202.767	202.767	绿
864	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼直#11幸福#2TB	400	235.334	235.334	绿
865	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼南线20-29大八里东#2TB	400	62.2835	62.2835	绿
866	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼南#94-4丘西#3TB	200	32.9897	32.9897	绿
867	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼南#87-3丘西#1TB	400	86.6268	86.6268	绿
868	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼南#85-东4丘西#2TB	200	71.3588	71.3588	绿
869	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼南#59-9南荆庄#1B	400	155.398	155.398	绿
870	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼南#53-6-西2南陈家#1TB	400	135.901	135.901	绿
871	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼南#50-9-7-2邢家#2TB	400	178.722	178.722	绿
872	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼南#50-9-30范家#1B	200	24.6495	24.6495	绿
873	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼南#50-9-24-5范家#2TB	200	34.2082	34.2082	绿
874	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼南#50-9-12-2邢家#1B	200	88.2268	88.2268	绿
875	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼南#50-15小于家#1B	200	17.2062	17.2062	绿
876	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼南#35-16大于家#1TB	630	214.627	214.627	绿
877	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼南#20-33大八里#1B	200	18.4784	18.4784	绿
878	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼南#20-18-3小八里#1TB	400	172.718	172.718	绿
879	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼南#20-16七里庄#1B	200	64.7794	64.7794	绿
880	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼南#10-6造纸新村#1TB	200	158.612	158.612	绿
881	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼北线后于家南台区#2TB	400	190.198	190.198	绿
882	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	蓼北线#93-9葛家#2TB	200	77.3588	77.3588	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
883	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼北线#92-19-04葛家梁而疃北2TB	400	231.304	231.304	绿
884	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼北线#8平南市场南台区TB	400	172.99	172.99	绿
885	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼北线#68-4大彭家六台区TB	400	177.304	177.304	绿
886	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼北线#42-11-7焦家寨5台区	400	91.2289	91.2289	绿
887	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼北线#25焦家寨南#4TB	200	67.299	67.299	绿
888	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼北线#12蓼兰幸福社区	500	396.598	396.598	绿
889	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	蓼北#93-5-2葛家#1TB	400	318.957	318.957	绿
890	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	蓼北#93-15葛家#3TB	400	213.276	213.276	绿
891	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼北#92-5-2小葛家#1B	200	157.87	157.87	绿
892	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼北#92-18于家梁而疃#1B	400	188.949	188.949	绿
893	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼北#92-10梁而疃#1B	200	101.724	101.724	绿
894	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼北#79-6肖戈庄#1B	400	292.996	292.996	绿
895	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼北#76肖戈庄#2TB	400	169.854	169.854	绿
896	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼北#33-6焦家寨#2B	400	208.411	208.411	绿
897	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼北#33-4-4焦家寨#1TB	400	259.012	259.012	绿
898	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼北#29焦家寨#3TB	400	102.678	102.678	绿
899	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蓼兰供电所	蓼北#222东吴家#1B	400	192.852	192.852	绿
900	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蓼兰供电所	蓼北#211-4林家#1TB	400	191.008	191.008	绿
901	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蓼兰供电所	蓼北#191后宅家#1B	400	188.157	188.157	绿
902	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蓼兰供电所	蓼北#187-13彩村东#3TBxg	400	181.356	181.356	绿
903	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蓼兰供电所	蓼北#170-5彩村配电室南#2B	400	286.247	286.247	绿
904	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蓼兰供电所	蓼北#161何家店公变#2TB	400	156.443	156.443	绿
905	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蓼兰供电所	蓼北#155-8-3何家店公变#3TB	400	199.94	199.94	绿
906	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蓼兰供电所	蓼北#155-2-5何家店公变#1TB	630	305.521	305.521	绿
907	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蓼兰供电所	蓼北#153何家店公变#4TB	400	199.541	199.541	绿
908	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蓼兰供电所	蓼北#152-5-5大何家店#1TB	400	68.067	68.067	绿
909	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蓼兰供电所	蓼北#144-4-4西何家#1B	200	96.4289	96.4289	绿
910	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蓼兰供电所	蓼北#140-9-3滑溪头#1TB	200	30.4495	30.4495	绿
911	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼北#14-3民一西#3B	200	111.256	111.256	绿
912	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼北#14-2-2-1前进居委会#1B	400	314.93	314.93	绿
913	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼北#135-11杨家顶子#1TB（机井通）	200	157.113	157.113	绿
914	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蓼兰供电所	蓼北#131-10杨家顶子#1TB	400	34.9649	34.9649	绿
915	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼北#118-5雷家#1B	160	33.8144	33.8144	绿
916	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼北#117-6庄头#1TB	400	175.971	175.971	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
917	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼北#117-3-2庄头#2TB	400	178.953	178.953	绿
918	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼中线#5-2幸福六台区	400	210.753	210.753	绿
919	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东线民二村4TB	400	335.933	335.933	绿
920	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东线民二5台区TB（粮管所）	200	80.0309	80.0309	绿
921	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东线和平3台区TB	400	238.387	238.387	绿
922	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东线南陈家二台区TB	200	109.105	109.105	绿
923	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东线#93-13-32家后#2TB	400	53.3732	53.3732	绿
924	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东线#90-23三十里堡#3TB	400	212.345	212.345	绿
925	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东线#61-14-13南张家丘东南	400	44.6021	44.6021	绿
926	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#94-38家后#1B	200	87.1814	87.1814	绿
927	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#94-13-5冯戈庄#1TB	400	100.557	100.557	绿
928	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#87-23三十里堡#1TBZ	400	165.431	165.431	绿
929	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#87-15-10三十里堡#2TB（智能）	400	159.381	159.381	绿
930	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#69-7杜家#1TB	400	46.866	46.866	绿
931	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#59-45蔡家礼府#2TB	200	28.4526	28.4526	绿
932	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#59-38蔡家礼府#1B	200	27.8021	27.8021	绿
933	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#59-28-5孙家礼府#1B	200	71.2495	71.2495	绿
934	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#59-24-西2李家礼府#1B	200	88.3794	88.3794	绿
935	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#59-24-西11李家礼府#2TBZ	400	36.6722	36.6722	绿
936	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#59-18-东9南张家丘#1B	400	55.9093	55.9093	绿
937	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#59-14-14南张家丘#2TB	400	195.759	195.759	绿
938	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#48-32前张家#1B	200	44.9649	44.9649	绿
939	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#48-23-5前于家#1B	100	78.6433	78.6433	绿
940	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#48-23-5-5前于家#2TB	400	228.097	228.097	绿
941	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#48-14-11-6王木匠#2TB	200	37.066	37.066	绿
942	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#41-3医官庄#1XB	200	128.755	128.755	绿
943	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#31-31蒲家#1TB	200	141.113	141.113	绿
944	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#31-31-8蒲家#2TBZ	400	45.066	45.066	绿
945	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#28-东42-北4-北14大彭家#5TB	400	120.381	120.381	绿
946	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#28-东40-2大彭家#4TB	200	19.8515	19.8515	绿
947	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#20-3-5胜利#3TB	400	244.495	244.495	绿
948	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#17幸福#4XB	400	326.469	326.469	绿
949	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#17幸福#3XB	400	316.711	316.711	绿
950	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#129-26双柳树(西)#4TB（合同能源）1	400	224.008	224.008	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
951	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#126-9双柳树东#3TB	630	289.924	289.924	绿
952	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#126-20双柳树北#1B	400	137.083	137.083	绿
953	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#122双柳树南#2B	400	322.798	322.798	绿
954	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#116-19权家#1TB	400	259.495	259.495	绿
955	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#112-11小李戈庄#2TB	200	14.9113	14.9113	绿
956	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	蓼东#104-6管家#1B	400	285.876	285.876	绿
957	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	葛后2台区	400	206.429	206.429	绿
958	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	菜园电厂#1B（合同能源）1	400	328.408	328.408	绿
959	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	荒草岭#2TB	200	10.7546	10.7546	绿
960	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	荆家西南#2B	200	21.6454	21.6454	绿
961	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	荆家西北#1B	400	183.518	183.518	绿
962	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	荆家庄	200	36.6887	36.6887	绿
963	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	荆家北#3TB	400	214.792	214.792	绿
964	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	茶青甲#1-3-2西南随村南#2TB	400	122.602	122.602	绿
965	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	茶青乙#96-24-14西羞鱼村北#3TB	400	53.1258	53.1258	绿
966	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	茶青乙#15-5-2盘古庄东#3TB	400	72.9402	72.9402	绿
967	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	茶青乙#1-2西南随#1TB(合同能源)1	400	217.489	217.489	绿
968	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	大泽山供电所	茶泽甲线西支#24-09-05仉家寨#3TB	400	92.2804	92.2804	绿
969	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	大泽山供电所	茶泽甲线#78-02四甲#2TB	400	38.2186	38.2186	绿
970	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	大泽山供电所	茶泽甲线#73上甲村#2TB	400	0	0	红
971	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	大泽山供电所	茶泽甲线#71-08洼子高#2TB	400	252.598	252.598	绿
972	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	大泽山供电所	茶泽甲线#181-16北蒋#2TB	400	4.1361	4.1361	绿
973	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	茶园#84-11上洄村北#3TB	400	318.536	318.536	绿
974	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	茶园#61-38-2李家寨东#2TB(合同能源)1	400	261.536	261.536	绿
975	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	茶园#61-36-1黄哥庄西#1TB(合同能源)1	400	210.734	210.734	绿
976	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	茶园#125-4茶山大院和园西#1B箱式变1号配变	250	196.14	196.14	绿
977	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	茶园#107-1桃源养生谷西(南)#3B	630	494.474	494.474	绿
978	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	茶园#107-1桃源养生谷东(北)#1B	630	496.784	496.784	绿
979	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	茶园#079-09上洄北#3TB	200	160.602	160.602	绿
980	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	茶园#061西-31-9黄哥庄东#2TB	400	141.567	141.567	绿
981	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	范家东南	400	40.1361	40.1361	绿
982	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	英兰埠（东）#1B（合同能源）2	200	128.789	128.789	绿
983	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	苏青南线#9东阁小区#1XB	1000	783.505	783.505	绿
984	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	苏青南线#9-2东阁#3XB	630	501.876	501.876	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
985	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	苏青南线#6-07菜园电厂#1B	400	316.346	316.346	绿
986	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	苏青南线#16-4#九中家属院#1B	200	163.645	163.645	绿
987	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	苏青南线#16-02佑东家属院#1B	400	323.732	323.732	绿
988	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	苏青南线#14#阳光明宸一期#2B	630	494.165	494.165	绿
989	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	苏青南线#14#阳光明宸一期#1B	630	506.557	506.557	绿
990	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	苏青北线#6万友小区#1TB	200	161.064	161.064	绿
991	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	苏青北线#06河头村#6TB	400	317.571	317.571	绿
992	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	苏州路公变#3B（合同能源）2	400	315.471	315.471	绿
993	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	苏州路公变#1TB（合同能源）2	400	324.239	324.239	绿
994	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	花窝洛西#1TB	200	54.1608	54.1608	绿
995	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	花窝洛东#2B	200	104.43	104.43	绿
996	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	花园村北3TB	200	161.08	161.08	绿
997	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	花园多层楼#1B	400	321.923	321.923	绿
998	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	花园二层楼2TB	400	322.959	322.959	绿
999	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍西线苍村#2TB	400	64.5979	64.5979	绿
1000	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍西线#69小田庄#1TB	200	70.8515	70.8515	绿
1001	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍西线#52西石岭村#2TB	200	157.229	157.229	绿
1002	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍西线#21-31岭子#1TB	400	33.0258	33.0258	绿
1003	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍西线#21-1-10-4桃园#1TB	200	29.1299	29.1299	绿
1004	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍西#52西石岭#5TB	200	116.52	116.52	绿
1005	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍西#51-22-3苍村村#1TB	200	59.0928	59.0928	绿
1006	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍西#21-29岭子#2TB	200	34.9814	34.9814	绿
1007	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍西#21-1-5西庄头#1B	400	193.241	193.241	绿
1008	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍西#21-#05-#11西庄头#2TB	400	43.9278	43.9278	绿
1009	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍直线#30-1张舍公变#4TB	400	238.433	238.433	绿
1010	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍直线#27-6张舍公变#1TB	400	167.241	167.241	绿
1011	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍直#21-5-8张舍公变#5TB	400	328.266	328.266	绿
1012	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍直#10-15东前疃#1TB	315	22.7732	22.7732	绿
1013	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍直#10-14东前疃#3TB	400	174.79	174.79	绿
1014	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍田甲线T77-19利家#1TB	400	97.6742	97.6742	绿
1015	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍田甲线107-2-5中柳坡#2TB	200	33.5876	33.5876	绿
1016	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍田甲线#98-61-6东坡子#4TB	400	158.222	158.222	绿
1017	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍田甲线#98-61-5东坡子#3TB	200	3.2835	3.2835	绿
1018	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍田甲线#72-5-10孟家#4TB	400	101.129	101.129	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1019	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍田甲线#52-0002孟家南#2TB	400	313.758	313.758	绿
1020	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍田甲#98-31-11东郭#1TB	400	32.7443	32.7443	绿
1021	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍田甲#77-007-006孟家北#1TB	400	200.072	200.072	绿
1022	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍田甲#75-21-2利家#3TB	400	171.722	171.722	绿
1023	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍南线#41-1西石岭村#3TB	400	80.1443	80.1443	绿
1024	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍南#43西石岭#4TB	400	191.72	191.72	绿
1025	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍南#41-1西石岭#1B	400	158.083	158.083	绿
1026	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍南#38东石岭#2TB	200	60.2247	60.2247	绿
1027	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍南#37东石岭#1B	200	33.1814	33.1814	绿
1028	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北线西白家#1TB	400	175.94	175.94	绿
1029	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北线T#54-33-6西白家#2TB	400	188.933	188.933	绿
1030	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北线#88-8双淄姜家#2TB	400	107.717	107.717	绿
1031	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北线#71-4台子付家村#1TB	400	65.132	65.132	绿
1032	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北线#58-13东白家村#1TB	400	74.8866	74.8866	绿
1033	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北线#54-56-06新姜家#2TB	400	153.753	153.753	绿
1034	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北线#50-32-14-16崖上高家村#2TB	400	200.113	200.113	绿
1035	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北线#44-#12张舍村#3TB	200	17.0928	17.0928	绿
1036	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北乙线T#41-82东吴家屯#2TB	400	163.65	163.65	绿
1037	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北乙线T#41-60-11-13宫西#1TB	200	43.4155	43.4155	绿
1038	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北乙线38-75-15流丹埠#3TB	400	83.7196	83.7196	绿
1039	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北乙线#41-9-7-5南肖家#2TB	200	46.6907	46.6907	绿
1040	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北乙线#41-9-14-7南尹家村#2TB	400	78.0825	78.0825	绿
1041	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北乙线#41-9-13南尹家村#1TB	400	57.1649	57.1649	绿
1042	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北乙线#41-83东吴家屯村#1B	400	101.831	101.831	绿
1043	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北乙线#41-60-29匡家#2TB	200	47.3093	47.3093	绿
1044	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北乙线#41-60-11-12-007官东#2TB	400	131.381	131.381	绿
1045	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北乙线#41-60-11-11官西#2TB	200	21.5959	21.5959	绿
1046	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北乙线#41-52-3流丹埠#1TB	200	47.8536	47.8536	绿
1047	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北乙线#41-52-2流丹埠#2TB	200	67.4804	67.4804	绿
1048	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北乙线#41-48-29李家#2TB	200	6.9113	6.9113	绿
1049	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北乙线#41-47-22徐家村#1B	400	190.093	190.093	绿
1050	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北乙线#41-47-21徐家#2TB	200	0	0	红
1051	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北乙线#41-47-12-002廉家#2TB	400	238.268	238.268	绿
1052	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北乙线#41-32-8河东郑家#1TB	200	34.6598	34.6598	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1053	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北乙线#41-20-5-1盆李家#1TB	400	68.7629	68.7629	绿
1054	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北乙线#41-20-24邓家#2TB	400	184.217	184.217	绿
1055	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北乙线#41-20-14邓家村#1TB	400	187.479	187.479	绿
1056	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北乙线#38-27-4盆李家#2TB	400	112.062	112.062	绿
1057	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北#86-12双淄姜家村#1TB	400	283.687	283.687	绿
1058	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北#66-7北洼子#1TB	200	63.0887	63.0887	绿
1059	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北#58-10东白家村#2TB	200	130.19	130.19	绿
1060	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北#52-32-14-6崖上高家#1TB	400	127.043	127.043	绿
1061	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北#50-56新姜家村#1B	160	17.7134	17.7134	绿
1062	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北#50-3张舍村#1B	400	304.854	304.854	绿
1063	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北#41-9-7-5南肖家村#1B	400	264.462	264.462	绿
1064	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北#41-60-11-12官东#1B	200	84.3052	84.3052	绿
1065	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍北#41-47-29李家#1B	200	48.1691	48.1691	绿
1066	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍东#52东官庄村#1TB	400	293.565	293.565	绿
1067	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍东#52-10东官庄#2TB	200	1.3196	1.3196	绿
1068	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍东#43-11东南营村#2TB	400	142.201	142.201	绿
1069	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	舍东#41-4东南营#1TB	200	57.2742	57.2742	绿
1070	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	臧家（砖厂）#3TB	400	284.491	284.491	绿
1071	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	胡家沟1TB	200	57.0763	57.0763	绿
1072	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	胜利线#23杆果品公变2TB	630	569.897	569.897	绿
1073	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	胜利线#15杆书店公变#1TB	400	339.938	339.938	绿
1074	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	胜利线#1-8北关公变2TB	400	341.212	341.212	绿
1075	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	胜利#8杆平原小区#1TB	315	272.858	272.858	绿
1076	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	胜利#5杆桥北公变#1TB	400	384.313	384.313	绿
1077	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	胜利#12-6五金公变#1TB	315	297.062	297.062	绿
1078	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	胜利#12-27-华裕公变#1XB	630	531.113	531.113	绿
1079	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	胜利#12-19杆果品公变#1TB	400	338.751	338.751	绿
1080	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	胜利#1-4杆北关公变#1TB	315	277.278	277.278	绿
1081	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	肖戈庄东三台区TB	400	66.5732	66.5732	绿
1082	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	肖戈庄5台区	200	128.61	128.61	绿
1083	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	肖戈庄4台区	400	214.149	214.149	绿
1084	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	肖家综合	400	188.064	188.064	绿
1085	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	翡翠城#3B	800	638.907	638.907	绿
1086	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	翡翠城#1B	800	630.825	630.825	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1087	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头线#62-49-10东庞家洼#1TB（合同能源）1	400	257.095	257.095	绿
1088	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头线#62-47-13-17李家卜#2TB	200	156.85	156.85	绿
1089	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头线#62-15-2杨家#1TB（合同能源）1	400	295.826	295.826	绿
1090	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头线#46-09北庙东中#2TB	400	158.392	158.392	绿
1091	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头线#221-02-17曲村#1TB(井井通)	200	147.407	147.407	绿
1092	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头线#189唐家庄#2TB	200	115.381	115.381	绿
1093	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头线#165-21-13-2罗头#3TB	400	84.0784	84.0784	绿
1094	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头线#150-08曲村	400	177.122	177.122	绿
1095	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头线#133-119-4上庄#2TB（合同能源）1	400	113.924	113.924	绿
1096	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头线#128-04田格庄#2TB	200	38.6062	38.6062	绿
1097	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头线#107-35-03涧里#1B	400	101.441	101.441	绿
1098	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头线#085-39-02涧里#1TB	400	51.5423	51.5423	绿
1099	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头#74A-03东石桥#3TB	100	79.266	79.266	绿
1100	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头#68-2东庙东#4TB	400	234.635	234.635	绿
1101	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头#29-03-08北庙东东#2TB	400	240.171	240.171	绿
1102	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头#29-03-05北庙东东#1TB	200	32.1732	32.1732	绿
1103	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头#196窝落#2TB	400	236.219	236.219	绿
1104	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头#179-唐家庄#1TB	200	49.7649	49.7649	绿
1105	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头#176-05石家庄#1TB	200	17.7361	17.7361	绿
1106	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头#153-6马疃北#01TB	400	10.299	10.299	绿
1107	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头#148-06窝落#1TB	200	61.4866	61.4866	绿
1108	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头#130-3+1-06田格庄#1TB	400	36.233	36.233	绿
1109	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头#130-21-27罗头东#2TB	400	83.6763	83.6763	绿
1110	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头#130-21-17罗头西#1TB	630	220.967	220.967	绿
1111	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头#109-22斜岭前#1TB	200	15.6536	15.6536	绿
1112	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头#085-64上庄东#1TB	200	65.9959	65.9959	绿
1113	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头#085-54-09上庄#3TB	200	36.7526	36.7526	绿
1114	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头#069-1东石桥#2TB	400	212.949	212.949	绿
1115	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头#029-61九里亦东#1TB	400	325.346	325.346	绿
1116	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头#029-56-35九里亦#5TB	100	78.5979	78.5979	绿
1117	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头#029-56-32-25九里亦#6TB	200	157.412	157.412	绿
1118	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头#029-56-06-05九里亦#4TB	400	324.83	324.83	绿
1119	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头#029-54九里亦西#2TB	400	319.847	319.847	绿
1120	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	罗头#029-44-1+1-02九里亦#3TB	200	164.334	164.334	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1121	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	红旗中线#9-3红旗路公变#3TB	630	504.223	504.223	绿
1122	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	红旗中线#6教师新村#1B	400	325.353	325.353	绿
1123	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	红旗中线#30杆苏州路4XB	630	494.128	494.128	绿
1124	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	红旗中#35红旗路公变#1TB	630	509.907	509.907	绿
1125	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	红旗中#30-苏州路公变#2XB	630	597.247	597.247	绿
1126	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	红旗中#19-4杭州路公变#1TB	630	548.227	548.227	绿
1127	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	红旗中#19-2杆杭州路公变#2TB	630	504.711	504.711	绿
1128	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	红旗中#11现河名邸#2XB	1000	843.546	843.546	绿
1129	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	红旗中#11现河名邸#1XB	1000	843.546	843.546	绿
1130	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	红旗东金沟子桥北头2TB	400	329.847	329.847	绿
1131	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	红旗东线#23-1曦园南区#6XB	1250	989.996	989.996	绿
1132	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	红旗东线#23-1曦园南区#5XB	1600	1264.22	1264.22	绿
1133	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	红旗东线#23-1曦园南区#3XB	1000	792.264	792.264	绿
1134	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	红旗东线#23-1曦园南区#1XB	1000	784.569	784.569	绿
1135	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	红旗东线#17金色东城璟园1B	1250	987.571	987.571	绿
1136	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	城区供电中心	红旗东线#08新源综合楼#1TB	200	161.08	161.08	绿
1137	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	红旗东#23-1曦园#2XB	1250	1077.55	1077.55	绿
1138	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	红旗东#22-7曦园#6XB	1000	807.18	807.18	绿
1139	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	红旗东#22-7曦园#4XB	1250	1021.38	1021.38	绿
1140	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	红旗东#22-7曦园#3XB	1250	1021.38	1021.38	绿
1141	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	紫竹苑2配电变压器2	500	391.753	391.753	绿
1142	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	紫竹苑2配电变压器	500	404.763	404.763	绿
1143	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	管家2台区	200	72.9485	72.9485	绿
1144	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蓼兰供电所	窦家北	400	60.9196	60.9196	绿
1145	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	窝洛子西北#1B	200	59.2289	59.2289	绿
1146	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	窝洛子西#3B	200	79.7649	79.7649	绿
1147	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	窝洛子北社区南#2B	630	503.134	503.134	绿
1148	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	窝洛子北社区南#1B	630	506.289	506.289	绿
1149	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	窝洛子北社区北#2B	800	643.67	643.67	绿
1150	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	窝洛子北社区北#1B	800	633.134	633.134	绿
1151	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	窝洛子东南#6TB	200	123.25	123.25	绿
1152	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	窝洛子东#2B	400	233.181	233.181	绿
1153	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	科技园甲线#18-27-1东岭东#2TB	400	112.572	112.572	绿
1154	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	科技园甲线#18-20东岭村#1B	500	188.99	188.99	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1155	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	科技园甲线#18-18西岭东#2TB	400	296.887	296.887	绿
1156	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	科技园甲线#18-12西岭#1B	500	122.588	122.588	绿
1157	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	科技园乙线#18-21苇村西#2TB	400	206.491	206.491	绿
1158	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	科技园乙线#12-32曲坊西10TB	400	281.546	281.546	绿
1159	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	科技园乙线#12-32-2曲坊东11TB	400	288.214	288.214	绿
1160	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	科技园乙线#12-30曲坊村南#3B	500	222.113	222.113	绿
1161	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	科技园乙线#12-23曲坊400西#6TB	400	74.2526	74.2526	绿
1162	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	科技园乙线#12-23曲坊400东#5TB	400	121.68	121.68	绿
1163	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	科技园乙线#12-21曲坊中#2B	500	169.208	169.208	绿
1164	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	科技园乙线#12-20曲坊中#8TB	400	221.819	221.819	绿
1165	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	科技园乙线#12-20曲坊中#4XB	630	351.387	351.387	绿
1166	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	科技园乙线#12-16-3曲坊#7TB	630	400.664	400.664	绿
1167	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	科技园乙线#12-12曲坊北#1TB	400	242.608	242.608	绿
1168	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	科技园乙线#12-10曲坊北9TB	400	333.208	333.208	绿
1169	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	科技园乙线#04行知学府1B	1250	979.67	979.67	绿
1170	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	科技园乙线#01万科如园#2B	630	504.701	504.701	绿
1171	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	科技园乙线#01万科如园#1B	630	502.949	502.949	绿
1172	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	科技园乙线#01-01#嘉璟园小区#2B	800	630.454	630.454	绿
1173	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	科技园乙线#01-01#嘉璟园小区#1B	800	638.68	638.68	绿
1174	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	秀阳甲线#同力新苑#西2B	315	247.905	247.905	绿
1175	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	秀阳甲线#同力新苑#东1B	315	247.225	247.225	绿
1176	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	秀阳甲线#07开元御景三期西#3B	500	407.196	407.196	绿
1177	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	秀阳甲线#07开元御景三期中#1B	315	256.738	256.738	绿
1178	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	秀阳甲线#07开元御景三期东#2B	400	322.631	322.631	绿
1179	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	秀阳甲线#02和达朗园西#1B	800	631.485	631.485	绿
1180	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	秀阳甲线#02和达朗园东#2B	800	639.278	639.278	绿
1181	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	秀锦甲线#28锦厦新城二期#北5XB	1250	1035.05	1035.05	绿
1182	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	秀锦甲线#28锦厦新城一期#南西2XB	630	522.041	522.041	绿
1183	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	秀锦甲线#28锦厦新城一期#南东1XB	630	508.825	508.825	绿
1184	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	秀锦甲线#28锦厦新城一期#北西2XB	630	517.773	517.773	绿
1185	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	秀锦甲线#28锦厦新城一期#北东1XB	630	525.217	525.217	绿
1186	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	秀锦甲线#06锦厦新城三期#西2XB	800	649.67	649.67	绿
1187	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	秀锦甲线#06锦厦新城三期#东1XB	800	647.34	647.34	绿
1188	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	福州南线#奥林春天东#6XB	400	316.965	316.965	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1189	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	福州南线#奥林春天东#5XB	500	404.507	404.507	绿
1190	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	福州南线#奥林春天东#4XB	400	316.742	316.742	绿
1191	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	福州南线#53-1芝格庄#1B	100	79.2134	79.2134	绿
1192	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	福州南线#37-1龙宇上城南#3XB	1250	1007.46	1007.46	绿
1193	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	福州南线#37-1龙宇上城北#4XB	1250	1001.34	1001.34	绿
1194	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	福州南线#37-1龙宇上城#2XB	800	660.67	660.67	绿
1195	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	福州南线#37-1龙宇上城#1XB	800	674.99	674.99	绿
1196	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	福州南线#25-3水岸豪庭#1XB	1000	783.984	783.984	绿
1197	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	福州南线#15-01龙宇上城六公变#7XB	630	520.041	520.041	绿
1198	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	福州南线#15-01龙宇上城五公变#5XB	500	408.949	408.949	绿
1199	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	福安线25-3-3杆丰山洼2B	400	340.677	340.677	绿
1200	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	福安25-7-6-2江山帝景2XB	1600	1391.05	1391.05	绿
1201	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	福安#32-3金色家园朗庭#6XB	1600	1274.61	1274.61	绿
1202	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	福安#32-3金色家园朗庭#5XB	1600	1351.17	1351.17	绿
1203	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	福安#32-3金色家园朗庭#4XB	1000	793.996	793.996	绿
1204	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	福安#32-3金色家园朗庭#3XB	1000	799.093	799.093	绿
1205	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	福安#32-3金色家园朗庭#2XB	1000	801.039	801.039	绿
1206	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	福安#32-3金色家园朗庭#1XB	1000	791.109	791.109	绿
1207	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	福安#25-7-6-2江山帝景4XB	1600	1326.93	1326.93	绿
1208	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	福安#25-7-6-2江山帝景3XB	1600	1316.78	1316.78	绿
1209	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	福安#25-7-6-2江山帝景1XB	1600	1303.46	1303.46	绿
1210	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	福安#21-3祥福家园2XB	1250	1043.4	1043.4	绿
1211	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	福安#21-3祥福家园1XB	1250	1043.4	1043.4	绿
1212	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	福安#17-1祥福家园6XB	630	528.237	528.237	绿
1213	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	福安#17-1祥福家园5XB	1250	1014.01	1014.01	绿
1214	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	福安#17-1祥福家园#4XB	1250	1041.05	1041.05	绿
1215	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	福安#17-1祥福家园#3XB	1250	1041.05	1041.05	绿
1216	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝南线#5石楼院东#1TB	200	159.466	159.466	绿
1217	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝南线#23-65王家流河#1B	200	91.1402	91.1402	绿
1218	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝南线#20-1祝沟供电所#1TB	400	315.839	315.839	绿
1219	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝南线#010-080-12-04南黄同#1TB	400	164.067	164.067	绿
1220	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝南甲线#040-08洼子#1TB	400	78.1711	78.1711	绿
1221	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝南甲王家流河#4TB	400	247.105	247.105	绿
1222	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝南甲#61孙戈庄#2TB	400	62.2433	62.2433	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1223	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝南甲#53孙戈庄#1TB	200	8.0031	8.0031	绿
1224	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝南甲#23-62-26高家流河#1TB	400	61.6371	61.6371	绿
1225	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝南甲#23-62-13-22北大流河#2TB	400	77.1505	77.1505	绿
1226	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝南甲#23-60-20崔家流河#2TB	400	4.5196	4.5196	绿
1227	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝南甲#044-01洼子#2TB	400	122.404	122.404	绿
1228	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝南甲#022-08洼子#3TB	400	87.6701	87.6701	绿
1229	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北线#81-14店子#7TB	400	313.402	313.402	绿
1230	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北线#66-12大王头#2TB	400	215.28	215.28	绿
1231	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北线#59-3店子#6TB	200	133.485	133.485	绿
1232	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北线#57-07-14张美亦#1TB	400	176.008	176.008	绿
1233	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北线#51-10-07-01东店子农灌#2TB	200	158.619	158.619	绿
1234	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北线#27-17G东店子农灌#1TB	100	78.3691	78.3691	绿
1235	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北线#17-67-04小洪卜#1TB	200	77.8814	77.8814	绿
1236	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北线#17-49-2大洪埠4TB	400	76.6557	76.6557	绿
1237	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北线#17-39-06路上农灌#2TB	100	78.9041	78.9041	绿
1238	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北线#17-35-10后刘农灌#1TB	100	78.5948	78.5948	绿
1239	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北线#17--50-02大洪埠#2TB	630	292.113	292.113	绿
1240	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北线#16-19-15纸坊#1TB	200	50.8969	50.8969	绿
1241	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北线#16-19-09山头#1TB.	400	83.6948	83.6948	绿
1242	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北线#16-19-07-15前刘#2TB	200	42.4907	42.4907	绿
1243	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北线#16-19-05后刘#1TB	200	31.6474	31.6474	绿
1244	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北线#16-19-05-05后刘#2TB	200	36.2495	36.2495	绿
1245	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北线#14-01-11路上农灌#1TB	100	78.6474	78.6474	绿
1246	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北线#066大王头#1TB	630	292.536	292.536	绿
1247	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北线#051-03小卜子#1TB	200	20.4639	20.4639	绿
1248	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北线#048-31潘家屯#1TB	200	27.967	27.967	绿
1249	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北线#038店子#2TB	400	211.835	211.835	绿
1250	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北线#032店子#4TB	400	203.744	203.744	绿
1251	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北线#017-26-08前刘#1TB	200	34.4866	34.4866	绿
1252	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北线#016-73-31山里石家#3TB	200	58.1	58.1	绿
1253	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北线#016-64-04山里程家#1TB	200	18.0701	18.0701	绿
1254	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北线#016-12路上#2TB	400	57.5979	57.5979	绿
1255	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北线#016-03路上#1TB	400	120.629	120.629	绿
1256	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北乙线#43-29纸坊#2TB	400	181.037	181.037	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1257	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北乙线#16-40-01大洪卜#1TB	400	82.767	82.767	绿
1258	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北乙#17-16路上#4TB	400	278.008	278.008	绿
1259	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北#48-9-7-2店子3TB	400	5.0969	5.0969	绿
1260	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北#31-4店子#5TB	400	156.685	156.685	绿
1261	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北#29-2店子#1TB	400	156.907	156.907	绿
1262	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北#24-04岔道口#2TB	400	52.0773	52.0773	绿
1263	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北#23岔道口#1TB	400	100.959	100.959	绿
1264	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北#17-55-5大洪埠#3TB	400	93.6165	93.6165	绿
1265	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北#016-82九山后#1TB	400	79.1299	79.1299	绿
1266	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北#016-19-27山头#2TB	400	70.334	70.334	绿
1267	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝北#016-09路上#3TB	400	134.07	134.07	绿
1268	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线@010-80-09-16李家庄#2TB	200	30.0639	30.0639	绿
1269	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#90-11小沽洄	400	276.113	276.113	绿
1270	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#22-75-06且格庄#1TBz	400	52.2289	52.2289	绿
1271	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#22-75-01且格庄#2TB	200	43.6907	43.6907	绿
1272	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#22-109后河南#2TB	200	42.1278	42.1278	绿
1273	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#22-080-12且格庄#3TB.	200	29.4021	29.4021	绿
1274	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#22-055-17清水#2TB	400	44.0052	44.0052	绿
1275	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#22-050-08清水#1TB	400	52.3866	52.3866	绿
1276	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#22-003-08于家屯#1TB	400	218.101	218.101	绿
1277	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#18-13刘家庄#2TB	400	18.3505	18.3505	绿
1278	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#17-05刘家庄#1TB	400	54.0412	54.0412	绿
1279	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#145-22-2南黄同#4TB	200	120.949	120.949	绿
1280	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#120-29清水#4TB	200	157.27	157.27	绿
1281	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#10-55-1东连1TB	400	2.7835	2.7835	绿
1282	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#10-134铁家庄#1TB	200	36.2186	36.2186	绿
1283	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#10-119-09东孟#2TB	200	19.5175	19.5175	绿
1284	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#10-119-05东孟#1B	125	15.9113	15.9113	绿
1285	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#10-115-08西孟#2TB	200	74.4887	74.4887	绿
1286	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#10-114-01西孟#1TB	400	80.5278	80.5278	绿
1287	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#10-105-22苏格庄#2TB	200	28.3299	28.3299	绿
1288	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#10-105-06苏格庄#1TB	200	32.1134	32.1134	绿
1289	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#10-090-08小沽洄#1TB	200	44.9711	44.9711	绿
1290	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#10-084-05沙卜#2TB	400	25.4845	25.4845	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1291	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#10-080-33-10北黄同#1TB	200	37.4433	37.4433	绿
1292	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#10-080-31-03北黄同#2TB	200	49.6753	49.6753	绿
1293	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#10-080-28-10北黄同#3TB	630	264.814	264.814	绿
1294	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#10-080-1709南黄同#2TB	400	163.303	163.303	绿
1295	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#10-080-09-02李家庄#1TB	200	34.233	34.233	绿
1296	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#10-053-10东连#2TB	400	133.05	133.05	绿
1297	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#10-048西连#1TB	200	114.66	114.66	绿
1298	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#084A-14南黄同3TB	100	78.532	78.532	绿
1299	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#022-14寨子#1TB	400	111.567	111.567	绿
1300	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#022-085展王庄#1TB	200	66.1072	66.1072	绿
1301	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#022-038-05-06武家庄#1TB	400	86.4753	86.4753	绿
1302	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#022-03-21于家屯#2TB	400	53.367	53.367	绿
1303	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#010-114-09西孟#3TB	400	59.0763	59.0763	绿
1304	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东线#010-089-04沙卜#1TB	400	51.3093	51.3093	绿
1305	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东甲线#109-6东连#4TB	200	156.701	156.701	绿
1306	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东乙线田家庄#2TB	200	156.701	156.701	绿
1307	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东乙线#22-028-06田家庄#1TB	200	113.81	113.81	绿
1308	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东#93-2西连#2TB	400	198.165	198.165	绿
1309	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东#10-89-9沙卜#3TB	200	27.6701	27.6701	绿
1310	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东#10-136-13铁家庄#2TB	400	129.876	129.876	绿
1311	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东#022-110后河南#1TB	200	114.342	114.342	绿
1312	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	祝东#022-106-05前河南#1TB	200	21.7876	21.7876	绿
1313	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	砖厂线#81丁家（西南）#4TB	400	55.4485	55.4485	绿
1314	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	砖厂线#80-05丁家西#2TB	200	33.6907	33.6907	绿
1315	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	砖厂线#80-01丁家北#3TB	200	34.9814	34.9814	绿
1316	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	砖厂线#72丁家南#1B	200	35.6371	35.6371	绿
1317	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	砖厂线#68-08臧家（村委）#4TB	400	121.526	121.526	绿
1318	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	砖厂线#68-08臧家北#2TB	200	24.3732	24.3732	绿
1319	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	砖厂线#66-03郑家北#1B	200	67.6536	67.6536	绿
1320	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	砖厂线#66-01-01郑家南#1B	400	152.676	152.676	绿
1321	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	砖厂线#56-03河洼#1B	400	134.769	134.769	绿
1322	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	砖厂线#56-01-01韩家南#2TB	400	194.318	194.318	绿
1323	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	砖厂线#51王家西南机井通#2TB	200	61.4402	61.4402	绿
1324	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	砖厂线#51-05杆韩家东#1B	200	43.8577	43.8577	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1325	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	砖厂线#46王家(东）机井通#6TB	200	158.817	158.817	绿
1326	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	砖厂线#44王家东南机井通#4TB	100	45.0505	45.0505	绿
1327	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	砖厂线#27-05杆张家埠#1B	400	99.3567	99.3567	绿
1328	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	砖厂线#23杆二十里（西）2TB	400	51.4278	51.4278	绿
1329	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	砖厂线#07-20-04汉军寨（社区）#2B	200	37.8144	37.8144	绿
1330	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	砖厂线#07-20-04汉军寨东#1B	400	294.549	294.549	绿
1331	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	砖厂线#07-08汉军寨（东北）#3TB	400	328.916	328.916	绿
1332	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石西线T80-19-2窑头孙家#1TB	400	322.847	322.847	绿
1333	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石西线32-2南滚泉村#2TB	400	43.5753	43.5753	绿
1334	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石西线#71-37穆家#1TB	200	51.5	51.5	绿
1335	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石西线#39-25柘埠村#5TB	400	251.871	251.871	绿
1336	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石西线#39-15柘埠村#4TB	400	112.17	112.17	绿
1337	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石西线#37-6-3南滚泉#1TB	400	75.1711	75.1711	绿
1338	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石西线#36-12南滚泉#3TB	200	104.334	104.334	绿
1339	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石西#9-4-4官庄公变#2TB	400	112.885	112.885	绿
1340	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石西#8-13-1石泉村#1B	200	27.2186	27.2186	绿
1341	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石西#71西官庄#1B	200	90.466	90.466	绿
1342	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石西#71-36穆家#2TB	200	33.0144	33.0144	绿
1343	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石西#71-1西官庄村#2TB	200	42.0701	42.0701	绿
1344	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石西#71-16窑头孙家#2TB	400	204.617	204.617	绿
1345	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石西#7-31-5-5郝家寨#3TB	400	105.644	105.644	绿
1346	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石西#67-14-5窑头孙家#3TB	200	82.1186	82.1186	绿
1347	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石西#67-13西官庄#3TB	630	141.387	141.387	绿
1348	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石西#41-26柘埠#3TB	400	225.845	225.845	绿
1349	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石西#40北滚泉#2B	200	58.4495	58.4495	绿
1350	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石西#34-36柘埠西#2TB	200	66.7753	66.7753	绿
1351	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石西#34-30柘埠东#1TB	400	134.778	134.778	绿
1352	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石西#31-3郝家寨村#1B	400	149.726	149.726	绿
1353	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石西#31-2郝家寨村#2TB	200	64.4866	64.4866	绿
1354	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石西#30-5北滚泉综合#1TB	200	5.5938	5.5938	绿
1355	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石西#13-3南下庄#1TB	400	314.274	314.274	绿
1356	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石西#109王家营村#2TB	400	75.4474	75.4474	绿
1357	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石西#104王家营#1B	200	36.2371	36.2371	绿
1358	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石泉综合3	200	93.5361	93.5361	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1359	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	石桥线#65-58邢家1TB	400	87.567	87.567	绿
1360	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	石桥线#162-2石桥公变#1TB	400	100.144	100.144	绿
1361	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	石桥线#070-6东石桥#1TB	400	167.475	167.475	绿
1362	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	石桥#35南庙东#2TB	400	313.464	313.464	绿
1363	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	石桥#158-10石桥公变#2TB	200	27.8866	27.8866	绿
1364	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	石桥#158-07-07刘家庄#2TB	400	75.2268	75.2268	绿
1365	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	石桥#148-06西营#1TB	400	93.5979	93.5979	绿
1366	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	石桥#063+1-2西石桥#1TB	200	22.0351	22.0351	绿
1367	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	石桥#044-6东庙东#2B	200	44.2722	44.2722	绿
1368	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	石桥#044-03+2东庙东#1TB	200	56.2041	56.2041	绿
1369	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	石桥#041-47-13李家卜#1B	200	35.6206	35.6206	绿
1370	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	石桥#041-33-北05水家河#1TB	200	73.5299	73.5299	绿
1371	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	石桥#041-18-02杨家#2TB	400	74.4577	74.4577	绿
1372	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	石桥#029-2南庙东#1B	400	179.021	179.021	绿
1373	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石墨线T36-30-1-12习礼埠村#3TB	400	209.608	209.608	绿
1374	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石墨线#36-26-2习礼埠村#2TB	400	181.984	181.984	绿
1375	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石墨#9-4石泉#2TB	400	282.672	282.672	绿
1376	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石墨#36-26-2习礼埠#1TB	200	26.3711	26.3711	绿
1377	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石北线T#45-05韩家铺村#2T B	200	93.4412	93.4412	绿
1378	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石北线#88-12-8任家洼#3TB	400	78.1495	78.1495	绿
1379	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石北线#34-13-6-2祝家铺#2TB	200	34.2887	34.2887	绿
1380	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石北T41-17-3李家铺村#3TB	200	34.2113	34.2113	绿
1381	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石北#7-6官庄公变#3TB	200	160.814	160.814	绿
1382	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石北#7-3宝凯公变#1TB	200	165.571	165.571	绿
1383	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石北#62-9任家洼#2TB	200	0.5526	0.5526	绿
1384	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石北#46-1韩家铺#1B	200	37.7278	37.7278	绿
1385	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石北#41-9李家铺#2TB	400	129.975	129.975	绿
1386	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石北#41-10李家铺#1B	200	12.2526	12.2526	绿
1387	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石北#34-13-6祝家铺村#1TB	200	5.099	5.099	绿
1388	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石北#21官庄北北#2TB	400	198.443	198.443	绿
1389	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石北#18-4官庄北#1B	200	84.8804	84.8804	绿
1390	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石北#18-16官庄北#4TB	200	53.0155	53.0155	绿
1391	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石北#10-10官庄公变#1TB	400	303.289	303.289	绿
1392	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石东线#74-5于埠#4TB	400	60.1186	60.1186	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1393	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石东线#64于埠#1TB	400	91.8351	91.8351	绿
1394	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石东线#60-06-20于埠#3TB	200	44.2165	44.2165	绿
1395	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石东线#32-13北坦坡村#2TB	200	75.1443	75.1443	绿
1396	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石东线#26-1中坦坡#1TB	200	132.856	132.856	绿
1397	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石东线#26-07中坦坡#2TB	200	65.0186	65.0186	绿
1398	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石东#58-15于埠西#2TB	400	144.598	144.598	绿
1399	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石东#31-2北坦坡#1TB	400	62.8866	62.8866	绿
1400	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	石东#18-1-7南坦坡#1B	200	162.559	162.559	绿
1401	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	白里#5TB	200	145.262	145.262	绿
1402	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	白西线#87-05西史家#1TB	400	61.2227	61.2227	绿
1403	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	白西#61-11卢家庄#2TB	200	21.9608	21.9608	绿
1404	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	白直线#61振华里#1B	200	64.8454	64.8454	绿
1405	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	白直线#48-2西华里#1B	200	37.1464	37.1464	绿
1406	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	白直线#13-9南公变#1TB	400	222.861	222.861	绿
1407	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	白直#13-14-3兴华里#1TB	400	193.361	193.361	绿
1408	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	白沙线#89西白沙西#2TB	400	57.9227	57.9227	绿
1409	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	白沙#西白沙#5TB	400	58.7732	58.7732	绿
1410	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	白沙#楼里头#4TB	400	193.254	193.254	绿
1411	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	白沙#楼里头#3TB	400	132.771	132.771	绿
1412	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	白沙#东前李家#1TB	315	82.9423	82.9423	绿
1413	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	白沙#83西白沙#1TB	200	24.3887	24.3887	绿
1414	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	白沙#76-6+-11西前李(井)#3TB	50	39.2925	39.2925	绿
1415	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	白沙#76-28西前李家北#2TB	400	198.722	198.722	绿
1416	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	白沙#76-23西前李家#1TB	200	26.2629	26.2629	绿
1417	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	白沙#76-17-4东前李家东#2TB	200	32.4454	32.4454	绿
1418	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	白沙#69-13东白沙#2TB	400	34.532	34.532	绿
1419	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	白沙#54-5楼里头#1TB	400	168.276	168.276	绿
1420	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	白沙#31-8西沙窝南#2TB	200	41.433	41.433	绿
1421	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	白沙#31-5-4东沙窝南#2TB	200	51.868	51.868	绿
1422	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	白沙#102-5-6西白沙#3B	200	157.419	157.419	绿
1423	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	白南#116-06西孙庄#1B	200	28.0515	28.0515	绿
1424	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	电业线#4供电公司西台区#2B	315	272.32	272.32	绿
1425	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	电业线#4供电公司西台区#1B	630	519.124	519.124	绿
1426	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	电业线#4供电公司东台区#4B	630	532.351	532.351	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1427	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	电业线#4供电公司东台区#3B	630	532.351	532.351	绿
1428	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	田直#36-4西张村#2TB	400	126.459	126.459	绿
1429	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	田直线财源街公变#2TB	400	347.546	347.546	绿
1430	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	田直线006-21-03政府公变#1TB	630	514.398	514.398	绿
1431	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	田直线#35-21-3西张#3TB	400	27.3814	27.3814	绿
1432	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	田直线#33-4-5西寨村#3TB	400	120.15	120.15	绿
1433	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	田直线#19-17-04张东#3TB	400	119.949	119.949	绿
1434	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	田直线#006-12财源街#1TB	630	464.144	464.144	绿
1435	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	田直#45-07-05田庄（东）3TB	400	114.474	114.474	绿
1436	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	田直#083-09披甲营#1B	400	58.8196	58.8196	绿
1437	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	田直#074-05李家埠南#1B	400	221.014	221.014	绿
1438	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	田直#045-08田庄#3B	200	35.7196	35.7196	绿
1439	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	田直#006-29-29张东村#2TB	400	103.922	103.922	绿
1440	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	田直#006-27-05西寨#1B	400	81.2577	81.2577	绿
1441	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	田直#006-24-03+01西寨南#2TB	400	174.697	174.697	绿
1442	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	田直#006-21-02公变#1TB	630	529.516	529.516	绿
1443	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	田直#006-13-18张东南#1B	200	134.705	134.705	绿
1444	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	田直#006-13-08-南03-02又一村#1TB	200	125.81	125.81	绿
1445	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	田直#006-13-08-北07西张家#1B	400	138.829	138.829	绿
1446	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	田庄供电所	田南线#28-15-05幸福庄（南）#3TB	400	201.722	201.722	绿
1447	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	田庄供电所	田南#32-7幸福庄#4TB	200	27.6082	27.6082	绿
1448	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	田庄供电所	田南#28-01-07幸福庄南#2B	200	96.7938	96.7938	绿
1449	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	田庄供电所	田南#28-01-06幸福庄北#1TB	400	4.2165	4.2165	绿
1450	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	田北线张东#4TB	200	47.0928	47.0928	绿
1451	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	田北线#6-7永盛街公变#1TB	400	342.066	342.066	绿
1452	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	田北线#6-7-3永盛街公变#2TB	400	323.67	323.67	绿
1453	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	田北线#4-23-11-5-8东南寨#3TB	400	12.9691	12.9691	绿
1454	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	田北线#06-13-16-10西南寨#2TB	400	116.132	116.132	绿
1455	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	田北61-019-011平坊北#2TB	200	0	0	红
1456	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	田北#82-24利家南#2TB	400	146.243	146.243	绿
1457	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	田北#82-007-06孟家东#3TB	200	40.2639	40.2639	绿
1458	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	田北#61-62东坡子南#2B	200	92.1887	92.1887	绿
1459	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	田北#61-57-005西坡子#1B	200	25.4309	25.4309	绿
1460	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	田北#61-31-北006东郭南#2TB	630	383.369	383.369	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1461	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	田北#61-068东坡子北#2TB	400	115.217	115.217	绿
1462	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	田北#61-019-007平坊南#1B	200	33.6546	33.6546	绿
1463	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	田北#57-03-后柳坡（东）2TB	630	194.177	194.177	绿
1464	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	田北#57-005后柳坡#1B	400	71.6515	71.6515	绿
1465	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	田北#22-西7玉石头西#2TB	400	190.006	190.006	绿
1466	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	田北#19-玉石头（南）#3TB	400	266.132	266.132	绿
1467	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	田北#04-69北塘#1B	400	100.356	100.356	绿
1468	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	田北#04-51+-06矫戈庄西2TB	400	90.7711	90.7711	绿
1469	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	田北#04-40-北11+-04矫戈庄东#2TB	400	109.278	109.278	绿
1470	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	田北#04-23-南08-07-08塔尔埠北#1B	400	263.509	263.509	绿
1471	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	田北#04-23-南08-07-002+2塔尔埠南j#2TB	400	195.078	195.078	绿
1472	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	田北#04-23-南07-05-08-002东南寨南#2TB	400	185.775	185.775	绿
1473	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	田北#04-23-北14-8潘家庄#1TB	400	216.375	216.375	绿
1474	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	田北#04-23-北14-4-02潘家庄南#2TB	200	33.8969	33.8969	绿
1475	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园线21-01-1圣日达充电站#3XB箱式变1号配变	1250	979.938	979.938	绿
1476	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园线21-01-1圣日达充电站#2XB箱式变1号配变	1250	979.876	979.876	绿
1477	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园线21-01-1圣日达充电站#1XB箱式变1号配变	1250	980	980	绿
1478	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园线#69-04-05艾家疃#3TB	400	52.4794	52.4794	绿
1479	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园线#66-40-06黄家疃#3TB	400	56.9948	56.9948	绿
1480	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园线#66-17-12王家柳疃#2TB	200	31.8639	31.8639	绿
1481	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园线#66-06-林家疃#2TB	400	245.825	245.825	绿
1482	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园线#54-4-2艾家疃2TB	400	236.305	236.305	绿
1483	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园线#54-13李家市社区#1B	400	308.243	308.243	绿
1484	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园线#54-09+1-07李园公变#2TB	200	179.497	179.497	绿
1485	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园线#47-9-1梁家疃#4TB	200	115.934	115.934	绿
1486	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园线#41-4-1梁家疃#3TB	400	256.099	256.099	绿
1487	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园线#21-05柳州路充电桩#2XB	630	496.845	496.845	绿
1488	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园线#21-05柳州路充电桩#1XB	630	494.784	494.784	绿
1489	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园线#08-01千霖充电站#1XB箱式变1号配变	630	494.066	494.066	绿
1490	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园线#055-7李园公变#3TB	200	128.627	128.627	绿
1491	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园#66-8-1林家疃#1TB	200	55.4392	55.4392	绿
1492	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园#66-52黄家疃北#2TB	200	25.3196	25.3196	绿
1493	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园#66-40黄家疃南#1TB	200	25.0227	25.0227	绿
1494	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园#66-17-04王家柳疃#1TB	400	290.652	290.652	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1495	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园#66-14-5孙家柳疃#1TB	200	55.5464	55.5464	绿
1496	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园#64-08-西3-4张家疃#2TB	400	315.963	315.963	绿
1497	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园#54-4-10张家疃#1TB	400	280.291	280.291	绿
1498	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园#54-17李园公变#1TB	315	272.866	272.866	绿
1499	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园#54-14-4杨家疃#1TB	200	131.384	131.384	绿
1500	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园#54-14-4-4杨家疃#2TB	400	338.918	338.918	绿
1501	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园#54-04-2-11艾家疃#1TB	400	268.674	268.674	绿
1502	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园#54-04-05-01文慧园#2XB	630	504.792	504.792	绿
1503	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园#54-04-05-01文慧园#1XB	630	504.186	504.186	绿
1504	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园#54-04-04-01文慧园#4XB	315	252.66	252.66	绿
1505	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园#54-04-04-01文慧园#3XB	315	252.299	252.299	绿
1506	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园#42-7梁家疃东#1XB	400	261.913	261.913	绿
1507	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园#42-14梁家疃西#2XB	400	323.744	323.744	绿
1508	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园#37-9孙家窑南#1TB	200	60.3423	60.3423	绿
1509	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园#27-10-3李子园#4TB	200	37.4186	37.4186	绿
1510	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	琴园#037-20孙家窑西#2XB箱式变1号配变	630	291.356	291.356	绿
1511	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	理想之城南区#南1B	630	500.66	500.66	绿
1512	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	理想之城南区#北2B	800	631.918	631.918	绿
1513	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	理想之城北区#南1B	800	644.577	644.577	绿
1514	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	理想之城北区#北2B	800	646.701	646.701	绿
1515	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	现河甲线#5-7于家#2TB	200	44.0412	44.0412	绿
1516	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	现河甲线#13春天里630#3XB	630	496.763	496.763	绿
1517	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	现河甲线#13春天里500#2XB	500	398.526	398.526	绿
1518	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	现河甲线#13春天里315#1XB	315	254.734	254.734	绿
1519	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	现河甲线#10#安徒生童话小镇二期#7B	630	514.454	514.454	绿
1520	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	现河甲线#10#安徒生童话小镇二期#6B	630	510.021	510.021	绿
1521	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	现河甲线#10#安徒生童话小镇二期#5B	630	510.516	510.516	绿
1522	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	现河甲线#1-6-13苇村#1TB	500	338.742	338.742	绿
1523	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	现河甲线#1-1-10万家#1B	200	152.572	152.572	绿
1524	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	现河甲线#1-1-1-3苇元#1B	200	156.788	156.788	绿
1525	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	现河甲线#05#嘉福苑小区#2B	800	636.351	636.351	绿
1526	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	现河甲线#05#嘉福苑小区#1B	800	634.598	634.598	绿
1527	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	现河甲线#01-01-19于家#1TB	400	134.098	134.098	绿
1528	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	现河名邸1B	1250	1007.03	1007.03	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1529	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	现河乙线#10安徒生童话小镇#4B	630	523.711	523.711	绿
1530	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	现河乙线#10安徒生童话小镇#3B	630	522.165	522.165	绿
1531	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	现河乙线#10安徒生童话小镇#2B	800	646.66	646.66	绿
1532	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	现河乙线#10安徒生童话小镇#1B	800	643.845	643.845	绿
1533	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	王汉庄综合	400	144.224	144.224	绿
1534	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	王家西#3TB（合同能源）1	400	182.553	182.553	绿
1535	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	王家庄子#2TB	400	196.198	196.198	绿
1536	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	王家东#1TB（合同能源）1	400	188.299	188.299	绿
1537	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	王唐家南#3TB	400	53.9175	53.9175	绿
1538	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	王刘村2TB	200	56.5526	56.5526	绿
1539	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	玉王庄综合	400	100.631	100.631	绿
1540	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	灰西T#158-9小苗家#1TB	400	102.32	102.32	绿
1541	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	灰西T#158-9-6小苗家新#2TB	400	80.5711	80.5711	绿
1542	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	灰西#80-1-7王家庄#2TB	400	137.314	137.314	绿
1543	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	灰西#78-2王家庄#1B	400	79.1701	79.1701	绿
1544	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	灰西#59-1-16-9红庙姜家#3TB	400	303.443	303.443	绿
1545	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	灰西#48-5-8郑家#2TB	200	116.346	116.346	绿
1546	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	灰西#43-6卧龙王家2TB	200	91.7649	91.7649	绿
1547	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	灰西#38-9-6红庙姜家#1TB	400	248.84	248.84	绿
1548	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	灰西#38-9-1红庙姜家#2TB	200	60.8062	60.8062	绿
1549	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	灰西#38-25-7付家#2B	200	32.6804	32.6804	绿
1550	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	灰西#38-25-5付家#4TB	200	25.8515	25.8515	绿
1551	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	灰西#38-1-36付家#1B	400	207.697	207.697	绿
1552	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	灰西#38-1-29付家#3TB	400	74.6701	74.6701	绿
1553	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	灰西#32-4郑家#1B	200	155.872	155.872	绿
1554	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	灰西#139-2大官庄#1B	200	116.872	116.872	绿
1555	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	灰西#135-7-2小官庄新#1B	200	92.5505	92.5505	绿
1556	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	灰西#133-2大官庄#2B	200	108.874	108.874	绿
1557	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	灰西#126-2小苗家#3TB	200	50.3557	50.3557	绿
1558	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	灰西#123-12三埠李北#1B	200	59.0557	59.0557	绿
1559	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	灰西#120-10三埠#2TB	400	303.093	303.093	绿
1560	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	灰西#114-1王家庄#3TB	400	260.866	260.866	绿
1561	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	灰西#108埠后新#1B	400	164.311	164.311	绿
1562	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	灰西#108-4埠后#3TB	400	157.934	157.934	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1563	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	灰直#79-27福临苑#2XB	400	320.144	320.144	绿
1564	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	灰北#22-15后潘家#1XB	400	133.097	133.097	绿
1565	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	灰农#27-5郑戈庄#1B	400	105.883	105.883	绿
1566	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	灰农#26-6-6郑戈庄#3TB	400	86.0289	86.0289	绿
1567	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	灰农#25郑戈庄#4TB	200	133.654	133.654	绿
1568	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	灰农#25-14马家庄新#1TB	200	126.559	126.559	绿
1569	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	灰农#24-6郑戈庄#2TB	400	114.765	114.765	绿
1570	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	灰农#155-5陈家#2TB	200	44.7629	44.7629	绿
1571	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	灰农#13-5马家庄#2TB	400	91.3237	91.3237	绿
1572	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	漳州西线#22杆冢子村#2B	400	257.54	257.54	绿
1573	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	漳州西线#11-07王家#2TB	500	184.521	184.521	绿
1574	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	漳州西线#06-05王家#1TB	400	221.992	221.992	绿
1575	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	漳州西线#02-22冢子村#1B	200	60.899	60.899	绿
1576	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	漳州西线#02-11-03王家#3TB	400	321.456	321.456	绿
1577	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	漳州东线#61-01-07仲家村#1TB	200	37.3814	37.3814	绿
1578	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	漳州东线#61-01-07仲家村#1B	400	178.054	178.054	绿
1579	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	漳州东线#42周家河崖#1B	400	269.478	269.478	绿
1580	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	漳州东线#35芦坊村#1TB	500	352.054	352.054	绿
1581	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	漳州东线#33-04前许村#1B	400	260.528	260.528	绿
1582	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	漳州东线#22前许村#3B	200	146.485	146.485	绿
1583	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	漳州东线#22-21周家河崖#2TB	400	231.703	231.703	绿
1584	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	漳州东线#22-13-01芦坊村#2TB	400	150.746	150.746	绿
1585	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	漳州东线#22-11-5前许村#2TB	400	308.268	308.268	绿
1586	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	漳州东线#22-08后许北3TB	400	316.258	316.258	绿
1587	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	漳州东线#14-10相家#1TB	500	264.546	264.546	绿
1588	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	漳州东线#14-08相家#2TB	400	294.338	294.338	绿
1589	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	漳州东线#11-14双庙村#1B	400	306.87	306.87	绿
1590	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	漳州东线#11-09-06后许村#2B	400	129.617	129.617	绿
1591	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	漳州东线#11-09-06后许村#1B	400	160.421	160.421	绿
1592	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	漳州东线#1-9-12-13后许村#4TB	400	274.103	274.103	绿
1593	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	滨河路甲#22-01集美云锦小区#1B	800	671.835	671.835	绿
1594	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	滨河路甲#06-10南村海金路#1号公变#1XB	630	495.588	495.588	绿
1595	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	滨河路乙荆家埠后#4TB	400	318.833	318.833	绿
1596	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	滨河路乙线#68-03南村荆家埠后村#3TB	400	286.449	286.449	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1597	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	滨河路乙杜戈庄#5TB	200	138.276	138.276	绿
1598	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	滨河路乙#14-51南村荆家埠后村#1TB	400	317.716	317.716	绿
1599	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	滨河路乙#14-51-04荆家埠后#2TB	200	139.666	139.666	绿
1600	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	滨河路乙#14-44-01南村杜戈庄#1TB	400	298.953	298.953	绿
1601	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	滨河路乙#14-37杜戈庄#2TB	200	74.0619	74.0619	绿
1602	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	滨河乙#14-44-06杜戈庄#3TB	400	186.936	186.936	绿
1603	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	滨河乙#14-44-04-04南村杜戈庄#4TB	630	430.67	430.67	绿
1604	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金甲线#王家河岔西#2TB	400	103.217	103.217	绿
1605	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金甲线#14-15-15王家河岔#1TB	400	218.438	218.438	绿
1606	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金甲#政府#2TB	400	319.476	319.476	绿
1607	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金甲#后麻兰#10XB	630	495.959	495.959	绿
1608	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金甲#供电所#2TB	400	344.478	344.478	绿
1609	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金甲#任家河岔#5TB	400	222.833	222.833	绿
1610	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金甲#任家河岔#4TB	200	88.7052	88.7052	绿
1611	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金甲#任家河岔#3TB	400	120.14	120.14	绿
1612	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金甲#14-1政府#1TB	500	405.658	405.658	绿
1613	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金甲#14-15-12-10任家河岔#2TB	400	230.862	230.862	绿
1614	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金甲#14-15-11任家河岔#1B	200	18.5773	18.5773	绿
1615	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金甲#11-2供电所#1TB	400	355.99	355.99	绿
1616	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙线#山西村南2#5TB	400	179.021	179.021	绿
1617	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙线#山西村南#4TB	400	70.8969	70.8969	绿
1618	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙线#山西6台区#6TB	400	230.194	230.194	绿
1619	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙线#后麻兰综合二#6TB	200	25.8918	25.8918	绿
1620	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙线#后麻兰东2#7TB	400	384.573	384.573	绿
1621	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙线#14-23-30-11徐家河岔#2TB	200	15.1938	15.1938	绿
1622	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙线#14-23-21-28-4孙家荒#1TB	400	83.3144	83.3144	绿
1623	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#辛庄#3TB	400	5.3361	5.3361	绿
1624	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#辛庄#1TB	400	32.0948	32.0948	绿
1625	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#西店后西北#3TB	400	299.979	299.979	绿
1626	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#西店后西#4TB	200	7.366	7.366	绿
1627	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#西山前西#3TB	400	71.6237	71.6237	绿
1628	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#西山前#4TB	400	48.9196	48.9196	绿
1629	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#芦家荒#2TB	315	72.7918	72.7918	绿
1630	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#王家屯西南#2TB	200	118.573	118.573	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1631	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#焦疃村#3TB	200	56.4206	56.4206	绿
1632	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#徐戈庄#1TB	400	198.703	198.703	绿
1633	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#徐家河岔北#6TB	400	152.979	152.979	绿
1634	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#山西处中#3TB	400	181.938	181.938	绿
1635	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#孙家荒#3TB	200	131.711	131.711	绿
1636	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#后麻兰村委#8TB	400	261.889	261.889	绿
1637	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#后麻兰东3#9TB	400	304.854	304.854	绿
1638	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#前麻兰西南2#7TB	400	213.083	213.083	绿
1639	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#前麻兰西2#9TB	400	215.93	215.93	绿
1640	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#前麻兰南#8TB	200	101.501	101.501	绿
1641	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#前麻兰东2#6TB	200	58.8454	58.8454	绿
1642	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#于家河岔#2TB	400	238.173	238.173	绿
1643	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#中店后#3TB	400	109.229	109.229	绿
1644	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#东篱院小区#2XB	630	496.305	496.305	绿
1645	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#东篱院小区#1XB	500	393.138	393.138	绿
1646	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#18-8-2-1后麻兰#1TB	400	283.798	283.798	绿
1647	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#18-6后麻兰东#3TB	400	302.664	302.664	绿
1648	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#18-24前麻兰东#2TB	200	95.0742	95.0742	绿
1649	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#18-16-2前麻兰西南#3TB	400	287.992	287.992	绿
1650	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#18-12前麻兰#1TB	400	175.736	175.736	绿
1651	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#14-52-12辛庄#2TB	200	0	0	红
1652	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#14-46-8戈北头#1B	200	88.4433	88.4433	绿
1653	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#14-46-8-9戈北头#2TB	200	65.8351	65.8351	绿
1654	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#14-23-9-4前麻兰西#4TB	400	140.076	140.076	绿
1655	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#14-23-88-9西山前东#2TB	200	42.5897	42.5897	绿
1656	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#14-23-88-4西山前#1TB	200	29.8907	29.8907	绿
1657	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#14-23-88-12-3东山前东#2TB	200	115.369	115.369	绿
1658	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#14-23-81-8大埠#1B	200	0	0	红
1659	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#14-23-81-5+大埠东#2TB	400	132.276	132.276	绿
1660	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#14-23-70山西村#1TB	400	263.361	263.361	绿
1661	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#14-23-68-8山西村东#2B	200	64.5361	64.5361	绿
1662	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#14-23-55-15焦疃村#2TB	400	208.328	208.328	绿
1663	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#14-23-55-10焦疃村#1TB	400	142.872	142.872	绿
1664	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#14-23-37于家河岔#1B	200	39.6299	39.6299	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1665	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#14-23-30徐家河岔#1TB	200	70.0351	70.0351	绿
1666	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#14-23-30-8-4徐家河岔#3TB	200	32.2041	32.2041	绿
1667	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#14-23-21-6-16王家屯#1TB	400	212.151	212.151	绿
1668	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#14-23-21-3-5金家河岔#1B	400	253.093	253.093	绿
1669	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#14-23-21-26-4孙家荒#2TB	200	25.4433	25.4433	绿
1670	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#14-23-21-16-4芦家荒#1B	200	51.899	51.899	绿
1671	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#14-23-103东山前#1TB	200	65.2722	65.2722	绿
1672	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#14-20-7西店后#1TB	400	80.2371	80.2371	绿
1673	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#14-20-10西店后#2TB	200	134.687	134.687	绿
1674	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#14-20-10-8中店后#2TB	200	35.8598	35.8598	绿
1675	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#14-17前麻兰西北#5TB	400	211.773	211.773	绿
1676	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#14-12后麻兰#2TB	200	105.367	105.367	绿
1677	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#14-10-2+后麻兰西北#5TB	200	87.5959	87.5959	绿
1678	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#14-10-12中店后#1TB	200	30.2804	30.2804	绿
1679	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#11-3-3后麻兰北#4TB	400	196.643	196.643	绿
1680	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#11-18东店后#2TB	200	36.1732	36.1732	绿
1681	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾金乙#11-12东店后#1TB	200	36.9546	36.9546	绿
1682	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾北甲线#前沙湾东#4TB	400	195.864	195.864	绿
1683	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾北甲线#前沙湾东#3TB	400	65.6268	65.6268	绿
1684	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾北甲线#前沙湾#2TB（合同能源）1	400	197.212	197.212	绿
1685	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾北甲线#上庄#1TB	400	48.3876	48.3876	绿
1686	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾北甲线#40-8-6上庄2TB	200	51.5216	51.5216	绿
1687	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾北甲线#20-6前沙湾#1B	400	316.676	316.676	绿
1688	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾北甲#后沙湾#2TB	400	165.064	165.064	绿
1689	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾北甲#上马台#1B（合同能源）1	400	184.813	184.813	绿
1690	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾北甲#上庄村北#3TB	400	168.802	168.802	绿
1691	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	湾北甲#20-1-12后沙湾#1B	400	122.829	122.829	绿
1692	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	云山供电所	湾北乙线#67-13-3赵家庄#2TB	400	210.381	210.381	绿
1693	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	云山供电所	湾北乙线#44-19西宋格庄#3TB	400	155.773	155.773	绿
1694	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	云山供电所	湾北乙线#13赵家庄#3TB	400	316.173	316.173	绿
1695	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	云山供电所	湾北乙线#044-11西宋格庄2TB	200	99.6515	99.6515	绿
1696	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	港南甲线#14-12臧家疃西#2TB	200	154.573	154.573	绿
1697	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	清水井井通	200	157.261	157.261	绿
1698	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	清华园3XB	630	516.903	516.903	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1699	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	清华园2XB	630	516.268	516.268	绿
1700	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	清华园1XB	630	516.083	516.083	绿
1701	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	海翔路甲宗家埠#12TB	400	258.239	258.239	绿
1702	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	海翔路甲宗家埠#11TB	400	312.091	312.091	绿
1703	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	海翔路甲宗家埠#10TB	400	248.862	248.862	绿
1704	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	海翔路甲#83宗家埠村#2TB	400	207.654	207.654	绿
1705	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	海翔路甲#80-01宗家埠#3TB	400	301.971	301.971	绿
1706	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	海翔路甲#79-12南村宗家埠村#7TB	400	246.892	246.892	绿
1707	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	海翔路甲#79-08宗家埠#4TB	400	107.175	107.175	绿
1708	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	海翔路甲#78-08南村宗家埠村#8TB	400	195.208	195.208	绿
1709	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	海翔路甲#78-07南村宗家埠村#6TB	400	200.639	200.639	绿
1710	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	海翔路甲#73-08南村宗家埠村#5TB	400	232.433	232.433	绿
1711	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	海翔路甲#72-01宗家埠村#1TB节能	400	281.619	281.619	绿
1712	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	海翔路甲#60-04西王府庄#1B	200	73.7649	73.7649	绿
1713	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	海翔路甲#60-03西王府庄#4TB	400	198.647	198.647	绿
1714	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	海翔路甲#60-03-06南村西王府庄#3TB	400	215.485	215.485	绿
1715	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	海翔路甲#60-03-03西王府庄#2TB	400	191.732	191.732	绿
1716	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	海翔路甲#53-06南村东王府庄村#5TB	400	284.485	284.485	绿
1717	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	海翔路甲#51-01南村东王府庄村#4TB	400	310.577	310.577	绿
1718	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	海翔路甲#47东王府庄#2TB	400	309.588	309.588	绿
1719	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	海翔路甲#44-01东王府庄#1TB	400	277.687	277.687	绿
1720	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	海翔路甲#36-18-12南村杨家庄#4TB	200	28.0825	28.0825	绿
1721	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	海翔路甲#36-18-06杨家庄#2TB	400	53.4103	53.4103	绿
1722	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	海翔路甲#36-14杨家庄#1B	400	166.381	166.381	绿
1723	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	海翔路甲#36-14-09南村杨家庄#3TB	400	0	0	红
1724	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	海翔路甲#102-13-1宗家埠#9TB	400	205.039	205.039	绿
1725	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	海翔路甲#044南村东王府庄#3TB	400	323.949	323.949	绿
1726	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	海浦西#10-16海川泓久小镇#2配电室#4XB	630	498.965	498.965	绿
1727	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	海浦西#10-16海川泓久小镇#1配电室#2XB	500	396.747	396.747	绿
1728	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	海信·凤台世家二期3	800	664.557	664.557	绿
1729	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪西线#138东程#2TB	400	73.1052	73.1052	绿
1730	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	云山供电所	洪西线#081-04西宋中#1B	630	126.0000	126	绿
1731	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	云山供电所	洪西线#058-10-01赵家庄北#1B	200	103.221	103.221	绿
1732	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪西线#05-0705公变#5TB	400	298.247	298.247	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1733	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪西线#037-43-01公家东#1B	200	54.4381	54.4381	绿
1734	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪西线#037-33-12-05新官庄2TB.	160	110.222	110.222	绿
1735	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪西线#037-23-02山旺中#1B.	400	192.524	192.524	绿
1736	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪西线#037-17山旺北#2TB	400	195.217	195.217	绿
1737	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪西线#005-27铁岭庄中#1B	400	32.6021	32.6021	绿
1738	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪西线#005-13-西06-0305公变#4TB	200	23.6031	23.6031	绿
1739	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪西线#005-07-01洪山05公变#2TB	200	167.297	167.297	绿
1740	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪西线#005-04铁岭庄东#2TB	400	40.7918	40.7918	绿
1741	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#79-20凤凰岭井井通#2TB	200	157.305	157.305	绿
1742	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#70-20-13凤凰岭村台区#3TB	400	194.608	194.608	绿
1743	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#70-04-15杨兰卜#3TB	200	25.8309	25.8309	绿
1744	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#53-17-04前曲#3TB.	200	107.773	107.773	绿
1745	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#42-9柳行#2TB（合同能源1）	400	192.357	192.357	绿
1746	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#28-37南王格庄#4TB	200	62.2784	62.2784	绿
1747	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	洪南线#26-23泉北#3TB	400	211.433	211.433	绿
1748	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#12-66-02河南#4TB	200	48.5258	48.5258	绿
1749	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#12-58-10河北#3TB	400	213.784	213.784	绿
1750	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#12-21-10-03后营#3TB	400	210.583	210.583	绿
1751	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#12-0407公变#2TB.	200	157.732	157.732	绿
1752	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#084-01代家庄东#1B	200	96.4103	96.4103	绿
1753	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#081-01马项庄北#1B	200	115.171	115.171	绿
1754	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#079-15赵庄#2TB	400	138.703	138.703	绿
1755	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#079-10赵庄中#1TB.	400	126.116	126.116	绿
1756	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#070-29金沟子西#1B	200	35.1979	35.1979	绿
1757	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#070-29凤凰岭北#1B	200	23.866	23.866	绿
1758	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#070-27金沟子东#1TB	200	21.2289	21.2289	绿
1759	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#070-05-05杨兰卜#2TB	200	145.304	145.304	绿
1760	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#053-22前曲西#1B	400	223.953	223.953	绿
1761	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#053-22前曲东#2TB.	400	157.916	157.916	绿
1762	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#053-17-09后曲#2TB.	200	59.3557	59.3557	绿
1763	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#039-15南王村3TB	400	304.755	304.755	绿
1764	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#038-08南王西#2TB	400	154.105	154.105	绿
1765	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#038-08南王东#1B	400	139.538	139.538	绿
1766	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	洪南线#026-24泉北南#1B	400	287.596	287.596	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1767	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	洪南线#026-16泉北北#2TB	400	212.664	212.664	绿
1768	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#012-68河南东#1B	400	287.12	287.12	绿
1769	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#012-66杨兰卜中#1B	400	45.5856	45.5856	绿
1770	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#012-63-10河南西#2TB	400	42.8577	42.8577	绿
1771	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#012-63-05河南东#3TB	200	32.4577	32.4577	绿
1772	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#012-58-11河北西#1TB	400	68.8495	68.8495	绿
1773	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#012-52-11河东#1TB	400	89.933	89.933	绿
1774	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#012-52-05河东#2TB	400	106.433	106.433	绿
1775	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#012-36-26柳行西#1B	200	95.2227	95.2227	绿
1776	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#012-35-06前营南#1TB	400	77.2619	77.2619	绿
1777	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#012-22-05后营西#2TB	400	255.01	255.01	绿
1778	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#012-21-10后营东#1TB	400	140.454	140.454	绿
1779	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南线#004樱城社区#1XB	200	159.658	159.658	绿
1780	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪南#012-01洪山07公变#1TB	200	128.449	128.449	绿
1781	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪北线#51#张家庄3TB	200	21.0392	21.0392	绿
1782	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪北线#38-26南温2TB	200	39.8804	39.8804	绿
1783	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪北线#33-08钓鱼台#3TB	400	51.8144	51.8144	绿
1784	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪北线#15石柱洼#1TB（合同能源）1	400	198.845	198.845	绿
1785	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪北线#132北王#3TB	200	41.2938	41.2938	绿
1786	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪北线#131尹府中#1B	200	26.2412	26.2412	绿
1787	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪北线#131尹府东#2B	200	24.668	24.668	绿
1788	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪北线#108-王卜三	200	0	0	红
1789	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪北线#103王卜南#1TB.	400	66.0825	66.0825	绿
1790	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪北线#090-26北王村2TB	400	133.142	133.142	绿
1791	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪北线#090-04北王东#1TB	400	180.351	180.351	绿
1792	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪北线#064撞上东#2TB	200	115.573	115.573	绿
1793	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪北线#063撞上西#1B	400	67.3526	67.3526	绿
1794	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪北线#060-05郜上西#1B	400	142.124	142.124	绿
1795	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪北线#060-05郜上北#2TB	400	128.874	128.874	绿
1796	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪北线#050-06张家庄东#2TB	400	222.79	222.79	绿
1797	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪北线#038-29北温中#1B	200	70.2454	70.2454	绿
1798	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪北线#038-13-05官里二中#1TB	400	141.227	141.227	绿
1799	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪北线#035钓鱼台西#2TB	200	113.411	113.411	绿
1800	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪北线#033-02钓鱼台西#1B	200	80.9959	80.9959	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1801	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪北线#015-09石柱洼2TB	400	228.957	228.957	绿
1802	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪北#107王卜中1TB	400	141.66	141.66	绿
1803	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	洪兰西洪北#7TB	400	315.233	315.233	绿
1804	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	洪兰西#02-35洪西#9TB	400	236.602	236.602	绿
1805	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	洪兰西#02-35洪西#10TB	200	153.336	153.336	绿
1806	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	洪兰西#02-24洪西#8TB	400	318.635	318.635	绿
1807	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	洪兰西#02-15洪西#7TB	400	271.699	271.699	绿
1808	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	洪兰西#02-15洪东#6TB	400	210.474	210.474	绿
1809	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	洪兰西#02-10洪东#7TB	400	219.159	219.159	绿
1810	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪东线#41前曲4TB	400	236.454	236.454	绿
1811	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	洪东线#12-23-5后营4TB	200	156.949	156.949	绿
1812	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	津南甲线红旗路公变2XB	630	511.002	511.002	绿
1813	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽西甲线#24-19-7-10东升2TB	400	254.961	254.961	绿
1814	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽西乙线河刘企业支线#1-4河刘#3TB	400	263.46	263.46	绿
1815	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽西乙线#31前沙岭#1B	400	139.012	139.012	绿
1816	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直线泽农支线#88-8小店#3TB	200	23.2742	23.2742	绿
1817	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直线74-19-3南昌村5TB	200	0	0	红
1818	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直线#96团石子#6TB	400	68.9979	68.9979	绿
1819	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直线#86-13-16-02-02南昌村#2TB	400	184.897	184.897	绿
1820	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直线#74-31南昌村#4TB	400	133.414	133.414	绿
1821	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直线#74-13-13南昌村村#3TB	400	92.4969	92.4969	绿
1822	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直线#67-12北昌村#2B	400	208.965	208.965	绿
1823	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直线#66-07北昌村#5TB	200	31.1773	31.1773	绿
1824	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直线#55-04北昌村#3TB	400	67.7113	67.7113	绿
1825	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直线#35-16东岳石#6TB	400	287.002	287.002	绿
1826	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直线#33-13东岳石村#3TB	400	189.227	189.227	绿
1827	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直线#135-51山东头#2TB	400	186.047	186.047	绿
1828	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直线#135-48-12山东头#4TB	400	282.771	282.771	绿
1829	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直线#135-35-3谭家亦#7TB	400	279.567	279.567	绿
1830	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直线#135-30谭家亦#1B	400	203.311	203.311	绿
1831	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直线#135-30-6谭家亦#6TB	200	127.654	127.654	绿
1832	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直线#13-01西岳石村村#1TB	400	201.476	201.476	绿
1833	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直线#107-07团石子#4TB	400	163.949	163.949	绿
1834	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直线#106-07团石子#5TB	200	0	0	红

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1835	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直线#066-07北昌村4TB	200	0	0	红
1836	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直泽农支线#21-05西岳石#5TB	400	178.21	178.21	绿
1837	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直135-22谭家夼#2TB（合同能源）1	400	73.9402	73.9402	绿
1838	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直#98团石子#2TB	160	0	0	红
1839	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直#86-07-04北昌村#1TB	400	190.569	190.569	绿
1840	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直#74-26南昌村#1TB（合同能源）1	400	192.821	192.821	绿
1841	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直#74-04梁家庄#1TB	400	95.1072	95.1072	绿
1842	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直#38-01东岳石#5TB	400	251.995	251.995	绿
1843	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直#37-07-02东岳石#2TB	400	295.66	295.66	绿
1844	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直#29东岳石#1B	400	201.344	201.344	绿
1845	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直#28-9东岳石#4TB	400	215.194	215.194	绿
1846	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直#20西岳石#3TB（合同能源）1	400	257.478	257.478	绿
1847	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽直#110团石子#2TB	400	179.472	179.472	绿
1848	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽工线#96杆团石子村#3TB	400	194.052	194.052	绿
1849	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽工线#180-15-4-14北台2TB	200	42.7959	42.7959	绿
1850	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽工线#176大疃村#4TB	200	31.6784	31.6784	绿
1851	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽工线#175-13-2大疃村#3TB	400	243.546	243.546	绿
1852	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽工线#173-7-4大疃#1TB	200	49.1134	49.1134	绿
1853	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽工线#163-01大疃村#5TB	400	191.825	191.825	绿
1854	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽工线#162-25秦姑庵#2TB	200	0	0	红
1855	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽工线#149尹家#4TB	200	69.0309	69.0309	绿
1856	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽工线#141-1尹家#1B	400	111.835	111.835	绿
1857	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽工线#135+-06尹家#3TB	400	201.159	201.159	绿
1858	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽工线#121+西崖3#3TB	400	117.757	117.757	绿
1859	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽工线#120-4西崖#1B	400	69.1588	69.1588	绿
1860	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽工#188-1韭园#1B	200	38.0866	38.0866	绿
1861	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽工#175-22北台#1TB(合同能源)1	400	225.252	225.252	绿
1862	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽工#173-6-14韭园#2B	200	62.9588	62.9588	绿
1863	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽工#164大疃#2TB	200	10.6722	10.6722	绿
1864	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽工#158-17秦姑庵#1TB	400	0	0	红
1865	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽工#138尹家#2TB（合同能源）1	400	278.942	278.942	绿
1866	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽工#121-4西崖#2TB(节能）	200	0	0	红
1867	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽农线#94-西07高望山#3TB	400	74.9299	74.9299	绿
1868	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽农线#78-6丁家村#2TB	200	27.5928	27.5928	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1869	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽农线#73-06丁家#3TB	200	41.6186	41.6186	绿
1870	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	大泽山供电所	泽农线#204东五甲#2TB	200	15.5361	15.5361	绿
1871	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	大泽山供电所	泽农线#189-07八甲#2TB	200	9.0722	9.0722	绿
1872	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽农线#103-南03-07高望山#4TB	200	19.5959	19.5959	绿
1873	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽农线#103-5高望山村#1TB	400	116.781	116.781	绿
1874	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽农#85-5小店#1B	400	91.2412	91.2412	绿
1875	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽农#82-10小店#2TB	630	186.724	186.724	绿
1876	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽农#73-11丁家#1B	400	198.338	198.338	绿
1877	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	大泽山供电所	泽农#211东刘#1B	400	169.483	169.483	绿
1878	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	大泽山供电所	泽农#205-1西刘#1TB	200	44.3278	44.3278	绿
1879	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	大泽山供电所	泽农#199东五甲村#1B	200	21.433	21.433	绿
1880	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	大泽山供电所	泽农#194西五甲#1B	200	53.2289	53.2289	绿
1881	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	大泽山供电所	泽农#189-12八甲#1B	200	0.4289	0.4289	绿
1882	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	大泽山供电所	泽农#186四甲#1TB	200	14.8598	14.8598	绿
1883	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	大泽山供电所	泽农#182-21北蒋#1B	400	172.65	172.65	绿
1884	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	大泽山供电所	泽农#182-11洼子高#1B	400	62.0515	62.0515	绿
1885	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	大泽山供电所	泽农#181上甲村#1B	400	92.3608	92.3608	绿
1886	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	大泽山供电所	泽农#145-6北随#1B	400	140.287	140.287	绿
1887	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	大泽山供电所	泽农#134-1朝阳庄#1B	200	8.1237	8.1237	绿
1888	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	大泽山供电所	泽农#124-10仉家寨#2TB	200	4.567	4.567	绿
1889	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	大泽山供电所	泽农#124-10仉家寨#1B	400	224.516	224.516	绿
1890	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽农#103-西06高望山#2TB	200	34.2825	34.2825	绿
1891	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	泽农#007-02西岳石#2TB（节能）	400	253.285	253.285	绿
1892	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	治安大队#1TB	200	162.705	162.705	绿
1893	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	河西于家#1TB	200	20.1732	20.1732	绿
1894	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	河套#4TB	200	148.297	148.297	绿
1895	青岛	平度	110kV河口变电站110kV河口变电站	新河供电所	河北乙#5-29-17-7大苗家#5TB	400	232.285	232.285	绿
1896	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	河东线#14-4人民路#3变#1TB	400	316.68	316.68	绿
1897	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	河东村西#1TB	400	206.794	206.794	绿
1898	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	河东村东2TB	400	129.113	129.113	绿
1899	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	河东#7-5杆教师新村#2TB	400	338.577	338.577	绿
1900	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	沟西（东北）5TB（合同能源）1	400	227.812	227.812	绿
1901	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	沟西南#1B（合同能源）1	400	319.474	319.474	绿
1902	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	沟西北#1TB（合同能源）1	400	244.866	244.866	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1903	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	沙窝西2TB	200	61.3278	61.3278	绿
1904	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	沙窝东1B	200	130.539	130.539	绿
1905	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	沙梁北沙西#2TB（合同能源）1	400	176.66	176.66	绿
1906	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	沙梁北姜家埠#10TB	400	314.342	314.342	绿
1907	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	沙梁北#055-14姜家埠#1B	400	264.406	264.406	绿
1908	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	沙岭#38-04南沙岭#2TB	200	48.4289	48.4289	绿
1909	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	沙岭#38-04南沙岭#1TB	200	107.319	107.319	绿
1910	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	沙岭#23-5西马疃#2TB	400	227.485	227.485	绿
1911	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	沙岭#21－西35-06杨家庄#2TB	400	78.8918	78.8918	绿
1912	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	沙岭#21－西19-36周家庄2TB	200	35.6907	35.6907	绿
1913	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	沙岭#21－西19-17-09温家庄2TB	200	72.433	72.433	绿
1914	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	沙岭#21－西19-16-01温家庄#1B	200	52.2763	52.2763	绿
1915	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	沙岭#21－西19-026周家庄#1B	400	87.4144	87.4144	绿
1916	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	沙岭#21－西035杨家庄#1B	200	91.2021	91.2021	绿
1917	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	沙岭#21－西013曲家庄#1TB	400	195.542	195.542	绿
1918	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	沙岭#21－东2西马疃#1B	400	308.438	308.438	绿
1919	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	江北花苑#2配电室2B	630	497.258	497.258	绿
1920	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	江北花苑#1配电室1B	800	633.835	633.835	绿
1921	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	汉军寨（西）3TB（合同能源）1	400	92.8711	92.8711	绿
1922	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	汉军寨（社区）东#7TB	200	83.4392	83.4392	绿
1923	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蒙兰供电所	永康医院S7-100变压器	400	22.2351	22.2351	绿
1924	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	水沟子高速南#3TB	400	368.891	368.891	绿
1925	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	水沟子高速北#4TB	200	158.334	158.334	绿
1926	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	水沟子安置区3XB	630	497.938	497.938	绿
1927	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	水沟子安置区1XB	630	505.402	505.402	绿
1928	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	水沟子北#1B	200	167.814	167.814	绿
1929	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	水沟子东#2B	200	157.845	157.845	绿
1930	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线131-002-013东葛家管村南#1TB	400	260.543	260.543	绿
1931	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#张家曲堤西#2TB	400	120.445	120.445	绿
1932	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#东葛家管村中#3TB	400	282.276	282.276	绿
1933	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#93-5于家泊#1B	200	40.3299	40.3299	绿
1934	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#92张家沽东#2TB	400	216.153	216.153	绿
1935	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#90张家沽#1TB	200	73.0103	73.0103	绿
1936	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#86-2于家沽#1B	200	17.4309	17.4309	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1937	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#85-5院道#1TB	400	285.456	285.456	绿
1938	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#85-12-5孙家沽#1B	200	30.4598	30.4598	绿
1939	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#79-5刘家店#1TB	400	206.113	206.113	绿
1940	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#75-10-01代家店西#3TB	200	68.9433	68.9433	绿
1941	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#75-06-09葛家店东#2TB	400	217.294	217.294	绿
1942	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#72-3-1葛家店村#1B	630	412.237	412.237	绿
1943	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#72-08-03-05代家店西#1TB	200	110.13	110.13	绿
1944	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#65-5店西东#2TB	200	91.5856	91.5856	绿
1945	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#61-3店西村西#1TB	400	271.124	271.124	绿
1946	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#59-17粮戈庄南#3TB	400	181.979	181.979	绿
1947	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#45-10-14河北辛庄北#2TB	400	52.6928	52.6928	绿
1948	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#41-6-3河北辛庄#1TB	400	53.5052	53.5052	绿
1949	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#41-10-2于莱庄#1TB	400	73.6247	73.6247	绿
1950	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#149-05李家曲堤#1TB	200	35.4392	35.4392	绿
1951	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#143-19姜家管村西#3TB	400	318.546	318.546	绿
1952	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#142-4石家曲堤#1B	200	50.3649	50.3649	绿
1953	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#142-010石家曲堤东#2TB	200	24.6021	24.6021	绿
1954	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#137-09张家曲堤村1TB	400	242.553	242.553	绿
1955	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#131-10-27东王戈庄井井通南#4TB	100	78.5454	78.5454	绿
1956	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#131-024姜家管村北#1TB	400	196.643	196.643	绿
1957	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#131-002-006东葛家管村北#2TB	400	213.159	213.159	绿
1958	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#128-14前刘家管村#1TB	400	107.423	107.423	绿
1959	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#126-7东赵家管村东#1B	200	94.8371	94.8371	绿
1960	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#126-003-003东赵家管村南#2TB	400	249.561	249.561	绿
1961	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#117-6-10孙家汇北#3TB	400	258.883	258.883	绿
1962	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#115-09中刘家管村#1TB	400	197.064	197.064	绿
1963	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#115-009-002姜家管村南#2TB	400	147.845	147.845	绿
1964	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#113-07郑家管村西#2TB	200	132.491	132.491	绿
1965	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#111郑家管村南#1B	200	119.563	119.563	绿
1966	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#104-011-008孙家汇东#1TB	400	127.303	127.303	绿
1967	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#104-011-003-002孙家汇西#2TB	400	211.198	211.198	绿
1968	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#085-024李家沽西#1TB	400	73.7577	73.7577	绿
1969	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#085-019李家沽东#2TB	200	31.6041	31.6041	绿
1970	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#073-015曲家店村东#2TB	400	304.749	304.749	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
1971	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#073-007曲家店西#1TB	400	281.902	281.902	绿
1972	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#072-008-007代家店村东#2TB	400	248.738	248.738	绿
1973	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#058-012粮戈庄南#2TB	400	72.9505	72.9505	绿
1974	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#058-006粮戈庄北#1TB	200	91.1423	91.1423	绿
1975	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	水东线#02北仁兆井井通东#3TB	200	157.938	157.938	绿
1976	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	民一西	400	220.074	220.074	绿
1977	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	毛家（东）#1TB	400	43.2289	43.2289	绿
1978	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	毛家疃南1B	400	107.098	107.098	绿
1979	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	毛家疃北2TB	200	97.1052	97.1052	绿
1980	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	毛家屋子2台区变压器	400	322.755	322.755	绿
1981	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	毛家屋子#1TB	400	321.388	321.388	绿
1982	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	毕家西	200	24.9814	24.9814	绿
1983	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	正涧南#1B	200	160.221	160.221	绿
1984	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	正涧北#2TB	200	159.951	159.951	绿
1985	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	棉油线塔尔埠#4TB	400	221.476	221.476	绿
1986	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	棉油线塔尔埠#3TB	400	192.544	192.544	绿
1987	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	梨沟#5TB	400	256.297	256.297	绿
1988	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	桃源洞中3TB	200	139.728	139.728	绿
1989	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	桃李东方南区#2配电室#5B	800	630.99	630.99	绿
1990	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	桃李东方南区#2配电室#3B	800	629.423	629.423	绿
1991	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	桃李东方南区#1配电室#1B	630	499.691	499.691	绿
1992	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	桃李东方北区#2配电室5B	1000	802.495	802.495	绿
1993	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	桃李东方北区#1配电室3B	800	641.196	641.196	绿
1994	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	桃李东方北区#1配电室1B	800	645.113	645.113	绿
1995	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	栾家西#2TB	200	29.2196	29.2196	绿
1996	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	栾家东#1B	400	58.2474	58.2474	绿
1997	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	柳州北线#52-5河洼#3TB	400	261.278	261.278	绿
1998	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	柳州北#65戈家疃东#1B	400	190.994	190.994	绿
1999	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	柳州北#63-4戈家疃#3TB	400	192.474	192.474	绿
2000	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	柳州北#48-1-12河洼西#4TB	400	241.062	241.062	绿
2001	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	柳州北#48-1-10河洼南#1TB	200	168.045	168.045	绿
2002	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	柳州北#48-01-18河洼北#2TB	400	128.986	128.986	绿
2003	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	柳州北#15翰林府邸#3箱变#5XB	630	521.839	521.839	绿
2004	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	柳州北#15翰林府邸#2箱变#4XB	500	400.598	400.598	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2005	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	柳州北#15翰林府邸#2箱变#3XB	500	403.299	403.299	绿
2006	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	柳州北#15翰林府邸#1箱变#2XB	630	507.402	507.402	绿
2007	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	柳州北#15翰林府邸#1箱变#1XB	630	506.165	506.165	绿
2008	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	李园供电所	柏弘世家	800	639.299	639.299	绿
2009	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	杭州东线幸福里8XB	1250	998.474	998.474	绿
2010	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	杭州东线幸福里7XB	1250	998.99	998.99	绿
2011	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	杭州东线#32-03河崖南#3TB	400	274.52	274.52	绿
2012	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	杭州东线#32-03河崖北#4TB	400	144.437	144.437	绿
2013	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	杭州东线#19-01小窑北#1XB	630	461.155	461.155	绿
2014	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	杭州东线#05-01#开元盛景二期#8XB	630	504.516	504.516	绿
2015	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	杭州东线#05-01#开元盛景二期#7XB	630	505.072	505.072	绿
2016	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	杭州东线#03状元府邸南#5B	500	402.07	402.07	绿
2017	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	杭州东线#03状元府邸北#6B	400	319.588	319.588	绿
2018	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	杭州东线#02开元盛景#9XB	630	498.186	498.186	绿
2019	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	杭中线#9-12-1金色现河800#3XB	800	664.866	664.866	绿
2020	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	杭中线#9-12-1金色现河630#2XB	630	550.165	550.165	绿
2021	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	杭中线#9-12-1金色现河500#1XB	500	391.753	391.753	绿
2022	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	杭中线#9-1-13-2河头村#5XB	630	509.493	509.493	绿
2023	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	杭中线#28-B3东阁#2TB	200	167.65	167.65	绿
2024	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	杭中线#28-B10东阁苏州路#1XB	630	533.706	533.706	绿
2025	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	杭中线#28-B10东阁村委#3B	315	248.34	248.34	绿
2026	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	杭中线#28-11-3-2河头村北#3TB	630	483.25	483.25	绿
2027	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	杭中线#18杭州路中学公变#1TB	630	496.979	496.979	绿
2028	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	杭中线#16-A8新外贸#1TB	400	318.351	318.351	绿
2029	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	杭中线#14-A14杨家庄新#1B	400	320.546	320.546	绿
2030	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	杭中线#14-A13-7河头村南#2B	400	318.66	318.66	绿
2031	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	杭中线#14-A13-7河头村中#新1B	400	314.134	314.134	绿
2032	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	杭中线#14-A13-3法院家属院#1B	400	326.814	326.814	绿
2033	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	杭中线#13-景泰苑小区1B	1000	805.928	805.928	绿
2034	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	杭中线#11东阁小区#3XB	800	626.804	626.804	绿
2035	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	杭中线#11东阁小区#2XB	1000	783.505	783.505	绿
2036	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	杭中线#09-17-01-06东阁#1TB	400	342.459	342.459	绿
2037	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	杭中线#09-14-01-10邑中馨园#1XB	400	323.144	323.144	绿
2038	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	杭中线#09-11杭州路路灯公变#1XB	630	513	513	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2039	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	杭中线#09-01-10河头村新#4TB	400	326.136	326.136	绿
2040	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	杭中线#04华威公变#1TB	315	286.33	286.33	绿
2041	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蓼兰供电所	杨家顶子南2	400	55.1423	55.1423	绿
2042	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	杨家圈#3TB	400	271.179	271.179	绿
2043	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	杜家四台区	200	158.128	158.128	绿
2044	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	杜家三台区	200	0	0	红
2045	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	杜家2台区	400	177.221	177.221	绿
2046	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	李宝窝二台区	400	147.555	147.555	绿
2047	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	权家二台区	400	248.367	248.367	绿
2048	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	朱黄南#3TB	200	61.0969	61.0969	绿
2049	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	朱黄北#4TB	200	125.493	125.493	绿
2050	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	朱明43-13-4双兴#2TB	200	39.5464	39.5464	绿
2051	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	朱明19-4-6孔家#3TB	200	45.8495	45.8495	绿
2052	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	朱明19-4-6-3孔家#4TB	200	16.9897	16.9897	绿
2053	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	朱明#84-24-5沙疃#2TB	200	39.7814	39.7814	绿
2054	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	朱明#84-24-5沙疃#1TB	200	32.2103	32.2103	绿
2055	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	朱明#64-15-东9庄子#1B	400	93.6907	93.6907	绿
2056	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	朱明#64-13-10房家j#1TB	200	56.7423	56.7423	绿
2057	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	朱明#54-东02朱家#3TB	200	55.268	55.268	绿
2058	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	朱明#54-5-北4朱家新#4TB	400	32.6856	32.6856	绿
2059	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	朱明#54-4-9朱家j#2TB	400	125.717	125.717	绿
2060	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	朱明#54-05朱家新j#1TB	400	54.7464	54.7464	绿
2061	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	朱明#43-14双兴j#1TB	400	88.9155	88.9155	绿
2062	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	朱明#19-4-8孔家#2TB	400	205.984	205.984	绿
2063	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	朱明#19-04新孔家#1B	400	53.1289	53.1289	绿
2064	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张线#郭家庄村西#2TB	400	203.07	203.07	绿
2065	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张线#綦家#3TB	400	77.8969	77.8969	绿
2066	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张线#047-05辛庄#1B	200	14.3093	14.3093	绿
2067	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张#高戈庄#3TB	400	71.732	71.732	绿
2068	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张#雷家北#2TB	200	12.5278	12.5278	绿
2069	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张#雷家#1TB	200	97.5856	97.5856	绿
2070	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张#王戈庄村北#3TB	400	38.933	38.933	绿
2071	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张#吴家屯#5TB	400	97.5629	97.5629	绿
2072	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张#吴家屯#4TB	400	314.095	314.095	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2073	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张#吴家屯#3TB	400	98.9485	98.9485	绿
2074	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张#南塔丘#4TB	400	148.881	148.881	绿
2075	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张#北塔丘#4TB	200	0	0	红
2076	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张#代戈庄#3TB	400	143.134	143.134	绿
2077	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张#47-24吴家屯#2TB	200	60.8124	60.8124	绿
2078	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张#47-03-05前屯2TB	200	72.1814	72.1814	绿
2079	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张#150-012高戈庄#1TB	400	61.8412	61.8412	绿
2080	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张#143-5王戈庄#01B	400	131.667	131.667	绿
2081	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张#129-03王戈庄#1TB	630	159.526	159.526	绿
2082	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张#118-13南塔丘#2TB	200	159.217	159.217	绿
2083	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张#118-03南塔丘#1TB	400	168.981	168.981	绿
2084	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张#097郭家庄#1B	200	0	0	红
2085	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张#090北塔丘西#1B	200	67.9258	67.9258	绿
2086	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张#090-15北塔丘#1TB	500	140.588	140.588	绿
2087	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张#090-13-05北塔丘#1TB	500	261.274	261.274	绿
2088	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张#076-13綦家#1B	400	258.12	258.12	绿
2089	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张#076-13-06綦家#1TB	200	39.732	39.732	绿
2090	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张#047-14辛庄#1TB	400	115.281	115.281	绿
2091	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张#047-04前屯#1B	400	301.827	301.827	绿
2092	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张#036-12代戈庄#02TB	200	112.153	112.153	绿
2093	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	曲张#033代戈庄新#1B	200	122.186	122.186	绿
2094	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	曲家一台区	400	176.021	176.021	绿
2095	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蓼兰供电所	曲何线西何家#2TB	400	80.9948	80.9948	绿
2096	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蓼兰供电所	曲何线林家2台区TB	400	56.6082	56.6082	绿
2097	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蓼兰供电所	曲何线东吴家2台区TB	400	177.211	177.211	绿
2098	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蓼兰供电所	曲何线#63-7窦家#1B	200	90.9278	90.9278	绿
2099	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蓼兰供电所	曲何线#55-6任山庙#1TB	400	251.113	251.113	绿
2100	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蓼兰供电所	曲何线#152-7-3大何家店#2TB	400	165.041	165.041	绿
2101	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蓼兰供电所	曲何线#132-6-1滑溪头东	400	187.08	187.08	绿
2102	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	曲中线#01国宾府1台区800#3B	800	656.581	656.581	绿
2103	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	曲中线#01国宾府1台区800#1B	800	664.313	664.313	绿
2104	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	曲中线#01国宾府1台区630#2B	630	517.979	517.979	绿
2105	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	曲中甲线#星汇城#3B	800	637.237	637.237	绿
2106	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	曲中甲线#星汇城#2B	800	638.124	638.124	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2107	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	曲中甲线#星汇城#1B	800	642.66	642.66	绿
2108	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	曲中乙线#环网漫悦湾#4B	500	411.658	411.658	绿
2109	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	曲中乙线#环网漫悦湾#3B	500	412.66	412.66	绿
2110	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	曲中乙线#星汇城#05	800	643.134	643.134	绿
2111	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	曲中乙线#星汇城#04	800	635.217	635.217	绿
2112	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	曲中乙线#奥体嘉苑#3B	630	501.918	501.918	绿
2113	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	曲中乙线#奥体嘉苑#2B	630	497.608	497.608	绿
2114	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	曲中乙线#1中南漫悦湾三台区#东1B	500	414.887	414.887	绿
2115	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	曲中乙线#1中南漫悦湾一台区#西1B	800	683.495	683.495	绿
2116	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	景村五台区	400	98.4041	98.4041	绿
2117	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明西甲线#43-14大黄埠2TB	250	139.052	139.052	绿
2118	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明西甲#45-64-24-01-10北郭家#2TB	200	160.994	160.994	绿
2119	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明西甲#45--44-12大小河子#3TB	200	161.711	161.711	绿
2120	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明西甲#150-05韩村中#2TB	400	202.897	202.897	绿
2121	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明西甲#144-04韩村东#3TB	400	148.551	148.551	绿
2122	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明西甲#142-06前疃#4TB	200	77.0309	77.0309	绿
2123	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明西甲#110-17范家集#3TB	200	109.443	109.443	绿
2124	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明西甲#095-15郭村#4TB	200	151.887	151.887	绿
2125	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明西乙#154-7河套西#3TB(合同能源)2	200	163.474	163.474	绿
2126	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明西乙#105-12-07景村东#4TB	400	188.633	188.633	绿
2127	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明西乙#064-西49-05孙东中#3TB	200	29.8907	29.8907	绿
2128	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明西乙#064-西33-06-02景村南#1TB	400	195.672	195.672	绿
2129	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明西乙#051-02路北官庄西#4TB	400	248.464	248.464	绿
2130	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明西乙#044-03-02路北官庄东#3TB	400	212.196	212.196	绿
2131	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明西#64-西73河套北#2B	200	158.763	158.763	绿
2132	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明西#64-西58-03孙西西#1B	400	122.67	122.67	绿
2133	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明西#140-10韩村北#1B	400	136.278	136.278	绿
2134	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明西#138-12前疃南#3TB	200	154.474	154.474	绿
2135	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明西#138-05前疃西#2TB	200	111.052	111.052	绿
2136	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明西#131-07前疃东#1B	200	65.332	65.332	绿
2137	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明西#110-08范家集南#2TB	400	218.843	218.843	绿
2138	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明西#107-05范家集北#1TB	400	287.014	287.014	绿
2139	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明西#095-11郭村北#3TB	200	163.118	163.118	绿
2140	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明西#095-06郭村西#2TB	400	232.198	232.198	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2141	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明西#091-02-44大小河子#1B	400	299.738	299.738	绿
2142	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明西#091-02-43-08大小河子#2TB	200	164	164	绿
2143	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明西#091-02-28卢家#1B	200	132.905	132.905	绿
2144	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明西#091-02-24-11-03周家北#1B	200	120.33	120.33	绿
2145	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明西#091-02-24-11-03-09周家南#2TB	400	120.87	120.87	绿
2146	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明西#091-02-24-01-06北郭家#1B	400	267.932	267.932	绿
2147	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明西#091-018+1-05前黄埠南#2TB	200	45.2289	45.2289	绿
2148	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明西#091-017前黄埠#1B	200	19.5732	19.5732	绿
2149	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明西#084-03郭村东#1TB	400	305.055	305.055	绿
2150	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明西#064-西73河套南#1B	400	305.274	305.274	绿
2151	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明西#064-西54-08孙西东#2TB	400	249.555	249.555	绿
2152	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明西#064-西54-02-2孙西#3TB	200	113.309	113.309	绿
2153	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明西#064-西49-09孙东西北#2TB	200	127.14	127.14	绿
2154	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明西#064-西47孙东南#1B	400	148.433	148.433	绿
2155	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明西#064-西33-09景村北#3TB	400	104.893	104.893	绿
2156	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明西#064-西33-08-05景村中#2B	200	61.6598	61.6598	绿
2157	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明西#048-04路北官庄北#2TBX	400	172.73	172.73	绿
2158	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明西#047路北官庄南#1TB	315	202.503	202.503	绿
2159	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明南甲#20-11-09南埠3TB	200	33.6392	33.6392	绿
2160	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明南甲#09-01明西#4XB	400	339.814	339.814	绿
2161	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明南甲#07-02明西#5XB	400	243.057	243.057	绿
2162	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明南甲#061-08西官亭西#2TB	200	88.9485	88.9485	绿
2163	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明南甲#058-06-02薛家庄子#2TB	200	12.868	12.868	绿
2164	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明南甲#020-东11南埠西#1TB	200	38.7546	38.7546	绿
2165	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明南乙#07-04明西西2TB	400	341.695	341.695	绿
2166	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明南#64-07东官亭东#1B	200	115.784	115.784	绿
2167	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明南#64-03东官亭西#2TB	400	151.13	151.13	绿
2168	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明南#58-34大岭2TB	200	21.1134	21.1134	绿
2169	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明南#58-28#大岭1TB	400	230.509	230.509	绿
2170	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明南#58-18-01#1B	200	41.9897	41.9897	绿
2171	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明南#061西官亭#1B	200	119.544	119.544	绿
2172	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明南#058-08薛家庄子#1B	200	18.0021	18.0021	绿
2173	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明南#047-07王家庄子#1B	400	216.357	216.357	绿
2174	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明南#020-东04-12南埠东#2TB	200	82.1897	82.1897	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2175	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明北#53辛南东#5TBZ	400	116.577	116.577	绿
2176	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明北#49-2辛南西#1TB	250	138.474	138.474	绿
2177	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明北#48-09辛南#7TB	200	30.7546	30.7546	绿
2178	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明北#42辛南中#3TB	315	141.557	141.557	绿
2179	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明北#42辛南#8TB	200	115.821	115.821	绿
2180	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明北#35+1-9辛南#9TB	400	277.139	277.139	绿
2181	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明北#35+1-7辛南南#2B	400	104.621	104.621	绿
2182	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明北#25辛南西南#4TBZ	400	60.0103	60.0103	绿
2183	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明北#25辛南社区一期1B	630	499.596	499.596	绿
2184	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明北#23-28-30辛东4TB	200	64.6598	64.6598	绿
2185	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明北#23-28-17-7辛后#3TB	200	31.8351	31.8351	绿
2186	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明北#23-19-13辛中东2TB	200	18.7505	18.7505	绿
2187	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明北#21-西19-11辛北东#2TB	200	43.8969	43.8969	绿
2188	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明北#19-28-4辛后西#1B	400	60.8247	60.8247	绿
2189	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明北#19-28-14辛后东#2TB	400	183.134	183.134	绿
2190	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明北#19-21-5辛北西#1TB	400	53.7876	53.7876	绿
2191	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明北#19-19-04辛中#1B	315	190.65	190.65	绿
2192	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明北#02-01三合苑1XB	400	316.536	316.536	绿
2193	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明东#88-01台前西#1B	400	60.9753	60.9753	绿
2194	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明东#86-05-5台前东#2TB	400	108.552	108.552	绿
2195	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明东#68-45台东东#2TB	400	198.278	198.278	绿
2196	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明东#68-38台台东#1B	200	47.2784	47.2784	绿
2197	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明东#68-04台南南#1B	630	362.697	362.697	绿
2198	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明东#68-04-06台南中#3TB	200	65.0515	65.0515	绿
2199	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明东#68-04-04-05台南中#4TB	400	30.6722	30.6722	绿
2200	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明东#58-04台西南#3TB	400	43.7113	43.7113	绿
2201	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明东#57-41新立村东#1B	200	89.1546	89.1546	绿
2202	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明东#57-41-010新立村西#2TB	400	256.575	256.575	绿
2203	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明东#57-22+1-08台中南#4TB	400	28.6763	28.6763	绿
2204	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明东#57-22+1-02-02台中#6TB	400	100.536	100.536	绿
2205	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明东#57-18台中西#2B	315	60.9588	60.9588	绿
2206	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明东#57-14-05台中中#1BX	400	230.68	230.68	绿
2207	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明东#57-12+2台中北#5TB	200	39.2887	39.2887	绿
2208	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明东#57-07台西北#2TB	400	75.7278	75.7278	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2209	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明东#57-02-1台西西#1B	400	184.087	184.087	绿
2210	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明东#42-18明东#6TB	400	243.32	243.32	绿
2211	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明东#42-09明东#5TB	400	117.691	117.691	绿
2212	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明东#39-18明东西#3TBZ	400	208.977	208.977	绿
2213	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明东#39-06明东东#2TBZ	400	187.934	187.934	绿
2214	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明东#32-02明东中#4TB	200	66.6062	66.6062	绿
2215	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明东#31-08-5+1-05辛南辛安路#1TB	200	35.4763	35.4763	绿
2216	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	明东#31-05明东北#1B	200	171.608	171.608	绿
2217	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明东#19-01政府南公变#2TB	200	172.083	172.083	绿
2218	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明东#16明兴家园#1XB	400	320.132	320.132	绿
2219	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明东#16东政府公变#1TB	400	330.907	330.907	绿
2220	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明东#14-07明西#1TB	630	522.483	522.483	绿
2221	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明东#10-02西公变#3TB	400	320.036	320.036	绿
2222	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	明东#07-西05居委会公变#2TBx	400	70.0619	70.0619	绿
2223	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西线69-15-1东司家庄#4TB	400	22.4948	22.4948	绿
2224	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西线#97-2兴旺庄#2TB	400	64.433	64.433	绿
2225	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西线#79-11东司家庄#8TB	400	313.402	313.402	绿
2226	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西线#69-31-6东司家庄#7TB	400	313.402	313.402	绿
2227	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西线#33-05东司家庄#3TB	400	0.3381	0.3381	绿
2228	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西线#14-2河西#2TB	200	28.5031	28.5031	绿
2229	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西线#102-08赤土岘#04TB	400	68.5619	68.5619	绿
2230	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西线#1-54-4-8东上亦#4TB	200	52.1979	52.1979	绿
2231	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西线#076-01-06-05龙家庄#3TB	200	77.7732	77.7732	绿
2232	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西#99-69-17七甲#2TB	400	0	0	红
2233	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西#99-69-03七甲#1TB	400	235.518	235.518	绿
2234	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西#72-1东司家庄#5TB	400	0	0	红
2235	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西#70-6东司家庄#1TB	400	47.5959	47.5959	绿
2236	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西#144-02赤土岘#2TB	400	115.053	115.053	绿
2237	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西#144-02赤土岘#1B	400	54.5485	54.5485	绿
2238	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西#112-05尚家#1B	200	46.1	46.1	绿
2239	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西#1-2-1供电所公变#1TB	400	303.728	303.728	绿
2240	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西#1-13-30厂口涧#1TB	200	36.4289	36.4289	绿
2241	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西#096-02赤土岘西#3TB	200	63.5711	63.5711	绿
2242	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西#076-01-05龙家庄#1TB	200	38.9835	38.9835	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2243	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西#076-01-01龙家庄#2TB	200	28.3918	28.3918	绿
2244	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西#057-06兴旺庄#1TB	400	215.392	215.392	绿
2245	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西#041-03西司家庄#1B	400	81.9691	81.9691	绿
2246	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西#038-东司家庄西#2TB	400	8.8866	8.8866	绿
2247	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西#017-3河西#1B	400	82.0124	82.0124	绿
2248	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西#002-17-20东上亦西#1B	400	188.553	188.553	绿
2249	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西#002-17-20东上亦#1TB-200(节能)	200	17.2165	17.2165	绿
2250	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西#002-17-14-06-02西上亦#1TB	400	62.7134	62.7134	绿
2251	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧西#002-038袁家沟#1TB	200	34.6474	34.6474	绿
2252	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南线#83-24幸福庄#2TB	400	234.759	234.759	绿
2253	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南线#65-78-2西王卜后#2TB	200	56.7093	56.7093	绿
2254	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南线#63-80-35华山后#1TB	400	189.895	189.895	绿
2255	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南线#63-22-10大曲卜#4TB	200	156.825	156.825	绿
2256	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南线#63-12滕家#2TB	200	144.066	144.066	绿
2257	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南线#58-10小庄#2TB	200	15.0515	15.0515	绿
2258	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南线#49-8小曲卜#1TB	400	36.2144	36.2144	绿
2259	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南线#39-54-3东王卜后#2TB	400	94.4742	94.4742	绿
2260	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南线#20-11-29政府公变#4TB	400	314.441	314.441	绿
2261	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南线#20-11-17政府公变#3TB	400	225.208	225.208	绿
2262	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南线#179-26郑家#4TB	400	269.744	269.744	绿
2263	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南线#179-13郑家#3TB	400	145.526	145.526	绿
2264	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南线#144-57-2套子#2TB	200	126.334	126.334	绿
2265	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南线#144-131水磨涧#3TB	200	156.701	156.701	绿
2266	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南线#089-12杜家#2TB	200	26.6495	26.6495	绿
2267	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南线#054-07-04陶家寨#3TB	400	13.7485	13.7485	绿
2268	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南线#051-18幸福庄#1TB	400	124.056	124.056	绿
2269	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南线#037-070-01中王卜后#1TB	400	92.3732	92.3732	绿
2270	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南065-10-08-04大曲卜#1TB	400	63.5052	63.5052	绿
2271	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南037-10-08-05大曲卜西#3TB	200	38.0062	38.0062	绿
2272	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#84-06杜家#1TB	200	21.7134	21.7134	绿
2273	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#49-11小曲卜#2TB	200	0	0	红
2274	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#39-96-5-8前潘#2TB	200	0	0	红
2275	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#37-72-15-03李家庄#1TB	400	159.635	159.635	绿
2276	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#36-09小庄#1TB	200	34.601	34.601	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2277	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#179-41-13方家#4TB	400	290.614	290.614	绿
2278	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#14-11-9-3旧店#7TB	400	330.837	330.837	绿
2279	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#14-11-30政府公变#2TB	400	324.487	324.487	绿
2280	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#118-06方家#3TB	400	63.2113	63.2113	绿
2281	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#115-07方家南#2TB	200	57.4969	57.4969	绿
2282	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#115-02-02方家#1TB-400	400	51.5423	51.5423	绿
2283	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#097-04郑家#1B	400	139.198	139.198	绿
2284	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#097-#03#-05郑家南#1TB	400	267.716	267.716	绿
2285	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#076-58水磨涧#1TB	200	26.0371	26.0371	绿
2286	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#076-51-02-10水磨涧西#2TB	400	39.9897	39.9897	绿
2287	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#076-41西庞家洼#1TB	200	10.0454	10.0454	绿
2288	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#076-34套子#1B	200	53.0557	53.0557	绿
2289	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#076-30敖山后#1TB	200	0	0	红
2290	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#076-14-1葛家#1TB	200	45.0887	45.0887	绿
2291	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#076-02张家#1B	200	8.532	8.532	绿
2292	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#075-#03张家西#1TB	200	26.6804	26.6804	绿
2293	青岛市	平度市	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#065 -10-11大 曲卜#2B	400	28.7237	28.7237	绿
2294	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#063-40-04王家洼#2TB	400	33.6907	33.6907	绿
2295	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#051-02-06-03陶家寨#2TB-400	400	0	0	红
2296	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#051-02-010陶家寨#1TB	630	186.139	186.139	绿
2297	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#037-36-02王家洼#1TB	400	107.033	107.033	绿
2298	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#037-122滕家#1TB	200	38.767	38.767	绿
2299	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#037-099-05前潘#1TB-200（节能）	400	178.433	178.433	绿
2300	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#037-092-06后潘#1TB	400	129.093	129.093	绿
2301	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#037-070-01西王卜后#1TB	200	74.3897	74.3897	绿
2302	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#037-058东王卜后#1TB	400	7.5876	7.5876	绿
2303	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#021-06旧店#5TB	630	527.777	527.777	绿
2304	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#021-02旧店#6XB	400	318.511	318.511	绿
2305	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#013-22旧店#1TB-400	400	245.744	245.744	绿
2306	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#013-18旧店#2TB-400	400	270.01	270.01	绿
2307	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#013-10-12旧店政府#1TB	630	517.707	517.707	绿
2308	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#013-08旧店#3TB-400	400	77.6948	77.6948	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2309	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	旧南#013-02旧店#4TB-400	400	237.827	237.827	绿
2310	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	旋口三台区	400	185.386	185.386	绿
2311	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	新西线#中泛环网润锦天悦二期#1B	630	494.33	494.33	绿
2312	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	新西线#中泛环网中央美地#2B	630	511.753	511.753	绿
2313	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	新西线#中泛环网中央美地#1B	800	661.897	661.897	绿
2314	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	新西线#53-3-西3崔家疃南#1B	400	97.9299	97.9299	绿
2315	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	新西线#25-8崔家疃北#2XB	500	184.041	184.041	绿
2316	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	新西线#22-西1关家庙头#1B	400	162.722	162.722	绿
2317	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	新西线#2-3-2格林#1TB	200	162.565	162.565	绿
2318	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	新西线#07-08海信公园里#3B	630	507.361	507.361	绿
2319	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	新西线#07-08海信公园里#2B	630	510	510	绿
2320	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	新西线#07-08海信公园里#1B	630	504.268	504.268	绿
2321	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	新立村#1TB	400	215.509	215.509	绿
2322	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	新立北	200	138.305	138.305	绿
2323	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	新立中柱上变压器	400	280.037	280.037	绿
2324	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	新直甲#39-12-7北镇南#4TB	400	164.614	164.614	绿
2325	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	新直甲#29-3-3-2北镇北#3TB	400	288.116	288.116	绿
2326	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	新直甲#29-3-2官道#2TB	400	101.126	101.126	绿
2327	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	新直甲#24-2北镇北#4TB	400	263.002	263.002	绿
2328	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	新直甲#14-7新马社区二#1B	2000	1577.53	1577.53	绿
2329	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	新直甲#14-7新马社区#1XB	630	536.887	536.887	绿
2330	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	新直#14-7顺河公变西#4XB	630	508.627	508.627	绿
2331	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	新直#14-7顺河公变东#2XB	800	648.887	648.887	绿
2332	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	新直#14-7顺河公变东#1XB	630	510.829	510.829	绿
2333	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	新南76-10-4-3谷家#3TB	200	59.2722	59.2722	绿
2334	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	新南#9-5回里#1B	400	112.325	112.325	绿
2335	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	新南#9-1-5回里#2TB	400	119.036	119.036	绿
2336	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	新南#76-7南张家#1TB	400	134.794	134.794	绿
2337	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	新南#74-12谷家#1TB	200	36.7876	36.7876	绿
2338	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	新南#74-10-6谷家j#2TB	400	132.722	132.722	绿
2339	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	新南#66-西2北孙#3TB	200	47.3031	47.3031	绿
2340	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	新南#64-1-7新仲家#1B	200	69.5835	69.5835	绿
2341	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	新南#61+-8北孙#4TB	200	2.3093	2.3093	绿
2342	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	新南#56+-3北孙家#2TB	200	57.2371	57.2371	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2343	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	新南#53-7-8宿家#2TB	200	55.1423	55.1423	绿
2344	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	新南#50宿家j#1B	200	42.4845	42.4845	绿
2345	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	新南#46-6宿家#3TB	400	74.4536	74.4536	绿
2346	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	新南#35前高家j#3TB	200	17.3196	17.3196	绿
2347	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	新南#32前高家j#1TB	200	32.9649	32.9649	绿
2348	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	新南#32-8前高家#2TB	400	152.995	152.995	绿
2349	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	新南#27-8南镇#4TB	400	170.577	170.577	绿
2350	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	新南#25-2南镇#3TB	400	35.134	35.134	绿
2351	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	新南#18南镇j#2TB	400	245.002	245.002	绿
2352	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	新区西线#15-2-馨园小区#4B	400	313.402	313.402	绿
2353	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	新北线#12-07-02中八里村#1B	400	313.789	313.789	绿
2354	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	新北线#12-02-05-西4后八里#1TB	400	302.627	302.627	绿
2355	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	新兴居委会#6B	400	313.526	313.526	绿
2356	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	新东线#29-东5邹家坡南#3TB	400	170.998	170.998	绿
2357	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	新东线#29-东1邹家坡南#2B	400	283.699	283.699	绿
2358	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	新东线#29-7邹家坡东#4TB	400	267.678	267.678	绿
2359	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	新东线#24邹家坡北#1B	315	267.175	267.175	绿
2360	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	新东线#21-1郭家庄东#1B	400	149.918	149.918	绿
2361	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	新东线#17郭家庄西#2B	400	231.753	231.753	绿
2362	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	新东线#13-04#郭家庄新#3TB	200	87.5959	87.5959	绿
2363	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	文丰小区#2XB	630	493.608	493.608	绿
2364	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	文丰小区#1B	315	246.804	246.804	绿
2365	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	政府#2TB	400	307.575	307.575	绿
2366	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	挂金板二台区	200	158.639	158.639	绿
2367	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	报社#1B（合同能源）2	200	158.3	158.3	绿
2368	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	战家疃#1TB（合同能源）1	400	325.628	325.628	绿
2369	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	慧海公寓#1XB	315	259.559	259.559	绿
2370	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	惠州路北线18-12-01明珠花园#3XB	400	329.16	329.16	绿
2371	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	惠州路北线18-12-01明珠花园#2XB	400	332.005	332.005	绿
2372	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	惠州路北线#29-北06平古路公变#1TB	200	165.72	165.72	绿
2373	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	惠州北线#61-03杨家庄公变#1B	400	189.085	189.085	绿
2374	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	惠州北线#53杨家庄新#2B	400	304.325	304.325	绿
2375	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	惠州北线#4杆香店党委家属院#1B	400	301.454	301.454	绿
2376	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	惠州北线#45小泥村#1TB	315	261.996	261.996	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2377	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	惠州北线#33香店驻地东5TB	400	327.706	327.706	绿
2378	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	惠州北线#31小泥村#2TB	400	319.86	319.86	绿
2379	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	惠州北线#29-西09香店驻地西4TB	400	176.624	176.624	绿
2380	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	惠州北线#26天悦华府#3XB	1250	1045.03	1045.03	绿
2381	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	惠州北线#26天悦华府#2XB	1250	1031.34	1031.34	绿
2382	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	惠州北线#26-北15泉子崖村1B	400	301.86	301.86	绿
2383	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	惠州北线#26-07-03大泥#3B	400	290.175	290.175	绿
2384	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	惠州北线#26-07-03大泥#2B	315	204.476	204.476	绿
2385	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	惠州北线#25香店新#2TB	400	342.536	342.536	绿
2386	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	惠州北线#25香店政府#3TB	200	167.814	167.814	绿
2387	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	惠州北线#25天悦华府北区#5TB	200	166.505	166.505	绿
2388	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	惠州北线#22大泥#1B	200	162.843	162.843	绿
2389	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	惠州北线#18-08明珠花园#1XB	630	559.868	559.868	绿
2390	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	惠州北线#18-04-01天悦华府#11XB	630	516.536	516.536	绿
2391	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	惠州北线#18-04-01天悦华府#10XB	630	496.763	496.763	绿
2392	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	惠州北线#17-10大泥新#4TB	200	147.546	147.546	绿
2393	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	惠州北线#13大泥3TB	400	220.196	220.196	绿
2394	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	悦隽大都会一期4B	630	509.963	509.963	绿
2395	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	悦隽大都会一期3B	630	504.965	504.965	绿
2396	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	悦隽大都会一期2B	1000	800.577	800.577	绿
2397	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	悦隽大都会一期1B	1000	803.571	803.571	绿
2398	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	悦隽二期#4配电室7B	630	508.887	508.887	绿
2399	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	悦隽二期#3配电室5B	800	645.175	645.175	绿
2400	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	悦隽二期#3配电室3B	630	505.608	505.608	绿
2401	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	悦隽二期#2配电室1B	630	515.072	515.072	绿
2402	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	怡河苑南区4B	400	336.623	336.623	绿
2403	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	怡河苑南区3B	400	332.194	332.194	绿
2404	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	怡河苑南区2B	400	333.047	333.047	绿
2405	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	怡河苑南区1B	400	335.695	335.695	绿
2406	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	怡河苑北区1B	400	335.546	335.546	绿
2407	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	德佑苑1B	1000	801.732	801.732	绿
2408	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	徐东甲李家庄#7TB	400	314.243	314.243	绿
2409	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蓼兰供电所	彩村西南台区	400	229.105	229.105	绿
2410	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张西线#038姜家北#1TB	200	158.01	158.01	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2411	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张西060-09高家营02TB	400	169.637	169.637	绿
2412	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张西#高家营#3TB	630	150.953	150.953	绿
2413	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张西#姜家#6TB	400	214.891	214.891	绿
2414	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张西#姜家#5TB	400	276.61	276.61	绿
2415	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张西#坡子#2TB	200	158.186	158.186	绿
2416	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张西#坡子#1TB	400	169.625	169.625	绿
2417	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张西#后腾家#4TB	400	267.617	267.617	绿
2418	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张西#后腾家#3TB	400	229.996	229.996	绿
2419	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张西#前沙戈庄村中#2TB	400	180.876	180.876	绿
2420	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张西#位家#2TB	400	184.087	184.087	绿
2421	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张西#仲戈庄#6TB	400	262.152	262.152	绿
2422	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张西#仲戈庄#5TB	400	39.3691	39.3691	绿
2423	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张西#仲戈庄#4TB	400	152.454	152.454	绿
2424	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张西#30-55后腾家#2TB	400	252.975	252.975	绿
2425	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张西#30-5-11姜家#4TB	400	199.445	199.445	绿
2426	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张西#30-39-02仲戈庄#3TB	400	190.959	190.959	绿
2427	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张西#08-21后沙戈庄#2TB	200	79.0227	79.0227	绿
2428	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张西#060-15高家营#1B	200	45.1629	45.1629	绿
2429	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张西#035-06姜家东#1TB	200	132.163	132.163	绿
2430	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张西#0335-05-7姜家02TB	400	219.357	219.357	绿
2431	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张西#030-39-09仲戈庄#1B	400	74.3052	74.3052	绿
2432	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张西#030-39-05仲戈庄#1TB	315	61.0309	61.0309	绿
2433	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张西#024-17狮子口#1TB	630	271.701	271.701	绿
2434	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张西#024-15狮子口#2B	200	27.8557	27.8557	绿
2435	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张西#018-07-02前沙戈庄#1B	400	229.332	229.332	绿
2436	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张西#008-15后沙戈庄#1TB	400	119.843	119.843	绿
2437	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	张舍公变3新	400	195.474	195.474	绿
2438	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张直线#031-01张戈庄政府#1TB	630	519.903	519.903	绿
2439	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张直#锦宇新城#1B	1000	783.969	783.969	绿
2440	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张直#昌盛花园#2XB	630	505.138	505.138	绿
2441	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张直#张南#5TB	400	292.346	292.346	绿
2442	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张直#张南#4TB	400	298.325	298.325	绿
2443	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张直#张东#2TB	400	270.468	270.468	绿
2444	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张直#府居苑#1XB	250	197.163	197.163	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2445	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张直#34张南2TB	200	121.759	121.759	绿
2446	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张直#031-04张南#1B	400	325.105	325.105	绿
2447	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张直#031-02政府#2TB	200	156.992	156.992	绿
2448	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张直#029-02张南#1B	400	306.394	306.394	绿
2449	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张直#021津锋小区#1B	630	453.402	453.402	绿
2450	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张直#016-01昌盛花园#1TB	630	423.711	423.711	绿
2451	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张工#宅科村中#2TB	400	139.835	139.835	绿
2452	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张工#宅科村#3TB	400	295.476	295.476	绿
2453	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张工#048-19宅科村#1B	400	239.546	239.546	绿
2454	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	张家疃南	400	24.4247	24.4247	绿
2455	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南线52-4夏张家综合1B	400	143.485	143.485	绿
2456	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南线#徐家村东#3TB	400	86.2216	86.2216	绿
2457	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南徐家机井通配变1TB	200	156.819	156.819	绿
2458	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南074-25-07宋家营02TB	400	197.122	197.122	绿
2459	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南068东杜家2B	400	185.144	185.144	绿
2460	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#矫家疃西#2TB	400	47.9021	47.9021	绿
2461	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#矫家疃#1TB	400	213.208	213.208	绿
2462	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#毛家庄#3TB	200	114.701	114.701	绿
2463	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#柳家2TB（合同能源）1	400	301.35	301.35	绿
2464	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#柳家#4TB	400	183.542	183.542	绿
2465	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#柳家#3TB	200	39.6948	39.6948	绿
2466	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#林家庄#2TB	400	138.443	138.443	绿
2467	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#林家庄#1TB	400	141.753	141.753	绿
2468	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#杨家营#2TB	400	164.021	164.021	绿
2469	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#李家楼#2TB	200	100.536	100.536	绿
2470	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#李家楼#1TB	200	64.2021	64.2021	绿
2471	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#曲家营#4TB	200	54.0948	54.0948	绿
2472	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#曲家营#3TB	200	44.3629	44.3629	绿
2473	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#山张家#3TB	400	281.206	281.206	绿
2474	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#宋家营#3TB	400	313.427	313.427	绿
2475	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#大闫家#2TB	400	273.777	273.777	绿
2476	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#夏张家#3TB	200	85.4845	85.4845	绿
2477	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#兰家疃#4TB	400	237.765	237.765	绿
2478	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#东杜家#4TB	400	257.376	257.376	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2479	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#东杜家#3TB	400	308.995	308.995	绿
2480	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#104曲家营#1TB	400	287.095	287.095	绿
2481	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#102曲家营#2TB	200	142.932	142.932	绿
2482	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#100陈家营#1TB	400	92.066	92.066	绿
2483	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#091宋家营#1TB	630	425.406	425.406	绿
2484	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#074-64毛家庄#1B	200	101.458	101.458	绿
2485	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#074-64-08毛家庄#1TB	200	51.6021	51.6021	绿
2486	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#074-25-17杨家营#1TB	200	55.4062	55.4062	绿
2487	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#068-04-07东杜家#1TB	160	90.0371	90.0371	绿
2488	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#052-04夏张家#1TB	400	275.039	275.039	绿
2489	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#051-14柳家#1TB	400	157.631	157.631	绿
2490	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#035-东06-07兰家疃#3TB	400	190.149	190.149	绿
2491	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#035-23山张家#1B	315	92.7216	92.7216	绿
2492	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#035-20-07山张家#1TB	400	271.316	271.316	绿
2493	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#035-10兰家疃#1TB	315	148.287	148.287	绿
2494	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#009小戈庄#1TB	400	186.419	186.419	绿
2495	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#008-20T徐家#1TB	400	176.911	176.911	绿
2496	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张南#004-01-01小戈庄#1B	200	86.4969	86.4969	绿
2497	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张北#西马家#2TB	200	37.3918	37.3918	绿
2498	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	张北#河崖#2TB	400	136.94	136.94	绿
2499	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张北#张西#5TB	630	343.083	343.083	绿
2500	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张北#张家庄#2TB	200	59.4175	59.4175	绿
2501	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	张北#庙后水泊#1TB	200	13.0103	13.0103	绿
2502	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	张北#崔家营#4TB	400	1.1052	1.1052	绿
2503	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	张北#尚河头西#1TB	630	349.763	349.763	绿
2504	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	张北#尚河头东#6TB	400	94.1753	94.1753	绿
2505	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	张北#尚河头东#5TB	400	238.928	238.928	绿
2506	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	张北#尚河头#8TB	400	185.996	185.996	绿
2507	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	张北#尚河头#7TB	400	132.784	132.784	绿
2508	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	张北#宋家水泊#2TB（合同能源）1	400	184	184	绿
2509	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张北#后沙岭#2TB	200	103.023	103.023	绿
2510	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张北#后李付#6TB	200	60.3134	60.3134	绿
2511	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张北#后李付#5TB	400	234.359	234.359	绿
2512	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张北#后李付#4TB	400	153.802	153.802	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2513	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张北#后李付#3TB	400	149.701	149.701	绿
2514	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张北#前沙岭3TB	200	58.9196	58.9196	绿
2515	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张北#前沙岭2TB	400	270.326	270.326	绿
2516	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张北#前沙岭#4TB	400	150.549	150.549	绿
2517	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张北#中沙沟#4TB	400	191.402	191.402	绿
2518	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张北#中沙沟#3TB	200	0	0	红
2519	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张北#中沙沟#1TB	400	210.041	210.041	绿
2520	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张北#44-14沙一#1TB	630	251.635	251.635	绿
2521	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	张北#111-09-01尚河头#3TB	400	159.604	159.604	绿
2522	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	张北#111-07尚河头#1TB	400	320.07	320.07	绿
2523	青岛	平度	35kV麻兰变电站35kV麻兰变电站	白沙河供电所	张北#111-008-01尚河头2TB	400	254.045	254.045	绿
2524	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	张北#097-07崔家营新#2TB	400	64.5258	64.5258	绿
2525	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	张北#097-007崔家营#1TB	200	0	0	红
2526	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	张北#091崔家营#1B	500	139.134	139.134	绿
2527	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	张北#072-08-07杜家水泊#1TB	400	183.134	183.134	绿
2528	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	张北#072-08-05宋家水泊#1TB	200	12.2433	12.2433	绿
2529	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	张北#062-02河崖#1TB	400	269.559	269.559	绿
2530	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张北#044-15-05沙一西#1B	200	41.8969	41.8969	绿
2531	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张北#041-05后李付#1B	400	122.299	122.299	绿
2532	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张北#032-13沙四#1TB	200	61.9567	61.9567	绿
2533	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张北#032-12-12西沙沟#1TB	400	112.427	112.427	绿
2534	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张北#030沙三01B	200	143.414	143.414	绿
2535	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张北#018-62邓家荒#1TB	200	122.217	122.217	绿
2536	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张北#018-57邓家荒#2TB	400	172.093	172.093	绿
2537	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张北#018-44后沙岭#1B	400	289.371	289.371	绿
2538	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张北#018-36-11西马家#1TB	200	9.0639	9.0639	绿
2539	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张北#018-23-01前沙岭#1B	400	221.064	221.064	绿
2540	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张北#018-07张家庄#1B	200	64.1959	64.1959	绿
2541	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东线#130-04大玉湾#2TB	400	154.093	154.093	绿
2542	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#洼子#2TB	400	118.557	118.557	绿
2543	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#张西#4TB	400	242.447	242.447	绿
2544	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#张东#4TB	200	109.852	109.852	绿
2545	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#小丘#3TB	400	88.6928	88.6928	绿
2546	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#大水泊#3TB	400	62.899	62.899	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2547	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#大丘#4TB	400	154.953	154.953	绿
2548	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#大丘#2TB（合同能源）1	400	79.1299	79.1299	绿
2549	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#唐家水泊南#2TB	400	58.8505	58.8505	绿
2550	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#唐家水泊#3TB	400	81.8887	81.8887	绿
2551	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#前李付#5TB	200	103.596	103.596	绿
2552	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#前李付#4TB	200	12.3464	12.3464	绿
2553	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#前李付#3TB	400	51.4186	51.4186	绿
2554	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#刘家水泊#2TB	400	49.5505	49.5505	绿
2555	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#刘家水泊#1TB	400	72.1804	72.1804	绿
2556	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#中李付#2TB	400	180.924	180.924	绿
2557	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#东李付西#2TB	400	76.099	76.099	绿
2558	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#96小丘#1B	500	269.13	269.13	绿
2559	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#135大玉湾#1TB	400	34.5629	34.5629	绿
2560	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#096小丘01B	200	25.7093	25.7093	绿
2561	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#093-06-05大丘#1B	400	92.7216	92.7216	绿
2562	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#093-06-03-06大丘#3TB	400	214.841	214.841	绿
2563	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#081-14唐家水泊#1TB	200	37.0103	37.0103	绿
2564	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#081-10-28南大水泊2TB	400	87.3691	87.3691	绿
2565	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#081-10-08北大水泊1TB	630	289.206	289.206	绿
2566	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#063-08东李付#01TB	400	48.3691	48.3691	绿
2567	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#063-04-01中李付#1TB	315	135.619	135.619	绿
2568	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#056-05前李付#2TB	400	274.959	274.959	绿
2569	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#035前李付#1B	630	318.551	318.551	绿
2570	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#031-7张东#2TB	400	278.584	278.584	绿
2571	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#031-02张东村#1B	400	309.969	309.969	绿
2572	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#022-03张西三#1B	400	303.406	303.406	绿
2573	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#022-02张西#1B	400	125.911	125.911	绿
2574	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#013-01张西#1TB	400	313.847	313.847	绿
2575	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	张东#002-01洼子#1B	200	104.504	104.504	绿
2576	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	康迈小区1B	315	256.342	256.342	绿
2577	青岛	平度	35kV庙西变电站35kV庙西变电站	南村供电所	庙西#7-28-6-2郭家埠后#2TB	400	97.201	97.201	绿
2578	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#87-70-01艾家屯村中#1TB	400	88.934	88.934	绿
2579	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#81-79-13艾家屯南#5TB	400	146.701	146.701	绿
2580	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#81-55-11石桥沟西#2TB(合同能源)1	400	205	205	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2581	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#41-31-5小王家村#1TB(合同能源)1	400	214.059	214.059	绿
2582	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#41-31-12北马湾崖南#3TB	200	80.5113	80.5113	绿
2583	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#127姜汉庄村西3TB	400	149.412	149.412	绿
2584	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#122姜汉庄2TB	200	54.6454	54.6454	绿
2585	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#115姜汉庄#1B	400	53.3299	53.3299	绿
2586	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#110-9-6西曹家村#1TB	400	103.322	103.322	绿
2587	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#110-22东曹家村东#2TB	400	171.431	171.431	绿
2588	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#110-14漫水桥#1TB	400	37.0804	37.0804	绿
2589	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#11-7-10-08店子任家#2TB(机井)	100	78.7918	78.7918	绿
2590	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#109-17东曹家村#1TB	400	46	46	绿
2591	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#082-03西大张家#1B	400	57.6412	57.6412	绿
2592	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#081-91西巡寨村西#2TB	200	21.2268	21.2268	绿
2593	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#081-78西巡寨#1TB	200	50.8227	50.8227	绿
2594	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#081-73艾家屯村#2TB	400	68.1876	68.1876	绿
2595	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#081-69艾家屯村东#3TB	400	136.858	136.858	绿
2596	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#081-66-19黄家村#1B	200	21.9691	21.9691	绿
2597	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#081-49南-04石桥沟西村#1TB	400	88.6619	88.6619	绿
2598	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#081-49北-15-07李家坡子东#2TB	200	16.1959	16.1959	绿
2599	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#081-49北-15-01李家坡子#1B	400	17.9423	17.9423	绿
2600	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#081-44-01石桥沟东村#1B	200	30.4722	30.4722	绿
2601	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#081-35-03小石桥村#1TB	400	4.099	4.099	绿
2602	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#081-27-16耿家庄村南#2TB	400	55.2268	55.2268	绿
2603	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#081-25-03耿家庄#1B	400	53.2216	53.2216	绿
2604	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#081-02大张家东#2TB	200	0	0	红
2605	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#074-01-西01西崔家#1B	200	30.1443	30.1443	绿
2606	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#074-01-东11雹泉庙村东#2TB	200	42.6082	42.6082	绿
2607	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#074-01-东06雹泉庙(西)#1TB	200	94.5206	94.5206	绿
2608	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#053-10大王家西#2TB	400	145.445	145.445	绿
2609	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#053-01大王家东#1B	400	129.969	129.969	绿
2610	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#046-52西棉柳西#2TB	400	72.3381	72.3381	绿
2611	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#046-45西棉柳村东#1TB	200	24.9299	24.9299	绿
2612	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#046-37-17东棉柳东#3TB	200	160.495	160.495	绿
2613	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#046-37-13东棉柳中#2TB	400	161.633	161.633	绿
2614	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#046-37-07东棉柳(西)#1TB	400	69.6412	69.6412	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2615	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#046-26-04孙家辛庄村#1TB	200	74.2269	74.2269	绿
2616	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#046-09-07北马湾崖西#2TB	200	101.08	101.08	绿
2617	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#046-06-07南马湾崖#1B	200	70.4433	70.4433	绿
2618	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#046-06-03-西05北马湾崖#1TB	200	39.8866	39.8866	绿
2619	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#011-南11+前寨村#1TB	400	91.8784	91.8784	绿
2620	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#011-北04大前疃村南#2TB	400	59.8062	59.8062	绿
2621	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店西#007-013小前疃村东#2TB	200	84.2268	84.2268	绿
2622	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#92-01-13-38-08果园村西#2TB	400	91.5134	91.5134	绿
2623	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#92-01-13-36-08果园村东#1TB	400	53.1134	53.1134	绿
2624	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#46-10陈家疃南#2TB	400	236.763	236.763	绿
2625	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#23-05-05店子村东#2TB	630	419.091	419.091	绿
2626	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#121-2耿家村东#3TB	200	114.794	114.794	绿
2627	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#116-30-1昌里东#3TB	200	158.189	158.189	绿
2628	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#116-18-4镇委西#1TB(合同能源)1	400	66.9567	66.9567	绿
2629	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#11-12-32-5石家疃村北#3TB	400	130.594	130.594	绿
2630	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#104-14耿家村北#2TB	400	66.5732	66.5732	绿
2631	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#104-06-18后王家#1TB	200	48.3794	48.3794	绿
2632	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#104-06-10前王家#1TB	200	5.7299	5.7299	绿
2633	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#104-05耿家南#1B	400	193.21	193.21	绿
2634	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#104-01-22-06淄阳张家#1TB	200	31.6103	31.6103	绿
2635	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#104-01-15-西05英里村东#1TB	400	134.964	134.964	绿
2636	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#104-01-13-29-12-08西孙家村#1TB	200	43.6907	43.6907	绿
2637	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#104-01-13-27-48南城戈庄北#1B	630	165.588	165.588	绿
2638	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#104-01-13-27-45-02南城戈庄南#2TB	400	139.167	139.167	绿
2639	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#104-01-13-27-44+-01南城戈庄西#3TB	400	131.365	131.365	绿
2640	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#104-01-13-27-24-07芳园村北#1TB	400	207.901	207.901	绿
2641	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#104-01-13-27-24-04-03芳园南#2TB	200	54.2866	54.2866	绿
2642	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#104-01-13-27-08西陈家#1B（节能）	200	63.332	63.332	绿
2643	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#104-01-13-25+-15高家寨村南#4TB	400	48.6598	48.6598	绿
2644	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#104-01-13-25+-06高家寨西#3TB	400	189.709	189.709	绿
2645	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#104-01-13-22-05高家寨村中#1B	400	96.5732	96.5732	绿
2646	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#104-01-13-18-04-04高家寨(东)#2TB	400	97.4639	97.4639	绿
2647	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#104-01-13-15-17北岔河#1B（节能）	200	13.5825	13.5825	绿
2648	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#104-01-13-15-14-01南岔河#1TB	400	63.5052	63.5052	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2649	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#104-01-13-08+-04英里西#2TB	200	40.3938	40.3938	绿
2650	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#103-25-06河东#1TB	400	80.6701	80.6701	绿
2651	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#103-10-02昌里村(北)#1TB	400	71.6948	71.6948	绿
2652	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#103-05-18昌里北二#4TB	200	48.7505	48.7505	绿
2653	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#103-05-09-02昌里村南二#5TB	200	23.5876	23.5876	绿
2654	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#103-05-02昌里村南#2B	400	0	0	红
2655	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#094-01-04西前庄#1TB	200	30.2309	30.2309	绿
2656	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#093东前庄#1TB	200	128.619	128.619	绿
2657	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#093-06-05耿家村南#4TB	400	193.423	193.423	绿
2658	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#093-01-22-10淄阳张家东#2TB	400	74.4845	74.4845	绿
2659	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#093-01-13-29-24-15芳园村北#4TB	400	62.9897	62.9897	绿
2660	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#093-01-13-29-24-03-11芳园西#3TB	400	70.0773	70.0773	绿
2661	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#069-09曹家西庄村南#2TB	200	27.6804	27.6804	绿
2662	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#064-04曹西#1B	400	92.9732	92.9732	绿
2663	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#064-02曹家西庄#1TB	400	47.2433	47.2433	绿
2664	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#056-11侯家北#1B	400	96.2515	96.2515	绿
2665	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#056-10-06侯家南#2TB	200	128.421	128.421	绿
2666	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#056-05-02曹东#1B	200	28.5732	28.5732	绿
2667	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#056-02曹东村北#2TB	400	68.1134	68.1134	绿
2668	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#053-01陈家疃#1TB	200	116.594	116.594	绿
2669	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#047-01南宋家庄#1TB	400	132.929	132.929	绿
2670	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#037-01食品城(西)#2TB	400	223.699	223.699	绿
2671	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#023-38石家疃西#2TB	200	29.8784	29.8784	绿
2672	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#023-29石家疃东#1B	400	118.643	118.643	绿
2673	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#023-14-02店子村西#1TB	630	402.491	402.491	绿
2674	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#023-06-01马家西#3TB	400	125.349	125.349	绿
2675	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#023-02-01马家村#1B	630	251.592	251.592	绿
2676	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#017马家南#4TB	200	175.555	175.555	绿
2677	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#015-06大前疃东#1B	400	117.623	117.623	绿
2678	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#015-01店子任家#1B	400	173.392	173.392	绿
2679	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#012-09-03小前疃#1B（节能）	200	10.8454	10.8454	绿
2680	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店直#011-20-01马家东#2B	400	160.718	160.718	绿
2681	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	店后3台区	200	86.367	86.367	绿
2682	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南甲线#92-7唐田公用#3TB	200	156.045	156.045	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2683	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南甲线#83-88-8许家#4TB	400	58.7175	58.7175	绿
2684	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南甲线#83-7王家疃#3TB	200	45.6907	45.6907	绿
2685	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南甲线#83-77-9龙湾庄#5TB	400	99.5423	99.5423	绿
2686	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南甲线#83-55-09-5沈家埠#2TB	400	72.734	72.734	绿
2687	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南甲线#83-44-05李家庄#2TB	400	210.242	210.242	绿
2688	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南甲线#83-4-9-2段家疃#1TB	400	182.155	182.155	绿
2689	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南甲线#83-35-19-20东河北#3TB	400	112.68	112.68	绿
2690	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南甲线#83-35-06-6毛家庄#2TB	200	93.1876	93.1876	绿
2691	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南甲线#83-107许家#3TB	400	81.2454	81.2454	绿
2692	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南甲线#083-81-1龙湾庄#2TB	400	151.588	151.588	绿
2693	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南甲线#083-78-14许家#5TB	400	62.4289	62.4289	绿
2694	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南甲83-78-16-8-3许家6TB	400	92.6268	92.6268	绿
2695	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南甲#83-西75-06-南05龙湾庄#1B	630	158.876	158.876	绿
2696	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南甲#83-东06唐田#3TB	400	237.536	237.536	绿
2697	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南甲#83-85-3-4龙湾庄#6TB	400	88.668	88.668	绿
2698	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南甲#83-58-24沈家埠#3TB	400	65.8433	65.8433	绿
2699	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南甲#83-4-西18-3段家疃3TB	200	147.604	147.604	绿
2700	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南甲#83-35-24-4夏寨#1TB	400	93.5423	93.5423	绿
2701	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南甲#83-12唐田#1B	200	42.4289	42.4289	绿
2702	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南甲#083-西79-02龙湾庄东#4TB	400	102.351	102.351	绿
2703	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南甲#083-西35-34-11夏寨#3TB	400	92.6082	92.6082	绿
2704	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南甲#083-10-2-5唐田#2TB	200	94.5361	94.5361	绿
2705	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南甲#083-10-07唐田#4TB	400	126.944	126.944	绿
2706	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南甲#042-39茅草屯#2TB	400	74.6577	74.6577	绿
2707	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南乙线75-7王家疃#4TB	200	158.074	158.074	绿
2708	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南乙线#142-东1荆家寨#5TB	200	157.93	157.93	绿
2709	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南乙线#142-11-8荆家寨#4TB	200	70.8948	70.8948	绿
2710	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南乙线#137-9荆家寨#3TB	200	28.8412	28.8412	绿
2711	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	店南乙#99-013-10窦家疃#1TB	200	109.412	109.412	绿
2712	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店北#52-13史家村西#2TB	400	299.902	299.902	绿
2713	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	店北#112东羞鱼东#2TB	200	65.0015	65.0015	绿
2714	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	店北#108-05东羞鱼西#1TB	400	152.949	152.949	绿
2715	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	店北#086-14西羞鱼村东#2TB	400	81.4536	81.4536	绿
2716	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	店北#086-03西羞鱼村西#1B	400	90.5546	90.5546	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2717	青岛	平度	35kV茶山变电站35kV茶山变电站	店子供电所	店北#082-西14皂河#1TB	200	36.967	36.967	绿
2718	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店北#053-03史家村东#1B	400	260.083	260.083	绿
2719	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店北#036-04昌盛居委会(北)#1TB	400	187.39	187.39	绿
2720	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店北#032+-02昌盛居委会(南)#2TB	400	238.697	238.697	绿
2721	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	店子供电所	店北#027-03食品城东#1TB	200	163.004	163.004	绿
2722	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	店上#2TB	200	108.256	108.256	绿
2723	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	库屯西#2TB	200	170.142	170.142	绿
2724	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	库屯东北3TB	200	92.9247	92.9247	绿
2725	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	庄子#5TB	200	64.6103	64.6103	绿
2726	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	庄子#4TB	400	65.7072	65.7072	绿
2727	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	庄头北	400	228.338	228.338	绿
2728	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	广州西线#51-6-2青年路#1TB	400	334.004	334.004	绿
2729	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	广州西线#51-14-17即墨旺#新1B	400	323.683	323.683	绿
2730	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	广州西线#51-14-17即墨旺#2B	400	326.314	326.314	绿
2731	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	广州西线#23-07少年武校#1TB	400	331.575	331.575	绿
2732	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	广州西线#22福州路公变#1TB	315	259.101	259.101	绿
2733	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	广州西线#20大李家疃村北#3XB	630	498.784	498.784	绿
2734	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	广州西线#20大李家疃村#1XB	400	332.664	332.664	绿
2735	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	广州西线#20大李家疃村#1TB	400	331.043	331.043	绿
2736	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	广州西线#17福州路公变2TB	400	360.242	360.242	绿
2737	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	广州西线#14翰林学府#1B	630	554.227	554.227	绿
2738	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	广州西线#11-01广州路公变#1XB	400	314.577	314.577	绿
2739	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	广州南线#35-5邢家疃#3TB	400	148.928	148.928	绿
2740	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	广州南线#35-05邢家疃#1B	400	129.211	129.211	绿
2741	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	广州南线#35-01邢家疃新#2XB	630	395.34	395.34	绿
2742	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	广州南线#18新城市花园1XB	800	652.709	652.709	绿
2743	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	广州南线#13新城市花园3XB	800	656.124	656.124	绿
2744	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	广州中线#石庄村新#3TB	400	343.01	343.01	绿
2745	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	广州中线#18-10石庄村#2B	630	556.817	556.817	绿
2746	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	广州中线#18-10石庄村#1B	400	311.608	311.608	绿
2747	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	广州中线#14上城府第二期B区#1XB	630	516.557	516.557	绿
2748	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	广州中线#14上城府第#15XB	500	412.635	412.635	绿
2749	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	幸福7台区	400	195.753	195.753	绿
2750	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古甲#西白沙东#4TB	200	25.9794	25.9794	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2751	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古甲#西沙窝#3TB	400	213.122	213.122	绿
2752	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古甲#西沙窝#1TB	400	252.579	252.579	绿
2753	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古甲#楼里头西#2TB	200	25.3629	25.3629	绿
2754	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古甲#东白沙村中#4TB	200	58.4588	58.4588	绿
2755	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古甲#东白沙#1TB	200	157.663	157.663	绿
2756	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古甲#东沙窝#1TB	200	84.9299	84.9299	绿
2757	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古乙线#姜家观#1TB	400	139.384	139.384	绿
2758	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古乙线#31-14-14姜家观#2TB	400	43.699	43.699	绿
2759	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古乙线#23-27东曲家庄#1TB	200	73.134	73.134	绿
2760	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古乙线#23-17窦家观#1TB	200	121.029	121.029	绿
2761	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古乙#钱家庄#6TB	400	327.716	327.716	绿
2762	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古乙#钱家庄#5TB	200	132.833	132.833	绿
2763	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古乙#钱家庄#2TB	400	57.9753	57.9753	绿
2764	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古乙#张家观#3TB	200	79.2423	79.2423	绿
2765	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古乙#刘家观#3TB	200	109.427	109.427	绿
2766	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古乙#刘家观#1B	400	263.116	263.116	绿
2767	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古乙#东辛付庄东#2TB	200	9.8062	9.8062	绿
2768	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古乙#32-2钱家庄#4TB	200	159.095	159.095	绿
2769	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古乙#31-6-4钱家庄#1TB	400	304.619	304.619	绿
2770	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古乙#31-6-2钱家庄#3TB	200	80.8412	80.8412	绿
2771	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古乙#31-28-3东辛付庄#1TB	200	0	0	红
2772	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古乙#31-25-7岔河#1TB	400	93.0876	93.0876	绿
2773	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古乙#23-6-5-6刘家观#2TB	400	238.464	238.464	绿
2774	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古乙#23-40金家庄#1TB	400	244.111	244.111	绿
2775	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古乙#23-16+-07窦家观#2TB	200	74.5938	74.5938	绿
2776	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古乙#23-11-9张家观#2TB	200	25.5175	25.5175	绿
2777	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古乙#23-11-2张家观#1B	200	36.6928	36.6928	绿
2778	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	白沙河供电所	平古乙#13-3中店后(井)#3TB	200	156.757	156.757	绿
2779	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	平南市场北	200	74.4082	74.4082	绿
2780	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	常州路#1TB	200	166.441	166.441	绿
2781	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	常州北线福馨家园#1B	200	171.093	171.093	绿
2782	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	常州北线#9南京路公变3TB	400	300.165	300.165	绿
2783	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	常州北线#7-6姜家疃#2XB	315	270.47	270.47	绿
2784	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	常州北线#55-3尚家上观5TB	400	297.598	297.598	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2785	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	常州北线#53-3-尚家上观2	400	338.701	338.701	绿
2786	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	常州北线#43-7代家上观7TB	400	345.629	345.629	绿
2787	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	常州北线#32-1姜家疃3B	200	162.998	162.998	绿
2788	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	常州北#58-1尚家上观#1B	200	169.765	169.765	绿
2789	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	常州北#58-12-官家上观#2B	200	157.623	157.623	绿
2790	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	常州北#50-1常州路#2B	200	162.741	162.741	绿
2791	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	常州北#49-7代家上观#1B	400	341.126	341.126	绿
2792	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	常州北#49-7-11杆代家上观#4TB	400	280.81	280.81	绿
2793	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	常州北#41-1-1-北京路公变#1B	200	162.154	162.154	绿
2794	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	常州北#4-3杆安居苑小区#1TB	630	537.897	537.897	绿
2795	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	常州北#4-3-安居苑#2B	1000	816.041	816.041	绿
2796	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	常州北#35-3-常州路#3B	200	157.61	157.61	绿
2797	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	常州北#32-7-5杆天津路公变#1TB	200	167.297	167.297	绿
2798	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	常州北#26-6-姜家疃#1B	500	441.237	441.237	绿
2799	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	常州北#22杆皮件厂公变#1TB	400	330.017	330.017	绿
2800	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	常州北#21-4杆武装部公变#1TB	400	334.05	334.05	绿
2801	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	常州北#19-1南京公变#2B	200	174.683	174.683	绿
2802	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	常富庄南	400	242.095	242.095	绿
2803	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	常富庄3台区	400	222.276	222.276	绿
2804	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	常北线#43-2天福花园公变1XB	500	422.495	422.495	绿
2805	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	巡栈#1B	400	262.668	262.668	绿
2806	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮直线#94杆四十里（西）#1B	400	87.8701	87.8701	绿
2807	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮直线#76姜家屯#1B	400	123.464	123.464	绿
2808	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮直线#46-02杆后寨东#1B	400	230.163	230.163	绿
2809	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮直线#32-03崔召北#3B	200	100.672	100.672	绿
2810	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮直线#101下袁西#1B	200	79.9938	79.9938	绿
2811	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮直线#09-02炉坊东#1B	400	119.392	119.392	绿
2812	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮直#24付家庄（东山）机井通#3TB	200	111.728	111.728	绿
2813	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮直#22-24付家庄西#2TB	200	35.501	35.501	绿
2814	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮水线#43凤凰山（东）4TB	400	252.366	252.366	绿
2815	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南线#67-14凤凰山（社区）#1TB	400	207.992	207.992	绿
2816	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南线#67-14凤凰山北#2TB	200	53.2722	53.2722	绿
2817	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南线#60-14-01官家庄#1B	200	97.6907	97.6907	绿
2818	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南线#48-01小李（南岭）#1B	200	154.295	154.295	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2819	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南线#43-27凤凰山（西）3TB	160	104.955	104.955	绿
2820	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南线#41-32-02小庄#1TB	200	140.176	140.176	绿
2821	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南线#41-25-03小宝山#2TB	200	76.4433	76.4433	绿
2822	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南线#41-25-03小宝山#1TB	200	27.8247	27.8247	绿
2823	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南线#41-16-08大宝山(北)#3TB	200	26.5753	26.5753	绿
2824	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南线#41-11-01大宝山（东）#2TB	200	135.06	135.06	绿
2825	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南线#33-06沙岭南#1B	200	67.1959	67.1959	绿
2826	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南线#25-09-11于家寨#1B	400	236.812	236.812	绿
2827	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南线#24-9-3汉军寨（南）5TB	315	100.567	100.567	绿
2828	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南沟西（西小区）南#7TB	200	68.7423	68.7423	绿
2829	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南沟西（西小区）#2TB	200	124.833	124.833	绿
2830	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南沟西（社区）6TB	400	202.742	202.742	绿
2831	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南沟西东#4TB	200	114.571	114.571	绿
2832	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南沟东（西）机井通2TB	200	40.233	40.233	绿
2833	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南沟东（东）#1TB	400	191.28	191.28	绿
2834	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南沙岭（西北）机井通#2TB	200	50.7938	50.7938	绿
2835	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南沙岭（南）机井通#4TB	200	156.831	156.831	绿
2836	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南沙岭（东北）机井通#3TB	200	35.6619	35.6619	绿
2837	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南山南头（小鱼南）2TB	200	156.856	156.856	绿
2838	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南小鱼西#2TB	200	27.8598	27.8598	绿
2839	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南小鱼东南#4TB	200	56.1649	56.1649	绿
2840	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南小鱼东#1TB	400	292.903	292.903	绿
2841	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南官家庄（东）2TB	200	124.814	124.814	绿
2842	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南付家庄（村委）#1TB	400	141.901	141.901	绿
2843	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南#48-16赵家庄#1TB	200	81.132	81.132	绿
2844	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南#38-24凤鸣屯#1TB	200	82.9072	82.9072	绿
2845	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南#38-17官家疃(东北）#2TB	200	19.8082	19.8082	绿
2846	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南#38-16官家疃#1TB	400	200.485	200.485	绿
2847	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮南#38-11-03山南头#1TB	200	17.3897	17.3897	绿
2848	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#99-02古村#2TB	200	160.34	160.34	绿
2849	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#90-11杆卢家（东山）机井通#3TB	100	79.0186	79.0186	绿
2850	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#90-09-01陶家1TB	400	51.799	51.799	绿
2851	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#90-06卢家西2TB	400	66.3093	66.3093	绿
2852	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#86-17路子口（村委）6TB	100	18.9072	18.9072	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2853	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#81-5杆英兰埠西#4TB	100	10.0619	10.0619	绿
2854	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#81-27英兰埠（大石门）#3B	100	79.0031	79.0031	绿
2855	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#78西李#1TB	200	15.0825	15.0825	绿
2856	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#69-14-06路子口（西山）机井通#4TB	200	11.4392	11.4392	绿
2857	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#69-14-04路子口（东沟）机井通#3TB	100	34.4082	34.4082	绿
2858	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#69-14-01路子口东#1B	200	68.9773	68.9773	绿
2859	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#69-08路子口北#2TB	200	160.53	160.53	绿
2860	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#69-07-07路子口（集座山）#5TB	200	157.32	157.32	绿
2861	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#55-20杆东李东#2TB	100	8.3464	8.3464	绿
2862	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#55-08-01杆小李（村南）机井通#3TB	200	38.8165	38.8165	绿
2863	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#55-08-01杆小李（北）#1TB	200	40.2763	40.2763	绿
2864	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#49-07黄山后#1B	200	25.6227	25.6227	绿
2865	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#40杆黄山东头机井通#1TB	200	129.014	129.014	绿
2866	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#39-19朱黄东#1B	400	317.203	317.203	绿
2867	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#39-15杆朱黄西#2TB	200	42.1196	42.1196	绿
2868	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#31毛家（北）#2TB	200	24.0165	24.0165	绿
2869	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#26尹家（北）#2TB	400	216.211	216.211	绿
2870	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#22王家庄机井通#1TB	100	12.3072	12.3072	绿
2871	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#136上马（西）机井通#2TB	400	154.229	154.229	绿
2872	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#135杆上马（西山）机井通#3TB	100	78.5918	78.5918	绿
2873	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#134杆下马（西北）#7TB	400	72.768	72.768	绿
2874	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#133杆下马（大坝东）机井通#4TB	100	78.5918	78.5918	绿
2875	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#133-04杆下马（大坝南）机井通#6TB	100	78.6784	78.6784	绿
2876	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#133-04下马中#1B	200	27.967	27.967	绿
2877	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#133-02杆下马（东山）机井通#5TB	100	78.833	78.833	绿
2878	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#132杆下马北#2TB	200	46.9196	46.9196	绿
2879	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#129杆下马东#3TB	400	137.757	137.757	绿
2880	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#126下马（社区）5TB	200	42.5155	42.5155	绿
2881	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#111-07陡沟（西）#2TB	400	0	0	红
2882	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#111-05陡沟（西山）机井通#3TB	200	85.3505	85.3505	绿
2883	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#103-5杆古村(村委)4TB	400	170.345	170.345	绿
2884	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#103-08杆崮村(东)#1B	400	67.4639	67.4639	绿
2885	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#103-06-03杆古村西#3TB	200	20.2722	20.2722	绿
2886	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮北线#07炉坊（菜园）机井通#4TB	100	78.5175	78.5175	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2887	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮东崔召政府#1TB	200	181.357	181.357	绿
2888	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮东崔召土地所公变#2TB	400	316.758	316.758	绿
2889	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮东崔召器材厂公变#2TB	400	225.146	225.146	绿
2890	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮东崔召南#5TB	200	165.608	165.608	绿
2891	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮东崔召东南庄机井通#6TB	200	70.8979	70.8979	绿
2892	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮东崔召(平旧路)1TB	400	314.655	314.655	绿
2893	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮东崔召#4B	400	334.458	334.458	绿
2894	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	崮东#15杆付家庄（北）机井通#5TB	400	290.812	290.812	绿
2895	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	崖南甲#32-1武船公变1TB	200	156.808	156.808	绿
2896	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	崖南甲#2-10泽河公变2TB	200	156.751	156.751	绿
2897	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	崖何乙线-葛家村#5TB	400	187.866	187.866	绿
2898	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	崖何乙线-葛家村#4TB	400	160.217	160.217	绿
2899	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔西线#94-4杆双庙村东2TB	400	240.67	240.67	绿
2900	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔西线#68杆捎门阳召村2B	400	109.559	109.559	绿
2901	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔西线#63杆徐家阳召村B	200	37.0722	37.0722	绿
2902	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔西线#63杆大阳召村B	630	152.116	152.116	绿
2903	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔西线#59杆-10杆徐家阳召3TB	400	94.0464	94.0464	绿
2904	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔西线#50杆捎门阳召村南200TB	200	30.1505	30.1505	绿
2905	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔西线#48杆坊子村B	200	70.8577	70.8577	绿
2906	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔西线#46杆大兰村B	315	135.351	135.351	绿
2907	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔西线#35-28-10大成1TB	400	68.6021	68.6021	绿
2908	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔西线#33杆院上村200TB	200	69.6082	69.6082	绿
2909	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔西线#33-11杆大兰村#2TB	400	245.222	245.222	绿
2910	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔西线#33-#9-#8杆大城2TB	400	53.3113	53.3113	绿
2911	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔西线#32杆坊子村南200TB	200	46.5485	46.5485	绿
2912	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔西线#20杆荆家庄村东200TB	200	29.6866	29.6866	绿
2913	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔西线#107杆双庙村200TB	200	133.814	133.814	绿
2914	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔西线#059-05杆徐家阳召村北400TB	400	77.5959	77.5959	绿
2915	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔西线#051-03杆捎门阳召北TB	400	104.726	104.726	绿
2916	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔西#45-14大阳召东2TB	400	10.0866	10.0866	绿
2917	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔西#33-28-20大城3TB	400	35.967	35.967	绿
2918	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔西#033-12-04北庄1TB	200	26.1732	26.1732	绿
2919	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔西#012李家庄1TB	400	202.278	202.278	绿
2920	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔直线#8杆翟家庄村B	400	236.664	236.664	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2921	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔直线#86杆五里屯1TB	200	68.7206	68.7206	绿
2922	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔直线#46-9杆银瑞富贵苑3TB	400	314.812	314.812	绿
2923	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔直线#46-#9杆银瑞富贵苑4TB	400	315.431	315.431	绿
2924	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔直线#45-#13崔家庄村西TB	200	28.9649	28.9649	绿
2925	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔直线#36杆郭家庄村北400B	400	124.513	124.513	绿
2926	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔直线#33杆郭家庄支线#16杆郭家庄2TB	200	97.5052	97.5052	绿
2927	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔直线#33-#9-#3杆郭家庄村4TB	200	65.433	65.433	绿
2928	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔直线#045-18杆崔家庄村内TB	400	276.53	276.53	绿
2929	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔直线#045-07-01杆崔家庄TB	200	96.5093	96.5093	绿
2930	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔直线#032杆崔家集镇#3公变200TB	200	73.9567	73.9567	绿
2931	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔直线#029杆青岛银瑞房地产开发有限公司500TB	500	391.753	391.753	绿
2932	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔直线#029-南04杆青岛银瑞房地产南500TB	500	404.309	404.309	绿
2933	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔直线#029-南04杆青岛银瑞房地产北500TB	500	419.572	419.572	绿
2934	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔直线#029-北01杆崔家集村西1TB	400	300.765	300.765	绿
2935	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔直线#027-18杆崔家集村东TB	400	275.07	275.07	绿
2936	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔直线#023-南16-05-01坊头村南TB	400	214.668	214.668	绿
2937	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔直线#010-01杆苑家庄村1TB	630	506.963	506.963	绿
2938	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔直线#001-14-01-01杆崔家集村西2TB	630	463.454	463.454	绿
2939	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔直线#001-12杆镇政府公变400TB	400	323.206	323.206	绿
2940	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔直#52杆王家庄村委#2TB	400	252.122	252.122	绿
2941	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔直#46-11-9银瑞富贵苑西6XB	630	493.608	493.608	绿
2942	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔直#46-11-9银瑞富贵苑东5XB	630	494.33	494.33	绿
2943	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔直#29崔家集#6TB	200	184.536	184.536	绿
2944	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔直#20崔家集#7TB	400	311.485	311.485	绿
2945	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔直#17-2苑家庄2TB	200	121.897	121.897	绿
2946	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔直#01-12崔家集#8TB	200	167.522	167.522	绿
2947	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔直#01-06王家庄1TB	400	136.612	136.612	绿
2948	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔工甲线#26-#17杆坊头村3TB	400	70.4485	70.4485	绿
2949	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔工乙#47-27-21坊头北TB	400	75.8454	75.8454	绿
2950	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔家集镇东公变1TB	400	302.831	302.831	绿
2951	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔家集南台区	400	191.837	191.837	绿
2952	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔家集南2TB	400	292.536	292.536	绿
2953	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔家集内400	630	554.363	554.363	绿
2954	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔家集九台区	400	289.563	289.563	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2955	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔南线#93杆张家农灌支线#11杆上王家村3TB	200	71.4392	71.4392	绿
2956	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔南线#89杆张家村400B	400	0	0	红
2957	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔南线#81-36杆陶家屯村东南2TB	400	203.266	203.266	绿
2958	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔南线#75杆陶家屯村南B200	400	40.1979	40.1979	绿
2959	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔南线#71杆陶家堡村B	400	211.567	211.567	绿
2960	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔南线#7-#5杆袁家村#2TB	400	46.2784	46.2784	绿
2961	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔南线#63杆袁家村1TB	315	144.798	144.798	绿
2962	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔南线#110+-#5杆大沟头村南2TB	200	20.3216	20.3216	绿
2963	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔南线#109杆大沟头村B	630	356.586	356.586	绿
2964	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔南线#101-12杆陶家堡村3TB200	200	41.8144	41.8144	绿
2965	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔南线#101-04-05杆陶家堡村2TB	200	23.433	23.433	绿
2966	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔南线#100杆上王家村南2TB	200	43.6454	43.6454	绿
2967	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔南线#087-01杆河北丁家村TB	200	0	0	红
2968	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔南线#081-23陶家屯村西TB	400	119.664	119.664	绿
2969	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔南线#042-04杆周家村TB	200	49.9196	49.9196	绿
2970	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔南线#040杆小城村1TB	200	140.365	140.365	绿
2971	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔南线#040-04杆周家村1TB200	200	24.8742	24.8742	绿
2972	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔南线#039-05杆宅科村TB	200	96.5278	96.5278	绿
2973	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔南#93-8上王家1TB	400	0	0	红
2974	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔南#88-4河北丁家2TB	400	54.1402	54.1402	绿
2975	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔南#82-28-5陶家屯北TB	400	40.9278	40.9278	绿
2976	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔南#82-15陶家堡西4TB（合同能源）1	400	269.373	269.373	绿
2977	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔南#82-11陶家屯7TB	400	44.1814	44.1814	绿
2978	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔南#43-10周家3TB	400	177.097	177.097	绿
2979	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔南#41-8陶家屯南3TB	400	143.732	143.732	绿
2980	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔北线#83杆昌许屯支线#7杆昌许屯3TB	200	31.4649	31.4649	绿
2981	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔北线#79杆西辛庄村B	400	95.6021	95.6021	绿
2982	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔北线#77-19杆八甲村#2TB	400	122.113	122.113	绿
2983	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔北线#76-19杆八甲村01TB	200	45.3392	45.3392	绿
2984	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔北线#72杆高家庙子村北B	400	178.26	178.26	绿
2985	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔北线#71杆高家庙子村1TB	400	68.7629	68.7629	绿
2986	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔北线#69杆高家庙子村南B	400	205.458	205.458	绿
2987	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔北线#69杆昌许屯支线#8+杆昌许屯1TB	400	276.085	276.085	绿
2988	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔北线#69杆兰子村TB	200	18.9052	18.9052	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
2989	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔北线#68杆昌许屯村B	500	277.336	277.336	绿
2990	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔北线#63杆陈家小庄村B	200	60.2	60.2	绿
2991	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔北线#63杆董家大庄村B	200	124.078	124.078	绿
2992	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔北线#35-#27董家大庄村3TB	400	193.39	193.39	绿
2993	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔北线#26-#9杆董家大庄4TB	400	69.2206	69.2206	绿
2994	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔北线#143-5杆西闸口2TB	200	19.2268	19.2268	绿
2995	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔北线#140-6杆东闸口2TB	200	33.0082	33.0082	绿
2996	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔北线#13杆西辛庄村2TB	630	243.99	243.99	绿
2997	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔北线#121杆西闸口村TB	200	27.2247	27.2247	绿
2998	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔北线#115+杆东闸口村TB	200	127.128	127.128	绿
2999	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔北线#102杆挂金板村B	400	293.392	293.392	绿
3000	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔北线#102-南02杆刘家小庄村南400TB	400	273.821	273.821	绿
3001	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔北线#102-南02杆刘家小庄村南1TB	200	46.6907	46.6907	绿
3002	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔北线#098-08陶家村400TB	400	285.208	285.208	绿
3003	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔北线#076-01-09杆七甲村TB	200	57.2804	57.2804	绿
3004	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔东线曹家庄支线#27杆曹家庄村#5TB	200	156.718	156.718	绿
3005	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔东线#89杆小刘家庄村1TB	400	183	183	绿
3006	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔东线#66+大刘家庄村3TB	400	199.551	199.551	绿
3007	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔东线#49-8杆朱家庄村东1TB	200	25.0062	25.0062	绿
3008	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔东线#33杆小刘家庄村西400TB	400	294.79	294.79	绿
3009	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔东线#32杆曹家庄村东B	200	115.153	115.153	绿
3010	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔东线#30-#23-#06杆曹家庄村6TB	200	157.79	157.79	绿
3011	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔东线#29-#30杆曹家庄村东2TB	400	199.34	199.34	绿
3012	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔东线#23杆曹家庄支线#18杆曹家庄村#4TB	400	37.6959	37.6959	绿
3013	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔东线#23杆尹家庄村B	200	141.151	141.151	绿
3014	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔东线#083-12杆小刘家庄村东TB	200	0	0	红
3015	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔东线#062杆大刘家庄村北200TB	200	56.7237	56.7237	绿
3016	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔东线#062-03杆大刘家庄村TB	400	114.48	114.48	绿
3017	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔东线#029-23-08-05杆曹家庄村东TB	200	82.2887	82.2887	绿
3018	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔东#69朱家庄2TB	200	32.0062	32.0062	绿
3019	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	崔东#16-11鲁家庄2TB	200	22.5732	22.5732	绿
3020	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	尹家楼#4TB	400	126.483	126.483	绿
3021	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	尹家庄二台区	200	46.2186	46.2186	绿
3022	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	尹家#1B（合同能源）2	200	138.417	138.417	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3023	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	尚家疃3XB	630	472.469	472.469	绿
3024	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	尚家疃#4TB	400	326.429	326.429	绿
3025	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	尚家上观新村#1B	630	498.949	498.949	绿
3026	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	尚家上观安置区南区1B	400	317.596	317.596	绿
3027	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	尚家上观安置区北区1B	1000	797.373	797.373	绿
3028	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	尚家上观北3TB	200	156.99	156.99	绿
3029	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	小葛家2台区	200	47.4887	47.4887	绿
3030	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	小荆栾庄#1TB	400	239.332	239.332	绿
3031	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	小窑东#2XB（合同能源）1	400	325.804	325.804	绿
3032	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	小田庄综合2	200	45.6392	45.6392	绿
3033	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	小牟家	200	29.8351	29.8351	绿
3034	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	小李戈庄南新	200	158.194	158.194	绿
3035	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	小吴家	200	22.7309	22.7309	绿
3036	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	小八里2台区	400	192.165	192.165	绿
3037	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	小万家2台区	400	121.516	121.516	绿
3038	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	寨子南#2B	400	106.377	106.377	绿
3039	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	寨子北#1B	400	140.693	140.693	绿
3040	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	富康花苑#1XB	500	413.113	413.113	绿
3041	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	宿召#2TB	400	84.5113	84.5113	绿
3042	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	宿召#1TB	400	184.056	184.056	绿
3043	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	官庄南综合2	200	147.856	147.856	绿
3044	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	官家上观安置区3B	630	505.373	505.373	绿
3045	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	官家上观安置区1B	630	501.266	501.266	绿
3046	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	官地#2TB	200	138.664	138.664	绿
3047	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	官南线南苏村#2TB	200	50.7299	50.7299	绿
3048	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	官南线#56-1吉戈庄#5TB	200	13.6969	13.6969	绿
3049	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	官南线#103-04宝落村#1B	400	126.057	126.057	绿
3050	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	官南线#102-#05宝落村#2TB	200	15.4124	15.4124	绿
3051	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	官南T44-8吉戈庄村#4TB	200	37.1495	37.1495	绿
3052	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	官南#82坡子#1B（节能）	200	48.6268	48.6268	绿
3053	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	官南#74南苏村#1TB	200	35.334	35.334	绿
3054	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	官南#56-6石埠#1B	200	128.238	128.238	绿
3055	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	官南#55-03-06吉戈庄#3TB	200	21.132	21.132	绿
3056	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	官南#53-4-3-5石埠#2TB	200	149.232	149.232	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3057	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	官南#49-1吉戈庄#2TB	200	29.7113	29.7113	绿
3058	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	官南#49-1吉戈庄#1B	400	46.6433	46.6433	绿
3059	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	宋戈庄北2	200	156.701	156.701	绿
3060	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	宋家南#2TB	400	111.629	111.629	绿
3061	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	宅科线宅科村5号台区TB	400	67.866	67.866	绿
3062	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	宅科线#93-01马戈庄#2TB	200	101.66	101.66	绿
3063	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	宅科线#104-41宋戈庄3TB	200	25.4928	25.4928	绿
3064	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	宅科线#104-37宋戈庄南#1TB	400	192.1	192.1	绿
3065	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	宅科线#101-3马辛庄#1B	200	70.9526	70.9526	绿
3066	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	宅科线#069-南10圈子周#1TB	200	112.052	112.052	绿
3067	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	宅科线#069-南06-西04宅科西1TB	400	214.229	214.229	绿
3068	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	宅科六台区	400	262.705	262.705	绿
3069	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	宅科#104-33宋戈庄北#2TB	200	0	0	红
3070	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	宅科#101-11马辛庄#2TB	400	252.153	252.153	绿
3071	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	宅科#090-07马戈庄#1TB	400	94.2536	94.2536	绿
3072	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	宅科#073宅科北#3TB	400	188.794	188.794	绿
3073	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	宅科#069-南06-东07宅科南#2TB	400	196.953	196.953	绿
3074	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	宅科#069-南02宅科#4TB新	400	216.247	216.247	绿
3075	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	学区甲线#01-15南村徐家庄村#3TB	400	294.644	294.644	绿
3076	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	学区甲徐家庄4TB	400	313.452	313.452	绿
3077	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	学区甲#徐家庄村#1TB节能	200	157.402	157.402	绿
3078	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	学区甲#01-13南村徐家庄村#2TB	400	319.594	319.594	绿
3079	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	孙家礼府3TB	200	79.2577	79.2577	绿
3080	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	孙家套#3TB	400	319.019	319.019	绿
3081	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	姜家沙东#1TB（合同能源）1	400	320.367	320.367	绿
3082	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	姜家庄安置房5XB	630	493.691	493.691	绿
3083	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	太泉美域御园4期1B	1000	789.814	789.814	绿
3084	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	太泉美域御园3期1B	800	659.32	659.32	绿
3085	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	天福花园二期#4B	630	502.454	502.454	绿
3086	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	天福花园二期#2B	630	542	542	绿
3087	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	天福花园二期#1B	630	512.66	512.66	绿
3088	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津南线#87十里堡#5TB	400	28.3959	28.3959	绿
3089	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	天津南线#7杆姜家疃5TB	400	368.423	368.423	绿
3090	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津南线#55十里堡#3TB	400	181.835	181.835	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3091	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津南线#34杆太泉美域御园3B	800	639.225	639.225	绿
3092	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津南线#34杆太泉美域御园2B	800	641.179	641.179	绿
3093	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津南线#34杆太泉美域御园1B	800	641.402	641.402	绿
3094	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津南线#30-6太泉沁园#2B	1000	812.299	812.299	绿
3095	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津南线#30-6太泉沁园#1B	1000	818.825	818.825	绿
3096	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津南线#30-10-51十里堡4TB	400	283.687	283.687	绿
3097	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津南#79-10-河西#1TB	200	115.644	115.644	绿
3098	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津南#77-3杆五亩兰#1TB	400	180.066	180.066	绿
3099	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津南#73杆五亩兰#3TB	400	285.085	285.085	绿
3100	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	天津南#5-2姜家疃4XB	400	343.928	343.928	绿
3101	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	天津南#49-7-02官家上观#1TB	100	79.0763	79.0763	绿
3102	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	天津南#3-1安居苑#3XB	500	417.254	417.254	绿
3103	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	李园供电所	天津南#22-1紫云盛家#3XB	800	670.103	670.103	绿
3104	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津南#18-2于家庄#1XB	400	203.435	203.435	绿
3105	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津南#107-34西桃山#2B	200	36.5093	36.5093	绿
3106	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津南#107-34-10杆西桃山#1TB	200	43.233	43.233	绿
3107	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津南#107-32东桃山#1B	200	28.3505	28.3505	绿
3108	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津南#107-29-6亦#1B	200	126.438	126.438	绿
3109	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津南#107-10杆朱家井#1TB	400	175.65	175.65	绿
3110	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	天津北线11-1杆花园安置区4B	800	631.01	631.01	绿
3111	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	天津北线11-1杆花园安置区3B	800	632.198	632.198	绿
3112	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	天津北线11-1杆花园安置区2B	1000	792.833	792.833	绿
3113	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	天津北线11-1杆花园安置区1B	800	634.054	634.054	绿
3114	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津北线#97-1锦绣桃源2XB	630	505.138	505.138	绿
3115	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津北线#97-1锦绣桃源1XB	315	251.691	251.691	绿
3116	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津北线#53-32杆古莹崖2TB	400	318.069	318.069	绿
3117	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津北线#34蟠桃教委公变1B	200	160.688	160.688	绿
3118	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	天津北线#3-1安居苑4XB	630	516.074	516.074	绿
3119	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津北线#1-9-5代家上观6TB	400	69.8144	69.8144	绿
3120	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津北线#1-6平都壹号院1B	1000	802.835	802.835	绿
3121	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津北线#1-5平都壹号院1B	1000	800.775	800.775	绿
3122	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津北#1-6-5付家崖#1TB	200	178.827	178.827	绿
3123	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津北#1-2付家崖安置房2B	1000	805.427	805.427	绿
3124	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津北#1-2付家崖安置房1B	800	648.726	648.726	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3125	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津北#1-10-1付家崖#2B	400	364.851	364.851	绿
3126	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	天津北#1--10-15代家上观#5TB	500	401.724	401.724	绿
3127	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	大闫家综合	630	267.433	267.433	绿
3128	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	大郑家#2TB	400	193.996	193.996	绿
3129	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	大袁家三台区	200	130.12	130.12	绿
3130	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	大荆栾庄东#1TB	400	34.3216	34.3216	绿
3131	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	大窑东#3XB（合同能源）1	400	315.06	315.06	绿
3132	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直线#98-11-4南大田#3TB（合同能源）1	400	111.083	111.083	绿
3133	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直线#211-48-1-9杨家#2TB	200	95.1423	95.1423	绿
3134	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直线#211-11东葛南#2TB	400	176.132	176.132	绿
3135	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直线#144-03杏庙#3TB（合同能源）1	400	85.0619	85.0619	绿
3136	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直线#103-33-1杏庙#1B	200	92.8	92.8	绿
3137	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#78-58-41-西07杨家#1TB	200	41.7485	41.7485	绿
3138	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#78-58-41-南17满家#2TB	200	49.7155	49.7155	绿
3139	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#78-58-41-南10满家#1B	400	285.699	285.699	绿
3140	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#78-58-38北董#1TB	200	63.0722	63.0722	绿
3141	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#78-58-24西葛#1B	200	26.6124	26.6124	绿
3142	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#78-58-19+-04西葛#2TB	400	12.4804	12.4804	绿
3143	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#78-58-11-01东葛1TB	200	24.1134	24.1134	绿
3144	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#78-58-09-24胥家2TB	400	204.814	204.814	绿
3145	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#78-58-09-11胥家#1B	200	3.0392	3.0392	绿
3146	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#78-56-08东涧#2TB	400	48.5515	48.5515	绿
3147	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#78-55东涧#1TB	200	49.3938	49.3938	绿
3148	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#78-44-13福涧#1B	400	217.105	217.105	绿
3149	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#78-44-04宅科#1B	400	138.746	138.746	绿
3150	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#78-43-13宅科#2TB	400	67.1856	67.1856	绿
3151	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#78-26-05杏庙西#2TB	200	0	0	红
3152	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#78-23-08河东#1TB	200	44.2227	44.2227	绿
3153	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#78-02+-05于家#1TB	400	123.913	123.913	绿
3154	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#73-西02大田公变北#1TB	400	274.272	274.272	绿
3155	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#73-南13+-09北大田#2TB	200	53.8227	53.8227	绿
3156	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#73-南13+-03北大田#3TB	400	49.2165	49.2165	绿
3157	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#73-南11-07南大田西#2B	200	54.499	54.499	绿
3158	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#73-南07-02北大田东#1TB	400	186.45	186.45	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3159	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#73-南06-05大田供电所#1TB	200	157.249	157.249	绿
3160	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#73-南04-02大田公变南#2TB	400	337.52	337.52	绿
3161	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#7106-南51后涧2TB	200	15.7629	15.7629	绿
3162	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#56-08南大田东#1B	200	0	0	红
3163	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#56-04-05南大田#4TB	400	80.1907	80.1907	绿
3164	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#50-19前涧#2TB	400	49.6495	49.6495	绿
3165	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#36-13前涧#1TB	400	75.6784	75.6784	绿
3166	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#23-01彭家#2TB	200	29.3567	29.3567	绿
3167	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#115涧口#1TB	200	51.6701	51.6701	绿
3168	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#114-12于家#2BT	200	16.1072	16.1072	绿
3169	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#108+-03梁家#1TB	200	70.1897	70.1897	绿
3170	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#106-南50后涧#1TB	400	0	0	红
3171	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大直#106-17北大田#4TB	200	99.8062	99.8062	绿
3172	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	大田#186-03巴豆子#2TB	200	27.8062	27.8062	绿
3173	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	大牟家1TB	200	18.7464	18.7464	绿
3174	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	大沟头东200	200	28.8361	28.8361	绿
3175	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	大槐树#2TB	400	120.099	120.099	绿
3176	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	大彭家西南	400	334.619	334.619	绿
3177	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	大庄子#7大庄子#4TB	200	53.6866	53.6866	绿
3178	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	大庄子#4-38-5-6蒋家#2TB	400	73.8041	73.8041	绿
3179	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	大庄子#3-55城戈庄#1B	200	71.2722	71.2722	绿
3180	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	大庄子#3-55-7城戈庄#3TB	400	128.036	128.036	绿
3181	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	大庄子#3-47+-5城戈庄#2TB	400	173.856	173.856	绿
3182	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	大庄子#3-38-6蒋家#1TB	200	74.8041	74.8041	绿
3183	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	大庄子#3-3-1大庄子南#2B	400	140.036	140.036	绿
3184	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	大庄子#3-28-7谭家#3TB	400	132.173	132.173	绿
3185	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	大庄子#14大庄子#5TB	400	294.629	294.629	绿
3186	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	大庄子#14+-8-6大庄子#6TB	400	96.4433	96.4433	绿
3187	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	大庄子#10大庄子北#1TB	315	36.2062	36.2062	绿
3188	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	大宝山（村委）#1TB（合同能源）1	400	198.357	198.357	绿
3189	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	大官庄西#1B（合同能源）1	400	212.553	212.553	绿
3190	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	大姜家北2	200	69.3278	69.3278	绿
3191	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	大吴庄西	400	7.5134	7.5134	绿
3192	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	大吴家2TB	200	16.0495	16.0495	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3193	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	大南营#2TB	200	128.247	128.247	绿
3194	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	大十里#3B（合同能源）1	400	0	0	红
3195	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	大十里#1B（合同能源）1	400	0	0	红
3196	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	大公沙西#1TB	400	97.7608	97.7608	绿
3197	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	大公沙北#3TB	400	163.476	163.476	绿
3198	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	大公沙东#2TB	400	192.92	192.92	绿
3199	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	塔西坡东400	400	173.361	173.361	绿
3200	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤西#34-9曲家#1B	200	63.1381	63.1381	绿
3201	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤工#23-1-1三堤政府公变#1TB	400	211.316	211.316	绿
3202	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北线前潘#5TB	400	314.775	314.775	绿
3203	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北T#17-13-6赖家1TB	200	163.61	163.61	绿
3204	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#95-5东张新#1B	200	113.857	113.857	绿
3205	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#95-5-5东张#2TB	200	39.4227	39.4227	绿
3206	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#82-8-3-9-7顾家#8TB	200	101.262	101.262	绿
3207	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#82-8-3-11顾家新#3TB	400	102.165	102.165	绿
3208	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#82-7-2顾家#7TB	400	133.625	133.625	绿
3209	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#82-4-3顾家#1B（合同能源）1	400	258.153	258.153	绿
3210	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#82-08-03-06-北06顾家#4TB	400	216.27	216.27	绿
3211	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#77+-3顾家#6TB	400	190.346	190.346	绿
3212	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#69-3前潘#3TB	400	212.899	212.899	绿
3213	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#67-3前潘#2XB	200	87.2928	87.2928	绿
3214	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#63-1-3前潘4TB	400	183.814	183.814	绿
3215	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#58卢家#1B	200	80.3278	80.3278	绿
3216	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#57-4-9卢家#3TB	400	208.232	208.232	绿
3217	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#54-8城子东#1B	400	202.65	202.65	绿
3218	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#54-7-5城子东#3TB	200	34.1856	34.1856	绿
3219	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#53-3西张#1B	200	59.0062	59.0062	绿
3220	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#51-1城子北#1B	400	241.309	241.309	绿
3221	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#42-2沙刘#3TB（合同能源）1	400	164.84	164.84	绿
3222	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#42-1-3沙刘#1B（合同能源）1	400	313.969	313.969	绿
3223	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#18-47-11城子西#3TB	400	168.573	168.573	绿
3224	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#18-17-2仲秦#2TB	400	254.856	254.856	绿
3225	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#17-7-7苇园王家#1B	200	140.093	140.093	绿
3226	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#17-68+东邵家#1TB（合同能源）1	400	258.938	258.938	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3227	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#17-64-10东邵家#2TB（合同能源）1	400	211.975	211.975	绿
3228	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#17-41-16城子南#1B	400	280.325	280.325	绿
3229	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#17-41-15-8城子南#3TB	400	140.639	140.639	绿
3230	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#17-40-5孙林#1TB	400	167.732	167.732	绿
3231	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#17-37城子北（机井通）#5TB	200	156.733	156.733	绿
3232	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#17-33-3于家#2TB（合同能源）1	400	301.047	301.047	绿
3233	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#17-25-1于家#1TB	200	157.237	157.237	绿
3234	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#17-01-02+02城子北3TB	400	298.526	298.526	绿
3235	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	堤北#17-+17仲秦#1TB.	200	134.699	134.699	绿
3236	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	城子#1三堤充电桩#1TB	400	313.513	313.513	绿
3237	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	城关房地产#1B（合同能源）1	400	315.199	315.199	绿
3238	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	坊南线#01-01人才公寓#3B	800	635.278	635.278	绿
3239	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	坊南线#01-01人才公寓#2B	800	637.67	637.67	绿
3240	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	坊南线#01-01人才公寓#1B	630	507.175	507.175	绿
3241	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	坊南线#01-01#嘉璟园小区#4B	800	633.381	633.381	绿
3242	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	城区供电中心	坊南线#01-01#嘉璟园小区#3B	800	633.979	633.979	绿
3243	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	围湾甲线库屯中#1TB	400	185.683	185.683	绿
3244	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	唐戈庄2B	200	47.3495	47.3495	绿
3245	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	唐戈庄#4TB	400	88.4701	88.4701	绿
3246	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐农西#36-8曲家烟#1TB	400	92.9856	92.9856	绿
3247	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐农西#36-01曲家烟#2TB	400	44.268	44.268	绿
3248	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐农线#60-30-7西二十#2TB	200	7.8639	7.8639	绿
3249	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐农线#60-08-5韩家庄#2TB	200	26.2887	26.2887	绿
3250	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐农#80-10-09窦家疃#2TB	200	61.1959	61.1959	绿
3251	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐农#60-39东二十#2TB	400	213.122	213.122	绿
3252	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐农#60-31-10西二十#3TB	200	106.219	106.219	绿
3253	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐农#106-05荆家寨#2TB	400	181.996	181.996	绿
3254	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐农#104-01荆家寨#1B	315	129.419	129.419	绿
3255	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐农#071-004东庄#1B	200	35.0619	35.0619	绿
3256	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐农#060-31-01西二十#1B	200	108.692	108.692	绿
3257	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐农#060-22-04庞家沟#2TB	200	20.4948	20.4948	绿
3258	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐农#060-19-1庞家沟#1B	400	132.841	132.841	绿
3259	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐农#060-11-01韩家庄#1TB	200	25.6784	25.6784	绿
3260	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐农#040-06赵家烟#1TB	200	14.5814	14.5814	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3261	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐农#040-02赵家烟#2TB	400	79.2784	79.2784	绿
3262	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐农#026-西04贾家烟#3TB	200	14.7732	14.7732	绿
3263	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐农#022-西6贾家烟#2TB	200	33.7423	33.7423	绿
3264	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐农#022-西09-06贾烟#4TB	200	15.1753	15.1753	绿
3265	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐农#022-西05贾家烟#1B	200	31.3732	31.3732	绿
3266	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐农#022-东09赫家烟#1TB	400	187.835	187.835	绿
3267	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐农#022-东09-13赫家烟#2TB	200	58.4082	58.4082	绿
3268	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐农#022-东08-2高家烟#1TB	400	73.5598	73.5598	绿
3269	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐农#022-东02崔家烟#1B	200	56.2557	56.2557	绿
3270	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐军67-西09-05段家疃#2TB	200	31.1216	31.1216	绿
3271	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐军#67-西2唐田公变#1TB	400	296.324	296.324	绿
3272	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐军#67-西22徐家沟#1B	400	190.801	190.801	绿
3273	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐军#67-西19-003西庄#1B	200	34.3814	34.3814	绿
3274	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐军#67-西07-02唐田公变#2TB	400	150.468	150.468	绿
3275	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐军#62-西95许家#2TB	400	59.8557	59.8557	绿
3276	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐军#62-西90许家#1TB	400	126.097	126.097	绿
3277	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐军#62-西75-04龙湾庄#3TB	200	50.7052	50.7052	绿
3278	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐军#62-西55-9沈家埠#1TB	400	145.439	145.439	绿
3279	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐军#62-西48-1顾家庄#1TB	200	34.1093	34.1093	绿
3280	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐军#62-西45-06李家庄#1TB	400	98.6082	98.6082	绿
3281	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐军#62-西35-南23-04北沙岭#1B	200	56.266	56.266	绿
3282	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐军#62-西35-南23-04-05北沙岭#2TB	200	38.2536	38.2536	绿
3283	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐军#62-西35-南18-15东河北#2TB	200	25.7464	25.7464	绿
3284	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐军#62-西35-南18-10东河北#1B	200	35.266	35.266	绿
3285	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐军#62-西35-北09毛家庄#1B	200	85.7588	85.7588	绿
3286	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐军#62-西34-02夏寨#2TB	400	40.7588	40.7588	绿
3287	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐军#58-07王家疃#1B	400	60.134	60.134	绿
3288	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐军#58-06王家疃#2TB	400	92.3175	92.3175	绿
3289	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐军#34-6郭家烟#2TB	400	101.129	101.129	绿
3290	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐军#34-6郭家烟#1B	400	80.0515	80.0515	绿
3291	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐军#29-29茅草屯#1B	200	18.1814	18.1814	绿
3292	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐军#060-37东二十#1TB	200	127.703	127.703	绿
3293	青岛	平度	35kV店子变电站35kV店子变电站	李园供电所	唐军#036-23坦埠#1TB	200	53.2784	53.2784	绿
3294	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	和平四台区	400	320.429	320.429	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3295	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	和平供电所公变	400	342.169	342.169	绿
3296	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄线#78-4刘家寨#5TB	400	310.68	310.68	绿
3297	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄线#51-6周戈庄#4TB	400	134.964	134.964	绿
3298	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄线#43-11刘家寨#4TB	400	216.227	216.227	绿
3299	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄线#35-8戈家疃西#2TB	400	248.26	248.26	绿
3300	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄线#29-2戈家疃#5TB	400	277.538	277.538	绿
3301	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄线#23-25-16韩家疃#2TB	400	136.99	136.99	绿
3302	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄线#22-8-2万家疃中#3TB	400	221.546	221.546	绿
3303	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄线#22-08-15万家疃东#5TB	200	12.9856	12.9856	绿
3304	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄线#149-4-15巧女张#3TB	400	109.909	109.909	绿
3305	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄线#13-6后戈庄#4XB	400	272.546	272.546	绿
3306	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄线#13-11-2后戈庄#5XB	400	340.108	340.108	绿
3307	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄线#110-09崔家营#2TB	400	45.7216	45.7216	绿
3308	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄线#107-8-5前杨召#1TB	400	181.365	181.365	绿
3309	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄线#107-23-6大杨召#3TB	400	189.184	189.184	绿
3310	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄线#04-17宗家庄#3TB	400	292.878	292.878	绿
3311	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄#93巧女张南#1B	200	63.401	63.401	绿
3312	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄#93-8巧女张北#2TB	200	63.7443	63.7443	绿
3313	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄#68-8大杨召北#2TB	200	26.4825	26.4825	绿
3314	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄#64-4-3前杨召#2TB	200	27.5794	27.5794	绿
3315	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄#47-2周戈庄西#2TB	200	63.3144	63.3144	绿
3316	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄#43-8-4刘家寨北#3TB	200	160.932	160.932	绿
3317	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄#43-12-01刘家寨西#2B	400	74.4845	74.4845	绿
3318	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄#42-1-3刘家寨东#1TB	400	168.276	168.276	绿
3319	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄#22-8万家疃南#2B	400	119.876	119.876	绿
3320	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄#22-8-11万家疃北#1B	315	105.285	105.285	绿
3321	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄#22-4-1-3万家疃东#4TB	200	99.1443	99.1443	绿
3322	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄#22-34周戈庄南#3TB	400	198.901	198.901	绿
3323	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄#22-22-01韩家疃#1B	400	76.1031	76.1031	绿
3324	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄#22-039周戈庄北#1B	400	144.988	144.988	绿
3325	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄#13-8-2后戈庄中#3TB	400	183.237	183.237	绿
3326	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄#13-25-7后戈庄西#1B	400	275.509	275.509	绿
3327	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄#13-18-8-2柳行头#2B	200	158.82	158.82	绿
3328	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄#13-18-8-1-010宗家庄东#1B	400	234.194	234.194	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3329	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄#13-12-1后戈庄#2B	400	270.309	270.309	绿
3330	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄#115-13大杨召#1TB	400	17.9052	17.9052	绿
3331	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄#110崔家营1TB	200	19.2515	19.2515	绿
3332	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄#103-14-2东杨召#1TB	400	43.7237	43.7237	绿
3333	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄#05-04宗家庄南#2TB	400	163.046	163.046	绿
3334	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	周戈庄#030-07戈家疃#4TB	400	250.201	250.201	绿
3335	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	吴家屯200台架	400	84.9691	84.9691	绿
3336	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	吴家2台区	200	88.0866	88.0866	绿
3337	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	吕家二台区	400	220.074	220.074	绿
3338	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	后楼#2TB	200	17.1464	17.1464	绿
3339	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	后李道东#3TB	400	193.334	193.334	绿
3340	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	后李付1变压器	400	246.239	246.239	绿
3341	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	后孙家南#1TB	400	132.264	132.264	绿
3342	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	后于家社区小张家中	400	24.9134	24.9134	绿
3343	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	后于家1台区	400	278.652	278.652	绿
3344	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	同辉南线#18-05香店村5#2TB	400	332.639	332.639	绿
3345	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	同辉南线#16-07香店村委前#1TB	400	98.6546	98.6546	绿
3346	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	同辉南线#16-07香店村#3B	400	319.885	319.885	绿
3347	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	同辉南线#16-07香店村#1B	400	68.7165	68.7165	绿
3348	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	同辉南线#16-02办事处公变#1B	315	199.819	199.819	绿
3349	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	同辉南线#14-03-01香店#3TB	400	297.685	297.685	绿
3350	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	同辉南线#14-03-01-01香店#1B	400	119.717	119.717	绿
3351	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	同辉北线22-21-13小洼村3TB	400	203.175	203.175	绿
3352	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	同辉北线#22东方明珠#3XB	400	323.794	323.794	绿
3353	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	同辉北线#22东方明珠#2XB	800	661.468	661.468	绿
3354	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	同辉北线#22-24-03小洼村#2B	500	157.913	157.913	绿
3355	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	同盛家苑	400	325.452	325.452	绿
3356	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	同北线#31杆荆家疃400#3XB	400	314.639	314.639	绿
3357	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	同北线#3-西丰台#2B	200	158.588	158.588	绿
3358	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	同北#31-4-崔家庄#3TB	200	162.052	162.052	绿
3359	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	同北#12-6同安花园#1B（合同能源）1	400	321.309	321.309	绿
3360	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	同北#12-3-9西丰台#1B（合同能源）2	315	246.804	246.804	绿
3361	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	合韩#62-1大黄埠#1TB（合同能源）1	400	276.45	276.45	绿
3362	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	合田甲#40明村东埠公变#4TB	200	47.4557	47.4557	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3363	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	合田甲#40-16-05台中#7TB	400	70.9773	70.9773	绿
3364	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	合岭#141-南7卢家#2TB	200	53.3031	53.3031	绿
3365	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	合岭#102-4前郑家#1TB(合同能源)2	200	36.5526	36.5526	绿
3366	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	台南北#2TB(合同能源)2	200	14.6247	14.6247	绿
3367	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	台南#5TB	400	228.004	228.004	绿
3368	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	台中#8TB	400	40.1856	40.1856	绿
3369	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古西线西六曲东北#19-10#4TB	200	156.866	156.866	绿
3370	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古西线前店子南#2TB	200	69.5423	69.5423	绿
3371	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古西线前店子#1TB	400	229.102	229.102	绿
3372	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古西线79-5-5西六曲5TB	200	3.0515	3.0515	绿
3373	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古西线66-22东六曲北#2TB	400	238.932	238.932	绿
3374	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古西线13-12后李道北#5TB	200	157.019	157.019	绿
3375	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古西线102-21前湾上南2TB	200	156.856	156.856	绿
3376	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古西线#71-13西湾上#1B	200	83.1082	83.1082	绿
3377	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古西线#71-002东湾上#1TB	200	67.3402	67.3402	绿
3378	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古西线#69-07西湾上#2TB	200	18.9278	18.9278	绿
3379	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古西线#66-9-3东六曲3TB	200	127.728	127.728	绿
3380	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古西线#57-2沙岭2TB	200	156.742	156.742	绿
3381	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古西线#55-10-04西六曲北#1TB	400	166.39	166.39	绿
3382	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古西线#55-005西六曲#2TB	630	107.957	107.957	绿
3383	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古西线#53-12-02西六曲西#3TB	200	10.0969	10.0969	绿
3384	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古西线#46-13东六曲#1B	200	66.6227	66.6227	绿
3385	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古西线#36-13沙岭#1TB	200	100.227	100.227	绿
3386	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古西线#28-05西河南#2TB	200	14.2784	14.2784	绿
3387	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古西线#27西河#1B	200	86.0371	86.0371	绿
3388	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古西线#100-08东湾上2TB	315	133.076	133.076	绿
3389	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古西线#07六里西#1TB	200	157.833	157.833	绿
3390	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古西线#07-05六里西北#3TB	200	15.7196	15.7196	绿
3391	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古西线#052-17沙岭3TB	200	124.412	124.412	绿
3392	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	古莹崖3TB（合同能源）1	400	264.351	264.351	绿
3393	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	古莹崖#1TB（合同能源）1	400	291.567	291.567	绿
3394	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古水线乔戈庄中#2TB（合同能源）1	400	230.151	230.151	绿
3395	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古水线#30-53乔戈庄西#3TB	400	208.173	208.173	绿
3396	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古水线#30-46乔戈庄东#1TB	400	135.072	135.072	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3397	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古水线#30-22-17董戈庄东#2TB	400	113.905	113.905	绿
3398	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古水线#30-22-10董戈庄#1B	200	75.101	75.101	绿
3399	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古水线#30-19-11后李道南#3TB	200	157.134	157.134	绿
3400	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古水线#30-09-17前李道西#2TB	200	12.5897	12.5897	绿
3401	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古水线#30-09-12前李道东#1TB	200	26.6155	26.6155	绿
3402	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古水线#30-03-027后李道南#2TB	200	53.4082	53.4082	绿
3403	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古水线#20-4冷库区公变#1TB	400	301.551	301.551	绿
3404	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古水线#102-30大朱毛南#1B	400	101.516	101.516	绿
3405	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	古庄北3	200	136.322	136.322	绿
3406	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	古庄#4TB	400	313.402	313.402	绿
3407	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线公变北#2TB	400	196.134	196.134	绿
3408	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线一里北#2TB	400	248.982	248.982	绿
3409	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线64-3一里7TB	400	269.769	269.769	绿
3410	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线43-11-6一里6TB	200	99.8763	99.8763	绿
3411	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线#居委会西南#3TB	400	332.194	332.194	绿
3412	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线#95朱村东#1B	400	231.839	231.839	绿
3413	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线#93-02朱村西东#3TB	200	32.4825	32.4825	绿
3414	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线#86朱村西#2B	400	262.33	262.33	绿
3415	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线#83朱村东北#3TB	400	247.835	247.835	绿
3416	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线#76-05花园#1TB	200	91.5629	91.5629	绿
3417	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线#70-9花园北#2TB	200	116.495	116.495	绿
3418	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线#6党委前公变#1B	400	352.577	352.577	绿
3419	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线#57一里#3TB	400	294.062	294.062	绿
3420	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线#46祥瑞2号公变#2TB	400	313.758	313.758	绿
3421	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线#41-15一里东#5TB	200	158.214	158.214	绿
3422	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线#40-15一里东#1TB	400	257.633	257.633	绿
3423	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线#36-05五里南#2TB	400	198.299	198.299	绿
3424	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线#35-02居委会东北#8TB	400	274.402	274.402	绿
3425	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线#34-03居委会东南#5TB	400	251.67	251.67	绿
3426	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线#34-01居委会东#1TB	200	166.412	166.412	绿
3427	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线#33居委会东中#7TB	200	108.608	108.608	绿
3428	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线#27-04五里南北#4TB	200	75.8763	75.8763	绿
3429	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线#26居委会公变#4TB	400	322.885	322.885	绿
3430	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线#20居委会西东#6TB	400	312.784	312.784	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3431	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线#19-07居委会西#02TB	400	320.12	320.12	绿
3432	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线#11-11-04七里北#1B	400	283.814	283.814	绿
3433	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线#11-05-13-07八里#1B	200	94.9402	94.9402	绿
3434	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线#11-05-13-04三里#1B	400	216.256	216.256	绿
3435	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线#019-004五里北#3B	400	221.509	221.509	绿
3436	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工线#003镇政府公变TB	400	318.814	318.814	绿
3437	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古工一里东北#4TB(合同能源）1	400	315.796	315.796	绿
3438	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线寨子#1TB（合同能源）1	400	135.623	135.623	绿
3439	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线大朱毛#7TB	400	294.771	294.771	绿
3440	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线八里#2TB	200	124.841	124.841	绿
3441	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线东石家东#2TB	200	82.3505	82.3505	绿
3442	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线七里#3TB	400	228.734	228.734	绿
3443	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线91-13南城子3TB	400	169.699	169.699	绿
3444	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线79-3北城子西6TB	400	268.594	268.594	绿
3445	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线54-30-9-5寨子6TB	200	34.2186	34.2186	绿
3446	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线54-30-27寨子5TB	200	127.398	127.398	绿
3447	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线25-13-6-1六里中4TB	630	503.505	503.505	绿
3448	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线25-13-19-11四里南4TB	400	246.697	246.697	绿
3449	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线118-30-03大朱毛西北6TB	400	291.901	291.901	绿
3450	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线025-13-02康馨居东1XB	400	315.975	315.975	绿
3451	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#81-10南城子西#1B	200	97.0206	97.0206	绿
3452	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#81-10-05南城子东#2TB	200	73.0258	73.0258	绿
3453	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#81-012石家庄#1TB	400	135.456	135.456	绿
3454	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#79-06北城子中#1TB	400	58.3155	58.3155	绿
3455	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#70-12北城子东#3TB	200	36.4412	36.4412	绿
3456	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#70-06北城子中西#4TB	400	254.933	254.933	绿
3457	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#70-04北城子东北#5TB	400	277.804	277.804	绿
3458	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#70-001北城子西#2TB	400	238.285	238.285	绿
3459	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#55-47寨子北#3TB	200	89.5505	89.5505	绿
3460	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#55-47寨子东北#4TB	400	67.1505	67.1505	绿
3461	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#55-31寨子东#2TB	200	44.7794	44.7794	绿
3462	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#142前朱毛东#2TB	400	147.703	147.703	绿
3463	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#138前朱毛中#3TB	200	52.2454	52.2454	绿
3464	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#118-34-14大朱毛东南5TB	400	175.575	175.575	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3465	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#11-05-23-005四里东中#3TB	400	33.7216	33.7216	绿
3466	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#11-05-19-05四里#1TB	400	274.136	274.136	绿
3467	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#11-05-13-05-06三里南#2TB	200	163.678	163.678	绿
3468	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#11-05-11小学前综合#1TB	200	135.089	135.089	绿
3469	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#11-05-07六里#1TB	200	6.1753	6.1753	绿
3470	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#11-04公用综合#1TB	630	504.365	504.365	绿
3471	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#11-014-002七里南#2TB	400	281.237	281.237	绿
3472	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#11--05-23-05四里东#2TB	200	68.1361	68.1361	绿
3473	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#102-35大朱毛西南#3TB	200	89.5691	89.5691	绿
3474	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#102-28大朱毛东#3TB	400	183.938	183.938	绿
3475	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#102-21大朱毛北#2TB	400	266.237	266.237	绿
3476	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#102-21-02纸坊#2TB	200	22.8515	22.8515	绿
3477	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#102-14-22纸坊#1TB	200	43.9753	43.9753	绿
3478	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#04-04康欣小区#1TB	630	509.109	509.109	绿
3479	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古南线#025-13-02康馨居西2XB	400	315.687	315.687	绿
3480	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线杜家集木北#3TB	200	91.5299	91.5299	绿
3481	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线山上南#1TB（合同能源）1	400	201.047	201.047	绿
3482	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线后龙泉北#2TB	200	146.845	146.845	绿
3483	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线五里庄北#4TB	400	145.476	145.476	绿
3484	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线77-08-3岩山头中3TB	200	47.3814	47.3814	绿
3485	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线47-10-36-08八里庄北4TB	400	286.285	286.285	绿
3486	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#91-06山上西南#4TB	400	229.258	229.258	绿
3487	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#83-10山上东北#5TB	400	158.485	158.485	绿
3488	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#69-11岩山头西#2TB	200	34.4227	34.4227	绿
3489	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#65-44-02+2姜戈庄5TB	400	43.3247	43.3247	绿
3490	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#64-77-03岩山头#1B	200	133.699	133.699	绿
3491	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#64-38-02姜戈庄#1TB	400	142.142	142.142	绿
3492	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#64-32姜格庄西#2TB	400	257.021	257.021	绿
3493	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#64-07后龙泉#1B	200	77.2227	77.2227	绿
3494	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#64-03-18前龙泉东#2TB	200	32.1175	32.1175	绿
3495	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#64-03-11前龙泉西#1TB	400	165.654	165.654	绿
3496	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#64--39姜戈庄中#3TB	400	266.454	266.454	绿
3497	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#59-29-01姜戈庄村西#4TB	400	315.381	315.381	绿
3498	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#53-04三里庄#1TB	400	145.414	145.414	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3499	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#48-04三里庄西#2TB	200	117.995	117.995	绿
3500	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#47-37-08蓬莱前西4TB	400	197.624	197.624	绿
3501	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#47-32-13-26刘家集木北#2TB	125	31.8412	31.8412	绿
3502	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#47-1927-15刘家集木#1TB	200	38.9443	38.9443	绿
3503	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#47-19-42杜家集木北#2TB	200	55.3505	55.3505	绿
3504	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#47-19-33杜家集木南#1TB	400	177.344	177.344	绿
3505	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#47-19-24蓬莱前南#2TB	400	213.493	213.493	绿
3506	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#47-19-13蓬莱前北#1B	200	59.0495	59.0495	绿
3507	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#47-06-30八里庄西#1B	200	52.9897	52.9897	绿
3508	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#47-06-28-04八里庄东#2TB	200	41.0309	41.0309	绿
3509	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#47-06-11五里庄东#2B	400	317.979	317.979	绿
3510	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#47-06-11五里庄#1B	200	60.0289	60.0289	绿
3511	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#47-06-05五里庄中#3TB	400	91.8412	91.8412	绿
3512	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#26-05八里庄南3TB	200	92.5691	92.5691	绿
3513	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#25-06五里西北#1TB	200	162.868	162.868	绿
3514	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#1古岘镇社区服务中心#1TB	400	320.924	320.924	绿
3515	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#103山上东#3TB	400	191.893	191.893	绿
3516	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#101-08山上西#2TB	400	115.674	115.674	绿
3517	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	古北线#05-11蓬莱前东3TB	400	97.0155	97.0155	绿
3518	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	双庙村#2B（合同能源）1	400	0	0	红
3519	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	双庙朱家东	400	68.7753	68.7753	绿
3520	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	双庙北#1B	200	45.1691	45.1691	绿
3521	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	双庙中#2TB	200	127.202	127.202	绿
3522	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	双庙东3TB	200	58.4907	58.4907	绿
3523	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	双庙三台区	400	205.019	205.019	绿
3524	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲线#066-25前北村6TB	400	241.742	241.742	绿
3525	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲线#066-14-02前北村5TB	400	284.562	284.562	绿
3526	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲前北村#9TB	400	316.718	316.718	绿
3527	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲前北#8TB	400	304.73	304.73	绿
3528	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲前北#10TB	400	336.14	336.14	绿
3529	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#69-7南村滨河花园#2XB	400	315.654	315.654	绿
3530	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#66-34-02后北村#3TB	400	322.062	322.062	绿
3531	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#66-33南村后北村#2TB	400	270.842	270.842	绿
3532	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#66-30-02南村后北村#5TB	400	318.722	318.722	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3533	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#66-26后北村#1TB	200	158.13	158.13	绿
3534	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#66-14-11前北村#3TB	400	185.225	185.225	绿
3535	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#66-14-04前北村#2TB	400	327.709	327.709	绿
3536	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#66-06南村前北村#4TB	400	305.052	305.052	绿
3537	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#66-06前北村#1B	400	275.491	275.491	绿
3538	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#39-38南村李家庄村#6TB	400	236.132	236.132	绿
3539	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#39-2-40-23崖头#6TB	400	308.664	308.664	绿
3540	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#39-05-25-11辛庄5TB	400	191.819	191.819	绿
3541	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#39-05-25-03辛庄4TB	400	317.311	317.311	绿
3542	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#39-03-55南村柏家寨村#2TB	400	250.959	250.959	绿
3543	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#39-03-55-南02南村柏家寨5TB	200	112.026	112.026	绿
3544	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#39-03-50-04柏家寨#3TB	400	283.05	283.05	绿
3545	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#39-03-45柏家寨#1TB	200	151.305	151.305	绿
3546	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#39-03-39-32东04南村崖头村4TB	630	497.83	497.83	绿
3547	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#39-03-39-31-04南村崖头村#2TB	630	442.763	442.763	绿
3548	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#39-03-39-24-西05南村崖头村#5TB	400	190.464	190.464	绿
3549	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#39-03-39-24-03崖头#3TB	400	303.796	303.796	绿
3550	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#39-03-39-22崖头#1TB	400	272.742	272.742	绿
3551	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#39-03-28-15辛庄#2TB	400	299.478	299.478	绿
3552	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#39-03-28-12-01南村辛庄#3TB	400	306.103	306.103	绿
3553	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#39-03-28-10南村辛庄村#1TB	630	417.204	417.204	绿
3554	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#39-03-07-03南村柏家寨#4TB	400	262.464	262.464	绿
3555	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#39-02-32-17-06李家庄#3TB	200	85.6351	85.6351	绿
3556	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#39-02-32-17-05南村李家庄村#2TB	400	218.258	218.258	绿
3557	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#39-02-32-14南村李家庄村#1TB	400	207.889	207.889	绿
3558	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#39-02-30-01-17-10南村李家庄#4TB	400	273.485	273.485	绿
3559	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#069-35-02南村后北村#4TB	400	319.866	319.866	绿
3560	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#066-14-11-07南村前北村#7TB	400	301.732	301.732	绿
3561	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#066-11南村滨河花苑#1B	400	324.814	324.814	绿
3562	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	友谊甲#039-03-04-02柏家寨井#1TB	200	157.549	157.549	绿
3563	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	厦门线#58星光华府#6箱变#9XB	1000	820.297	820.297	绿
3564	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	厦门线#54星光华府#5箱变#8XB	1000	735.126	735.126	绿
3565	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	厦门线#54星光华府#5箱变#7XB	1250	931.002	931.002	绿
3566	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	厦门线#54星光华府#4箱变#6XB	1250	1032.45	1032.45	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3567	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	厦门线#54星光华府#4箱变#5XB	1250	1032.45	1032.45	绿
3568	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	厦门线#54星光华府#3箱变#4XB	1250	1020.49	1020.49	绿
3569	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	厦门线#54星光华府#3箱变#3XB	1250	1020.49	1020.49	绿
3570	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	厦门线#54星光华府#2箱变#2XB	1000	839.027	839.027	绿
3571	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	厦门线#54星光华府#1箱变#1XB	1000	821.559	821.559	绿
3572	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	厦门线#30芝戈庄新村西#2箱变3XB	500	406.784	406.784	绿
3573	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	厦门线#30芝戈庄新村东#1箱变2XB	800	643.366	643.366	绿
3574	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	厦门线#30芝戈庄新村东#1箱变1XB	800	643.366	643.366	绿
3575	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	厦门线#25-01奥林春天西#3XB	630	505.311	505.311	绿
3576	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	厦门线#25-01奥林春天东#2XB	400	318.938	318.938	绿
3577	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	厦门线#25-01奥林春天东#1XB	400	323.222	323.222	绿
3578	青岛	平度	35kV镇江路变电站35kV镇江路变电站	城区供电中心	厦门线#01城区供电中心#1TB	200	149.285	149.285	绿
3579	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南青西南街#14TB	200	157.122	157.122	绿
3580	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南青大西#6TB	400	314.379	314.379	绿
3581	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南青22-5姜家寨#6TB	400	274.243	274.243	绿
3582	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线T41-20朝阳小区#1TB	400	334.68	334.68	绿
3583	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#47-08东潘东#2XB	200	163.202	163.202	绿
3584	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#47-03西潘东#2TB	400	268.074	268.074	绿
3585	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#47-02西潘西#1TB	400	291.493	291.493	绿
3586	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#46-20-02何家楼南#2TB	200	166.835	166.835	绿
3587	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#46-07-01裕隆润邦#5B	1250	1047.98	1047.98	绿
3588	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#46-07-01裕隆润邦#4B	1000	798.227	798.227	绿
3589	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#46-07-01裕隆润邦#3B	1000	802.285	802.285	绿
3590	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#46-07-01裕隆润邦#2B	1000	813.369	813.369	绿
3591	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#41-20何家楼#1TB	200	169.678	169.678	绿
3592	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#41-06小官庄西#1TB	400	317.466	317.466	绿
3593	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#41-05-03小官庄东#2TB	200	156.763	156.763	绿
3594	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#40-01幸福里小区#6XB	630	506.412	506.412	绿
3595	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#40-01幸福里小区#5XB	630	508.041	508.041	绿
3596	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#40-01幸福里小区#4XB	400	323.516	323.516	绿
3597	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#40-01幸福里小区#3XB	400	328.479	328.479	绿
3598	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#40-01幸福里小区#2XB	400	324.784	324.784	绿
3599	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#40-01幸福里小区#1XB	400	325.247	325.247	绿
3600	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#39小李家疃#1TB	160	130.303	130.303	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3601	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#37裕隆润邦#7XB	1000	835.773	835.773	绿
3602	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#34-06状元府邸4XB	630	506.474	506.474	绿
3603	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#34-06状元府邸1XB	630	512.214	512.214	绿
3604	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#34-05开元盛景西箱变#北4XB	500	404.804	404.804	绿
3605	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#34-05开元盛景北箱变#西6XB	500	401.031	401.031	绿
3606	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#34-05开元盛景北箱变#东5XB	500	401.711	401.711	绿
3607	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#32-06开元盛景1期#1XB	500	446.928	446.928	绿
3608	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#32-02河崖西#1B	400	145.51	145.51	绿
3609	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#32-02河崖东#2XB	400	283.062	283.062	绿
3610	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#31开元盛景南#4XB	630	515.579	515.579	绿
3611	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#31开元盛景北#3XB	400	325.325	325.325	绿
3612	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#27-21天柱化肥小区2XB	630	500.858	500.858	绿
3613	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#27-21天柱化肥小区#1XB	800	642.546	642.546	绿
3614	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#27-01小窑南#3TB	400	344.809	344.809	绿
3615	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#26-014小窑东#4TB	200	173.823	173.823	绿
3616	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	南郊线#23-04小窑西#2TB	400	343.34	343.34	绿
3617	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	南郊线#11-02黑鲤公变#1B	315	253.34	253.34	绿
3618	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	南郊线#1-02-06公安局家属院#1B	200	160.668	160.668	绿
3619	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	南郊线#01-西06外贸胶平路#新1XB	400	325.056	325.056	绿
3620	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	南郊线#01-西02杜家疃新#1B	400	328.969	328.969	绿
3621	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	南郊线#01-南20大窑#1B	315	274.835	274.835	绿
3622	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	南郊线#01-南18都市颐景小区#1XB	500	408.052	408.052	绿
3623	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	南郊线#01-南11-02香苑#1B	200	164.532	164.532	绿
3624	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	南郊线#01-南11-02杜家疃#2B	200	162.191	162.191	绿
3625	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	南郊线#01-南09杜家疃#3TB	400	271.371	271.371	绿
3626	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	南郊线#01-南08-05大窑北#2TB	400	148.239	148.239	绿
3627	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	南郊线#01-南02-15东关东#2B	400	326.841	326.841	绿
3628	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	南郊线#01-南02-09东关北#3TB	400	329.423	329.423	绿
3629	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	南郊线#01-17大窑北#4XB	400	190.108	190.108	绿
3630	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	南郊线#01-09-08-01锦苑西公变#2XB	500	411.021	411.021	绿
3631	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	南郊线#01-09-08-01锦苑西公变#1XB	500	401.449	401.449	绿
3632	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	南郊线#01-09-08-01锦苑东公变#4XB	500	408.191	408.191	绿
3633	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	南郊线#01-09-08-01锦苑东公变#3XB	500	396.825	396.825	绿
3634	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	南线#20-18-2旧店#8TB	400	176.924	176.924	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3635	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直西北街#9TB	400	299.93	299.93	绿
3636	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#54-02东南街#9TB	400	322.483	322.483	绿
3637	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#48南村东南街村#6TB	630	444.016	444.016	绿
3638	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#41-11-2东北街#3TB	400	321.406	321.406	绿
3639	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#34-03南村西南街9TB	400	353.175	353.175	绿
3640	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#30-01南村镇公变#3TB	400	334.588	334.588	绿
3641	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#23-02南村西北街村#6TB	400	274.464	274.464	绿
3642	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#21-7-5南村后斜子#6XB	630	471.526	471.526	绿
3643	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#21-29东北街#8TB	400	320.157	320.157	绿
3644	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#21-14-4后斜子#7TB	630	513.918	513.918	绿
3645	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#20-02南村西北街村#3TB	315	193.151	193.151	绿
3646	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#16-02南村西北街村#5TB	400	320.732	320.732	绿
3647	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#13-6西北街#8TB	400	347.695	347.695	绿
3648	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#036-南12-06南村东南街#7TB	400	302.516	302.516	绿
3649	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#036-南#13-#01南村东南街村#1TB	315	253.658	253.658	绿
3650	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#036-南#05东南街#3TB	630	464.14	464.14	绿
3651	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#036-北11-08南村东北街#7TB	200	137.897	137.897	绿
3652	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#036-北02-02南村东北街村#6TB	500	373.784	373.784	绿
3653	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#036-北#05-#07东北街#2TB	400	281.073	281.073	绿
3654	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#036-北#04东北街#1TB	400	308.785	308.785	绿
3655	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#036-12-04东北街#4TB	400	321.171	321.171	绿
3656	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#030-#02南村西南街村#1B	630	498.594	498.594	绿
3657	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#029-#01西北街#1TB	400	227.598	227.598	绿
3658	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#026-#05南村公变#2TB	400	343.718	343.718	绿
3659	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#026-#04南村公变#1TB	315	278.567	278.567	绿
3660	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#019-东22-04-09南村东北街#9TB	400	300.825	300.825	绿
3661	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#019-东22-04-07东北街#5TB	200	158.693	158.693	绿
3662	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#019-东04-09南村后斜子#5TB	400	322.665	322.665	绿
3663	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#019-东#14-#07后斜子#3TB	400	328	328	绿
3664	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#019-东#14-#01南村后斜子4TB	400	324.954	324.954	绿
3665	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#019-东#07-#06后斜子#1TB	400	319.433	319.433	绿
3666	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#019-东#04-#07后斜子#2TB	400	314.113	314.113	绿
3667	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#010-#01西北街#2TB	630	492.572	492.572	绿
3668	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#007-东04-02南村西北街#7TB	400	318.227	318.227	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3669	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南直#007-东#02西北街小区4B	315	254.887	254.887	绿
3670	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工线#55-14-西07-05南村姜家埠村#4TB节能	400	313.847	313.847	绿
3671	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南工庸生路公变#1TB	400	313.835	313.835	绿
3672	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南工姜家寨#8TB	400	317.039	317.039	绿
3673	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南工姜家寨#7TB	400	213.431	213.431	绿
3674	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#97-79-02南村九甲村#2TB	400	281.295	281.295	绿
3675	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#78南村九甲村#3TB	400	285.864	285.864	绿
3676	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#74-08南村九甲村#4TB	400	51.868	51.868	绿
3677	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#68-02南村姜家埠村#9TB	200	158.953	158.953	绿
3678	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南工#09南村公变#4XB	400	326.516	326.516	绿
3679	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#079-59南村庄干村#1TB	400	147.954	147.954	绿
3680	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#079-56-05南村庄干村#2TB	200	78.2062	78.2062	绿
3681	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#079-47-01南村九甲村#1TB	400	270.357	270.357	绿
3682	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#079-40-04南村沙东村#3TB	200	158.928	158.928	绿
3683	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#079-40-04-14沙东井#1TB	200	156.819	156.819	绿
3684	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#079-40-04-05南村沙东村#6TB	200	158.907	158.907	绿
3685	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#079-40-01南村沙东#7TB	400	279.474	279.474	绿
3686	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#079-40-01-+02沙东#4TB	400	188.553	188.553	绿
3687	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#079-37-03南村沙东#1TB	200	89.5876	89.5876	绿
3688	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#079-32-06南村沙南村#4TB	400	199.773	199.773	绿
3689	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#079-32-05沙南村#3TB	400	291.639	291.639	绿
3690	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#079-32-04沙南#2TB节能	200	165.41	165.41	绿
3691	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#079-32-01南村沙南村#1TB	200	117.361	117.361	绿
3692	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#079-28南村沙中#3TB	200	135.222	135.222	绿
3693	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#079-27南村沙西#4TB	400	225.66	225.66	绿
3694	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#079-24-08-05沙东村#5TB节能	400	282.165	282.165	绿
3695	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#079-24-07沙东#2B	400	200.154	200.154	绿
3696	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#079-24-06-03沙中村#1TB	400	283.458	283.458	绿
3697	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#079-23沙中#2TB	400	213.041	213.041	绿
3698	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#079-22南村沙西#3TB	400	268.696	268.696	绿
3699	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#079-19沙西#1TB	400	192.462	192.462	绿
3700	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南工#073南村苏子埠村#3TB	400	250.165	250.165	绿
3701	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#055-14-西14姜家埠村#2TB	200	100.796	100.796	绿
3702	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#055-14-西11南村姜家埠村#6TB	400	324.675	324.675	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3703	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#055-14-西08南村姜家埠#7TB	400	301.825	301.825	绿
3704	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#055-14-西07-08南村姜家埠#5TB	400	280.974	280.974	绿
3705	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#055-14-西07-07南村姜家埠#8TB	400	275.835	275.835	绿
3706	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#055-14-西07-03姜家埠#3TB	400	295.513	295.513	绿
3707	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#055-09姜家埠小区#1XB	200	167.439	167.439	绿
3708	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南工#052-11-06苏子埠#2TB	400	191.639	191.639	绿
3709	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南工#052-02-01苏子埠井#1TB	200	157.703	157.703	绿
3710	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南工#044-03南村吉祥苑#2B	1000	826.897	826.897	绿
3711	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南工#044-03南村吉祥苑#1B	500	410.623	410.623	绿
3712	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#038-39桃园#1TB	125	83.1753	83.1753	绿
3713	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#038-38-南09-09桃园井#1TB	200	157.678	157.678	绿
3714	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#038-38-南09-04南村桃园村#4TB	400	299.093	299.093	绿
3715	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#038-38-05桃园#3TB	400	235.934	235.934	绿
3716	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#038-36桃园村#2TB节能	400	283.031	283.031	绿
3717	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#038-09-10东南街#2TB	400	314.064	314.064	绿
3718	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#038-09-05鸿坤小区#2XB	1000	846.4	846.4	绿
3719	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#038-09-05鸿坤小区#1XB	630	511.113	511.113	绿
3720	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#038-09-02-06南村东南街村#5TB	400	291.423	291.423	绿
3721	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#038-09-02-02东南街#4TB	400	325.34	325.34	绿
3722	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南工#038-06-06鸿坤小区#3XB	1000	903.802	903.802	绿
3723	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南工#028-29南村洪中村#3TB	630	429.835	429.835	绿
3724	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南工#028-09-08苏子埠村#1TB节能	200	166.144	166.144	绿
3725	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南工#022-15南村西南街村#8TB	400	267.892	267.892	绿
3726	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南工#022-05南村西南街#10TB	400	336.938	336.938	绿
3727	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南工#015-03西南街村#3TB	630	512.619	512.619	绿
3728	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南工#015-03-05南村西南街村#6TB	630	552.105	552.105	绿
3729	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南工#011-19南村大西#5TB	400	110.433	110.433	绿
3730	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南工#011-06南村大中村#4TB	200	71.266	71.266	绿
3731	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南工#011-02-07南村大东#5TB	400	260.072	260.072	绿
3732	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	南姚家2台区	400	191.559	191.559	绿
3733	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	白沙河供电所	南塔丘综合	400	192.326	192.326	绿
3734	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠线#107-11兰底小阵村3TB	400	219.01	219.01	绿
3735	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠李家南埠#3TB	200	151.992	151.992	绿
3736	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠东磨山3TB	400	217.402	217.402	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3737	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#89-26石家南埠#4TB	400	180.503	180.503	绿
3738	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#82-22石家南埠北#1B	200	148.598	148.598	绿
3739	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#82-13-3李家南埠#1TB	400	222.326	222.326	绿
3740	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#65-23王家官庄西#2TB	200	39.5402	39.5402	绿
3741	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#65-12王家官庄#1B	200	29.2598	29.2598	绿
3742	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#59-1大阵西#1B	200	71.901	71.901	绿
3743	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#59-12大阵东村#2TB	400	182.107	182.107	绿
3744	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#55-51-02东磨山#2TB	400	165.938	165.938	绿
3745	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#55-42东么山#1B	400	215.794	215.794	绿
3746	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#55-37-4西么山#1B	200	59.7546	59.7546	绿
3747	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#55-37-04-08西磨山#1TB	400	253.794	253.794	绿
3748	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#55-31苏韩庄#1B	400	216.895	216.895	绿
3749	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#37-13綦戈庄#3TB	200	22.6392	22.6392	绿
3750	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#34-11綦戈庄#2TB	200	38.866	38.866	绿
3751	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#31-3柴家洼西#2TB	400	183.765	183.765	绿
3752	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#31-10兰底柴家洼中#2TB	400	132.177	132.177	绿
3753	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#134-1杨家庙西南#4TB	200	74.2289	74.2289	绿
3754	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#134-04杨家庙#5TB	400	181.546	181.546	绿
3755	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#134-01杨家庙#1B	400	156.45	156.45	绿
3756	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#129-4杨家庙西北#3TB	200	45.6825	45.6825	绿
3757	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#126-4杨家庙南#2TB	200	63.3979	63.3979	绿
3758	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#118-5-1王戈庄#1TB	400	55.8227	55.8227	绿
3759	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#118-11王戈庄#2TB	200	69.732	69.732	绿
3760	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#112-16蔡家辛庄#1TB	200	65.1794	65.1794	绿
3761	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#112-11蔡家辛庄#2TB	200	44.532	44.532	绿
3762	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#108-45石家南埠#5TB	200	130.388	130.388	绿
3763	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#108-04-11邵家南埠#3TB	200	56.6928	56.6928	绿
3764	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#100小阵#1B	400	211.39	211.39	绿
3765	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#100-11小阵东#2TB	400	89.8474	89.8474	绿
3766	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#082-6-3杨家南埠村#1B	200	109.27	109.27	绿
3767	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#082-36石家南埠南#3TB	200	82.833	82.833	绿
3768	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#082-31石家南埠南#2TB	200	28.1124	28.1124	绿
3769	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#082-2-2邵家南埠#1TB	400	106.718	106.718	绿
3770	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#082-2-10邵家南埠#2TB	200	22.7155	22.7155	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3771	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#082-13-11李家南埠南#2TB	200	70.3196	70.3196	绿
3772	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	南埠#034-1綦戈庄#1TB	200	72.2474	72.2474	绿
3773	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南园环网#1站#12-1西南街#5TB	630	430.052	430.052	绿
3774	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南园桃园支线#23-12南村桃园#5TB	400	289.541	289.541	绿
3775	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南园大东#1TB	400	296.181	296.181	绿
3776	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南园#3南村东南街村#8TB	400	318.697	318.697	绿
3777	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南园#12-014南村西南街村#12TB	630	508.516	508.516	绿
3778	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南园#11-6大中#1TB	400	222.298	222.298	绿
3779	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南园#11-1西南街#7TB	400	318.511	318.511	绿
3780	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南园#11-10西南街#11XB	630	530.412	530.412	绿
3781	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南园#11-06大中#1TB	400	313.402	313.402	绿
3782	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南农线#33-06-06洪北#4TB	400	320.608	320.608	绿
3783	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南农#53-18-6-29南村洪北村#8TB	400	286.829	286.829	绿
3784	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南农#33-06-11-07南村洪北村#6TB	400	220.887	220.887	绿
3785	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#27-西05-11-03-12大西#3TB	400	264.627	264.627	绿
3786	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#121北顶子#1TB	200	91.7433	91.7433	绿
3787	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#120-03南村北顶子#3TB	400	163.309	163.309	绿
3788	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#111-05-03北顶子#2TB	200	27.7567	27.7567	绿
3789	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#074-13洪西村#1TB	400	299.083	299.083	绿
3790	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#074-13-6-2南村洪西村#5TB	400	299.753	299.753	绿
3791	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#074-09-06南村洪西村#3TB	400	292.414	292.414	绿
3792	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#074-09-03-06洪西#2TB	400	155.138	155.138	绿
3793	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#074-09-03-03-02南村洪西#6TB	400	242.624	242.624	绿
3794	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#074-04-南03洪东村#3TB	400	213.583	213.583	绿
3795	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#074-04-北02洪东#1TB	400	164.225	164.225	绿
3796	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#070-04南村洪东#4TB	200	141.423	141.423	绿
3797	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#067-03南村洪东村#2TB	400	251.192	251.192	绿
3798	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南农#061-23洪中村#4TB	200	161.779	161.779	绿
3799	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南农#061-17-01洪中#2B	400	277.68	277.68	绿
3800	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南农#061-10-01洪中#1TB	400	296.052	296.052	绿
3801	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南农#061-06-16洪北#2B	400	213.527	213.527	绿
3802	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南农#061-06-11-04洪北#3TB	400	276.722	276.722	绿
3803	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南农#061-06-06-01洪北#1B	400	247.019	247.019	绿
3804	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#053-28-20南村洪西村#4TB	400	264.227	264.227	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3805	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#046-05南村洪东#5TB	400	318.072	318.072	绿
3806	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南农#042-08姜家寨村#2TB	400	264.313	264.313	绿
3807	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南农#042-08-06南村姜家寨村#3TB	400	259.229	259.229	绿
3808	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南农#042-07-07南村姜家寨4TB	400	248.691	248.691	绿
3809	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南农#042-07-01姜家寨#1B	200	154.437	154.437	绿
3810	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南农#042-05-03南村姜家寨#5TB	400	229.696	229.696	绿
3811	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南农#033-21-01南村洪中#6TB	400	270.34	270.34	绿
3812	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南农#033-16-02南村洪中村7TB	400	208.495	208.495	绿
3813	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南农#033-07-01南村洪中村#8TB	400	243.784	243.784	绿
3814	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南农#032南村洪中#5TB	400	205.928	205.928	绿
3815	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#028-92北顶子村井#2TB	100	78.4557	78.4557	绿
3816	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#028-84-07-16北顶子井#1TB	200	156.819	156.819	绿
3817	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#028-46-09-14-13洪西村井#3TB	200	160.561	160.561	绿
3818	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南农#028-33-32-05洪中村井#2TB	200	156.88	156.88	绿
3819	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南农#028-25-06洪中村井#1TB	400	314.014	314.014	绿
3820	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#027-西05-11-04大西#2TB	400	313.204	313.204	绿
3821	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#027-西05-11-03-16南村大西#4TB	200	160.887	160.887	绿
3822	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#027-西05-08-06大中村#2TB	400	228.743	228.743	绿
3823	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#027-西05-03-01-10南村大东#3TB	400	282.969	282.969	绿
3824	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#027-西05-03-01-03大东#2TB	400	194.25	194.25	绿
3825	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#027-西05-03-01-03-北06南村大东#4TB	400	259.603	259.603	绿
3826	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#027-东11南村三城村#4TB	750	504.263	504.263	绿
3827	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#027-东08南村三城村#1TB	630	521.825	521.825	绿
3828	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#027-东04-01南村三城村#2TB	630	541.237	541.237	绿
3829	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#027-东03-04南村三城#5TB	630	495	495	绿
3830	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南农#027-东01-南02南村三城村#6TB	400	328.742	328.742	绿
3831	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南农#022-10-01西南街#2TB	400	363.549	363.549	绿
3832	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南农#022-05南村西南街#4TB	630	523.336	523.336	绿
3833	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南农#022-01-08南村洪北#5TB	400	154.784	154.784	绿
3834	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南农#011-11大西村#1TB节能	200	123.262	123.262	绿
3835	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	南农#011-06-06大中村#3TB	400	208.346	208.346	绿
3836	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西线#172-北04-01-10南村亭一村#3TB	400	258.953	258.953	绿
3837	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#83南村大高庄7TB	400	325.99	325.99	绿
3838	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#246吴家口#1TB	400	166.445	166.445	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3839	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#246-01-05吴家口村井#1TB	200	157.753	157.753	绿
3840	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#246-005吴家口#2TB	400	248.41	248.41	绿
3841	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#243-07南村西庵村#2TB	200	49.5464	49.5464	绿
3842	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#240西庵#1B	200	27.4474	27.4474	绿
3843	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#231-西05南村朱王花园#2TB	200	30.0722	30.0722	绿
3844	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#229-02朱王花园村#1TB	100	2.6021	2.6021	绿
3845	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#218-06马家花园#1TB节能	200	29.6309	29.6309	绿
3846	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#218-05-北03-06南村马家花园村#2TB	400	220.722	220.722	绿
3847	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#211-10南村小亭兰村#2TB	200	36.2371	36.2371	绿
3848	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#211-09小亭兰#1B	125	98	98	绿
3849	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#192-05亭二#1TB	160	128.846	128.846	绿
3850	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#188亭二村#2TB	400	280.501	280.501	绿
3851	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#188-04南村亭二村#3TB	400	153.196	153.196	绿
3852	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#184-08南村亭一村#1TB	400	258.375	258.375	绿
3853	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#183-07南村亭一#5TB	200	99.0103	99.0103	绿
3854	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#183-02-02南村亭一#4TB	200	112.907	112.907	绿
3855	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#179亭一#2TB	400	154.21	154.21	绿
3856	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#179-南39-01-2黄丘#1TB	400	283.724	283.724	绿
3857	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#173亭兰公变#1TB	315	229.621	229.621	绿
3858	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#172南26-13-02南村吴家屯村#3TB	200	72.3732	72.3732	绿
3859	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#172-南8+2亭四#3TB	200	28.4186	28.4186	绿
3860	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#172-南39-07黄丘#2TB	400	235.569	235.569	绿
3861	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#172-南26-17吴家屯#1TB	100	8.4845	8.4845	绿
3862	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#172-南26-06-02南村吴家屯#4TB	400	194.639	194.639	绿
3863	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#172-南07-西19亭三#2TB	200	28.5237	28.5237	绿
3864	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#172-南07-西18-05南村亭三村#3TB	400	87.1546	87.1546	绿
3865	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#172-南07-西14-03亭三#1TB	400	180.279	180.279	绿
3866	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#172-南07-西07-亭四村#1TB	400	165.27	165.27	绿
3867	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#172-南06亭四#2TB	400	198.443	198.443	绿
3868	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#172-南04-02南村亭四村#4TB	400	43.9485	43.9485	绿
3869	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#171-02亭兰公变#2TB	400	168.505	168.505	绿
3870	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#165-南03-01亭四村井#1TB	200	157.075	157.075	绿
3871	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#147南村朱家庄#5TB	400	289.186	289.186	绿
3872	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#146-17朱家庄村#2TB	400	252.313	252.313	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3873	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#146-15南村朱家庄4TB	630	373.404	373.404	绿
3874	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#146-08南村朱家庄村#3TB	400	267.753	267.753	绿
3875	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭西#146-01朱家庄村#1TB	200	24.9856	24.9856	绿
3876	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东105-24-3-5小庞庄#5TB	400	209.41	209.41	绿
3877	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#88-06大高庄#5TB	200	156.726	156.726	绿
3878	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#83-南05大高庄村#2TB	315	117.34	117.34	绿
3879	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#70-13-11南村小高庄村#3TB	400	321.827	321.827	绿
3880	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#126河上庄村井#1TB	200	158.229	158.229	绿
3881	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#105-62南村小洪兰村#1TB	200	155.532	155.532	绿
3882	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#105-54南村小洪兰村#2TB	400	312.134	312.134	绿
3883	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#105-53-03南村小洪兰村#3TB	400	320.175	320.175	绿
3884	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#105-45-16南村范家屯#3TB	400	162.206	162.206	绿
3885	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#105-45-14范家屯村#2TB	400	217.99	217.99	绿
3886	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#105-45-08范家屯村#1TB节能	400	236.305	236.305	绿
3887	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#105-26-12江家庄#2TB	200	28.7649	28.7649	绿
3888	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#105-26-05江家庄#1TB	200	37.9526	37.9526	绿
3889	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#105-23-15南村江家庄#3TB	200	8.6289	8.6289	绿
3890	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#105-22-14南村小庞庄#4TB	200	93.1443	93.1443	绿
3891	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#105-22-06小庞庄#1B	400	242.01	242.01	绿
3892	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#105-22-04小庞庄#3TB	200	17.2041	17.2041	绿
3893	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#105-21小庞庄#2TB	80	63.0608	63.0608	绿
3894	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#105-14-15南村河上庄村#3TB	400	74.466	74.466	绿
3895	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#105-14-03河上庄村#2TB	400	116.59	116.59	绿
3896	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#105-12河上庄#1TB	200	46.3814	46.3814	绿
3897	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#105-09-东05南村大庞庄村#3TB	400	91.134	91.134	绿
3898	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#105-09-东02大庞庄#2TB	400	161.536	161.536	绿
3899	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#105-09-东02大庞庄#1B	200	52.6351	52.6351	绿
3900	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#093-05南村大高庄村#8TB	400	315.309	315.309	绿
3901	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#093-04大高庄#3TB	400	297.041	297.041	绿
3902	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#083-南13-05大高庄#4TB	400	265.526	265.526	绿
3903	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#083-南11-02大高庄#1TB	500	211.027	211.027	绿
3904	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#083-11大高庄村#6TB	400	200.429	200.429	绿
3905	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#070-13-04南村小高庄村2TB	400	292.124	292.124	绿
3906	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	南亭东#070-13-02小高庄村#1TB	400	150.932	150.932	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3907	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	南京路公变#1TB	400	344.726	344.726	绿
3908	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	南京中线#14-23-1-2武装部公变3TB	400	344.445	344.445	绿
3909	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	南京中#14-25-1武装部公变#2B	250	205.34	205.34	绿
3910	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	南京中#14-16杆云峡街公变#1TB	200	168.358	168.358	绿
3911	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	华青北环网#2站#4三城#8B	630	557.65	557.65	绿
3912	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	华青北环网#2站#4-8三城#7TB	200	158.697	158.697	绿
3913	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	华青北环网#2-7三城#3TB	400	246.573	246.573	绿
3914	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	华青北书香门第#1B	630	497.835	497.835	绿
3915	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	华青北#40-8-1姜家埠小区#2XB	400	319.625	319.625	绿
3916	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	半岛路公变#1B（合同能源）1	400	313.402	313.402	绿
3917	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	十里堡南#2TB	400	224.924	224.924	绿
3918	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	十里堡东北#6TB	400	189.023	189.023	绿
3919	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	十里堡#7TB	200	157.452	157.452	绿
3920	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	医官庄北2TB	200	77.0227	77.0227	绿
3921	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区沙线#环网1站海信城公变#4B	800	649.34	649.34	绿
3922	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区沙线#环网1站海信城公变#3B	800	665.113	665.113	绿
3923	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区沙线#环网1站海信城公变#2B	800	654.866	654.866	绿
3924	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区沙线#环网1站海信城公变#1B	800	649.918	649.918	绿
3925	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区沙线#海信城二期南区#6B	800	640.99	640.99	绿
3926	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区沙线#海信城二期南区#5B	800	663.031	663.031	绿
3927	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区工线#8铂金府#2XB	800	627.25	627.25	绿
3928	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区工线#8城东2号充电桩#2XB	630	510.474	510.474	绿
3929	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区工线#8城东2号充电桩#1XB	630	493.608	493.608	绿
3930	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区工线#5铂金府#3XB	800	627.25	627.25	绿
3931	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区工线#39-06职教中心西#2B	200	162.243	162.243	绿
3932	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区工线#38-01天福现河#4B	315	257.088	257.088	绿
3933	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区工线#37-10姜家庄村#1B	200	144.693	144.693	绿
3934	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区工线#36天福花园#6B	800	666.573	666.573	绿
3935	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区工线#36天福花园#5B	630	493.988	493.988	绿
3936	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区工线#35杆天府现河#3B	800	672.856	672.856	绿
3937	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区工线#35-11-04粮油小区#1B	250	206.59	206.59	绿
3938	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区工线#35-02天府现河#2B	630	513.946	513.946	绿
3939	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区工线#35-02天府现河#1B	630	518.078	518.078	绿
3940	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区工线#34-08职教中心东#1B	200	170.21	170.21	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3941	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区工线#23-03-13华山路公变2XB	400	319.418	319.418	绿
3942	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区工线#22-08海尔首府#2TB	500	448.041	448.041	绿
3943	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区工线#22-08海尔首府#1TB	630	537.179	537.179	绿
3944	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区工线#22-03-13-04华山路公变#1TB	400	333.521	333.521	绿
3945	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区工线#17杆海尔首府#8B	630	524.371	524.371	绿
3946	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区工线#17杆海尔首府#6B	1250	1043.34	1043.34	绿
3947	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区工线#17杆姜家庄1XB	400	280.479	280.479	绿
3948	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区工线#07铂金府公变1XB	630	536.763	536.763	绿
3949	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区南线#32-07衡山路公变2XB	400	326.67	326.67	绿
3950	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区北线#47-01#粮建小区1B	200	166.285	166.285	绿
3951	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区北线#14-12小十里村#1B	315	268.726	268.726	绿
3952	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区北线#14-12小十里东#2TB	400	341.624	341.624	绿
3953	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区北线#10金海花园#2B	400	334.829	334.829	绿
3954	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区北线#08金海花园#1B	400	341.052	341.052	绿
3955	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区北线#04鑫海花园#1B	315	257.975	257.975	绿
3956	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区东线#17店前东#3XB	400	234.134	234.134	绿
3957	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区东线#14#店前#2XB	400	286.278	286.278	绿
3958	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	区东线#08店前#1XB	400	274.175	274.175	绿
3959	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	北黄家三台区	400	199.946	199.946	绿
3960	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	北郊线环网#1站金润华府二期4B	630	510.784	510.784	绿
3961	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	北郊线环网#1站金润华府二期3B	630	507.753	507.753	绿
3962	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	北郊线环网#1站金润华府二期2B	630	499.443	499.443	绿
3963	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	北郊线环网#1站金润华府二期1B	630	501.794	501.794	绿
3964	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	北郊线#71杆上李元5TB	200	50.7835	50.7835	绿
3965	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	北郊线#71杆上李元#2B	400	241.111	241.111	绿
3966	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	北郊线#71-4-1杆上李元1TB	400	145.179	145.179	绿
3967	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	北郊线#71-20-7李家莹3XB	400	314.686	314.686	绿
3968	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	北郊线#71-20-3梨沟4TB	200	32.6082	32.6082	绿
3969	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	北郊线#71-20-14-6杆两髻山齐东翰府3XB	250	197.32	197.32	绿
3970	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	北郊线#71-20-14-6杆两髻山齐东翰府1XB	500	408.652	408.652	绿
3971	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	北郊线#71-20-14-2-4李家莹2TB	400	314.531	314.531	绿
3972	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	北郊线#179-50-乔家4TB	400	216.19	216.19	绿
3973	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	北郊线#179-42乔家5TB	400	86.4381	86.4381	绿
3974	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	北郊线#179-31-5北台2TB	400	234.722	234.722	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
3975	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	北郊#87官地#1B	200	153.79	153.79	绿
3976	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	北郊#71-27-5-5杆梨沟#3TB	400	222.344	222.344	绿
3977	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	北郊#71-25梨沟#2B	400	213.728	213.728	绿
3978	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	北郊#71-24-2-5梨沟#1TB	400	264.969	264.969	绿
3979	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	北郊#71-20-14-李家莹#1B	400	156.83	156.83	绿
3980	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	北郊#71-20-14-6-13两髻山公变#1XB	315	246.866	246.866	绿
3981	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	北郊#67杆上李元#3TB	200	55.6041	55.6041	绿
3982	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	北郊#59-6下李元#2B	400	161.534	161.534	绿
3983	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	北郊#176-58-1-乔家2B	200	109.827	109.827	绿
3984	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	北郊#176-46-1乔家1B	200	25.8887	25.8887	绿
3985	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	北郊#176-35乔家#3TB	400	274.953	274.953	绿
3986	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	北郊#176-33-北台#1B	400	213.629	213.629	绿
3987	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	北郊#176-31-4杆潘家#1TB	200	40.0227	40.0227	绿
3988	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	北郊#176-23-2店上#1B	200	161.495	161.495	绿
3989	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	北郊#158-18杆东公沙#1TB	315	118.701	118.701	绿
3990	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	北郊#156-3杆南公沙#1TB	200	46.1278	46.1278	绿
3991	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	北郊#102-3-5-王家庄1TB	400	174.19	174.19	绿
3992	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	北郊#102-10桃源洞#2B	200	41.4825	41.4825	绿
3993	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	北郊#102-10-12杆桃源洞#1TB	400	186.951	186.951	绿
3994	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	北赵家三台区	400	234.499	234.499	绿
3995	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	北窝洛子西南#5TB	200	103.695	103.695	绿
3996	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	北洼子综合2	200	35.5381	35.5381	绿
3997	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	北柳圈村机井通1TB	100	79.1392	79.1392	绿
3998	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	北张家丘北	400	43.9959	43.9959	绿
3999	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	北张家#3TB	400	105.951	105.951	绿
4000	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	北工#08-11南村沽河新城小区#4XB	315	255.206	255.206	绿
4001	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	北工#08-11南村沽河新城小区#3XB	400	322.804	322.804	绿
4002	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	北工#08-11南村沽河新城小区#2XB	630	508.309	508.309	绿
4003	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	北工#08-11南村沽河新城小区#1XB	630	510.507	510.507	绿
4004	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	北工#016-05水尚明珠小区#4B	630	500.388	500.388	绿
4005	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	北工#016-05水尚明珠小区#3B	630	505.707	505.707	绿
4006	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	北工#016-05水尚明珠小区#2B	630	498.705	498.705	绿
4007	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	北工#016-05水尚明珠小区#1B	630	503.357	503.357	绿
4008	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	北官庄1TB	400	198.499	198.499	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4009	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	北塘#2TB	400	122.627	122.627	绿
4010	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	北农东海路公变	400	313.637	313.637	绿
4011	青岛	平度	35kV南村变电站35kV南村变电站	南村供电所	北农#12-7南村银河锦绣城小区#1XB	500	395.711	395.711	绿
4012	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	北京东线环网#2站金色家园祥庭2B	800	636.33	636.33	绿
4013	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	北京东线环网#2站金色家园祥庭1B	630	500.742	500.742	绿
4014	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	北京东#34-2金润华府公变2XB	1600	1293.77	1293.77	绿
4015	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	北京东#34-2金润华府公变1XB	1600	1279.22	1279.22	绿
4016	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前西#90西河南#1B	200	38.767	38.767	绿
4017	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前西#90西河北#2TB	200	51.466	51.466	绿
4018	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前西#77-09小召北#2TB	200	53.6804	53.6804	绿
4019	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前西#77-06-06小召#3TB	200	82.8619	82.8619	绿
4020	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前西#77-04小召南#1B	200	131.755	131.755	绿
4021	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前西#70-05王刘村#1TB	400	175.784	175.784	绿
4022	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前西#58-14南郭家北#1B	315	144.544	144.544	绿
4023	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前西#58-13-南03南郭家南#2TB	200	62.3093	62.3093	绿
4024	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前西#58-13-01-11南郭家西#3TB	200	70.1443	70.1443	绿
4025	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前西#58-01-05白家庄#1TBZ	200	34.4866	34.4866	绿
4026	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前西#43-14-06白家岭#3TB	200	95.9381	95.9381	绿
4027	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前西#39-09白家岭北#2TB	200	99.8928	99.8928	绿
4028	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前西#39-06白家岭南#1BZ	400	317.493	317.493	绿
4029	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前西#24+1刘家庄子#1TB	200	25.3134	25.3134	绿
4030	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	前牛4TB	400	51.8763	51.8763	绿
4031	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	前湾上综合	400	313.804	313.804	绿
4032	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	前洼八台区	400	242.466	242.466	绿
4033	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	前洼七台区	400	316.977	316.977	绿
4034	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前楼公变南#1TB	400	344.367	344.367	绿
4035	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	前朱毛西综合	400	212.68	212.68	绿
4036	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	前张家2TB	400	198.697	198.697	绿
4037	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#96董家小庄西#1B	200	27.8897	27.8897	绿
4038	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#96-09董家小庄东#2TB	400	194.478	194.478	绿
4039	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#79丁家庄子南#1B	200	22.2546	22.2546	绿
4040	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#78-10丁家庄子北#2TB	630	255.996	255.996	绿
4041	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#62+1-04范家庄子#1TB	400	263.113	263.113	绿
4042	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#51-48兰科东#1B	200	137.551	137.551	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4043	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#51-47+1-10兰科西#2TB	400	289.217	289.217	绿
4044	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#51-37-22马台南#2TBZ	400	146.225	146.225	绿
4045	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#51-37-19-06马台北#1TBX	400	241.963	241.963	绿
4046	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#51-37-12-8狮子口#2TB	200	89.8784	89.8784	绿
4047	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#51-37-12+1狮子口#1TB	200	47.5134	47.5134	绿
4048	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#51-27-11赵家庄子#1B	400	240.103	240.103	绿
4049	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#51-19-16前官庄#2TB	200	73.7113	73.7113	绿
4050	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#51-19-10前官庄#1TB	315	123.26	123.26	绿
4051	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#45-7-18前楼东#4TB	200	116.854	116.854	绿
4052	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#45-7-12-5前楼西#3TB	200	56.9278	56.9278	绿
4053	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#42-38-02高家庄#1TB	200	53.4268	53.4268	绿
4054	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#42-29-23白里东#2TB	200	22.1835	22.1835	绿
4055	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#42-29-11白里#1B	200	23.0247	23.0247	绿
4056	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#42-29-10-3白里西#3TB	400	184.124	184.124	绿
4057	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#42-29-04-5白里#4TB	200	35.1134	35.1134	绿
4058	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#42-14-09尹家楼北#2TB	200	88.8742	88.8742	绿
4059	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#42-13尹家楼#1B	400	202.526	202.526	绿
4060	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#42-13-04尹家楼#3TB	200	86.6639	86.6639	绿
4061	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#42-06-13前楼北#2TB	200	49.3258	49.3258	绿
4062	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#42-06-04前楼南#1B	250	68.5526	68.5526	绿
4063	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#25-05前楼公变北#2TB	630	523.314	523.314	绿
4064	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#108-06董家小庄#3TB	200	70.6495	70.6495	绿
4065	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前南#042-39高家庄#2B	200	132.865	132.865	绿
4066	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前北乙#40-19姜家庄子4TB	200	26.7113	26.7113	绿
4067	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前北乙#19-4于家庄子#1TB(合同能源)1	400	248.272	248.272	绿
4068	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	前北#24-72-北14前小河子东#2TB	200	139.456	139.456	绿
4069	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	前北#24-72-北07前小河子#1B	200	63.3299	63.3299	绿
4070	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	前北#24-68-12前南营#1BZ	200	152.9	152.9	绿
4071	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	前北#24-68-04-06大南营#1TB	200	40.6289	40.6289	绿
4072	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	前北#24-61-04程家庄#1BZ	400	133.65	133.65	绿
4073	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	前北#24-37-09佘家屯#1TB	400	49.7113	49.7113	绿
4074	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	明村供电所	前北#24-21-15大郑家#1TB	400	0	0	红
4075	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前北#19-08张刘村#1TB	200	38.2845	38.2845	绿
4076	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前北#18-85-09-05巡栈西#2TB	400	216.979	216.979	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4077	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前北#18-83-09田良卜#1B	200	32.167	32.167	绿
4078	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前北#18-80-08#韩家屋子南#2TB	400	219.843	219.843	绿
4079	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前北#18-80-02韩家屋子#1B	400	198.239	198.239	绿
4080	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前北#18-69-05赵家屋子东#1B	200	23.0371	23.0371	绿
4081	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前北#18-56-06柳行东#2TB	200	20.1887	20.1887	绿
4082	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前北#18-55柳行西#1B	630	478.686	478.686	绿
4083	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前北#18-47荒草岭#1Bz	200	45.732	45.732	绿
4084	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前北#18-24-08姜家庄子东#2TBX	200	92.4237	92.4237	绿
4085	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前北#18-24-05姜家庄子中#3TB	200	83.699	83.699	绿
4086	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前北#18-24-02姜家庄子西#1B	200	66.767	66.767	绿
4087	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前北#18-12-19元家庄西#2TB	200	162.602	162.602	绿
4088	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前北#18-12-10元家庄东#1B	315	211.577	211.577	绿
4089	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前北#18-07+1-04于家庄子东#2TB	200	152.825	152.825	绿
4090	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	前于家3台区	200	96.8907	96.8907	绿
4091	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前东#115-10马户顶#2TB（合同能源）1	400	304.173	304.173	绿
4092	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前东#08-82马户顶东#1TB	400	317.33	317.33	绿
4093	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前东#08-59-02殷家庄子#3TB	200	66.9402	66.9402	绿
4094	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前东#08-56-16殷家庄子东#2TB	200	60.3392	60.3392	绿
4095	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前东#08-56-07殷家庄子西#1TBX	630	403.93	403.93	绿
4096	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前东#08-50-3马地北#1BZ	200	158.05	158.05	绿
4097	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前东#08-50-12马地南#2TB	200	67.567	67.567	绿
4098	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	前东#08-14-008后楼#1TB	400	207.245	207.245	绿
4099	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	前三甲#3TB	400	66.9938	66.9938	绿
4100	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	刘戈庄#3TB	400	128.194	128.194	绿
4101	青岛	平度	35kV前楼变电站35kV前楼变电站	明村供电所	刘家庄子#2TB	400	144.629	144.629	绿
4102	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	刘家小庄三台区	200	161.856	161.856	绿
4103	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷水线#二贞台南#3TB	400	261.27	261.27	绿
4104	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷水线#东沟北#2TB	200	104.285	104.285	绿
4105	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷水线#77-27-4吕戈庄南#5TB	400	90.1402	90.1402	绿
4106	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷水线#54-7沽西村#1TB	400	127.526	127.526	绿
4107	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷水线#49-15寨子西#2TB	400	248.68	248.68	绿
4108	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷水线#49-08-04寨子东#1TB	200	3.7423	3.7423	绿
4109	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷水线#48-8岚前北#2TB	400	222.895	222.895	绿
4110	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷水线#35-7东淖泥沟村#1TB	400	222.635	222.635	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4111	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷水线#32-2南沟#1TB	400	188.076	188.076	绿
4112	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷水线#30南沟东#2TB	200	62.2907	62.2907	绿
4113	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷水线#21-20西淖泥沟东#1TB	400	171.332	171.332	绿
4114	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷水线#21-12西淖泥沟西#2TB	400	0	0	红
4115	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷水线#21-06-04西沟井井通北#1TB	200	156.814	156.814	绿
4116	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷水线#068-09二贞台西#1B	200	81.5278	81.5278	绿
4117	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷水线#068-020二贞台东#2TB	200	162.039	162.039	绿
4118	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷水线#068-020-008大桑园#1TB	200	29.0515	29.0515	绿
4119	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷水线#068-020-008大桑元南#2TB	200	29.9031	29.9031	绿
4120	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷水线#068-017吕戈庄村西#3TB	400	73.0866	73.0866	绿
4121	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷水线#068-012吕戈庄中#2TB	400	38.1876	38.1876	绿
4122	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷水线#068-008吕戈庄东中#4TB	400	67.8103	67.8103	绿
4123	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷水线#068-004吕戈庄东#1TB	315	132.891	132.891	绿
4124	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷水线#039-002岚前#1TB	400	228.814	228.814	绿
4125	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷水线#021-008-009小桑园村#1B	200	39.6206	39.6206	绿
4126	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#窦戈庄西#4TB	400	36.8701	36.8701	绿
4127	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#小刘戈庄#1TB(合同能源)1	400	62.7381	62.7381	绿
4128	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#后高戈庄#1TB（合同能源）1	400	0	0	红
4129	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#后南埠村东#3TB	315	48.5567	48.5567	绿
4130	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#前高戈庄西#4TB	400	265.167	265.167	绿
4131	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#98-24-14同戈庄村西#3TB	400	194.012	194.012	绿
4132	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#98-09-15大刘戈庄村西中#5TB	400	45.5361	45.5361	绿
4133	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#88-09前高戈庄南#1TB	200	141.07	141.07	绿
4134	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#82-32十甲村南#2TB	400	226.763	226.763	绿
4135	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#82-26-9后高戈庄北#4TB	400	68.9794	68.9794	绿
4136	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#82-15-20-07庙头北#3TB	400	318.211	318.211	绿
4137	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#82-15-11-08后高戈庄西#3TB	200	12.2062	12.2062	绿
4138	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#81-15-11-4-1后高戈庄西#2B	630	107.0619	107.062	绿
4139	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#80-28十甲#1TB	400	62.3175	62.3175	绿
4140	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#56-9大刘戈庄南#7TB	400	282.054	282.054	绿
4141	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#56-15大刘戈庄北#6TB	400	102.214	102.214	绿
4142	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#55-10前头南#2TB	630	437.083	437.083	绿
4143	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#54-3大代家庄北#2TB	400	305.46	305.46	绿
4144	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#43-1前头北#1TB	400	231.184	231.184	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4145	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#43-17前头西#4TB	200	158.763	158.763	绿
4146	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#38-9前头东#7TB	400	159.814	159.814	绿
4147	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#34前头南#3TB	200	159.959	159.959	绿
4148	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#22-8-7后南埠#4TB	400	87.0722	87.0722	绿
4149	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#14-01后南埠井井通#2TB	200	156.85	156.85	绿
4150	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#126-25-13-07辛庄村中#3TB	400	172.897	172.897	绿
4151	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#120-15-10-南7岚西#4TB	400	219.093	219.093	绿
4152	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#120-15-10-北7岚西#3TB	200	58.0701	58.0701	绿
4153	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#118-25岚西村东#2TB	400	232.953	232.953	绿
4154	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#118-16岚西西#1TB	400	190.86	190.86	绿
4155	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#118-05-05窦戈庄西#1TB	400	195.214	195.214	绿
4156	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#117-05-13窦戈庄村东#2TB	400	81.8639	81.8639	绿
4157	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#112-05窦戈庄南#3TB	400	132.567	132.567	绿
4158	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#104-11小刘戈庄西#2TB	400	206.562	206.562	绿
4159	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#096-07大刘戈庄北#3TB	400	284.33	284.33	绿
4160	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#093-08-20大刘戈庄西#2TB	200	60.3299	60.3299	绿
4161	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#093-08-07-05大刘戈庄南#4TB	400	231.202	231.202	绿
4162	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#085-12前高戈庄中#3TB	200	72.1691	72.1691	绿
4163	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#081-15-21庙头村北#1TB	400	242.478	242.478	绿
4164	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#081-15-19-4庙头南#2TB	200	104	104	绿
4165	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#081-15-07-08前高戈庄北#2TB	400	189.153	189.153	绿
4166	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#071-03冷戈庄（崔冷路）#3TB	400	297.773	297.773	绿
4167	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#056冷戈庄（院西）#5TB	200	47.7443	47.7443	绿
4168	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#043-02前头(西北)#5TB	200	159.577	159.577	绿
4169	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#016-62辛庄南#1B	200	78.3175	78.3175	绿
4170	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#016-40-10辛庄北#2TB	200	32.2289	32.2289	绿
4171	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#016-23-8-08同戈庄村西#2TB	400	71.6144	71.6144	绿
4172	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#016-06-09后南埠南#2B	400	200.717	200.717	绿
4173	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#014-03-21-12同戈庄#1TB	200	28.866	28.866	绿
4174	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#014-03-21-04-04-05大代家庄#1TB	630	278.722	278.722	绿
4175	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄线#014-03-04-08-02后南埠村北#1TB	200	46.8619	46.8619	绿
4176	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷戈庄#大刘戈庄(中)#1TB（合同能源）1	400	158.314	158.314	绿
4177	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线东葛家庄#092-023-008北#3TB	200	28.9629	28.9629	绿
4178	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#逄戈庄#1TB(合同能源)2	200	92.7588	92.7588	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4179	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#96-1小城西北#1B	200	61.4103	61.4103	绿
4180	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#96-06小城西南#2TB	400	225.617	225.617	绿
4181	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#88-41冷戈庄东南#6TB	400	83.3113	83.3113	绿
4182	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#88-41-11-8朱诸路北#4TB	400	291.184	291.184	绿
4183	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#87-039西-021-021东-009逢戈庄南#2TB	200	149.749	149.749	绿
4184	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#87-021东-06-05门戈庄西#4TB	200	157.057	157.057	绿
4185	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#82-19-9沟东村西#2TB	400	39.1031	39.1031	绿
4186	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#81-12-11沟东#1B	200	57.7732	57.7732	绿
4187	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#80-6-15西王戈庄南#1TB	400	38.5959	38.5959	绿
4188	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#80-28-5东王戈庄东#3B	400	152.324	152.324	绿
4189	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#71-13崔冷路公变#1TB	315	161.227	161.227	绿
4190	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#71-10-北21沙北头#1B	400	135.326	135.326	绿
4191	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#68-31-2岚后东#1TB	400	191.175	191.175	绿
4192	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#68-31-19冷东庄井井通中#2TB	200	156.856	156.856	绿
4193	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#68-23-2岚后西#2TB	200	4.5113	4.5113	绿
4194	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#68-10-05朱诸路公变#3TB	400	333.361	333.361	绿
4195	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#37-1沙北头西#2TB	400	236.812	236.812	绿
4196	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#159-5大城西北#6TB	400	174.402	174.402	绿
4197	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#114-15-06大城西东#5TB	400	37.068	37.068	绿
4198	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#114-14东葛家庄#1TB(合同能源)2	200	87.0206	87.0206	绿
4199	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#105-009大城西北#2TB	400	47.6423	47.6423	绿
4200	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#104-9套里村东#2TB	400	40.6804	40.6804	绿
4201	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#103门戈庄东#5TB	400	228.381	228.381	绿
4202	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#102-018大城西东#4TB	400	59.9918	59.9918	绿
4203	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#102-012大城西村中#3TB	400	191.802	191.802	绿
4204	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#102-005大城西西#1TB	200	42.2021	42.2021	绿
4205	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#092-023-10门戈庄西#1TB	400	182.345	182.345	绿
4206	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#092-023-007东葛家庄南#2TB	200	28.584	28.584	绿
4207	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#092-011-005门戈庄中#3TB	400	65.268	65.268	绿
4208	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#092-007-004门戈庄东#2TB	400	108.74	108.74	绿
4209	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#080-34-北11东王戈庄井井通西#2TB	100	78.4124	78.4124	绿
4210	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#080-34-06-13东王戈庄井井通东#1TB	100	78.5856	78.5856	绿
4211	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#080-034东王戈庄北#2TB	400	4.1546	4.1546	绿
4212	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#080-028-004东王戈庄西#1B	400	58.8454	58.8454	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4213	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#080-006-19西王戈庄北#2TB	315	129.247	129.247	绿
4214	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#077-025套里村#1TB	400	62.9732	62.9732	绿
4215	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	冷东线#071-21-06-04冷东庄#2TB	200	25.2577	25.2577	绿
4216	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	冯戈庄西	400	58.6309	58.6309	绿
4217	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	冢西#3TB	400	75.2825	75.2825	绿
4218	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	冢东#3TB	400	24.4021	24.4021	绿
4219	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#西仁兆村东南#9TB	200	84.9072	84.9072	绿
4220	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#西仁兆广场#2TB	400	234.932	234.932	绿
4221	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#毛庄西#2TB	400	217.501	217.501	绿
4222	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#94-15南沙窝东#3TB	400	35.8866	35.8866	绿
4223	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#94-04南沙窝西#1TB	400	92.9072	92.9072	绿
4224	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#94-01-08路东#1TB	400	178.293	178.293	绿
4225	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#88-07小赵家#1TB	400	168.66	168.66	绿
4226	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#72-12前王庄#2TB	400	128.747	128.747	绿
4227	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#65-13-04斜庄北#2TB	400	72.6351	72.6351	绿
4228	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#65-10-06斜庄西#3TB	200	22.4124	22.4124	绿
4229	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#42-4南仁兆北#3TB	630	278.313	278.313	绿
4230	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#42-1南仁兆西#1B	400	302.902	302.902	绿
4231	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#42-11-2南仁兆东#5TB	400	138.737	138.737	绿
4232	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#36西仁兆西北#8TB	400	319.414	319.414	绿
4233	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#31-05西仁兆广场#2TB	400	313.402	313.402	绿
4234	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#169-9于家疃西#2TB	200	143.365	143.365	绿
4235	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#169-14-6毛庄(东)#1TB（合同能源）1	400	204.852	204.852	绿
4236	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#169-020毛庄村北#4TB	400	94.8814	94.8814	绿
4237	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#167-13五道口北#3TB	400	57.8918	57.8918	绿
4238	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#167-04-13五道口南#4TB	400	234.428	234.428	绿
4239	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#164李家疃#1TB(合同能源)2	200	100.347	100.347	绿
4240	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#153高村西#4TB	400	163.971	163.971	绿
4241	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#153-12毛庄南#3TB	200	21.567	21.567	绿
4242	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#146高村北#3TB	400	101.027	101.027	绿
4243	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#141-1-5五甲南#2TB	400	222.313	222.313	绿
4244	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#138-073南胡家庄南#2TB	400	175.526	175.526	绿
4245	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#13-13西仁兆东#1TB	400	256.016	256.016	绿
4246	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#129-023-004五道口西#2TB	400	140.93	140.93	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4247	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#129-001-006于家疃#1TB	400	91.6866	91.6866	绿
4248	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#127-008李家疃东#2TB	400	65.0454	65.0454	绿
4249	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#121-002-009代王疃南#2TB	630	283.083	283.083	绿
4250	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#121-002-001代王疃北#1B	400	156.196	156.196	绿
4251	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#112-25拐坊#1TB	400	178.68	178.68	绿
4252	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#112-16高村南#2TB	400	71.3897	71.3897	绿
4253	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#112-007高村#1TB	400	192.276	192.276	绿
4254	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#103-045南胡家庄北#1B	200	142.876	142.876	绿
4255	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#098-002官路村#1TB	400	30.9526	30.9526	绿
4256	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#089-11韩家疃#1TB	630	118.196	118.196	绿
4257	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#089-001-010南沙窝东#2TB	200	31.4928	31.4928	绿
4258	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#086-003王家五甲#1TB	400	196.563	196.563	绿
4259	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#081-018迟家疃南#2TB	630	234.887	234.887	绿
4260	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#081-009迟家疃北#1B	200	39.7443	39.7443	绿
4261	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#071-016斜庄南#1B	400	168.165	168.165	绿
4262	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#071-008-001王家埠#1TB	400	75.0206	75.0206	绿
4263	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#069-002前王家庄#1TB	400	172.823	172.823	绿
4264	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#045-02鸿运商城小区#1B	400	322.165	322.165	绿
4265	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	农西线#001-16五道口东#1TB	400	202.767	202.767	绿
4266	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	内环西线19-22-7-2大十里#4TB	400	139.777	139.777	绿
4267	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	内环西线#5上城府第#8XB	500	399.84	399.84	绿
4268	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	内环西线#5上城府第#7XB	500	403.026	403.026	绿
4269	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	内环西线#5上城府第#5XB	500	401.804	401.804	绿
4270	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	内环西线#5上城府第#3XB	500	402.423	402.423	绿
4271	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	内环西线#5上城府第#2XB	500	401.912	401.912	绿
4272	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	内环西线#5上城府第#1XB	500	401.912	401.912	绿
4273	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	内环西线#5上城府第#10XB	630	518.949	518.949	绿
4274	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	内环西线#5上城府第#13XB	500	417.577	417.577	绿
4275	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	内环西线#5上城府第#12XB	630	507.732	507.732	绿
4276	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	内环西线#5上城府第#11XB	630	504.351	504.351	绿
4277	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	内环西线#5上城府第#09XB	500	401.278	401.278	绿
4278	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	内环西线#28-2-1小洼充电桩#1XB	630	515.031	515.031	绿
4279	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	内环西线#19-08-北13大十里村#1B	400	160.173	160.173	绿
4280	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	内环西线#19-08-11—11大十里#2B	200	61.0103	61.0103	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4281	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	内环西线#11东阁青啤公变#1B	500	411.992	411.992	绿
4282	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	内环西线#06东阁充电桩#1XB	630	494.041	494.041	绿
4283	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	内环西线#02大十里#1TB	315	254.338	254.338	绿
4284	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	内环东线公路局分支线#2杆3TB	200	160.524	160.524	绿
4285	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	内环东线#28-09杆东方明珠2号公变	500	403.969	403.969	绿
4286	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	内环东线#28-09东方明珠3号公变	500	393.098	393.098	绿
4287	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	内环东线#28-08-03小洼南#1B	315	249.962	249.962	绿
4288	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	内环东线#19-15-07-04城东埠#4TB	400	328.773	328.773	绿
4289	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	内环东线#19-01交通局公变1B	500	418.969	418.969	绿
4290	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰西线#19-7-5张家营#2TB	200	139.464	139.464	绿
4291	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰西张家下泊#3TB	200	158.738	158.738	绿
4292	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰西姚丘6TB	400	61.2721	61.2721	绿
4293	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰西兰花新村#3TB	400	302.614	302.614	绿
4294	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰西#96-7申戈庄#2TB	400	198.242	198.242	绿
4295	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰西#90-3申戈庄#1B	400	203.602	203.602	绿
4296	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰西#60-6兰花新村#2TB	200	135.098	135.098	绿
4297	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰西#60-4兰花新村#1B	400	207.283	207.283	绿
4298	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰西#54党委公变#2TB	200	93.2577	93.2577	绿
4299	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰西#45-1-1党委公变#1TB	400	325.26	325.26	绿
4300	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰西#44-9河北村南#4TB	400	251.454	251.454	绿
4301	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰西#44-39-66姚丘#5TB	200	27.3856	27.3856	绿
4302	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰西#44-39-59-2姚丘#4TB	200	128.726	128.726	绿
4303	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰西#44-34张家下泊#1TB	200	24.033	24.033	绿
4304	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰西#44-33-04张家下泊#2TB	400	138.211	138.211	绿
4305	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰西#44-20河北西#1XB	200	110.594	110.594	绿
4306	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰西#44-1河北北 #3TB	400	331.699	331.699	绿
4307	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰西#44-15河北南#7TB	400	317.902	317.902	绿
4308	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰西#44-14河北西#2B	400	229.829	229.829	绿
4309	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰西#44-14-6河北北#6TB	400	287.175	287.175	绿
4310	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰西#44-10-4河北东#5TB	400	262.693	262.693	绿
4311	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰西#41-23河北(幸福村)#7TB	200	45.3361	45.3361	绿
4312	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰西#31-4河北后集#2XB	400	186.771	186.771	绿
4313	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰西#19-7张家营#1B	200	124.066	124.066	绿
4314	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰西#045-05-02河北(幸福村)#6TB	400	97.3814	97.3814	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4315	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰西#031-4河北后集#1B	400	315.233	315.233	绿
4316	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直河南#3TB	200	134.491	134.491	绿
4317	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直后双丘#6TB	400	198.402	198.402	绿
4318	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直后双丘#5TB	200	58.8371	58.8371	绿
4319	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直前庄#3TB	400	180.573	180.573	绿
4320	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直前双丘#4TB	400	265.996	265.996	绿
4321	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直48-33-1姚丘#3TB	400	127.274	127.274	绿
4322	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直169-58-2兰底李戈庄村#5TB	200	112.412	112.412	绿
4323	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#85-15杨家西埠村#1TB	200	23.1113	23.1113	绿
4324	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#85-10-11刘家西埠南#2TB	400	183.264	183.264	绿
4325	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#85-05杨家西埠村#2TB	400	43.0773	43.0773	绿
4326	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#82马家西埠#3TB	200	115.885	115.885	绿
4327	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#76-11-07刘家西埠#3TB	200	24.2804	24.2804	绿
4328	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#74-7马家西埠#1B	400	243.184	243.184	绿
4329	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#70-2-1刘家西埠北#1B	200	80.4577	80.4577	绿
4330	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#53-7-7逄家下泊东村#2TB	200	59.0031	59.0031	绿
4331	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#53-7-4-3逄家下泊村西#1TB	200	40.2485	40.2485	绿
4332	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#53-7-1-2逄家下泊#3TB	400	127.727	127.727	绿
4333	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#53-42姚丘南#1TB	630	321.567	321.567	绿
4334	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#53-39姚丘北#1TB	200	0	0	红
4335	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#32-6-6河南#1B	400	164.429	164.429	绿
4336	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#32-3-5河南东#2TB	400	247.019	247.019	绿
4337	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#32-19前庄村东#2TB	200	26.5134	26.5134	绿
4338	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#32-14前庄#1B	200	160.524	160.524	绿
4339	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#25-6水利公用#1B	400	317.699	317.699	绿
4340	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#178万家庄#2TB	200	57.6186	57.6186	绿
4341	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#173-78-7李戈庄#6TB	400	220.903	220.903	绿
4342	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#173-78-6李戈庄#1TB	400	195.394	195.394	绿
4343	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#166万家庄#1B	200	94.8082	94.8082	绿
4344	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#153-021程家寨子村#2TB	200	45.433	45.433	绿
4345	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#153-011程家寨子#1TB	400	138.103	138.103	绿
4346	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#150-4前双丘西北#3TB	200	43.6474	43.6474	绿
4347	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#137-6前双丘北#2TB	400	164.497	164.497	绿
4348	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#137-13前双丘南2TB	400	102.487	102.487	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4349	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#132-3中华埠#2TB	400	62.3546	62.3546	绿
4350	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#128-52李戈庄西#2TB	400	233.676	233.676	绿
4351	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#128-52李戈庄中#3TB	200	132.163	132.163	绿
4352	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#128-47李戈庄东#4TB	200	139.701	139.701	绿
4353	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#128-30尹和庄#1B	200	165.101	165.101	绿
4354	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#128-3-5后双丘南#2TB	200	76.5918	76.5918	绿
4355	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#128-3-4后双丘北#3TB	200	0	0	红
4356	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#128-3-13后双丘南#4TB	400	104.67	104.67	绿
4357	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#128-2后双丘北#1B	200	60.8742	60.8742	绿
4358	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#128-26尹和庄#2TB	400	227.052	227.052	绿
4359	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#104-2中华埠#1B	200	104.837	104.837	绿
4360	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰直#081-13马家西埠#2TB	400	80.4454	80.4454	绿
4361	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰工榜戈庄#3TB	200	40.9485	40.9485	绿
4362	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰工庞戈庄村#7TB	200	16.5691	16.5691	绿
4363	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰工庞戈庄#6TB	200	22.9856	22.9856	绿
4364	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰工东辛庄#3TB	400	319.946	319.946	绿
4365	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	兰家疃2综合	200	24.4103	24.4103	绿
4366	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#99白河庙北#2TB	200	130.095	130.095	绿
4367	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#86-24桑园#3TB	400	160.289	160.289	绿
4368	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#80-5七甲#2TB	200	45.9361	45.9361	绿
4369	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#79七甲#1B	400	143.683	143.683	绿
4370	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#75-25桑园#1TB	400	49.7887	49.7887	绿
4371	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#75-24桑园#2TB	400	284.84	284.84	绿
4372	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#75-11-6河岔#1B	400	198.066	198.066	绿
4373	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#75-11-6-9河岔#2TB	400	172.516	172.516	绿
4374	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#74-9后三甲#1B	200	28.7897	28.7897	绿
4375	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#74-8后三甲#2TB	200	20.6804	20.6804	绿
4376	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#74-5-2前三甲#2TB	200	23.6124	23.6124	绿
4377	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#74-30扭据头北#1B	400	49.433	49.433	绿
4378	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#73前三甲#1B	100	78.4062	78.4062	绿
4379	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#7-4吕家营#1B	200	88.3072	88.3072	绿
4380	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#7-4-5吕家营#2TB	200	67.7629	67.7629	绿
4381	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#7-26薛家营东#2TB	400	235.835	235.835	绿
4382	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#7-20薛家营#1B	200	27.9856	27.9856	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4383	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#59-5前丘#1B	400	97.6495	97.6495	绿
4384	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#46-43榜戈庄#1B	200	158.619	158.619	绿
4385	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#46-39-02榜戈庄#2TB	400	42.5567	42.5567	绿
4386	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#46-30-北4-5庞戈庄#5TB	200	46.9691	46.9691	绿
4387	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#46-30-6庞戈庄东#1B	400	129.344	129.344	绿
4388	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#46-30-41庞戈庄村西北#4TB	200	45.1072	45.1072	绿
4389	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#46-23-4庞戈庄南#3TB	200	27.4474	27.4474	绿
4390	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#36-1西辛庄北#1B	200	82.6505	82.6505	绿
4391	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#36-1西辛庄#2TB	200	20.8412	20.8412	绿
4392	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#36-16东辛庄(东)#2TB	400	191.036	191.036	绿
4393	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#33-3西辛庄#3TB	400	228.227	228.227	绿
4394	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#31-9东辛庄#1TB	400	239.961	239.961	绿
4395	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#20-10-01兰底李家营村#2TB	630	332.242	332.242	绿
4396	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#18-9-18万家营村#2TB	400	260.964	260.964	绿
4397	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#18-9-11万家营村#1TB	200	40.9103	40.9103	绿
4398	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#18-9-10-8孙家营#2TB	400	91.2784	91.2784	绿
4399	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#18-9-10-1孙家营#1B	200	26.0309	26.0309	绿
4400	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#18-7-4李家营#1TB	200	157.895	157.895	绿
4401	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#18-12恒顺营#1B	200	111.045	111.045	绿
4402	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#18-11恒顺营#2TB	400	186.516	186.516	绿
4403	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#133张家庄中#2TB	200	51.5361	51.5361	绿
4404	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#116张家庄#1B	200	157.375	157.375	绿
4405	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#105王家庄#1B	200	156.781	156.781	绿
4406	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#105-13王家庄#2TB	200	35.0598	35.0598	绿
4407	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#105-11王家庄#3TB	400	183.196	183.196	绿
4408	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#096白河庙#1TB	200	56.1979	56.1979	绿
4409	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北#046-23-9庞戈庄中#2TB	400	262.996	262.996	绿
4410	青岛	平度	35kV兰底变电站35kV兰底变电站	南村供电所	兰北 #74-30扭据头南#2TB	200	18.1072	18.1072	绿
4411	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	公用事业法院#1TB（合同能源）1	400	318.097	318.097	绿
4412	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	公园壹号3台区	800	627.959	627.959	绿
4413	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	明村供电所	八王埠#6TB	400	41.4598	41.4598	绿
4414	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	党委前公变2TB	200	158.92	158.92	绿
4415	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	供电所公变	400	315.864	315.864	绿
4416	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蓼兰供电所	何家店市场东	630	375.501	375.501	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4417	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	位家200台架	400	218.132	218.132	绿
4418	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	伟毅家园#2B	200	167.579	167.579	绿
4419	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	伟毅家园#1B	315	276.507	276.507	绿
4420	青岛	平度	110kV香店变电站110kV香店变电站	城区供电中心	企业公用#1B（合同能源）1	400	318.252	318.252	绿
4421	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	代家庄#2TB	400	323.72	323.72	绿
4422	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	代家上观#2B	400	344.32	344.32	绿
4423	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁直线东仁兆村西北#4TB	400	269.039	269.039	绿
4424	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁直线#中仁兆南#3TB	200	160.313	160.313	绿
4425	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁直线#中仁兆(西)#1TB（合同能源）1	400	183.035	183.035	绿
4426	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁直线#东仁兆东南#5TB	400	277.229	277.229	绿
4427	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁直线#9-2-5-17-10东仁兆村东南#3TB	200	157.171	157.171	绿
4428	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁直线#7-2北仁兆北#6TB	400	315.604	315.604	绿
4429	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁直线#33西仁兆北#5TB	400	259.996	259.996	绿
4430	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁直线#31西仁兆西#3TB	400	313.433	313.433	绿
4431	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁直线#29-01西仁兆（正北）#7TB	200	142.814	142.814	绿
4432	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁直线#20-27西仁兆南#6TB	400	245.098	245.098	绿
4433	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁直线#20-25-11南仁兆（西南）#4TB	400	216.552	216.552	绿
4434	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁直线#20-10-04西仁兆中#4TB	400	301.155	301.155	绿
4435	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁直线#18-5供销社公变#1TB	400	47.0515	47.0515	绿
4436	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁直线#15北仁兆西#5TB	400	274.953	274.953	绿
4437	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁直线#13-28-09中仁兆井井通南#1TB	200	156.945	156.945	绿
4438	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁直线#10-1-5北仁兆南#4TB	400	232.594	232.594	绿
4439	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁直线#07-15中仁兆东#2TB	400	273.165	273.165	绿
4440	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁直线#07-05-09东仁兆村北#1B	400	99.4474	99.4474	绿
4441	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁直线#07-05-07-03-10东仁兆南#2TB	400	235.464	235.464	绿
4442	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁直线#017政府公变西#2TB	630	520.775	520.775	绿
4443	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁直线#013-25-06南仁兆南#2TB	400	279.753	279.753	绿
4444	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁直线#010北仁兆北#1TB	630	443.613	443.613	绿
4445	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁直线#007-08北仁兆南#3TB	400	156.808	156.808	绿
4446	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁直线#007-03北仁兆东#2TB	200	131.801	131.801	绿
4447	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁南线#二甲南#3TB	200	100.165	100.165	绿
4448	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁南线#53-09詹家屯北#2TB	400	251.827	251.827	绿
4449	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁南线#51-12-6詹家屯西#3TB	400	286.272	286.272	绿
4450	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁南线#40-38-44-7葛家庄村东#2TB	400	99.4124	99.4124	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4451	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁南线#40-38-11冷家庄东#3TB	200	103.15	103.15	绿
4452	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁南线#40-28-7李家屯南#3TB	200	157.088	157.088	绿
4453	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁南线#40-28-30李家屯北#2TB	400	86.033	86.033	绿
4454	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁南线#40-28-19李家屯中#4TB	400	130.878	130.878	绿
4455	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁南线#40-18-5二甲东#2TB	400	181.17	181.17	绿
4456	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁南线#38-21-6-4前石家庄#1TB	400	135.641	135.641	绿
4457	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁南线#38-11西-4冷家庄南#1TB	400	115.377	115.377	绿
4458	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁南线#16北仁兆井井通西#2TB	200	156.819	156.819	绿
4459	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁南线#08-009高岚东#2TB	400	181.629	181.629	绿
4460	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁南线#051-15詹家屯#1B	200	90.3485	90.3485	绿
4461	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁南线#039-29-07冷家庄北#2TB	400	107.12	107.12	绿
4462	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁南线#039-20-26葛家庄村#1TB	200	35.9093	35.9093	绿
4463	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁南线#039-17-3西二甲村#1TB	200	91.5485	91.5485	绿
4464	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁南线#039-17-18-05李家屯村#1TB	400	58.4021	58.4021	绿
4465	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁南线#019-14高岚#1B	200	30.8	30.8	绿
4466	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	仁兆镇政府S11-200	200	164.056	164.056	绿
4467	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民路线#2-8人民路公变#2TB	315	278.309	278.309	绿
4468	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民路线#2-4-3桥苑小区#2TB	400	333.15	333.15	绿
4469	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民路线#2-03人民路公变#3TB	630	528.294	528.294	绿
4470	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民路线#10-9小庄子#5TB	400	110.887	110.887	绿
4471	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民路线#10-2引黄济青小区#1B	200	167.349	167.349	绿
4472	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民路线#07-3引黄济青小区#2B	200	160.297	160.297	绿
4473	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民路#56-1-1农行家属院#1B	400	325.662	325.662	绿
4474	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民路#2-7-6-2小庄子中#2TB	400	160.891	160.891	绿
4475	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民路#2-7-5-12小庄子西#4TB	400	188.219	188.219	绿
4476	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民路#2-6北关#3XB	160	132.278	132.278	绿
4477	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民路#2-4-7桥北#1TB	400	324.091	324.091	绿
4478	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民路#2-4-3桥苑小区#1B	315	260.278	260.278	绿
4479	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民路#10-7-7-1阳光花园#6XB	630	518.371	518.371	绿
4480	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民路#10-7-7-1阳光花园#5XB	630	511.546	511.546	绿
4481	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民路#10-7-7-1阳光花园#4XB	630	531.979	531.979	绿
4482	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民路#10-7-7-1阳光花园#3XB	630	505.402	505.402	绿
4483	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民路#10-7-7-1阳光花园#2XB	630	498.124	498.124	绿
4484	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民路#10-7-7-1阳光花园#1XB	630	494.124	494.124	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4485	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民路#10-1-1人民医院家属楼#1B	315	261.786	261.786	绿
4486	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	人民西线西马家沟社区#1配电室#3B	1000	793.928	793.928	绿
4487	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	人民西线西马家沟社区#1配电室#1B	800	640.433	640.433	绿
4488	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	人民西线双丰小区#1配电室#3B	630	497.299	497.299	绿
4489	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	人民西线双丰小区#1配电室#1B	630	496.289	496.289	绿
4490	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	人民西线#45-5-1锦绣花苑#1XB	630	524.062	524.062	绿
4491	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	人民西线#42人民路公变#1TB	315	309.612	309.612	绿
4492	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	人民西线#39-1医药公司家属楼#1TB	200	158.474	158.474	绿
4493	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	人民西线#24杆中高名人国际B区#1B	500	409.814	409.814	绿
4494	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	人民西线#14-04-南05西关#6TB	400	319.124	319.124	绿
4495	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	人民西线#14-04-1西关#4TB	400	340.594	340.594	绿
4496	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民西#59-1北关#2B	400	326.407	326.407	绿
4497	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民西#59-1北关#1B	630	481.655	481.655	绿
4498	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民西#56-3小庄子南#3TB	200	130.48	130.48	绿
4499	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民西#56-11小庄子北#1B	630	518.474	518.474	绿
4500	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	人民西#46-5-1柳行头#1B	200	159.423	159.423	绿
4501	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	人民西#46-5-1园柳小区#1B	800	645.134	645.134	绿
4502	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	人民西#44林业局家属楼#1TB	200	164.473	164.473	绿
4503	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	人民西#39-1紫云水岸#3XB	630	516.041	516.041	绿
4504	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	人民西#39-1紫云水岸#2XB	500	408.66	408.66	绿
4505	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	人民西#39-1紫云水岸#1XB	800	684.516	684.516	绿
4506	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民西#35-9名人国际花园#9XB	1250	1051.13	1051.13	绿
4507	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民西#35-9名人国际花园#8XB	1250	1023.52	1023.52	绿
4508	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民西#35-9名人国际花园#7XB	1250	1023.52	1023.52	绿
4509	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民西#35-9名人国际花园#6XB	1250	996.973	996.973	绿
4510	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民西#35-9名人国际花园#5XB	1250	996.973	996.973	绿
4511	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民西#35-9名人国际花园#4XB	1250	1032.97	1032.97	绿
4512	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民西#35-9名人国际花园#3XB	1250	1032.97	1032.97	绿
4513	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民西#35-9名人国际花园#2XB	1250	1023.45	1023.45	绿
4514	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民西#35-9名人国际花园#1XB	1250	1023.45	1023.45	绿
4515	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	人民西#35-9名人国际花园#10XB	1250	1051.13	1051.13	绿
4516	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	人民西#28-1-2抽纱厂小区#1B	200	168.627	168.627	绿
4517	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	人民西#14-9-1西关东#2B	200	161.996	161.996	绿
4518	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	人民西#14-2西关中#3TB	630	495.538	495.538	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4519	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	人民西#14-28-4西关#7TB	400	315.629	315.629	绿
4520	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	人民西#14-25鞋厂公变#1TB	200	156.8	156.8	绿
4521	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	人民西#14-23-6柳行头公变#1TB	315	253.299	253.299	绿
4522	青岛	平度	110kV城西变电站110kV城西变电站	李园供电所	人民西#14-12西关公变#1TB	315	255.263	255.263	绿
4523	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	人民中线#43-2梅苑安置楼2B	400	321.675	321.675	绿
4524	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	人民中线#31党校公变2TB	400	322.232	322.232	绿
4525	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	人民中线#25-6金悦府2B	800	658.516	658.516	绿
4526	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	人民中线#25-6金悦府1B	630	525.217	525.217	绿
4527	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	人民中线#25-5-1现河名邸3B	1250	979.381	979.381	绿
4528	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	人民中线#25-5-1现河名邸2B	1250	1009.65	1009.65	绿
4529	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	人民中线#20-4杆农业局公变2TB	400	330.072	330.072	绿
4530	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	人民中#37杆泽山街公变#1TB	400	356.157	356.157	绿
4531	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	人民中#37-8后巷子#1B	400	319.885	319.885	绿
4532	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	人民中#37-5-4杆后巷子公变#2TB	400	324.4	324.4	绿
4533	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	人民中#25-5-2红旗新村公变2XB	400	325.309	325.309	绿
4534	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	人民中#25-5-2红旗新村公变#1B	250	204.949	204.949	绿
4535	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	人民中#25-3经委公变#1TB	400	356.033	356.033	绿
4536	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	人民中#25-2慧谷时空#1B	500	418.111	418.111	绿
4537	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	人民中#22尚家疃#2B	400	313.804	313.804	绿
4538	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	人民中#16-6尚家疃#1TB	630	478.478	478.478	绿
4539	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	人民东线#28杆祥福家园四期2XB	800	626.804	626.804	绿
4540	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	人民东线#28杆祥福家园四期1XB	800	660.33	660.33	绿
4541	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	人民东#63-4-2金色家园#3XB	315	266.959	266.959	绿
4542	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	人民东#63-4-2金色家园#2XB	800	647.572	647.572	绿
4543	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	人民东#63-4-2金色家园#1XB	800	647.572	647.572	绿
4544	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	人民东#63-4-1新时代公变#1B	400	335.67	335.67	绿
4545	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	人民东#54-24北欧河畔#2B	1000	844.074	844.074	绿
4546	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	人民东#54-24北欧河畔#1B	1000	844.074	844.074	绿
4547	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	人民东#54-17-1-木器厂公变1TB	400	328.94	328.94	绿
4548	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭南线#南张家庄村内200TB	200	37.7278	37.7278	绿
4549	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭南线#71杆亭口村西200TB	200	43.0907	43.0907	绿
4550	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭南线#69杆南赵家村B	400	199.606	199.606	绿
4551	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭南线#46杆亭口村B	400	251.28	251.28	绿
4552	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭南线#42-6杆唐家庄子村#2TB	200	21.1134	21.1134	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4553	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭南线#41杆董家支线#28杆董家分支线#5杆董家东3TB	200	15.5588	15.5588	绿
4554	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭南线#41-32-16杆董家村2TB	200	34.1897	34.1897	绿
4555	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭南线#41-31-8杆董家村#1TB	400	80.6887	80.6887	绿
4556	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭南线#3-#1杆孙家村2TB	400	236.206	236.206	绿
4557	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭南线#132杆大牟家村200TB	200	91.0845	91.0845	绿
4558	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭南线#068-05杆前牟家村TB	160	78.6412	78.6412	绿
4559	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭南线#068-04-06杆前牟家村2TB	200	33.7629	33.7629	绿
4560	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭南线#067杆亭口村东TB	200	51.8804	51.8804	绿
4561	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭南线#059-20杆店后村TB	200	135.617	135.617	绿
4562	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭南线#059-18杆店后村南TB	200	86.4082	86.4082	绿
4563	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭南线#041杆唐家庄子村TB	200	3.5649	3.5649	绿
4564	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭南线#026-01小站村TB	200	32.934	32.934	绿
4565	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭南线#021杆大站村北2TB	400	55.433	55.433	绿
4566	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭南线#021-20杆孙家村TB	200	54.1258	54.1258	绿
4567	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭南线#021-20杆娘娘庙村2TB	200	29.6464	29.6464	绿
4568	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭南线#003-12-09杆南张家庄村200TB	200	128.294	128.294	绿
4569	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭南#65-1亭口4TB	100	51.5134	51.5134	绿
4570	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭南#021-09-04大站1TB（合同能源）1	400	245.076	245.076	绿
4571	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭北线#58-#7-#7杆高家村南2TB	400	113.577	113.577	绿
4572	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭北线#56-#5-#3杆高家村北1TB	200	38.532	38.532	绿
4573	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭北线#46杆范家农灌支线#7杆范家分支线#3杆范家西	200	151.289	151.289	绿
4574	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭北线#46杆塔西坡村北1TB	400	74.4722	74.4722	绿
4575	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭北线#44-#16+-#8杆北赵家村2TB	200	107.223	107.223	绿
4576	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭北线#29-#3杆塔西坡村8TB	400	66.4433	66.4433	绿
4577	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭北线#25-#6-#12杆大喜屯2TB	400	64.6495	64.6495	绿
4578	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭北线#19杆塔西坡南支线#13杆塔西坡村6TB200	200	46.2887	46.2887	绿
4579	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭北线#19-#8杆塔西坡村#3TB	200	15.9175	15.9175	绿
4580	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭北线#11杆辛付庄村	400	82.0041	82.0041	绿
4581	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭北线#10-14杆塔西坡村3TB	400	176.792	176.792	绿
4582	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭北线#067杆北张家庄村南200TB	200	27.7691	27.7691	绿
4583	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭北线#064北张家庄村TB	200	53.9649	53.9649	绿
4584	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭北线#047杆范家村1TB（合同能源）1	400	217.575	217.575	绿
4585	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭北线#043杆北赵家村TB	400	129.864	129.864	绿
4586	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭北线#043-12-08杆丁家村200TB	200	14.5979	14.5979	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4587	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭北线#024杆塔西坡村东1TB	200	22.4186	22.4186	绿
4588	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭北线#003杆辛付庄村北TB	400	55.5876	55.5876	绿
4589	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭北线#003-25-06-08杆大喜屯村1TB	400	62.2247	62.2247	绿
4590	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭北#019-08塔西坡南2TB400	400	160.278	160.278	绿
4591	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	亭兰西吴家口#3TB	400	239.237	239.237	绿
4592	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	亭兰西北顶子#4TB	200	157.93	157.93	绿
4593	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	亭兰西亭二#5TB	400	174.499	174.499	绿
4594	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	亭兰西#92-05朱家庄#6TB	400	251.336	251.336	绿
4595	青岛	平度	110kV亭兰变电站110kV亭兰变电站	南村供电所	亭兰西#200-04亭二#4TB	400	242.726	242.726	绿
4596	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭东线#91杆高戈庄村西2TB	400	154.59	154.59	绿
4597	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭东线#90-#7杆高戈庄3TB	200	48.8433	48.8433	绿
4598	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭东线#88-1杆高戈庄村400TB	400	172.588	172.588	绿
4599	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭东线#80-#38杆北徐家村2TB	400	149.407	149.407	绿
4600	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭东线#73杆柳林支线#6杆柳林#3TB	400	48.3505	48.3505	绿
4601	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭东线#64-#5-#7杆刘家2TB	200	50.2845	50.2845	绿
4602	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭东线#26-南5杆大纪家村南1TB	315	26.4309	26.4309	绿
4603	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭东线#19-08杆曲家村2TB	400	18.4588	18.4588	绿
4604	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭东线#17杆西纪家村2TB	400	87.9536	87.9536	绿
4605	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭东线#095-05-05杆高戈庄村北TB	400	83.4072	83.4072	绿
4606	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭东线#078-23-09杆北徐家村TB	200	32.0062	32.0062	绿
4607	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭东线#078-17-07杆大吴家村TB	200	28.3381	28.3381	绿
4608	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭东线#071+-06柳林村TB	200	31.6412	31.6412	绿
4609	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭东线#063-06杆刘家村TB	200	71.9959	71.9959	绿
4610	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭东线#039杆杜家村400TB	400	208.418	208.418	绿
4611	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭东线#031杆杜家村TB	200	14.8165	14.8165	绿
4612	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭东#98-5-2柳林南2TB	400	55.334	55.334	绿
4613	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭东#40-15小纪家1TB	200	33.534	33.534	绿
4614	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	亭东#078-08小吴家1TB	200	0	0	红
4615	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	五亩兰东#4TB	400	316.953	316.953	绿
4616	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#辛庄#2TB	400	206.342	206.342	绿
4617	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#李家场#综合	200	91.6103	91.6103	绿
4618	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#67西柳#2TB	200	27.4907	27.4907	绿
4619	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#51-03院西#2TB.	200	35.2474	35.2474	绿
4620	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#47小河子4TB	200	49.4557	49.4557	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4621	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#45-21小河子东庄西#1B	200	62.7856	62.7856	绿
4622	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#45-15小河子西#3TB.	400	169.031	169.031	绿
4623	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#45-09小河子东庄2TB.	200	46.4897	46.4897	绿
4624	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#45-09小河子东#2TB	400	155.645	155.645	绿
4625	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#31-10郭家寨村6TB	400	155.676	155.676	绿
4626	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#3004公变#2TB	200	161.625	161.625	绿
4627	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#26-6#峙格庄4TB	400	236.491	236.491	绿
4628	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#21-04郭家寨#2TB	200	40.5206	40.5206	绿
4629	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#16-0306公变#7TB	400	254.804	254.804	绿
4630	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#15-60李家场#5TB	400	208.899	208.899	绿
4631	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#15-35李家场北#1B	200	48.2433	48.2433	绿
4632	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#15-22辛庄中#1B	400	174.753	174.753	绿
4633	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#15-09-03辛庄#3TB	400	108.536	108.536	绿
4634	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#12-7云山06公变4TB	400	347.655	347.655	绿
4635	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#12-3公变#3TB	630	552.062	552.062	绿
4636	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#12-07-0806公变#8TB	400	317.34	317.34	绿
4637	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#12-06公变9TB	400	287.794	287.794	绿
4638	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#12-0206公变#6XB	630	514.995	514.995	绿
4639	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#089-15峙格庄3TB	200	17.3155	17.3155	绿
4640	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#089-02峙格庄中#1TB	400	87.134	87.134	绿
4641	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#089-01峙格庄中#2TB	400	44.7381	44.7381	绿
4642	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#071-03-03西柳西#1B	200	149.445	149.445	绿
4643	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#059-04院后中#1TB	400	174.852	174.852	绿
4644	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#042小河子西#1B	160	135.103	135.103	绿
4645	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#031-01石碣#1TB.	400	172.053	172.053	绿
4646	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#026-西07郭家寨村5TB	400	205.847	205.847	绿
4647	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#026-5郭家寨村4TB	400	174.784	174.784	绿
4648	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#015-35-03李家场北#2TB	200	92.6124	92.6124	绿
4649	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#015-33李家场#4TB	400	255.258	255.258	绿
4650	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云直线#012-06-04云山06公变#2TB	315	276.567	276.567	绿
4651	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云南线#58黄洼#3TB	400	319.856	319.856	绿
4652	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云南线#15-02幸福庄#2TB	400	302.433	302.433	绿
4653	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云南线#062-01黄洼北#1B	400	193.979	193.979	绿
4654	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云南线#036-14高家寨西#3TB	400	90.6598	90.6598	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4655	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云南线#036-07高家寨西#2TB	200	69.2371	69.2371	绿
4656	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云南线#036-01高家寨西#1B	200	37.1299	37.1299	绿
4657	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云南线#001-76前牛#3TB	400	0	0	红
4658	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云南线#001-57前牛北#1TB	200	47.6062	47.6062	绿
4659	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云南线#001-55前牛东#2配电室#1B	400	82.9649	82.9649	绿
4660	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云南线#001-54后牛东#1TB	200	23.3897	23.3897	绿
4661	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云南线#001-53后牛#2TB	200	20.4639	20.4639	绿
4662	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云南线#001-18-13幸福庄东#1B	200	157.146	157.146	绿
4663	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云北线#85孔家屯#3TB	400	67.1443	67.1443	绿
4664	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云北线#111-06丁家庄西#1TB.	400	143.707	143.707	绿
4665	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云北线#106前杨家庄#2TB	400	160.693	160.693	绿
4666	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云北线#104杨家庄#1TB	400	183.666	183.666	绿
4667	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云北线#09-0106公变5#2TB	400	325.619	325.619	绿
4668	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云北线#089孔家屯西#2TB	400	6.3258	6.3258	绿
4669	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云北线#083孔家屯东#1B	200	2.6835	2.6835	绿
4670	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云北线#074-21盛家庄中#1B	400	86.3794	86.3794	绿
4671	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云北线#074-15-02葛家庄南#1B	200	41.9485	41.9485	绿
4672	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云北线#074-06-06于家庄北#1B.	400	242.537	242.537	绿
4673	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云北#013云山04公变#1TB	630	555.08	555.08	绿
4674	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云东线#76-26曲卜#4TB	400	239.072	239.072	绿
4675	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云东线#64-12八里庄#2TB	400	230.526	230.526	绿
4676	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云东线#61-06-10张家湾2TB.	200	84.9639	84.9639	绿
4677	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云东线#44沙窝#2TB	400	273.876	273.876	绿
4678	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云东线#37-南04沙窝村机井通电1TB	200	157.026	157.026	绿
4679	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云东线#133谢格庄中#2TB	200	118.128	118.128	绿
4680	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云东线#133谢格庄#4TB	400	232.99	232.99	绿
4681	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云东线#132谢格庄#3TB	200	164.546	164.546	绿
4682	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云东线#130-01谢格庄西#1B.	400	282.237	282.237	绿
4683	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云东线#105-04河岔#2TB	400	77.6082	77.6082	绿
4684	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云东线#105-03河岔中#1B	400	185.008	185.008	绿
4685	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云东线#085-05丈岭东#2TB	200	62.0742	62.0742	绿
4686	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云东线#085-002丈岭村5TB	200	152.476	152.476	绿
4687	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云东线#081-06丈岭西#3TB	400	238.752	238.752	绿
4688	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云东线#081-05丈岭北#1TB	200	70.5237	70.5237	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4689	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云东线#081-04-07丈岭村4TB	400	239.918	239.918	绿
4690	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云东线#076-16曲卜西#1B	160	48.0412	48.0412	绿
4691	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云东线#076-16曲卜南#2TB	200	135.417	135.417	绿
4692	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云东线#076-04曲卜北#3TB	200	105.67	105.67	绿
4693	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云东线#061-13-12八里庄中#1TB	400	273.4	273.4	绿
4694	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云东线#061-13-03北宋中#1B	400	249.573	249.573	绿
4695	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云东线#061-06-08张家湾中#1TB	400	286.94	286.94	绿
4696	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云东线#054-06宋格庄#2TB	400	156.276	156.276	绿
4697	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云东线#054-04宋格庄南#1TB	400	217.074	217.074	绿
4698	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云东线#039-01沙窝西#1B	315	140.301	140.301	绿
4699	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云东线#015-03刘河甲东#1配电室#1B	400	131.989	131.989	绿
4700	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云东线#015-02刘河甲中#3TB..	400	266.614	266.614	绿
4701	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	云东#032-01刘河甲西#2配电室#1B	400	211.489	211.489	绿
4702	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	于家庄#2	200	35.5629	35.5629	绿
4703	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	于家寨西#2TB	200	82.9773	82.9773	绿
4704	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	二十里#1TB（合同能源）2	200	79.932	79.932	绿
4705	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	乡直线#39杆张家坊村TB	400	142.52	142.52	绿
4706	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	乡直线#39-30杆大袁家村#1TB	400	231.289	231.289	绿
4707	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	乡直线#39-16-5杆陈家庙村2TB	200	88.6433	88.6433	绿
4708	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	乡直线#37杆张家坊#2TB400	400	202.384	202.384	绿
4709	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	乡直线#34-#32-#9杆大袁家村2TB	400	149.562	149.562	绿
4710	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	乡直线#30杆张家坊TB	400	241.668	241.668	绿
4711	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	乡直线#039杆小袁家村TB	200	8.0062	8.0062	绿
4712	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	乡直线#039-16-05-01杆陈家庙村TB	400	214.21	214.21	绿
4713	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	乡直线#017-07杆宋家村TB	200	19.332	19.332	绿
4714	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	乡直甲#25西纪家#1TB	400	179.101	179.101	绿
4715	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	乡直#39杆张家坊1TB	400	188.268	188.268	绿
4716	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	乔家西南#6TB	200	84.2144	84.2144	绿
4717	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	乔家东北#7TB	200	129.361	129.361	绿
4718	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	乐直线#44-12胡家庄#2TB	400	195.153	195.153	绿
4719	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	乐直线#44-05胡家庄#1TB	400	72.7464	72.7464	绿
4720	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	乐直线#41-28陈家#2TB	400	205.056	205.056	绿
4721	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	乐直线#41-06-01东升#1TB	400	203.633	203.633	绿
4722	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐直线#25-49-6大孙家村#2B	400	170.911	170.911	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4723	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐直线#25-43-15东高家#5TB	400	71.9423	71.9423	绿
4724	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐直线#23+-61-6徐王#2TB	400	174.985	174.985	绿
4725	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐直线#23+-61-16徐王村#1B	400	173.253	173.253	绿
4726	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐直线#23+-61-12徐王东#4TB	200	11.5134	11.5134	绿
4727	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐直线#23+-59-16后沙岭村#1TB	400	247.51	247.51	绿
4728	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐直线#23+-46-02大孙家#3TB	400	181.668	181.668	绿
4729	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐直线#23+-41-20东高家村#2TB	630	368.644	368.644	绿
4730	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐直线#23+-41-18-4东高家#3TB	400	169.705	169.705	绿
4731	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐直线#23+-41-11东高家村#1B	400	219.892	219.892	绿
4732	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐直线#23+-40-06大孙家村#1B	630	281.777	281.777	绿
4733	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐直线#23+-38-1长乐政府#1B	400	319.817	319.817	绿
4734	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐直线#23+-38-01公变#2TB	400	241.903	241.903	绿
4735	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐直线#23+-31-05东高家#4TB	400	365.033	365.033	绿
4736	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐直线#23+-22-10商贸城小区#1TB	500	400.273	400.273	绿
4737	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐直线#23+-22-05-01公变西#1TB	200	84.9113	84.9113	绿
4738	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐直线#23+-20-10徐王村#3TB	400	277.789	277.789	绿
4739	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	乐直线#041-21陈家#1B	315	105.328	105.328	绿
4740	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐直乙线#61-09徐王#5TB	400	260.911	260.911	绿
4741	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐直乙线#60塔东高家#7TB	400	321.753	321.753	绿
4742	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐直乙线#25-38东高家6TB	400	323.769	323.769	绿
4743	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐直乙线#105-1西高家2TB	400	154.767	154.767	绿
4744	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐南线#82王家村村#1TB	400	234.23	234.23	绿
4745	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐南线#52-6孙家庄村#1B	400	186.635	186.635	绿
4746	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐南线#52-04孙家庄#3TB	200	0.868	0.868	绿
4747	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐南线#52-#02孙家庄#2TB(节能）	400	243.737	243.737	绿
4748	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐南线#49-11-2前吴家#3TB	400	166.031	166.031	绿
4749	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐南线#46-11南韩家村#1TB	400	219.784	219.784	绿
4750	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐南线#46-06-07前吴家村#1TB	400	197.645	197.645	绿
4751	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐南线#46-06-05前吴家#2TB	400	293.751	293.751	绿
4752	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐南线#32-11西辛旺#2TB	400	223.118	223.118	绿
4753	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐南线#32-02西辛旺#1TB	400	215.93	215.93	绿
4754	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐南线#26中辛旺北#2TB	200	94.6969	94.6969	绿
4755	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐南线#23东辛旺#1TB	400	196.792	196.792	绿
4756	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐南线#22杆东辛旺西#2TB	400	209.171	209.171	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4757	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐南线#14-15崔家疃村#1XB	400	79.1423	79.1423	绿
4758	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐南线#026-4#中辛旺#1XB	400	188.825	188.825	绿
4759	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐南线#014-40季家#1TB	400	28.9959	28.9959	绿
4760	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐南线#014-40-01季家#3TB	400	133.495	133.495	绿
4761	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐南线#014-35-4季家#2TB	200	50.2474	50.2474	绿
4762	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐南线#014-29-西03刘家疃#1TB	400	192.685	192.685	绿
4763	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐南线#014-29-北11杨家疃村#1TB	200	28.7216	28.7216	绿
4764	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐南线#014-29-北04-02杨家疃#2TB	400	169.278	169.278	绿
4765	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐南线#014-26-2陈家庄#1TB	400	21.8392	21.8392	绿
4766	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐南线#014-24崔家疃#2TB	200	29.5814	29.5814	绿
4767	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐南线#014-24-15祝戈庄#1TB	200	23.468	23.468	绿
4768	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐南线#014-24-08-05祝戈庄村#2TB	400	103.439	103.439	绿
4769	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐南线#014-24-05-06祝戈庄#3TB	200	24.9979	24.9979	绿
4770	青岛	平度	35kV长乐变电站35kV长乐变电站	大泽山供电所	乐南线#014-2-3卢家村#1B	200	16.5299	16.5299	绿
4771	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	乐北线#44-09胡家庄#4TB	400	210.521	210.521	绿
4772	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	乐北线#44-02胡家庄#3TB	400	153.119	153.119	绿
4773	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	乐北线#41-24陈家#3TB	400	195.516	195.516	绿
4774	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	乐北线#31-18前沙岭#2TB	400	127.761	127.761	绿
4775	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	乐北线#17杆河王村南#3TB	400	80.3134	80.3134	绿
4776	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	乐北线#17-2河王#1TB	400	56.3629	56.3629	绿
4777	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	乐北线#17-08河王#2TB	400	87.8701	87.8701	绿
4778	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	乐北线#11-07-13河刘#2TB	200	93.033	93.033	绿
4779	青岛	平度	35kV大泽山变电站35kV大泽山变电站	大泽山供电所	乐北线#11-07-05河刘村#1TB	400	110.949	110.949	绿
4780	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	丰山洼1TB（合同能源）2	400	322.563	322.563	绿
4781	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	中杰御园#2配电室#2B	1000	802.516	802.516	绿
4782	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	中杰御园#2配电室#1B	1000	853.938	853.938	绿
4783	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中庄公变六台区	200	131.959	131.959	绿
4784	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中庄公变五台区	200	0	0	红
4785	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南甲线#9-#3杆和平村#3TB	200	8.3196	8.3196	绿
4786	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南甲#9-7和平#2TB	400	199.26	199.26	绿
4787	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南乙线#88-7-2杆营子屯4TB	400	77.0392	77.0392	绿
4788	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南乙线#76-#5杆杨家官庄村2TB	400	174.706	174.706	绿
4789	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南乙#76-19杨家官庄3TB	400	29.1876	29.1876	绿
4790	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南乙#102-5-2营子屯5TB	400	127.39	127.39	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4791	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南乙#102-11营子屯6TB	400	122.379	122.379	绿
4792	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南#87-08-07营子屯#3TB	400	163.087	163.087	绿
4793	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南#87-05营子屯#1B	200	30.7567	30.7567	绿
4794	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南#87-010营子屯#2TB	400	192.697	192.697	绿
4795	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南#61-06杨官庄#1TB	400	191.546	191.546	绿
4796	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南#58-007刘官庄#3TB	200	32.5814	32.5814	绿
4797	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南#56刘官庄#1B	200	48.2155	48.2155	绿
4798	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南#50-9-8张官庄#2TB	200	38.099	38.099	绿
4799	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南#49+1-09-10张官庄东#2B	400	193.662	193.662	绿
4800	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南#49+1-09-08张官庄#1TB	200	40.9258	40.9258	绿
4801	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南#49+1-03-03刘官庄#2TB	200	91.167	91.167	绿
4802	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南#33-05西中庄#5TB	200	54.7629	54.7629	绿
4803	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南#20-05中庄400公变#1TB	400	81.4557	81.4557	绿
4804	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南#20-03-04-01中庄315公变#1B（合同能源）1	400	84.4742	84.4742	绿
4805	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南#12-7中庄160公变#1TB	400	207.068	207.068	绿
4806	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南#12-3西中庄#3TB	200	88.0134	88.0134	绿
4807	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南#12-2+1团结#2TB	400	241.303	241.303	绿
4808	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南#12-15西中庄1#4TB	400	204.895	204.895	绿
4809	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南#12-12-11西中庄#2TB	200	43.0041	43.0041	绿
4810	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南#12-12-07-01西中庄#1TB（合同能源）1	400	239.666	239.666	绿
4811	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南#12-04-07团结#1B	400	202.346	202.346	绿
4812	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南#12-04-01团结#3TB	200	78.3485	78.3485	绿
4813	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中南#09-4和平#1B	400	216.579	216.579	绿
4814	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北线#65-04王家#1B(节能)	400	179.126	179.126	绿
4815	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北线#32-#8-#3杆前洼村5TB	400	105.521	105.521	绿
4816	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北线#14-1杆虎李家村#2TB	200	20.6062	20.6062	绿
4817	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#94-01-03西屋子#1B	400	177.536	177.536	绿
4818	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#78魏家#1TB	200	36.3608	36.3608	绿
4819	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#77-01魏家#2TB	200	50.1278	50.1278	绿
4820	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#62-08-09杨龙庄#2TB	400	132.454	132.454	绿
4821	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#62-06梁家北#2TB	200	94.5546	94.5546	绿
4822	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#62-06-04杨龙庄#1B	400	214.275	214.275	绿
4823	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#57吴家#1TB	200	128.179	128.179	绿
4824	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#36-16前洼6TB	200	162.078	162.078	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4825	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#32-18-1张家寨#1B	200	35.368	35.368	绿
4826	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#32-18-08张家寨#2TB	200	50.1443	50.1443	绿
4827	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#29-9大张家#2TB	200	31.1773	31.1773	绿
4828	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#29-16大张家3TB	400	33.233	33.233	绿
4829	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#21隋家#1B	400	202.643	202.643	绿
4830	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#19-09杨家1#1B（合同能源）1	400	314.012	314.012	绿
4831	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#19-08杨家#2TB	400	192.944	192.944	绿
4832	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#19-04-05郑家庄#1B	400	108.746	108.746	绿
4833	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#16-32-09-05前洼#4TB	400	303.654	303.654	绿
4834	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#16-32-09-04前洼#2TB	400	200.695	200.695	绿
4835	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#14-81万户屯#1TB	400	185.062	185.062	绿
4836	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#14-32-12前洼#1B	200	27.3423	27.3423	绿
4837	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#14-31-08前洼#3TB(节能)	400	230.064	230.064	绿
4838	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#14-27-15梁家#1B	200	85.6701	85.6701	绿
4839	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#14-27-09梁家南#3TB	200	102.478	102.478	绿
4840	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#14-13-15吕家#1B	400	254.911	254.911	绿
4841	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#14-05-06虎李家#1B	200	42.1103	42.1103	绿
4842	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#103-17刘彩庄南#3TB	400	202.965	202.965	绿
4843	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#103-10刘彩庄#1B	400	171.511	171.511	绿
4844	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#103-08-02刘彩庄北#2TB	400	183.258	183.258	绿
4845	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中北#030大张家#1B	200	10.1402	10.1402	绿
4846	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东线朱家庄二台区	400	284.627	284.627	绿
4847	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东线#80-#3杆岑李家村4TB	400	72.9897	72.9897	绿
4848	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东线#69-5-7杆岑李家村3TB	200	25.0206	25.0206	绿
4849	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东线#57-#16杆李家顶4TB	400	74.5649	74.5649	绿
4850	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东线#47-23杆湾头村#4TB	400	200.361	200.361	绿
4851	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东线#25-11杆小张家3TB	200	36.9794	36.9794	绿
4852	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东线#21-#36-#9杆禚家村4TB	400	61.7113	61.7113	绿
4853	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东线#19-#18杆于家庄村#2TB	400	78.4742	78.4742	绿
4854	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东#69-05-05-06岑李家#2TB	200	42.6186	42.6186	绿
4855	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东#61-28李家顶南3TB	400	256.062	256.062	绿
4856	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东#56-26陆家#1B	200	23.6928	23.6928	绿
4857	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东#56-24-9陆家#2TB	200	52.7526	52.7526	绿
4858	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东#56-19-05朱家庄#1TB	200	62.6186	62.6186	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4859	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东#56-17李家顶#2TB（合同能源）1	400	196.489	196.489	绿
4860	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东#56-07-05岑李家#1B	200	57.0825	57.0825	绿
4861	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东#56-07-04李家顶#1B	400	241.965	241.965	绿
4862	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东#46-13湾头#2TB	400	186.895	186.895	绿
4863	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东#46-05湾头#1B	400	190.365	190.365	绿
4864	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东#46-01湾头#3TB	200	84.8804	84.8804	绿
4865	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东#44-04-05宋家#1B	400	196.953	196.953	绿
4866	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东#36-7-11前孙家#2TB	400	38.3546	38.3546	绿
4867	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东#36-11-04-05赖家庄#1TB	200	85.5237	85.5237	绿
4868	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东#22-25-13小张家4TB	400	79.7732	79.7732	绿
4869	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东#20+1-41-07禚家#1B	200	35.6371	35.6371	绿
4870	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东#20+1-41-06禚家#3TB	200	50.1608	50.1608	绿
4871	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东#20+1-37-07-08前孙家#1B	400	191.33	191.33	绿
4872	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东#20+1-25-10-07小张家#1B	400	47.7608	47.7608	绿
4873	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东#20+1-25-10-01小张家#2TB	200	75.0515	75.0515	绿
4874	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东#20+1-25-01小彭家#1B	200	26.8969	26.8969	绿
4875	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东#20+1-18邹家#1TB	200	35.5196	35.5196	绿
4876	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东#19-9于家庄3TB	400	115.464	115.464	绿
4877	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东#19-12-1于家庄#1TB	400	90.2701	90.2701	绿
4878	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	中东#04+1禚家#2TB	400	184.464	184.464	绿
4879	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	东马家沟安置楼1B	630	497.155	497.155	绿
4880	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	东马家200台架	200	15.7196	15.7196	绿
4881	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	东马丘中	400	223.538	223.538	绿
4882	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	东葛村民委员会(井井通)	100	78.4714	78.4714	绿
4883	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	东苑公变400	400	376.507	376.507	绿
4884	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	东窝洛子高速南#1TB	200	166.165	166.165	绿
4885	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	东窝洛子南社区西2B	630	509.299	509.299	绿
4886	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	东窝洛子南社区西1B	630	504.619	504.619	绿
4887	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	东窝洛子南社区东1B	630	508.804	508.804	绿
4888	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	东水线城东埠支线#4-1杆上埠#1TB	400	321.041	321.041	绿
4889	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	东水线#41-7辛庄村#1B	200	171.664	171.664	绿
4890	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	东水线#40-14-16东郝新#5TB	400	243.74	243.74	绿
4891	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	东水线#38杆西郝村#2B	400	243.722	243.722	绿
4892	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	东水线#35-18-04凤凰山村#1B	200	171.268	171.268	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4893	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	东水线#35-18-04凤凰山#1TB	400	314.573	314.573	绿
4894	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	东水线#35-10-26西郝村#1B	400	249.784	249.784	绿
4895	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	东水线#35-10-03东郝南#2B	400	294.375	294.375	绿
4896	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	东水线#35-10-03东郝#3B	400	278.992	278.992	绿
4897	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	东水线#35-10-03东郝#1B	200	157.944	157.944	绿
4898	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	东水线#33-03#西郝新#3TB	400	253.254	253.254	绿
4899	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	东水线#32-06-03上埠3TB	200	93.8866	93.8866	绿
4900	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	东水线#29-04-04上埠村#1B	400	293.738	293.738	绿
4901	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	东水线#18-08-03城东埠#3B	400	274.619	274.619	绿
4902	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	东水线#18-08-03城东埠#2B	400	271.433	271.433	绿
4903	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	东水线#18-08-03城东埠#1B	200	163.023	163.023	绿
4904	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	东水线#17-02城东埠#5TB	400	263.113	263.113	绿
4905	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	东水线#09兰家庄#3TB	400	212.466	212.466	绿
4906	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	东水线#07兰家庄村#2TB	400	241.136	241.136	绿
4907	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	东水线#07兰家庄村#1TB	400	235.868	235.868	绿
4908	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	东李西#3TB	200	91.8351	91.8351	绿
4909	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	东李北1TB（合同能源）2	200	158.937	158.937	绿
4910	青岛	平度	35kV蓼兰变电站35kV蓼兰变电站	蓼兰供电所	丘西村委东	400	56.7258	56.7258	绿
4911	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	上马（东）#1TB（合同能源）1	400	58.5814	58.5814	绿
4912	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	上李元#4TB	400	286.668	286.668	绿
4913	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	上城府第三期3B	400	323.435	323.435	绿
4914	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	上城府第三期2B	500	403.592	403.592	绿
4915	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	上城府第三期1B	500	408.491	408.491	绿
4916	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	上城府第3号公变2	500	391.753	391.753	绿
4917	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	上城府第3号公变1	500	391.753	391.753	绿
4918	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	三龙福临西南（南）#1XB	630	503.155	503.155	绿
4919	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	三龙福临西南（北）#2XB	630	507.794	507.794	绿
4920	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	三龙福临西北（南）#3XB	630	507.505	507.505	绿
4921	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	三龙福临西北（北）#4XB	630	493.691	493.691	绿
4922	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	三龙福临东南（南）#5XB	630	493.608	493.608	绿
4923	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	东阁供电所	三龙福临东南（北）#6XB	630	493.608	493.608	绿
4924	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	三龙-天津花园	630	499.423	499.423	绿
4925	青岛	平度	35kV明村变电站35kV明村变电站	明村供电所	三合苑二期1B	630	498.268	498.268	绿
4926	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西线饮马沟#2TB	200	113.742	113.742	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4927	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西线前陈家村2号台区TB	400	249.814	249.814	绿
4928	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西线初家三台区TB	400	46.3402	46.3402	绿
4929	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西线50-28-07大荆栾庄南3TB	200	15.2062	15.2062	绿
4930	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西线#76-04堡上南#1TB（调增）	200	29.5567	29.5567	绿
4931	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西线#71-80孙家庄#1B	200	41.3247	41.3247	绿
4932	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西线#71-58-05古路庄#1B（调拨）	200	0	0	红
4933	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西线#71-38-08-03李宝窝#1TB	400	216.258	216.258	绿
4934	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西线#71-20-7崔家#1TB	400	172.82	172.82	绿
4935	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西线#71-04-03堡前纪1TB	400	294.601	294.601	绿
4936	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西线#62-02彭家坊#1B	200	0	0	红
4937	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西线#49-35-03巩家#1TB	400	117.65	117.65	绿
4938	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西线#49-+06-13后陈家#2TB	200	17.5876	17.5876	绿
4939	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西线#30-33-07大綦家北#2TB（调增）	400	97.4351	97.4351	绿
4940	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西线#11-54打磨王家#1B	200	87.9794	87.9794	绿
4941	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西线#11-32-03黄家#1B（调增）	400	155.608	155.608	绿
4942	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西#76-15堡上北3TB	400	288.583	288.583	绿
4943	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西#76-09堡上北#2TB	400	240.437	240.437	绿
4944	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西#71-80-07孙家庄#2TB	400	97.3216	97.3216	绿
4945	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西#71-72-04李家庄#1TB	200	33.1196	33.1196	绿
4946	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西#71-65-15饮马沟#1B	200	96.8371	96.8371	绿
4947	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西#71-32-08夏家#1B	200	103.221	103.221	绿
4948	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西#71-29-05西王家南#1TB	400	208.872	208.872	绿
4949	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西#71-26+-05西王家北#2TB	200	41.0371	41.0371	绿
4950	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西#71-20-西12崔家#2TB	400	22.5938	22.5938	绿
4951	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西#71-07-+04-04徐家#1TB	400	44.5464	44.5464	绿
4952	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西#50-7-3前陈家#1B	200	48.6887	48.6887	绿
4953	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西#50-18+-02+大荆栾庄西#2TB	400	10.2268	10.2268	绿
4954	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西#49-29-10西北孙#1TB	200	57.732	57.732	绿
4955	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西#49-13-09毕家#1TB	400	83.8557	83.8557	绿
4956	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西#49-+06-02后陈家#1TB	200	36.3732	36.3732	绿
4957	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西#30-33-10大綦家#1TB	400	61.2784	61.2784	绿
4958	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西#30-22-+04小綦家#1TB	400	101.064	101.064	绿
4959	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西#30-10-东12北杜家#1TB	200	47.1608	47.1608	绿
4960	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西#30-10-17北杜家南2TB	200	30.1443	30.1443	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4961	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西#11-52-06打磨王家#2TB	400	237.437	237.437	绿
4962	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西#11-16-东16初家南#1TB	400	222.988	222.988	绿
4963	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万西#11-16-东07初家北#2TB	200	26.3711	26.3711	绿
4964	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	万科城乙荷苑公变3XB	630	493.608	493.608	绿
4965	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	万科城乙荷苑公变2XB	800	626.804	626.804	绿
4966	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	万科城乙荷苑公变1XB	800	688.981	688.981	绿
4967	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	万科城乙线金荷相府1B	800	694.619	694.619	绿
4968	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	万科城乙线荷花湾公变#1XB	630	505.809	505.809	绿
4969	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	万科城乙线#2分接箱万科1.2期公寓楼2B	1000	835.479	835.479	绿
4970	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	万科城乙线#2分接箱万科1.2期公寓楼1B	1000	835.479	835.479	绿
4971	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直线小荆栾庄东#2TB	400	111.332	111.332	绿
4972	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直线南纪家村3号台区TB	400	34.4485	34.4485	绿
4973	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直线12-01+万利村西#4TB	200	178.083	178.083	绿
4974	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直线#59-08-15李铁家#1TB	200	25.9381	25.9381	绿
4975	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直线#59-08-07-03李铁家#3TB（调增）	400	177.516	177.516	绿
4976	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直线#55-12南纪家#1B	630	249.377	249.377	绿
4977	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直线#5-04西小王家#1TB	630	328.429	328.429	绿
4978	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直线#43-23马家南2TB	400	113.052	113.052	绿
4979	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直线#25-13东李家2TB	400	139.334	139.334	绿
4980	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直线#16+万利村南#2TB（增容）	400	323.819	323.819	绿
4981	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直线#086-15六七里#1B（智能）	200	62.2062	62.2062	绿
4982	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直线#06-03万利村#1TB	400	96.9897	96.9897	绿
4983	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直线#059-15付家南#1TB	200	45.9856	45.9856	绿
4984	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直线#046-09+-06程家南2TB	200	23.0866	23.0866	绿
4985	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直线#046-+05-03任家庙新#1TB	400	54.7093	54.7093	绿
4986	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直线#039-05+-05南孙家#1TB	400	159.83	159.83	绿
4987	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直线#012-28医院公变#1TB	200	160.278	160.278	绿
4988	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直线#012-08-南08-03大万家南#1TB	630	250.856	250.856	绿
4989	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直线#012-08-南05大万家中#2TB	630	250.979	250.979	绿
4990	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直线#012-08-北04大万家北#3TB	400	198.845	198.845	绿
4991	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直#94-07西刘家口子#1TB	630	192.235	192.235	绿
4992	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直#59-08-06李铁家#2TB	200	6.732	6.732	绿
4993	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直#55-09-06南纪家#2TB	400	121.173	121.173	绿
4994	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直#12-20-07小万家#1B	400	200.635	200.635	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
4995	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直#113东刘家口子#1TB	200	11.9031	11.9031	绿
4996	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直#072-24南辛庄#2TB	200	52.6845	52.6845	绿
4997	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直#072-20#南辛庄1TB	200	19.266	19.266	绿
4998	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直#059-12+-07付家#2TB	400	132.524	132.524	绿
4999	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直#046-10程家北#1TB	200	32.2381	32.2381	绿
5000	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直#042-02于家#1TB	200	42.9237	42.9237	绿
5001	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直#025-11东李家#1TB	400	189.289	189.289	绿
5002	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直#012-17万家#1TB	200	161.167	161.167	绿
5003	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万直#012-11万家#2TB	400	355.108	355.108	绿
5004	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万家邮政局公用三号公变	400	222.441	222.441	绿
5005	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南线#63-03庄科1TB	400	182.775	182.775	绿
5006	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南线#62-43毛家南2	400	197.328	197.328	绿
5007	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南线#62-14-2老窝周#1B	200	19.4742	19.4742	绿
5008	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南线#36-1宋家北#1B（增容）	200	22.5423	22.5423	绿
5009	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南线#182+-05刘家庄西2TB	400	129.74	129.74	绿
5010	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南线#154-8-3沟东#1B	400	273.664	273.664	绿
5011	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南线#149-9-7道望丘南	400	213.233	213.233	绿
5012	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南线#149-18道望丘东#2TB（增容）	400	172.588	172.588	绿
5013	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南线#149-11道望丘#1TB	400	148.025	148.025	绿
5014	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南线#119-30陈家顶社区	200	39.4969	39.4969	绿
5015	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南线#118-12-4-5东小王家#1TB（调拨）	200	8.4887	8.4887	绿
5016	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南线#099-05-03湾东南#2TB	200	17.7608	17.7608	绿
5017	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南线#062-25-4-4夏家庄#1TB	200	30.6546	30.6546	绿
5018	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南线#032-3西王庄北#2TB	200	6.499	6.499	绿
5019	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南#62-35毛家#1B	400	200.355	200.355	绿
5020	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南#191刘家庄#1TB	400	190.878	190.878	绿
5021	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南#164-06南姚家#1TB	400	222.746	222.746	绿
5022	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南#154-8-10沟东#2TB	400	198.808	198.808	绿
5023	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南#154-26-8河北3	400	187.674	187.674	绿
5024	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南#154-19+-7河北南#1TB	400	150.103	150.103	绿
5025	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南#154-19+-12河北北#2TB	400	217.278	217.278	绿
5026	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南#119-23陈家顶东#1TB	400	199.909	199.909	绿
5027	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南#119-18陈家顶西2TB	400	102.963	102.963	绿
5028	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南#119-18-06陈家顶南3TB	400	166.851	166.851	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5029	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南#118-24长岭庄#1TB	200	44.0928	44.0928	绿
5030	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南#118-12-11安子丘#1TB	400	189.598	189.598	绿
5031	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南#099-4湾东#1TB	400	146.571	146.571	绿
5032	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南#097-12许丘西#2TB	400	229.916	229.916	绿
5033	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南#097-04许丘东#1TB	400	158.231	158.231	绿
5034	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万南#032-9西王庄#1TB	400	144.579	144.579	绿
5035	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万利村东#3TB	400	205.711	205.711	绿
5036	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万利四台区	400	319.835	319.835	绿
5037	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东线马戈庄三台区TB	400	204.985	204.985	绿
5038	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东线曹戈庄三台区TB	200	16.5361	16.5361	绿
5039	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东线#74-15万柳周南#2TB	630	104.227	104.227	绿
5040	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东线#65-04砖西丘北#1TB	400	96.3351	96.3351	绿
5041	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东线#114-27-20-07小马丘#1TB	400	92.6701	92.6701	绿
5042	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东线#114-22-17小姜家#1TB	400	160.235	160.235	绿
5043	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东线#114-22-08-09李家新#1B	400	74.5897	74.5897	绿
5044	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东线#100-04-05北陈家西1TB	200	88.433	88.433	绿
5045	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东线#087-31-06徐戈庄#2TB	200	58.8082	58.8082	绿
5046	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东线#087-18-15曹戈庄南#1TB	200	20.6907	20.6907	绿
5047	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东线#087-18-12+1曹戈庄北#2TB	400	17.5093	17.5093	绿
5048	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东线#04-13-03王唐家东#2TB	400	65.9278	65.9278	绿
5049	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东线#039+2前孙家南#1TB	400	61.8227	61.8227	绿
5050	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东线#029-03朱家#1TB	400	270.363	270.363	绿
5051	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东甲线#167徐庄南#1TB	400	25.6124	25.6124	绿
5052	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东甲线#132北王庄南台区	200	17.7485	17.7485	绿
5053	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东乙线刘家东2TB	200	71.3155	71.3155	绿
5054	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东乙线#46-12-3后孙家北新台区	400	57.6969	57.6969	绿
5055	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#87-31-02-09徐戈庄北3TB	400	77.0979	77.0979	绿
5056	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#87-18-19马二丘北#4TB	630	147.99	147.99	绿
5057	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#87-18-11马二丘南#3TB	630	160.837	160.837	绿
5058	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#74-01万柳周#1B	200	0	0	红
5059	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#134院后#1B	400	159.274	159.274	绿
5060	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#134-09院后#2TB	200	20.4577	20.4577	绿
5061	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#129-05院后#3TB	200	156.995	156.995	绿
5062	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#122-21刘家#1TB	200	7.4495	7.4495	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5063	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#122-18+-06孙家#1TB	400	0.9567	0.9567	绿
5064	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#122-08+-05葛前#1TB新	400	133.155	133.155	绿
5065	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#122-08+-03葛前南#2TB	630	215.954	215.954	绿
5066	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#122-05-15葛后#1TB	400	222.549	222.549	绿
5067	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#114-61东马丘东1TB	200	79.0639	79.0639	绿
5068	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#114-38-15西马丘北#2TB	200	2.8351	2.8351	绿
5069	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#114-38-12+1西马丘南#1TB	200	22.4495	22.4495	绿
5070	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#114-38-09-07西马丘东#3TB	400	125.083	125.083	绿
5071	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#114-27-19小马丘#2TB	200	27.7814	27.7814	绿
5072	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#114-27-07-09大姜家北#2TB	400	269.014	269.014	绿
5073	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#114-+60-09东马丘#2TB	200	99.1381	99.1381	绿
5074	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#110-22店上#1TB	400	251.85	251.85	绿
5075	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#100-13-15仁里家#1TB	400	191.577	191.577	绿
5076	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#100-13-10仁里家南#2TB	400	80.2577	80.2577	绿
5077	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#097-07谭家#1TB	400	147.27	147.27	绿
5078	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#095+-04北陈家#2TB	400	194.683	194.683	绿
5079	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#087-20-15马二丘北#2TB	400	32.5402	32.5402	绿
5080	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#087-20-13马二丘南#1TB	400	147.742	147.742	绿
5081	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#087-+05-6北王庄#1TB	200	18.1196	18.1196	绿
5082	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#065-13砖西丘#2TB	400	194.311	194.311	绿
5083	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#044-01+-7前孙家#2TB	630	99.4794	99.4794	绿
5084	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#021-33北辛庄#1TB	400	182.596	182.596	绿
5085	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	万东#004-08-04王唐家#1TB	400	57.0041	57.0041	绿
5086	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	一中线29-5-1姜家庄安置房2B	800	640.103	640.103	绿
5087	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	一中线29-5-1姜家庄安置房1B	800	641.835	641.835	绿
5088	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	一中线#33-4金色家园馥庭9XB	1000	810.134	810.134	绿
5089	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	一中线#33-4金色家园馥庭8XB	630	535.967	535.967	绿
5090	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	一中线#33-4金色家园馥庭7XB	1000	825.864	825.864	绿
5091	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	一中线#33-4金色家园馥庭6XB	630	508.181	508.181	绿
5092	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	一中线#33-4金色家园馥庭5XB	1000	798.078	798.078	绿
5093	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	一中线#33-4金色家园馥庭4XB	800	641.464	641.464	绿
5094	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	一中线#33-4金色家园馥庭3XB	1000	798.165	798.165	绿
5095	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	一中线#33-4金色家园馥庭2XB	1000	800.33	800.33	绿
5096	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	一中线#33-4金色家园馥庭1XB	1000	800.33	800.33	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5097	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	一中线#33-4金色家园馥庭10XB	630	520.237	520.237	绿
5098	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	一中线#29-5-1姜家庄安置房3XB	400	323.516	323.516	绿
5099	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	一中线#29-5-1姜家庄安置房1XB	400	341.624	341.624	绿
5100	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	一中#29-5-6-6怡佳花园#1XB	500	397.351	397.351	绿
5101	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	一中#29-5-22-4下李元#3TB	400	295.294	295.294	绿
5102	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	一中#29-5-19-2杆下李元1TB	400	175.108	175.108	绿
5103	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	一中#29-5-13-13-4-姜家庄#3B	100	83.5278	83.5278	绿
5104	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	S9-315华磊公变	315	287.134	287.134	绿
5105	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蓼兰供电所	17643曲何线彩村二台区TB	400	152.284	152.284	绿
5106	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蓼兰供电所	17643曲何线彩村一台区TB	400	67.0928	67.0928	绿
5107	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蓼兰供电所	17643曲何线#78-5后宅家@2TB	200	26.3588	26.3588	绿
5108	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	蓼兰供电所	17643曲何#152-5-4大何家店#3TB	400	158.376	158.376	绿
5109	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	14锦州线#21-东35-08-01三城路公变#1B	400	291.39	291.39	绿
5110	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	10工行公变#1TB	630	531.155	531.155	绿
5111	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	10万科城乙线万科城嘉园4XB	1250	994.021	994.021	绿
5112	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	10万科城乙线万科城嘉园3XB	1250	994.021	994.021	绿
5113	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	10万科城乙线万科城嘉园1XB	630	527.876	527.876	绿
5114	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	10万科城乙线万科城2.1期2B	1600	1279.46	1279.46	绿
5115	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	东阁供电所	10万科城乙线万科城2.1期1B	1600	1279.46	1279.46	绿
5116	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	10kV门农线#80-13望仙庄#3TB	200	0	0	红
5117	青岛	平度	35kV门村变电站35kV门村变电站	李园供电所	10kV门农#03-1门村街#9B	250	219.381	219.381	绿
5118	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	大泽山供电所	10kV长北线66-29-4苗家#1TB	400	41.0515	41.0515	绿
5119	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	10kV锦州线#11-50-09-03新陶里1XB	500	406.433	406.433	绿
5120	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV郭家埠线郭卜#1TB	630	183.876	183.876	绿
5121	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV郭家埠线埠29-4-4-4郭刘#3TB	200	57.5155	57.5155	绿
5122	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV郭家埠线东崔#1TB	200	61.0103	61.0103	绿
5123	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV郭家埠线29-28-7-4宁家#2TB	200	89.5381	89.5381	绿
5124	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV郭家埠线#北29-29-10-5宁家#1B	200	68.0247	68.0247	绿
5125	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV郭家埠线#60-北6+-3新坡子#2TB	200	159.843	159.843	绿
5126	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV郭家埠线#60-北13新坡子#1B	200	140.798	140.798	绿
5127	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV郭家埠线#60-3-8新坡子#3TB	200	25.1711	25.1711	绿
5128	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV郭家埠线#34-10-西8南崔#2TB	200	56.6	56.6	绿
5129	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV郭家埠线#34-10-西1-北5南崔#3TB	200	84.0619	84.0619	绿
5130	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV郭家埠线#34-10-西1-东5南崔#4TB	200	56.3196	56.3196	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5131	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV郭家埠线#34-08南崔#1TB	200	66.7753	66.7753	绿
5132	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV郭家埠线#29-9院后刘#2TB	200	68.6289	68.6289	绿
5133	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV郭家埠线#29-9-3院后刘#1TB	400	126.678	126.678	绿
5134	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV郭家埠线#29-5-6郭刘#1TB	200	31.5546	31.5546	绿
5135	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV郭家埠线#29-4-6-7郭刘#2TB	400	106.13	106.13	绿
5136	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV郭家埠线#29-28-西7姜家#2TB	400	270.83	270.83	绿
5137	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV郭家埠线#29-28-西11姜家#1TB	400	260.526	260.526	绿
5138	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV郭家埠线#29-28-西11-10姜家#3TB	400	262.829	262.829	绿
5139	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV郭家埠线#29-28-东9-东6-9-2庙后#2TB	200	159.274	159.274	绿
5140	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV郭家埠线#29-28-东9-东5-6-2东崔#3TB	200	160.573	160.573	绿
5141	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV郭家埠线#29-24-7环海市场#1TB	400	224.602	224.602	绿
5142	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV郭家埠线#29-15-12-8东崔#5TB	400	144.83	144.83	绿
5143	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV郭家埠线#29-15-12-2东崔#4TB	200	31.9381	31.9381	绿
5144	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV郭家埠线#29-15-12-13东崔#2TB	200	47.4825	47.4825	绿
5145	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线肖家#4TB	400	221.064	221.064	绿
5146	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线老洼姜家#3TB	400	212.94	212.94	绿
5147	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线老洼姜家#2TB	200	113.619	113.619	绿
5148	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线老洼姜家#1TB	200	86.1887	86.1887	绿
5149	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线任家疃#3TB	400	53.299	53.299	绿
5150	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线下王家#2TB	200	89.501	89.501	绿
5151	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线三埠李家综合8	200	77.3443	77.3443	绿
5152	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线三埠李家#10TB	200	146.491	146.491	绿
5153	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线T#25-4三埠李2TB	200	7.7196	7.7196	绿
5154	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线#7-4下刘3TB	200	59.2969	59.2969	绿
5155	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线#65-3庚家1TB	200	54.6237	54.6237	绿
5156	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线#64-1西王#1TB	200	72.6856	72.6856	绿
5157	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线#63-7西王2TB	200	49.3443	49.3443	绿
5158	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线#61东王#1B	200	36.8	36.8	绿
5159	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线#48-16赵家#1TB	400	188.973	188.973	绿
5160	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线#3-2赵家2TB	200	83.9773	83.9773	绿
5161	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线#215-1下王家#4TB	200	104.569	104.569	绿
5162	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线#151陈家#1B	200	124.499	124.499	绿
5163	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线#147-24-4三埠李#5TB	400	53.9794	53.9794	绿
5164	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线#140-27-7三埠李#6TB	400	181.674	181.674	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5165	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线#140-26三埠李南#1B	200	49.7588	49.7588	绿
5166	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线#140-20三埠李2#1TB	400	134.664	134.664	绿
5167	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线#138-7下王家#3TB	400	188.742	188.742	绿
5168	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线#137-7下王家新#1B	400	203.67	203.67	绿
5169	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线#135-7-2下刘家#4TB	400	208.396	208.396	绿
5170	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线#128-4下刘#2TB	200	142.598	142.598	绿
5171	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线#128-3-11下刘家#1TB	400	85.1608	85.1608	绿
5172	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线#125-1任家疃#4TB	200	122.854	122.854	绿
5173	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线#121-4-5肖家#5TB	400	20.5526	20.5526	绿
5174	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线#121-3-5肖家#3TB	400	139.184	139.184	绿
5175	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线#118肖家#1TB	200	53.5918	53.5918	绿
5176	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线#116肖家3TB	400	180.45	180.45	绿
5177	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线#+104-8任家疃#2TB	200	0	0	红
5178	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV郁北甲线#+104-16任家疃新#1TB	400	91.4577	91.4577	绿
5179	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV速力达线韩家#3TB	400	221.526	221.526	绿
5180	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV速力达线韩家#2TB	200	87.2247	87.2247	绿
5181	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV速力达线镇委#2XB	400	313.557	313.557	绿
5182	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV速力达线达#137-9-5-3灰埠面粉厂#4TB	400	230.577	230.577	绿
5183	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV速力达线线灰埠村西#2TB	400	252.313	252.313	绿
5184	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV速力达线灰埠面粉厂#2TB	400	310.396	310.396	绿
5185	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV速力达线#96-1韩家#4TB	200	46.3175	46.3175	绿
5186	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV速力达线#77-8-10韩家#1TB	200	120.986	120.986	绿
5187	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV速力达线#17-7林家#2TB	400	254.738	254.738	绿
5188	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV速力达线#144-2-5灰埠村西#1TB	400	281.806	281.806	绿
5189	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV速力达线#139灰埠副业#1B	630	504.505	504.505	绿
5190	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV速力达线#139-5灰埠村#1B	630	380.351	380.351	绿
5191	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV速力达线#138-13+灰埠副业#2TB	400	297.072	297.072	绿
5192	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV速力达线#137-14-9-3灰埠村委#2TB	400	104.169	104.169	绿
5193	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV速力达线#120-1灰埠面粉厂#1B	400	378.227	378.227	绿
5194	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV速力达线#108-1新镇委#1B	630	511.089	511.089	绿
5195	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV速力达线#102-21灰埠面粉厂#3TB	400	195.522	195.522	绿
5196	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV通达甲线新城家园B区2#2B	315	267.711	267.711	绿
5197	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV通达甲线大学生公寓#1TB	400	321.109	321.109	绿
5198	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV通达甲线侯家站250#1TB	400	351.654	351.654	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5199	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV通达乙线斜子2#2TB	400	183.697	183.697	绿
5200	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV通达乙线庞家综合#2TB	200	34.8948	34.8948	绿
5201	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV通达乙线庞家3#3TB	400	222.14	222.14	绿
5202	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV通达乙线庞家#1B（合同能源）1	400	187.856	187.856	绿
5203	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV通达乙线宅科综合#2TB	200	87.0515	87.0515	绿
5204	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV通达乙线宅科#1TB	400	280.513	280.513	绿
5205	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV通达乙线姚家综合#2TB	400	230.07	230.07	绿
5206	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV通达乙线姚家#1TB	400	225.711	225.711	绿
5207	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	10kV舍西线西庄头#3TB	200	42.3753	42.3753	绿
5208	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	10kV舍西线商家#1TB	400	128.967	128.967	绿
5209	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	10kV舍西线#46-10商家#2TB	400	107.559	107.559	绿
5210	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	10kV舍直线张舍公变#2TB	400	209.695	209.695	绿
5211	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	10kV舍直线#14-25东前疃#2TB（合同能源）1	400	184.408	184.408	绿
5212	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	10kV舍田甲线孟家#5TB	400	158.751	158.751	绿
5213	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	10kV舍田甲线前柳坡#2TB	200	75.901	75.901	绿
5214	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	10kV舍田甲线前柳坡#1TB	200	68.4082	68.4082	绿
5215	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	10kV舍田甲线东郭#3TB	200	31.3897	31.3897	绿
5216	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	10kV舍田乙线#84-4温家#1TB（合同能源）1	400	167.181	167.181	绿
5217	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	10kV舍田乙线#81-20温家#3TB	200	36.5155	36.5155	绿
5218	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	10kV舍田乙线#81-20温家#2TB	200	27.7938	27.7938	绿
5219	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	10kV舍田乙线#81-10温家#4TB	400	27.0258	27.0258	绿
5220	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	10kV舍工乙线#39-4张舍公变6	400	273.402	273.402	绿
5221	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	10kV舍南线西石岭#6TB	200	58.5485	58.5485	绿
5222	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	10kV舍北线崖上高家#3TB	200	31.4144	31.4144	绿
5223	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	10kV舍北甲线张舍#5TB	400	235.105	235.105	绿
5224	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	10kV舍北甲线张舍#4TB	200	33.4845	33.4845	绿
5225	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	10kV舍北甲线崖上高家#4TB	400	32.1938	32.1938	绿
5226	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	10kV舍北甲线双淄姜家#3TB	400	208.544	208.544	绿
5227	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	10kV舍北甲线东白家#3TB	400	225.171	225.171	绿
5228	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	10kV舍北甲线#66-2张舍#2TB（合同能源）1	400	173.958	173.958	绿
5229	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	10kV舍北乙线#188匡家#1TB（合同能源）1	400	285.227	285.227	绿
5230	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	10kV舍北乙线#114-20-4廉家#1TB（合同能源）1	400	183.61	183.61	绿
5231	青岛	平度	110kV张舍变电站110kV张舍变电站	田庄供电所	10kV舍北#85-10台子付家#2TB	400	115.427	115.427	绿
5232	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	10kV罗头线#46-14-4北庙东#3TB	400	214.99	214.99	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5233	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	10kV罗头线#217-02马疃#3TB	400	41.868	41.868	绿
5234	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	10kV罗头线#217+5马疃南#2TB	400	54.8052	54.8052	绿
5235	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	10kV罗头线#143-6田格庄#3TB	400	313.402	313.402	绿
5236	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	10kV罗头线#133-136-17上庄#4TB	200	156.701	156.701	绿
5237	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀阳乙线紫竹苑1B	400	339.057	339.057	绿
5238	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀阳乙线凤台世家二期2#2B	1000	816.268	816.268	绿
5239	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀阳乙线凤台世家二期1#1B	800	666.99	666.99	绿
5240	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀阳乙线公园壹号2B	800	649.845	649.845	绿
5241	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀阳乙线公园壹号1B	800	654.856	654.856	绿
5242	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV秀水线银瑞家园2期东500#1B	500	420.371	420.371	绿
5243	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV秀水线老党委家属院1B	500	393.699	393.699	绿
5244	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV秀水线王家站1#1TB	400	318.549	318.549	绿
5245	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV秀水线王家站#2B	400	211.907	211.907	绿
5246	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV秀水线同和西公变综合2TB	400	333.861	333.861	绿
5247	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV秀水线同和西公变1TB	400	365.763	365.763	绿
5248	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV秀水线十里堡1TB	400	290.726	290.726	绿
5249	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀新甲线馨园小区#3B	400	329.717	329.717	绿
5250	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀新甲线馨园小区#1B	500	410.572	410.572	绿
5251	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀新甲线海信凤台世家1期2#2B	1600	1329.6	1329.6	绿
5252	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀新甲线海信凤台世家1期1#1B	1600	1284.2	1284.2	绿
5253	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀新甲线新城里1北1B	630	510.606	510.606	绿
5254	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀新甲线四季花城小区2#2B	630	522.631	522.631	绿
5255	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀新甲线四季花城小区2#1B	630	513.278	513.278	绿
5256	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀新甲线四季花城5#5XB	630	556.907	556.907	绿
5257	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀新甲线君悦豪园#2B	630	538.742	538.742	绿
5258	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀新甲线君悦豪园#1B	800	666.144	666.144	绿
5259	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀新甲线利群御景园2B	500	432.132	432.132	绿
5260	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀新甲线利群御景园1#1B	800	652.586	652.586	绿
5261	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀新甲线中央美地2期3#3B	800	686.371	686.371	绿
5262	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀新甲线中央美地2期1#1B	800	714.516	714.516	绿
5263	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀新甲线中央美地1期3#3XB	750	641.938	641.938	绿
5264	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀新甲线中央美地1期2#2XB	750	631.868	631.868	绿
5265	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀新甲线东丰台安置房2B	800	686.68	686.68	绿
5266	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀新乙线海信学府里2B	630	505.959	505.959	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5267	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀新乙线海信学府里1B	630	516.536	516.536	绿
5268	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀新乙线新城里2南#2B	630	504.52	504.52	绿
5269	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀新乙线新城里2北#3B	630	508.28	508.28	绿
5270	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀新乙线新城里1南#1B	630	500.264	500.264	绿
5271	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀新乙线南苑2XB	630	547.959	547.959	绿
5272	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀新乙线南苑1XB	630	529.938	529.938	绿
5273	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀新乙线中央美地天麓3B	1000	815.093	815.093	绿
5274	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀城甲线秀水佳苑小区4XB	800	629.247	629.247	绿
5275	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀城甲线秀水佳苑小区2XB	800	628.845	628.845	绿
5276	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀城乙线秀水佳苑小区3XB	800	628.629	628.629	绿
5277	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	同和供电所	10kV秀城乙线秀水佳苑小区1XB	800	628.196	628.196	绿
5278	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南线#78-东13祝前#2TB	200	80.1113	80.1113	绿
5279	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南线#78-8公变#5TB	400	330.685	330.685	绿
5280	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南线#78-5祝前#1TB	400	56.1753	56.1753	绿
5281	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南线#78-18祝前#3TB	400	261.827	261.827	绿
5282	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南线#72祝西#2TB	400	229.124	229.124	绿
5283	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南线#72-8-2祝东#2TB	400	124.241	124.241	绿
5284	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南线#72-5-5祝后#1B	200	35.668	35.668	绿
5285	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南线#72-13祝东#1TB	500	165.868	165.868	绿
5286	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南线#64-2公变#1TB	400	338.887	338.887	绿
5287	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南线#58祝沟公变#3TB	200	137.559	137.559	绿
5288	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南线#50-25祝后#3TB	200	25.1031	25.1031	绿
5289	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南线#50-18-2祝后#2TB	400	196.309	196.309	绿
5290	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南线#50-11-9祝西#3TB	400	203.909	203.909	绿
5291	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南线#50-11-1祝西#1TB	630	481.518	481.518	绿
5292	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南线#50-11-13公变#2TB	200	165.324	165.324	绿
5293	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南线#131-26杨家庄	200	17.6186	17.6186	绿
5294	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南线#131-21-4-1杨家庄#1TB	200	24.367	24.367	绿
5295	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南线#12-9石楼院#2TB	200	22.9505	22.9505	绿
5296	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南线#12-1-2石楼院#1TB	200	35.8268	35.8268	绿
5297	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南甲线#32-3洼子#4TB	200	106.701	106.701	绿
5298	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南甲线#149-30崔家流河#1TB	200	0	0	红
5299	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南甲线#149-10-54石家流河#1TB	200	0.534	0.534	绿
5300	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南甲线#146王家流河#3TB	200	32.0371	32.0371	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5301	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南甲线#138-5王家流河#2TB	200	66.9278	66.9278	绿
5302	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南甲线#125-9赵家流河#1TB	400	204.48	204.48	绿
5303	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南甲线#125-96山里石家农灌#2TB	100	78.4062	78.4062	绿
5304	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南甲线#125-95-6山里石家#1TB	400	53.4598	53.4598	绿
5305	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南甲线#125-95-12山里石家#3TB	200	156.784	156.784	绿
5306	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南甲线#125-95-11-24山里石家#2TB	400	68.1959	68.1959	绿
5307	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南甲线#125-34-3北大流河#3TB	630	114.619	114.619	绿
5308	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南甲线#125-32北大流河#1TB	400	95.4722	95.4722	绿
5309	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南甲线#125-12-4赵家流河2TB	400	95.4227	95.4227	绿
5310	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南甲线#125-108山里石家农灌#1TB	100	78.768	78.768	绿
5311	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南甲线#122-1吕家流河#2TB	200	28.7216	28.7216	绿
5312	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝南甲线#111吕家流河#1TB	400	45.3505	45.3505	绿
5313	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝北乙线纸坊#3TB	400	278.502	278.502	绿
5314	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝东线#22-52-8清水#3TB	400	68.7876	68.7876	绿
5315	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝东线#10-124-09东孟#3TB	400	103.452	103.452	绿
5316	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝东甲线#73-3-3涌泉#1TB	200	21.7072	21.7072	绿
5317	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝东甲线#59-17岔道口农灌#1TB	100	80.6515	80.6515	绿
5318	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝东甲线#56徐家屯#1TB	400	109.47	109.47	绿
5319	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝东甲线#272-14宅科#1TB	400	192.932	192.932	绿
5320	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝东甲线#237-27南营#1TB	400	188.454	188.454	绿
5321	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝东甲线#237-19-8东营#1TB	200	41.7887	41.7887	绿
5322	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝东甲线#234-4刘家庄#1TB	400	51.4433	51.4433	绿
5323	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝东甲线#234-1-1刘家庄#3TB	400	282.116	282.116	绿
5324	青岛	平度	35kV祝沟变电站35kV祝沟变电站	旧店供电所	10kV祝东#22-111-4前河南#2TB	200	68.5938	68.5938	绿
5325	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	10kV石西线官庄南#3TB	200	23.7773	23.7773	绿
5326	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	10kV石西线官庄南#1TB	630	267.068	267.068	绿
5327	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	10kV石西线南下庄#2TB	400	256.755	256.755	绿
5328	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	10kV石西线北滚泉#3TB	200	133.74	133.74	绿
5329	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	10kV石桥线#65-02东庙东#3TB	400	202.408	202.408	绿
5330	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	10kV石墨线#42刘戈庄#1TB	400	225.41	225.41	绿
5331	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	10kV石墨#39-5刘戈庄#2TB（合同能源）1	400	188.577	188.577	绿
5332	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	10kV石北线#88-14任家洼#1TB	400	205.847	205.847	绿
5333	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	10kV石北线#11-6-5官庄公变#4TB	400	287.559	287.559	绿
5334	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	10kV石东线南坦坡#2TB	400	317.744	317.744	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5335	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	10kV石东线于埠#5TB	400	62.1567	62.1567	绿
5336	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	10kV石东线33-16北坦坡#3TB	200	0	0	红
5337	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白西线郭家庄1B	200	63.9732	63.9732	绿
5338	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白西线老胡家200#2TB	400	183.796	183.796	绿
5339	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白西线老胡家1B	400	103.753	103.753	绿
5340	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白西线卢家庄#1B	200	76.9381	76.9381	绿
5341	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白西线北高庄#1B	400	191.212	191.212	绿
5342	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白西线北高家庄#2TB	400	69.9629	69.9629	绿
5343	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白西线刘家口#1B	400	66.5876	66.5876	绿
5344	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白西线刘古路#2TB	400	82.9124	82.9124	绿
5345	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白西线刘古路#1B	400	90.3299	90.3299	绿
5346	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线陈屋子#1B	200	112.876	112.876	绿
5347	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线陈家屋子综合2TB	200	10.1361	10.1361	绿
5348	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线镇政府公变2#2TB	400	326.503	326.503	绿
5349	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线西华里200#2TB	200	27.6021	27.6021	绿
5350	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线胡铁家西2TB	400	286.986	286.986	绿
5351	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线胡铁家综合3TB	200	51.6784	51.6784	绿
5352	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线胡铁家#1B	400	26.2062	26.2062	绿
5353	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线白埠北公变1TB	630	522.309	522.309	绿
5354	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线林家庄综合#2TB	200	118.631	118.631	绿
5355	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线林家庄村南3TB	400	219.122	219.122	绿
5356	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线林家庄1TB	400	92.4536	92.4536	绿
5357	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线新华里综合#3TB	200	16.8701	16.8701	绿
5358	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线新华里200#2TB	400	17.2742	17.2742	绿
5359	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线新华里#1B	400	117.722	117.722	绿
5360	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线振华里村东#3TB	200	28.8144	28.8144	绿
5361	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线振华里200#2TB	200	12.7196	12.7196	绿
5362	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线圈里胡家综合2TB	200	60.5773	60.5773	绿
5363	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线圈里胡家#1B	200	131.711	131.711	绿
5364	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线南王庄村西2TB	400	149.052	149.052	绿
5365	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线南王庄村东3TB	200	4.5196	4.5196	绿
5366	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线南王庄#1TB（合同能源）1	400	161.65	161.65	绿
5367	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线南华里综合#3TB	200	73.9794	73.9794	绿
5368	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线南华里200#2TB	400	0	0	红

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5369	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线北华里综合#3TB	200	23.8598	23.8598	绿
5370	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线北华里400#1TB	400	38.2309	38.2309	绿
5371	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线北华里#1TB	200	60.868	60.868	绿
5372	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线兴华里村南#3TB	400	207.258	207.258	绿
5373	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线任家庄综合#2TB	400	196.396	196.396	绿
5374	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线任家庄村南3TB	400	235.625	235.625	绿
5375	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线任家庄#1TB	630	333.258	333.258	绿
5376	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线东公变#1TB	400	325.043	325.043	绿
5377	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线#60-12南华里#1TB	400	53.5278	53.5278	绿
5378	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白直线#53西华里综合3TB	200	104.01	104.01	绿
5379	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白南线西王家庄#1TB	400	231.007	231.007	绿
5380	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白南线西孙庄综合3TB	400	64.2227	64.2227	绿
5381	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白南线西孙庄东2TB	200	110.021	110.021	绿
5382	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白南线西侯庄综合#3TB	400	177.683	177.683	绿
5383	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白南线西侯庄村西#4TB	400	52.8351	52.8351	绿
5384	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白南线西侯庄200#2TB	200	57.7732	57.7732	绿
5385	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白南线西侯庄#1B	200	43.9794	43.9794	绿
5386	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白南线牛戈庄200#2TB	400	206.565	206.565	绿
5387	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白南线牛戈庄1TB	200	69.6701	69.6701	绿
5388	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白南线大罗家综合#2TB	200	16.9258	16.9258	绿
5389	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白南线大罗家#1B	200	33.4536	33.4536	绿
5390	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白南线南高庄#1B	200	44.2351	44.2351	绿
5391	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白南线南高家庄综合2TB	200	163.217	163.217	绿
5392	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白南线付家庄200#2TB	200	35.266	35.266	绿
5393	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白南线付家庄1TB	200	36.2784	36.2784	绿
5394	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白南线于屋子1TB	400	291.454	291.454	绿
5395	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白南线于家屋子综合2TB	400	268.272	268.272	绿
5396	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线西李戈庄#5TB	400	228.276	228.276	绿
5397	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线白埠北公变综合1TB	400	221.93	221.93	绿
5398	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线李戈庄综合4TB	400	41.8804	41.8804	绿
5399	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线李戈庄村西#2TB	200	20.3526	20.3526	绿
5400	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线李戈庄村东#3TB(节能)	400	262.227	262.227	绿
5401	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线李戈庄#1B	200	41.8515	41.8515	绿
5402	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线李家庄#1TB	400	270.598	270.598	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5403	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线姜家庄#1TB(节能)	200	17.0124	17.0124	绿
5404	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线大庙综合#2TB	400	128.264	128.264	绿
5405	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线大庙#1B	400	252.802	252.802	绿
5406	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线坡子综合#3TB	200	0	0	红
5407	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线坡子村北#4TB	400	255.085	255.085	绿
5408	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线坡子400#2TB	400	232.856	232.856	绿
5409	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线坡子#1TB（合同能源）1	400	144.672	144.672	绿
5410	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线吴家庄综合#2TB	200	33.7237	33.7237	绿
5411	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线吴家庄#1B	200	5.3649	5.3649	绿
5412	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线史同庄#1B	200	26.866	26.866	绿
5413	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线匙刘家200#2TB	200	37.1959	37.1959	绿
5414	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线匙刘家#1TB	400	195.258	195.258	绿
5415	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线兴华里村东#2TB	400	243.18	243.18	绿
5416	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线中华里200#2TB	200	35.0804	35.0804	绿
5417	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线中华里#1B(节能)	200	52.0103	52.0103	绿
5418	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线东埠综合3TB	400	208.008	208.008	绿
5419	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线东埠200#2TB	200	64.1485	64.1485	绿
5420	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线东埠#1B	400	47.8557	47.8557	绿
5421	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线东华里综合#3TB	200	56.4206	56.4206	绿
5422	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线东华里村中#2TB	315	182.464	182.464	绿
5423	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线东华里#1TB	200	83	83	绿
5424	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线东侯庄综合#3TB	400	63.8763	63.8763	绿
5425	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线东侯庄村东#4TB	400	253.835	253.835	绿
5426	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线东侯庄200#2TB	200	33.8309	33.8309	绿
5427	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV白东线东侯庄#1B	400	249.326	249.326	绿
5428	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV电台线#89-6郝家西#2TB	400	137.293	137.293	绿
5429	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV电台线#89-4-4郝家#4TB	200	38.1526	38.1526	绿
5430	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV电台线#87郝家#3TB	400	54.8763	54.8763	绿
5431	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV电台线#62南董#2TB	200	61.8144	61.8144	绿
5432	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV电台线#61-8南董家#3TB	200	60.2474	60.2474	绿
5433	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV电台线#59-96口子3TB	400	54.2113	54.2113	绿
5434	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV电台线#59-86-6口子西#1B	200	21.6536	21.6536	绿
5435	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV电台线#59-83-2口子东#2TB	400	181.396	181.396	绿
5436	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV电台线#59-46-7张戈庄西#3TB	200	10.1959	10.1959	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5437	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV电台线#59-46-5-4张戈庄4TB	400	61.8351	61.8351	绿
5438	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV电台线#59-46-2张戈庄#1TB	400	210.233	210.233	绿
5439	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV电台线#59-44-2张戈庄东#2TB	200	4.6784	4.6784	绿
5440	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV电台线#59-37-2张戈庄5TB	400	35.3454	35.3454	绿
5441	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV电台线#57-2南董#1TB	400	115.489	115.489	绿
5442	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV电台线#44-8-3簸箕掌2TB	400	203.241	203.241	绿
5443	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV电台线#44-2簸箕掌#4TB	400	157.217	157.217	绿
5444	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV电台线#44-13簸箕掌3TB	400	26.9588	26.9588	绿
5445	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV电台线#31-3簸箕掌东#1B	400	109.047	109.047	绿
5446	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV电台线#183-3桃花涧北#2TB	200	39.2371	39.2371	绿
5447	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV电台线#180桃花涧#1TB	400	291.975	291.975	绿
5448	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV电台线#173-7-2桃花涧#3TB	100	17.4691	17.4691	绿
5449	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV电台线#149-2河庄口#1TB	400	198.45	198.45	绿
5450	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV电台线#142河庄口2TB	400	112.588	112.588	绿
5451	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	10kV电业线#F01御园新二期东南#1XB	800	676.165	676.165	绿
5452	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	10kV电业线#F01御园新二期东北#2XB	800	667.48	667.48	绿
5453	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	10kV田直线田庄公变#3TB	400	318.685	318.685	绿
5454	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	10kV田直线田庄公变#2XB	630	375.835	375.835	绿
5455	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	10kV田直线张东#5TB	400	165.208	165.208	绿
5456	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	10kV田直线#17-8-1西张#4TB	200	84.734	84.734	绿
5457	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	10kV田直线#17-5-又一村#2TB	200	160.025	160.025	绿
5458	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	10kV田北线田庄#1TB	400	131.689	131.689	绿
5459	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	10kV田北线玉石头#5TB	200	0	0	红
5460	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	10kV田北线玉石头#4TB	400	77.6948	77.6948	绿
5461	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	10kV田北线东李家埠#4TB	200	156.899	156.899	绿
5462	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	10kV田北线#6-61-19西潘家埠#1B	200	41.4515	41.4515	绿
5463	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	10kV田北线#4-23-8-12东南寨#1B	200	97.233	97.233	绿
5464	青岛	平度	35kV田庄变电站35kV田庄变电站	田庄供电所	10kV田北线#22-3玉石头#1TB	200	3.4845	3.4845	绿
5465	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰西线辛庄#1TB	200	84.1536	84.1536	绿
5466	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV灰西线小官庄#2TB	200	38.1485	38.1485	绿
5467	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV灰西线大官庄副业#4TB	200	157.763	157.763	绿
5468	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV灰西线大官庄副业#3TB	315	167.644	167.644	绿
5469	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV灰西线大官庄#9TB	400	316.449	316.449	绿
5470	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV灰西线大官庄#8TB	400	151.749	151.749	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5471	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV灰西线大官庄#7TB	400	228.737	228.737	绿
5472	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV灰西线大官庄#6TB	200	82.7711	82.7711	绿
5473	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV灰西线大官庄#5TB	400	183.647	183.647	绿
5474	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV灰西线埠后#2TB	200	22.6227	22.6227	绿
5475	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV灰西线三埠李家#9TB	400	266.689	266.689	绿
5476	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV灰西线三埠李家#7TB	400	314.66	314.66	绿
5477	青岛	平度	220kV郁秩变电站220kV郁秩变电站	新河供电所	10kV灰西线三埠#1TB	200	65.2227	65.2227	绿
5478	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰直线灰埠村委#3TB	200	36.4124	36.4124	绿
5479	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰直线新都城小区2台区	630	502.466	502.466	绿
5480	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰直线#79-27福临苑#1TB	630	512.052	512.052	绿
5481	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰直线#79-22-6灰埠村南#4TB	400	318.304	318.304	绿
5482	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰直线#79-13-5-4灰埠南#3TB	200	62.8041	62.8041	绿
5483	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰直线#68-30灰埠村南#2TB	400	115.371	115.371	绿
5484	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰直线#68-26灰埠村南#1TB	400	318.219	318.219	绿
5485	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰直线#68-22-08-3小灰埠#2TB	400	300.45	300.45	绿
5486	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰直线#66-11-5小灰埠#3TB	400	309.641	309.641	绿
5487	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰直线#66-10小灰埠#1TB	400	252.549	252.549	绿
5488	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰直线#66-10-3小灰埠#4TB	400	286.074	286.074	绿
5489	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰直线#49-11陈埠李家#1TB	200	43.1464	43.1464	绿
5490	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰直线#49-10袁家#1TB	200	82.8	82.8	绿
5491	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰直线#49-1-2+-6-9袁家#3TB	400	255.521	255.521	绿
5492	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰直线#49-1-2+-5袁家#2TB	400	173.565	173.565	绿
5493	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰直线#45陈埠李#2TB	200	16.6227	16.6227	绿
5494	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰直线#37卧龙王家新#1TB	200	94.8887	94.8887	绿
5495	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰直线#111新都城#1XB-02	630	514.367	514.367	绿
5496	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰直线#111新都城#1XB-01	630	493.608	493.608	绿
5497	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰北线贾家#3TB	200	121.227	121.227	绿
5498	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰北线贾家#2TB	400	124.594	124.594	绿
5499	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰北线线邵家#3TB	400	174.004	174.004	绿
5500	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰北线线四甲#5TB	400	315.295	315.295	绿
5501	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰北线四甲#2TB	200	72.101	72.101	绿
5502	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰北线后潘家#2TB	200	19.6536	19.6536	绿
5503	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰北线侯家#1TB	400	199.763	199.763	绿
5504	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰北线#75-2翟戈庄#3TB	200	40.1031	40.1031	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5505	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰北线#68翟戈庄#1TB	400	278.417	278.417	绿
5506	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰北线#68-6翟戈庄#2TB	400	108.675	108.675	绿
5507	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰北线#55-6四甲#4TB	400	226.557	226.557	绿
5508	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰北线#49-5-9四甲#3TB	400	250.186	250.186	绿
5509	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰北线#36-3侯家#3TB	400	187.501	187.501	绿
5510	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰北线#21-4邵家#1B	200	159.707	159.707	绿
5511	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰北线#21-1-4-5侯家#2TB	400	97.201	97.201	绿
5512	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰北线#21-#4邵家#2TB	200	34.2928	34.2928	绿
5513	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰北线#11-7林家#1TB	200	93.5835	93.5835	绿
5514	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰北线#11-45新于家屯#1TB	400	82.9433	82.9433	绿
5515	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰北线#11-22-6-3新贾家#4TB	400	204.134	204.134	绿
5516	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰北线#11-22-3贾家#7TB	200	69.2619	69.2619	绿
5517	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰北线#11-22-21-5后潘家#3TB	400	37.0433	37.0433	绿
5518	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰北线#11-19-7贾家#1B	315	83.7113	83.7113	绿
5519	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰北线#11-19-2贾家#5TB	200	159.598	159.598	绿
5520	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV灰北线#11-16-3贾家#6TB	400	72.3505	72.3505	绿
5521	青岛	平度	110kV沙湾变电站110kV沙湾变电站	云山供电所	10kV湾北乙线#西宋#4TB	200	162.825	162.825	绿
5522	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV海浦西线海川泓久小镇西2台区	500	396.206	396.206	绿
5523	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV海浦西线海川泓久小镇东1台区	500	392.912	392.912	绿
5524	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV海浦西线#27-6-1綦家#1TB	400	228.091	228.091	绿
5525	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV海浦西线#27-13綦家#2TB	400	315.666	315.666	绿
5526	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV海浦西线#19-2-14-6辛庄#2TB	200	156.897	156.897	绿
5527	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV海浦西线#03-9党委#2TB	400	276.198	276.198	绿
5528	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV海浦西#7管委充电桩	1250	979.629	979.629	绿
5529	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	10kV洪西线#西程中#1TB	630	153.897	153.897	绿
5530	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	10kV洪西线#西程#2TB	400	192.078	192.078	绿
5531	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	10kV洪西线#山旺#3TB	400	178.854	178.854	绿
5532	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	10kV洪西线#东程西#1TB	630	224.19	224.19	绿
5533	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	10kV洪南线05公变1TB	400	358.272	358.272	绿
5534	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	10kV洪南线#铁岭庄#4TB	400	77.4928	77.4928	绿
5535	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	10kV洪南线#铁岭庄#3TB	200	25.8969	25.8969	绿
5536	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	10kV洪南线#前营#2TB	200	37.3113	37.3113	绿
5537	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	10kV洪北线大王桥2TB	200	152.485	152.485	绿
5538	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	10kV洪北线北温#2TB	400	307.353	307.353	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5539	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	10kV洪北线#郜上#3TB	200	80.0742	80.0742	绿
5540	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	10kV洪北线#石柱洼#3TB	400	282.808	282.808	绿
5541	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	10kV洪北线#王卜4TB	400	206.219	206.219	绿
5542	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	10kV洪北线#尹府#3TB柱上变压器	400	278.491	278.491	绿
5543	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	10kV洪北线#大金卜#2TB	400	148.634	148.634	绿
5544	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	10kV洪北线#大金卜#1TB	400	159.221	159.221	绿
5545	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	10kV洪北线#北王#4TB	400	245.596	245.596	绿
5546	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	10kV洪北线#51-1-1张家庄#1TB	400	282.932	282.932	绿
5547	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	10kV洪北线#38-24官里3TB	200	13.5918	13.5918	绿
5548	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	10kV洪东线赵庄#3TB	400	0.5361	0.5361	绿
5549	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	10kV洪东线#后曲1TB	400	186.579	186.579	绿
5550	青岛	平度	110kV河口变电站110kV河口变电站	新河供电所	10kV河西乙线闫家#1TB	200	156.829	156.829	绿
5551	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	10kV河岔#3TB	400	63.5052	63.5052	绿
5552	青岛	平度	110kV河口变电站110kV河口变电站	新河供电所	10kV河北乙线大苗家#4TB	400	102.017	102.017	绿
5553	青岛	平度	110kV河口变电站110kV河口变电站	新河供电所	10kV河北乙线大苗家#3TB	400	200.614	200.614	绿
5554	青岛	平度	110kV河口变电站110kV河口变电站	新河供电所	10kV河北乙线大苗家#2TB	400	301.619	301.619	绿
5555	青岛	平度	110kV河口变电站110kV河口变电站	新河供电所	10kV河北乙线大苗家#1TB	400	75.1495	75.1495	绿
5556	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	10kV棉油线西南寨#3TB	400	106.792	106.792	绿
5557	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	10kV棉油线西南寨#1TB	400	69.8392	69.8392	绿
5558	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	10kV棉油线矫戈庄西#1TB	400	218.429	218.429	绿
5559	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	10kV棉油线潘家庄#3TB	400	92.5031	92.5031	绿
5560	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	10kV棉油线东南寨#4TB	400	230.367	230.367	绿
5561	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	10kV棉油线#70-7-10矫戈庄东#1TB（合同能源）1	400	225.796	225.796	绿
5562	青岛	平度	110kV秀水变电站110kV秀水变电站	城区供电中心	10kV杭州东线#46-02裕龙润邦多层#1B	800	655.258	655.258	绿
5563	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	同和供电所	10kV曲西甲线硝场综合#1B	400	172.346	172.346	绿
5564	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	同和供电所	10kV曲西甲线洪沟南庄村东#3TB	400	228.856	228.856	绿
5565	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	同和供电所	10kV曲西甲线洪沟南庄新200#1TB	400	95.6392	95.6392	绿
5566	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	同和供电所	10kV曲西甲线洪沟南庄北#2TB	315	145.825	145.825	绿
5567	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	同和供电所	10kV曲西甲线小洪沟综合2TB	200	76.2557	76.2557	绿
5568	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	同和供电所	10kV曲西甲线小洪沟#1TB	400	66.7629	66.7629	绿
5569	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	同和供电所	10kV曲西甲线大洪沟综合#2TB	400	180.728	180.728	绿
5570	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	同和供电所	10kV曲西甲线大洪沟村东#3TB	400	260.083	260.083	绿
5571	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	同和供电所	10kV曲西甲线大洪沟#1TB（合同能源）1	400	280.977	280.977	绿
5572	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	同和供电所	10kV曲西乙线鑫源珺府4B	800	634.301	634.301	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5573	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	同和供电所	10kV曲西乙线鑫源珺府3B	500	398.742	398.742	绿
5574	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	同和供电所	10kV曲西乙线鑫源珺府2B	800	637.196	637.196	绿
5575	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	同和供电所	10kV曲西乙线鑫源珺府1B	800	643.604	643.604	绿
5576	青岛	平度	110kV曲坊变电站110kV曲坊变电站	同和供电所	10kV曲西乙线海信九贤府小区1期1#1B	1000	833.217	833.217	绿
5577	青岛	平度	35kV旧店变电站35kV旧店变电站	旧店供电所	10kV旧西线#144-34-24袁家沟#4TB	200	158.19	158.19	绿
5578	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV新直甲线镇海社区#1B	200	160.994	160.994	绿
5579	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV新直甲线官道#1TB	400	44.7505	44.7505	绿
5580	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV新直甲线南镇#1B	400	277.835	277.835	绿
5581	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV新直甲线北镇南#3TB	200	92.201	92.201	绿
5582	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV新直甲线北镇南#2TB	400	233.419	233.419	绿
5583	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV新直甲线北镇南#1TB	400	244.34	244.34	绿
5584	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV新直甲线北镇北#2TB	400	326.992	326.992	绿
5585	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV新直甲线北镇北#1TB	200	115.549	115.549	绿
5586	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV新直乙线商业街#1B	630	531.691	531.691	绿
5587	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV新直乙线党委#1TB	400	330.753	330.753	绿
5588	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV新南线北孙家#1TB	200	19.6289	19.6289	绿
5589	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV新南线前高家#4TB	400	241.204	241.204	绿
5590	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV新南线仲家#2TB	400	314.825	314.825	绿
5591	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV新区西线幸福里小区#2B	630	503.335	503.335	绿
5592	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV新区西线幸福里小区#1B	630	504.544	504.544	绿
5593	青岛	平度	35kV广州路变电站35kV广州路变电站	城区供电中心	10kV广州西线#12-09-17即墨旺3TB	400	322.433	322.433	绿
5594	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV广场线美食街公变#1TB	400	324.768	324.768	绿
5595	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV广场线王家站综合#2TB	400	270.685	270.685	绿
5596	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV广场线王家站东#3B	200	162.466	162.466	绿
5597	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV广场线和达铭著铂岸1期4#4B	630	506.227	506.227	绿
5598	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV广场线和达铭著铂岸1期3#3B	800	660.268	660.268	绿
5599	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV广场线和达铭著铂岸1期2#2B	630	518.351	518.351	绿
5600	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV广场线和达铭著铂岸1期1#1B	800	656	656	绿
5601	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV广场线刑侦公变#1XB	400	340.773	340.773	绿
5602	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV广场线侯家站5#5TB	400	324.18	324.18	绿
5603	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV广场线侯家站400#2TB	400	85.4144	85.4144	绿
5604	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV广场线侯家站200#4TB	400	185.113	185.113	绿
5605	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV广场线侯家站#3TB	400	227.113	227.113	绿
5606	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	10kV幸工乙线工业园公变#1TB	400	313.773	313.773	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5607	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	10kV幸北甲线#69-13-3-2西潘家埠#2TB	200	24.5	24.5	绿
5608	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	10kV幸北甲线138-12荷花屯#2TB	400	59.8557	59.8557	绿
5609	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	10kV幸北甲线#86-9李家埠#3TB	200	0	0	红
5610	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	10kV幸北甲线#86-16李家埠北#2TB	400	142.235	142.235	绿
5611	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	10kV幸北甲线#83-45东刘庄#1TB	400	157.606	157.606	绿
5612	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	10kV幸北甲线#83-37-8东刘庄#2TB	400	192.66	192.66	绿
5613	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	10kV幸北甲线#83-25-51参子庄#2TB	400	41.9361	41.9361	绿
5614	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	10kV幸北甲线#83-25-38参子庄西#1TB	200	33.2464	33.2464	绿
5615	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	10kV幸北甲线#69-32东潘家埠#2TB	200	32.6	32.6	绿
5616	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	10kV幸北甲线#69-21-1东潘家埠#1TB	400	221.645	221.645	绿
5617	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	10kV幸北甲线#69-19东潘家埠#4TB	400	79.3402	79.3402	绿
5618	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	10kV幸北甲线#69-16东潘家埠#3TB	200	25.8722	25.8722	绿
5619	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	10kV幸北甲线#69-13-西4田庄王家#1TB	400	183.48	183.48	绿
5620	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	10kV幸北甲线#69-13-西1田庄王家#3TB	400	137.518	137.518	绿
5621	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	10kV幸北甲线#69-13-西12田庄王家#2TB	400	39.3897	39.3897	绿
5622	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	10kV幸北甲线#143-9-9线荷花屯#3TB	200	0	0	红
5623	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	10kV幸北甲线#143-10荷花屯#1TB	400	80.1753	80.1753	绿
5624	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	10kV幸北甲线#140-25东杨家#1TB（合同能源）1	400	217.377	217.377	绿
5625	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	10kV幸北甲线#125-6卫家庄#1TB（合同能源）1	400	169.025	169.025	绿
5626	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	10kV幸北甲线#125-27东杨家（东）#2TB	200	37.6536	37.6536	绿
5627	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	10kV幸北甲线#119-7韩家屯#1TB	200	14.0124	14.0124	绿
5628	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	10kV幸北甲线#119-4韩家屯#3TB	200	35.0845	35.0845	绿
5629	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	10kV幸北甲线#119-15韩家屯东#2TB	400	157.142	157.142	绿
5630	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	10kV幸北甲线#116卫家庄#2TB	200	11.0515	11.0515	绿
5631	青岛	平度	110kV幸福变电站110kV幸福变电站	田庄供电所	10kV幸北甲线#100-24披甲营村#2TB	400	14.6546	14.6546	绿
5632	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV平营线新城家园B区1#1B	400	341.831	341.831	绿
5633	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV平营线万汇碧桂园珑樾#2B	800	658.258	658.258	绿
5634	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV平营线万汇碧桂园珑樾#1B	800	660.052	660.052	绿
5635	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	10kV常州北线_皮件厂公变2TB	400	327.835	327.835	绿
5636	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	10kV常州北线_代家上观#3TB	400	197.454	197.454	绿
5637	青岛	平度	昌邑35kV卜庄变电站昌邑35kV卜庄变	田庄供电所	10kV工业线郑家村#4台架变	200	160.718	160.718	绿
5638	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线湾头西#1TB	400	128.256	128.256	绿
5639	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线水石埠#1TB（合同能源）1	400	188.227	188.227	绿
5640	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线崔召（粮管所）1TB（合同能源）1	400	209.052	209.052	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5641	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线北杨#1TB	200	48.7588	48.7588	绿
5642	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线北宋#1B（合同能源）1	400	215.256	215.256	绿
5643	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线五甲3TB	400	110.256	110.256	绿
5644	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线东杨庄（南)机井通#1TB（合同能源）1	400	290.88	290.88	绿
5645	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线21-04崔召西北机井通#7TB	200	71.5773	71.5773	绿
5646	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线#97下袁东#2TB	200	31.6206	31.6206	绿
5647	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线#95四十里北机井通#3TB	200	156.969	156.969	绿
5648	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线#93四十里东机井通#2TB	200	37.7216	37.7216	绿
5649	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线#89杆姜家屯2TB	200	65.0804	65.0804	绿
5650	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线#89-5-18五甲（南）2TB	400	71.9948	71.9948	绿
5651	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线#83-05五甲#1TB	200	63.6701	63.6701	绿
5652	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线#70-8水石埠#2TB	200	24.6186	24.6186	绿
5653	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线#70-2杆东杨庄(东北)3TB	200	19.9227	19.9227	绿
5654	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线#70-05东杨庄（北）#2TB	160	56.5876	56.5876	绿
5655	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线#60-6湾头(中)#3TB	400	264.742	264.742	绿
5656	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线#60-20西方岭#1TB	200	36.0701	36.0701	绿
5657	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线#60-20杆东方岭#1TB	200	33.1753	33.1753	绿
5658	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线#56杆后寨（村西）机井通#3TB	400	188.072	188.072	绿
5659	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线#50-18马戈庄（北）机井通#3TB	400	199.495	199.495	绿
5660	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线#50-11河东马戈庄(南)#4TB	200	39.4289	39.4289	绿
5661	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线#50-11-01马戈庄东#1TB	400	78.3072	78.3072	绿
5662	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线#50-03后寨（北）机井通#4TB	200	109.33	109.33	绿
5663	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线#49-07后寨（村委）#1TB	200	18.2216	18.2216	绿
5664	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线#46后寨（东南）机井通#2TB	200	158.074	158.074	绿
5665	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线#36崔召东山#1TB	160	75.2113	75.2113	绿
5666	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线#34-02崔召中学#1TB	200	163.299	163.299	绿
5667	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线#28-06崔召#2TB	315	70.299	70.299	绿
5668	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线#26-01崔召#1TB	200	38.5258	38.5258	绿
5669	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线#22-08-2炉坊（西北）机井通#3TB	200	80.8041	80.8041	绿
5670	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线#06崔召中心街（东）#1TB	400	324.008	324.008	绿
5671	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮直线#04-03杆炉坊西#1TB	400	248.608	248.608	绿
5672	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮北线陡沟中4TB	400	57.9072	57.9072	绿
5673	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮北线卢家中#1TB	400	95.8804	95.8804	绿
5674	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮北线#55-47-01北杨中#2TB	200	97.4021	97.4021	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5675	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮北线#55-46北宋（东）2TB	200	160.041	160.041	绿
5676	青岛	平度	35kV崮山变电站35kV崮山变电站	东阁供电所	10kV崮北#55-47-01北杨（东）机井通#3TB	200	157.347	157.347	绿
5677	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖太甲线石庙综合#4TB	200	141.575	141.575	绿
5678	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖太甲线石庙3#3TB	400	230.701	230.701	绿
5679	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖太乙线同和李戈庄南6#6TB	400	0	0	红
5680	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖太乙线同和李戈庄85台区#4TB	630	76.7938	76.7938	绿
5681	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖太乙线同和李戈庄78台区#3TB	630	278.703	278.703	绿
5682	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖太乙线同和李戈庄50#5B	400	6.1237	6.1237	绿
5683	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖太乙线同和李戈庄160#1B	400	123.949	123.949	绿
5684	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖太乙线同和李戈庄#2TB	400	34.2041	34.2041	绿
5685	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖太乙线九联家属院1TB	200	139.746	139.746	绿
5686	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖太乙线中辛庄综合2TB	200	158.82	158.82	绿
5687	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖太乙线中辛庄#1B	200	98.6742	98.6742	绿
5688	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线郑家张村南#2TB	400	170.202	170.202	绿
5689	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线郑家张村北1TB	200	72.3175	72.3175	绿
5690	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线郑家张村东5TB	400	299.225	299.225	绿
5691	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线郑家张村4#4TB	400	298.68	298.68	绿
5692	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线郑家张村3#3TB	400	170.407	170.407	绿
5693	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线西外环公变1TB	315	277.278	277.278	绿
5694	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线梁家庄综合#2TB	400	230.707	230.707	绿
5695	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线梁家庄3#3TB	200	10.6639	10.6639	绿
5696	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线梁家庄#1B	400	217.903	217.903	绿
5697	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线杨家荆南3#3TB	400	55.0928	55.0928	绿
5698	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线杨家荆南#1TB	400	288.627	288.627	绿
5699	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线杨家荆北#2TB	400	208.835	208.835	绿
5700	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线李家楼综合#2TB	315	131.907	131.907	绿
5701	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线李家楼100#1TB	200	150.587	150.587	绿
5702	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线服务区充电站南#1TB	400	313.513	313.513	绿
5703	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线服务区充电站北#2TB	400	313.513	313.513	绿
5704	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线张家荆200#2TB	400	136.495	136.495	绿
5705	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线张家荆125#1B	125	77.1546	77.1546	绿
5706	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线崔家荆南#2TB	500	192.466	192.466	绿
5707	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线崔家荆北#2TB	400	264.68	264.68	绿
5708	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线孙家张村西3TB	200	43.5361	43.5361	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5709	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线孙家张村综合#1B	200	116.99	116.99	绿
5710	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线孙家张村#2TB	400	144.371	144.371	绿
5711	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线孙家庄综合#2TB	400	317.806	317.806	绿
5712	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线孙家庄#1TB	400	190.699	190.699	绿
5713	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线姚家荆戈庄村西#3TB	400	200.268	200.268	绿
5714	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线姚家荆戈庄南#1TB	400	319.581	319.581	绿
5715	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线姚家荆戈庄北#5TB	400	326.639	326.639	绿
5716	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线姚家荆戈庄东#4TB	400	316.767	316.767	绿
5717	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线姚家荆戈庄#2TB	400	299.866	299.866	绿
5718	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线同和泽河公变综合2TB	400	314.144	314.144	绿
5719	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线南庄北4#4TB	400	265.909	265.909	绿
5720	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线南庄5#5TB	200	71.5794	71.5794	绿
5721	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线南庄3#3TB	400	272.149	272.149	绿
5722	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线南庄2#2TB	400	154.34	154.34	绿
5723	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线南庄1#1B	400	304.784	304.784	绿
5724	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线刘家张村5#5TB	200	159.299	159.299	绿
5725	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖南乙线军屯#1TB	200	141.268	141.268	绿
5726	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖北甲线石庙2#2TB	200	90.2928	90.2928	绿
5727	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖北甲线石庙1#1TB	400	274.984	274.984	绿
5728	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖北甲线石家庄综合2TB	200	18.4536	18.4536	绿
5729	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖北甲线石家庄#1B	200	115.227	115.227	绿
5730	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖北甲线王赵村东#3TB	400	264.573	264.573	绿
5731	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖北甲线王赵村#1TB	315	148.163	148.163	绿
5732	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖北甲线王赵100#2TB	200	87.0948	87.0948	绿
5733	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖北甲线沟崖综合#1TB	400	174.672	174.672	绿
5734	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖北甲线沟崖村东#3TB	400	72.4495	72.4495	绿
5735	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖北甲线沟崖#2B	400	229.303	229.303	绿
5736	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖北甲线宋赵综合#2TB	400	170.573	170.573	绿
5737	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖北甲线宋赵村东#3TB	400	192.994	192.994	绿
5738	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖北甲线宋赵#1B	200	110.619	110.619	绿
5739	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖北甲线大赵综合#2B	200	91.0412	91.0412	绿
5740	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖北甲线大赵村3#3TB	400	196.285	196.285	绿
5741	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖北甲线大赵村#1TB	400	210.895	210.895	绿
5742	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖北甲线大赵4#4TB	400	189.802	189.802	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5743	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖何乙线汉缆公变1TB	200	156.701	156.701	绿
5744	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖何乙线刘家张村4#4TB	400	198.672	198.672	绿
5745	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖何乙线刘家张村3#3B	200	81.2577	81.2577	绿
5746	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖何乙线刘家张村2#2B	630	275.777	275.777	绿
5747	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖何乙线刘家张村1#1TB	200	157.728	157.728	绿
5748	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖东甲线上海花园西630	630	508.949	508.949	绿
5749	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖东甲线上海花园东630	630	516.247	516.247	绿
5750	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖东甲线上海花园4期2#2B	1000	802.705	802.705	绿
5751	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖东甲线上海花园4期1#1B	630	508.355	508.355	绿
5752	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖东甲线上海花园3期1	500	406.057	406.057	绿
5753	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖东甲线上海花园2期	500	402.392	402.392	绿
5754	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖东甲线上海花园2期3	500	416.454	416.454	绿
5755	青岛	平度	110kV沟崖变电站110kV沟崖变电站	同和供电所	10kV崖东甲线上海花园2期1	500	412.289	412.289	绿
5756	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	10kV崔北线西辛庄#3TB	400	35.4969	35.4969	绿
5757	青岛	平度	110kV大驾埠变电站110kV大驾埠变电	田庄供电所	10kV官南线#57-6吉戈庄#6TB	200	47.0433	47.0433	绿
5758	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	10kV天津南线_山前4TB	200	158.054	158.054	绿
5759	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	10kV天津北线_紫荆路公变1TB	400	336.722	336.722	绿
5760	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	10kV天津北线_五亩兰#2TB	400	217.903	217.903	绿
5761	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大直线#211-47-6北董家#2TB	200	69.9052	69.9052	绿
5762	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大直线#106-53梁家#2TB	200	142.73	142.73	绿
5763	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大直线#103-64-9-18胥家#3TB	200	8.3052	8.3052	绿
5764	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大直线#103-12河东#2TB	200	112.338	112.338	绿
5765	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大田线#92-5东大田东#3TB	400	120.592	120.592	绿
5766	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大田线#92-3东大田#2TB	400	18.8577	18.8577	绿
5767	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大田线#91东大田西#1TB	400	42.0165	42.0165	绿
5768	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大田线#82东大田#4TB	200	58.9526	58.9526	绿
5769	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大田线#59-55青山#1TB	200	19.7526	19.7526	绿
5770	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大田线#59-31青山3TB	400	55.3402	55.3402	绿
5771	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大田线#59-17青山2TB	400	56.8	56.8	绿
5772	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大田线#59-07沙窝#2TB	400	116.157	116.157	绿
5773	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大田线#59-01-1沙窝#1B	400	276.301	276.301	绿
5774	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大田线#40-26#金家沟1TB	400	175.235	175.235	绿
5775	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大田线#40-2-2金家沟#2TB	200	20.4124	20.4124	绿
5776	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大田线#238陈家东#2TB	200	36.701	36.701	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5777	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大田线#234-16陈家北#3TB	80	0	0	红
5778	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大田线#229西-06陈家西#1TB	400	146.392	146.392	绿
5779	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大田线#21-2彭家1TB	400	102.111	102.111	绿
5780	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大田线#183-5巴豆子#3TB	200	35.9093	35.9093	绿
5781	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大田线#177-2巴豆子南#1B	200	69.4103	69.4103	绿
5782	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大田线#161-9帮子#2TB	200	52.4701	52.4701	绿
5783	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大田线#161-5帮子#1TB	200	98.7856	98.7856	绿
5784	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大田线#139-3-2林家#1TB	400	195.734	195.734	绿
5785	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大田线#139-10林家#2TB	200	27.6948	27.6948	绿
5786	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大田线#124-3赵戈庄南#1B	400	165.287	165.287	绿
5787	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大田线#120-2赵戈庄#2TB	400	107.503	107.503	绿
5788	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大田线#12-5纸坊#1TB	200	43.833	43.833	绿
5789	青岛	平度	35kV大田变电站35kV大田变电站	旧店供电所	10kV大田线#12-12纸坊#2TB	200	16.7938	16.7938	绿
5790	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV大庄子线谭家#2TB	400	250.483	250.483	绿
5791	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV大庄子线谭家#1TB	400	198.01	198.01	绿
5792	青岛	平度	110kV灰埠变电站110kV灰埠变电站	新河供电所	10kV大庄子线大庄子#3TB	400	125.732	125.732	绿
5793	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤西线邹家#2TB	200	30.8866	30.8866	绿
5794	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤西线潘家洼#5TB	400	198.981	198.981	绿
5795	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤西线潘家洼#4TB	400	212.293	212.293	绿
5796	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤西线潘家洼#2TB	400	195.437	195.437	绿
5797	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤西线泮家洼#1TB	400	178.82	178.82	绿
5798	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤西线曲家#3TB	400	267.196	267.196	绿
5799	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤西线吕家集南#1B	400	51.2825	51.2825	绿
5800	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤西线吕家集北#2TB	400	121.823	121.823	绿
5801	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤西线吕家集#4TB	400	73.2268	73.2268	绿
5802	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤西线八甲#2TB	400	155.959	155.959	绿
5803	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤西线东潘家#2TB	400	253.823	253.823	绿
5804	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤西线东潘家#1TB	200	49.5361	49.5361	绿
5805	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤西线#73-15-2吕家集#6TB	400	142.384	142.384	绿
5806	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤西线#68-07-03吕家集北#3TB	400	210.208	210.208	绿
5807	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤西线#45-1焦家庄子新#1TB	630	285.99	285.99	绿
5808	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤西线#34-北8+-6曲家#2TB	200	132.021	132.021	绿
5809	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤西线#34-3邹家#1B	200	47.7794	47.7794	绿
5810	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤西线#24-5潘家洼#3TB	400	61.6247	61.6247	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5811	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤西线#14-5三堤西#3TB	200	125.773	125.773	绿
5812	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤西线#129-5-10吕家集#5TB	400	201.923	201.923	绿
5813	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤西线#08-08八甲#1TB	200	42.5835	42.5835	绿
5814	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤直线宅科#2TB	200	108.701	108.701	绿
5815	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤直线后炉#2TB	200	77.2103	77.2103	绿
5816	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤直线三堤西#2TB	200	145.4	145.4	绿
5817	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤直线三堤东#3TB	200	132.447	132.447	绿
5818	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤直线#9-2前炉2TB	400	83.5835	83.5835	绿
5819	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤直线#34-6胡家#1TB	200	74.0062	74.0062	绿
5820	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤直线#34-3胡家#3TB	400	271.938	271.938	绿
5821	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤直线#32-7中炉2TB	200	159.753	159.753	绿
5822	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤直线#30前炉1（机井通)新#2TB	200	156.812	156.812	绿
5823	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤直线#30-4后炉#1TB（合同能源）1	400	243.196	243.196	绿
5824	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤直线#30-2前炉#1TB	400	167.392	167.392	绿
5825	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤直线#3-3三堤西#1B	200	126.701	126.701	绿
5826	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤直线#23宅科#1TB	400	314.427	314.427	绿
5827	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤直线#23-南09-5-10三堤东#4TB	400	199.82	199.82	绿
5828	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤直线#23-9-5三堤东#1TB	200	80.3773	80.3773	绿
5829	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤直线#20-31-7-6后炉#3TB	400	129.505	129.505	绿
5830	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤直线#17三堤东新#2TB	400	247.984	247.984	绿
5831	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤直线#17-11胡家2TB	400	197.225	197.225	绿
5832	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤直线#10-11三堤西#4TB	400	281.485	281.485	绿
5833	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤直线#03玫瑰苑1TB	400	313.402	313.402	绿
5834	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤直线#03玫瑰苑#02	400	313.402	313.402	绿
5835	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤直线#+32中炉#1TB	200	157.641	157.641	绿
5836	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤工线三堤政府#2TB	630	478.392	478.392	绿
5837	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤北线顾家#5TB	400	270.165	270.165	绿
5838	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤北线顾家#2TB	400	279.892	279.892	绿
5839	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤北线沙刘#2TB	400	78.6784	78.6784	绿
5840	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤北线城子西#2TB	200	103.536	103.536	绿
5841	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤北线城子西#1TB	200	34.867	34.867	绿
5842	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤北线城子南#2TB	400	238.153	238.153	绿
5843	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤北线城子北#2TB	400	304.489	304.489	绿
5844	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤北线城子东#2TB	200	42.5732	42.5732	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5845	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤北线卢家#2TB	200	41.4948	41.4948	绿
5846	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤北线前潘#1TB	400	135.835	135.835	绿
5847	青岛	平度	35kV三堤变电站35kV三堤变电站	新河供电所	10kV堤北线_堤北#104-7-3前潘#6TB	400	280.73	280.73	绿
5848	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV圣达线电站路公变1TB	100	82.3876	82.3876	绿
5849	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV圣达线同康居医养康社区2B	800	633.093	633.093	绿
5850	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV圣达线同康居医养康社区1B	800	629.711	629.711	绿
5851	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	10kV围湾甲线_寨子东3TB	200	95.5753	95.5753	绿
5852	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	10kV围湾甲线_北窝洛子东北#4TB	200	121.212	121.212	绿
5853	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV同康甲线秀月佳园南2XB	500	400.351	400.351	绿
5854	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV同康甲线秀月佳园北1XB	500	399.918	399.918	绿
5855	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV同康甲线派出所公变1TB	400	324.052	324.052	绿
5856	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV同康甲线李家站西#1TB	200	166.097	166.097	绿
5857	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV同康甲线李家站2TB	400	286.016	286.016	绿
5858	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV同康甲线同乐苑2B	200	163.67	163.67	绿
5859	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV同康甲线同乐苑1B	200	165.79	165.79	绿
5860	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV同康甲线十里堡综合2TB	200	159.72	159.72	绿
5861	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV同康乙线秀水花园小区	160	126.012	126.012	绿
5862	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV同康乙线朝阳小区西3#3XB	500	426.441	426.441	绿
5863	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV同康乙线朝阳小区西1#1XB	800	648.546	648.546	绿
5864	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV同康乙线朝阳小区东4#4XB	800	649.845	649.845	绿
5865	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV同康乙线教堂公变#1TB	400	328.546	328.546	绿
5866	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV同康乙线同和北公变1TB	400	334.66	334.66	绿
5867	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV同康乙线同和东公变#1TB	400	350.933	350.933	绿
5868	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV同康乙线北公变2TB	400	339.845	339.845	绿
5869	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV同康乙线代家庄综合#2TB	200	163.555	163.555	绿
5870	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV同康乙线代家庄1TB	400	326.219	326.219	绿
5871	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV同康乙线东小区公变1TB	630	520.438	520.438	绿
5872	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV同北线#7杆御景嘉园2B	500	419.155	419.155	绿
5873	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV同北线#7杆御景嘉园1B	500	425.485	425.485	绿
5874	青岛	平度	110kV三合山变电站110kV三合山变电	田庄供电所	10kV合田甲线幸福庄5TB	200	0	0	红
5875	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	10kV古西线沙岭#4TB	400	313.625	313.625	绿
5876	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	10kV古西线前湾上西#3TB	400	298.402	298.402	绿
5877	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	10kV古西线东湾上#3TB	400	216.202	216.202	绿
5878	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	10kV古水线后李道南#6TB	400	197.402	197.402	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5879	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	10kV古水线后李道#1TB	400	220.179	220.179	绿
5880	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	10kV古南线前朱毛南#4TB	400	300.598	300.598	绿
5881	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	10kV古北线山上#6TB	400	313.402	313.402	绿
5882	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	10kV古北线刘家集木南#3TB	400	231.402	231.402	绿
5883	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	10kV古北线五里5TB	200	156.817	156.817	绿
5884	青岛	平度	110kV徐家庄变电站110kV徐家庄变电	南村供电所	10kV友谊甲#27-3南村李家庄村#5TB	400	131.052	131.052	绿
5885	青岛	平度	35kV苏州路变电站35kV苏州路变电站	城区供电中心	10kV南郊线线#46-8-1御园新城#2B	1000	836.67	836.67	绿
5886	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV华北线黄土岭综合#2TB	200	23.2227	23.2227	绿
5887	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV华北线黄土岭#1B	400	206.598	206.598	绿
5888	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV华北线西邢家综合2TB	200	0	0	红
5889	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV华北线西邢家#1B	400	172.68	172.68	绿
5890	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV华北线耿家集村中#3TB	200	30.0021	30.0021	绿
5891	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV华北线耿家集200#2TB	400	198.48	198.48	绿
5892	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV华北线耿家集1B	400	206.103	206.103	绿
5893	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV华北线王家疃综合#2TB	630	229.577	229.577	绿
5894	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV华北线王家疃#1B	200	29.8722	29.8722	绿
5895	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV华北线李家埠子200#2TB	200	45.3608	45.3608	绿
5896	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV华北线李家埠子#1B	200	26.9959	26.9959	绿
5897	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV华北线寨里屯综合#2TB	200	32.4021	32.4021	绿
5898	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV华北线寨里屯1B	200	43.3299	43.3299	绿
5899	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV华北线孙家疃综合3TB	200	20.0577	20.0577	绿
5900	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV华北线孙家疃200#2TB	400	250.303	250.303	绿
5901	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV华北线孙家疃1TB	400	199.763	199.763	绿
5902	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV华北线任家屯1B	200	53.0515	53.0515	绿
5903	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV华北线付家疃村东3TB	200	126.474	126.474	绿
5904	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV华北线付家疃北2TB	100	27.8608	27.8608	绿
5905	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV华北线付家疃1B	400	186.959	186.959	绿
5906	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV华北线五甲#1B	200	55.8041	55.8041	绿
5907	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV华北线东邢家1B	200	78.301	78.301	绿
5908	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV华北线东史家综合#2TB	200	11.4948	11.4948	绿
5909	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV华北线东史家1B	200	12.6268	12.6268	绿
5910	青岛	平度	35kV华里变电站35kV华里变电站	同和供电所	10kV华北线三甲#1B	400	102.309	102.309	绿
5911	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV凤台甲线李官庄综合2B	200	156.747	156.747	绿
5912	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV凤台甲线中央美地天麓2XB	1000	800.175	800.175	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5913	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV凤台甲线中央美地天麓1XB	1000	808.495	808.495	绿
5914	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV凤台甲线中央美地天奕2B	1600	1291	1291	绿
5915	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV凤台甲线中央美地天奕1B	800	677.835	677.835	绿
5916	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV凤台乙线黄家道口#1B	400	309.468	309.468	绿
5917	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV凤台乙线#38兰前1TB	80	63.1907	63.1907	绿
5918	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV凤台乙线#35-1黄家道口综合2TB	200	81.7072	81.7072	绿
5919	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV凤台乙线#28-1咸阳路公变1TB	200	156.751	156.751	绿
5920	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV凤台乙线#1彩虹苑二XB	500	418.59	418.59	绿
5921	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV凤台乙线#1彩虹苑三XB	500	424.412	424.412	绿
5922	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV凤台乙线#1彩虹苑一XB	500	413.757	413.757	绿
5923	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV凤台乙线#17-15颐景园2#2B	1000	807.041	807.041	绿
5924	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV凤台乙线#17-15颐景园1#1B	1000	812.639	812.639	绿
5925	青岛	平度	110kV同和变电站110kV同和变电站	同和供电所	10kV凤台乙线#17-10世纪大道公变1B	250	196.957	196.957	绿
5926	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	10kV冷北线#50-03冷戈庄南庄#2TB	400	110.796	110.796	绿
5927	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	10kV冷北线#48-11-5前头村东北#6TB	400	41.1381	41.1381	绿
5928	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	10kV冷东线#071-10-南13冷戈庄南#1TB	630	486.847	486.847	绿
5929	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	10kV冷东线#071-07-11冷戈庄北#4TB	400	109.953	109.953	绿
5930	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	10kV冷东线#067-49赵戈庄村北#2TB	400	74.0392	74.0392	绿
5931	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	10kV冷东线#067-39赵戈庄南#1TB	400	160.263	160.263	绿
5932	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	10kV冷东线#067-18-07冷东庄#1TB	400	80.4412	80.4412	绿
5933	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	10kV冷东线#067-18-06-09冷东庄南#3TB	400	255.208	255.208	绿
5934	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	10kV冷东线#067-07-07朱诸路公变北#2TB	400	305.518	305.518	绿
5935	青岛	平度	35kV仁兆变电站35kV仁兆变电站	仁兆供电所	10kV冷东线#067-07-02朱诸路公变南#1TB	400	319.767	319.767	绿
5936	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	10kV人民中线_物资公变#1TB	400	340.8	340.8	绿
5937	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	10kV人民中线_农业局公变#1TB	400	336.602	336.602	绿
5938	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	10kV人民中线_党校公变#1TB	400	332.083	332.083	绿
5939	青岛	平度	35kV天津路变电站35kV天津路变电站	东阁供电所	10kV人民中线_丛林公变#1TB	400	345.847	345.847	绿
5940	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	10kV亭南线#32杆董家	400	152.417	152.417	绿
5941	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	10kV云直线#院后#2TB柱上变压器	400	220.012	220.012	绿
5942	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	10kV云直线#西柳3TB	400	25.1299	25.1299	绿
5943	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	10kV云直线#西柳#4TB	400	196.68	196.68	绿
5944	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	10kV云直线#小河子东庄#3TB	200	119.423	119.423	绿
5945	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	10kV云直线#云山供电所#1TB	400	305.584	305.584	绿
5946	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	10kV云直线#东柳2TB	400	243.289	243.289	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5947	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	10kV云南线#黄洼2TB	400	227.441	227.441	绿
5948	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	10kV云北线#峰山卜#2TB	400	167.361	167.361	绿
5949	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	10kV云北线#峰山卜#1TB	400	145.402	145.402	绿
5950	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	10kV云北线#111-01丁家庄#2TB	400	180.511	180.511	绿
5951	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	10kV云东线丈岭#7TB	400	255.146	255.146	绿
5952	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	10kV云东线#张家湾#3TB	200	95.3814	95.3814	绿
5953	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	10kV云东线#宋格庄#5TB	400	226.309	226.309	绿
5954	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	10kV云东线#宋格庄#4TB	400	278.045	278.045	绿
5955	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	10kV云东线#北宋#2TB	200	58.7546	58.7546	绿
5956	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	10kV云东线#刘河甲#5TB	400	319.167	319.167	绿
5957	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	10kV云东线#刘河甲#4TB	400	232.94	232.94	绿
5958	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	10kV云东线#八里庄#3TB	200	118.252	118.252	绿
5959	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	10kV云东线#丈岭#8TB	200	144.742	144.742	绿
5960	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	10kV中南甲线#14-#03杆中庄公变	400	160.371	160.371	绿
5961	青岛	平度	110kV城东变电站110kV城东变电站	城区供电中心	10kV东水线#40-10-10东郝4TB	400	309.258	309.258	绿
5962	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	10kV08洪北线大王桥1TB	200	74.6402	74.6402	绿
5963	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	10kV03云东线丈岭6TB	400	258.177	258.177	绿
5964	青岛	平度	35kV新河变电站35kV新河变电站	新河供电所	10kV01朱明线#64-13-3-2房家村#2TB	400	134.268	134.268	绿
5965	青岛	平度	35kV万家变电站35kV万家变电站	蓼兰供电所	10kV#148-6-2万西线夏家东	400	239.612	239.612	绿
5966	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	07洪南线#81-04马项庄二	200	52.033	52.033	绿
5967	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	07洪南线#084-07代家庄2TB	200	48.6082	48.6082	绿
5968	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	07洪南线#012-58-08河北东#2TB	400	169.497	169.497	绿
5969	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	06医院甲线中杰花园二台区#2B	630	547.299	547.299	绿
5970	青岛	平度	35kV郑州路变电站35kV郑州路变电站	李园供电所	06医院甲线中杰花园一台区#1B	800	718.711	718.711	绿
5971	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	06云直线#114北柳圈村2TB	400	62.5155	62.5155	绿
5972	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	06云直线#110北柳中#1TB	400	132.858	132.858	绿
5973	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	06云直线#071-10东柳#1TB	200	18.6289	18.6289	绿
5974	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	06云直线#041-04院西西#1B	400	229.912	229.912	绿
5975	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	06云直#020郭家寨东#1TB	400	89.3485	89.3485	绿
5976	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	05福安线#33-3杆郭家疃小区#4XB	500	391.753	391.753	绿
5977	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	05福安线#33-3杆郭家疃小区#3XB	500	420.144	420.144	绿
5978	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	05福安线#32-3杆郭家疃小区#2XB	500	400.392	400.392	绿
5979	青岛	平度	110kV围山变电站110kV围山变电站	东阁供电所	05福安线#32-3杆郭家疃小区#1XB	500	400.392	400.392	绿
5980	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	05洪西线#037-33-12新官庄西#1B	200	137.269	137.269	绿

序号	所属市	所属县	所属变电站	所属班所	配变名称	额定容量	可开放并网容量	剩余可接入容量	预警等级
5981	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	05崔西线#12杆李家庄村南TB	200	28.1897	28.1897	绿
5982	青岛	平度	110kV洪山变电站110kV洪山变电站	云山供电所	05公变3	200	160.134	160.134	绿
5983	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	04石西#78-05-007郝家营#2TB	200	7.4536	7.4536	绿
5984	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	04崔北线#35-#27杆董家大庄村南#2TB	200	11.6124	11.6124	绿
5985	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	04崔北线#101-#5杆陈家小庄村南#2TB	200	68.4371	68.4371	绿
5986	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	04云直#012-03云山06公变#1TB	400	349.134	349.134	绿
5987	青岛	平度	35kV石泉变电站35kV石泉变电站	田庄供电所	03石北线#18-9官庄北#3TB	200	58.499	58.499	绿
5988	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	02亭南线#59—2杆南赵家村西TB	400	172.074	172.074	绿
5989	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	01云南线#001-33-03太平庄北#1TB	200	27.4124	27.4124	绿
5990	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	#83杆昌许屯村4TB	400	75.0227	75.0227	绿
5991	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	#65杆小牟家2TB	400	144.672	144.672	绿
5992	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	#65-52姜戈庄东#6TB	400	153.629	153.629	绿
5993	青岛	平度	35kV张戈庄变电站35kV张戈庄变电站	白沙河供电所	#62-后滕家315	315	255.845	255.845	绿
5994	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	#46祥瑞家园#1TB	400	320.902	320.902	绿
5995	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	#35-2-4杆高家庙子村2TB	400	186.821	186.821	绿
5996	青岛	平度	35kV中庄变电站35kV中庄变电站	崔家集供电所	#33-05杆西中庄6TB	400	182.726	182.726	绿
5997	青岛	平度	35kV崔家集变电站35kV崔家集变电站	崔家集供电所	#2杆翟家庄1TB	400	257.295	257.295	绿
5998	青岛	平度	35kV亭口变电站35kV亭口变电站	崔家集供电所	#27-6塔西坡村9TB	400	57.1588	57.1588	绿
5999	青岛	平度	35kV古岘变电站35kV古岘变电站	古岘供电所	#25-07-05七里西#4TB	400	298.384	298.384	绿
6000	青岛	平度	35kV云山变电站35kV云山变电站	云山供电所	#15-23辛庄4TB	400	225.443	225.443	绿