

建设工程竣工验收报告

[备-2]

工程名称: 青岛市公共卫生应急备用医院

设计单位: 威海市建筑设计院有限公司

施工单位: 威海建设集团股份有限公司

中青建安建设集团有限公司

监理单位: 青岛建设监理研究有限公司

青岛建通浩源集团有限公司

建设单位: 青岛市妇女儿童医院



目 录

- 一、工程概况
- 二、施工许可证号、施工图设计文件审查意见
- 三、建设单位执行基本建设程序情况
- 四、地基与基础、主体结构工程质量检查、结构抽检及评定情况
- 五、屋面工程质量检查及评定情况
- 六、设备安装工程及使用功能质量检查情况
- 七、施工企业自评、监理核查质量情况
- 八、工程竣工验收组织形式、程序、内容等情况
- 九、验收组对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价
- 十、工程竣工验收意见
- 十一、其他有关需要注明的情况



建设工程竣工验收报告

一、工程概况

本工程为青岛市公共卫生应急备用医院，钢结构，建筑面积43103.38 m²。

建筑电气工程采用聚氯乙烯电线，给水工程采用PP-R管，排水工程采用UPVC排水管材。

二、施工许可证号、施工图设计文件审查意见

施工许可证号：370214202102050101

规划许可证号：建字第370201202119009号

经审查，该工程设计文件无违反国家工程建设标准强制性条文，建筑基础和结构体系安全。

三、建设单位执行基本建设程序情况

- 1、按基本建设程序报建。
- 2、设计、监理、施工单位全部按要求进行招标。
- 3、执行各项强制性规范标准。

四、地基与基础、主体结构工程质量检查、结构抽检及评定情况

地基承载力符合设计要求，垫层为C15砼、保护层为C20细石砼，筏板基础C35砼，基础柱、剪力墙为C35砼，其强度均符合强度检验评定标准要求；

主体为钢结构，原材料检测合格，焊缝探伤合格，抗滑移系数检测合格，现浇面采用C30砼，楼梯采用预制楼梯。

砼强度符合强度检验评定标准要求，进行回弹检测，检测结果均符合强度检验评定标准。

防雷检测报告编号：信达（鲁）雷检字【2021】003号--信达（鲁）雷检字【2021】009号，符合现行国家防雷规范标准要求。



五、屋面工程质量检查及评定情况

屋面工程施工所用工程材料均符合设计及规范要求；施工过程中严格遵守各种操作规程及施工规范，保质保量完成。

屋面竣工后，经多次雨后检查均不渗漏；屋面做蓄水试验，不渗不漏，评定为合格等级。

六、设备安装工程及使用功能质量检查情况

电气安装器具其高度、位置均符合设计要求，绝缘电阻测试、通电试验、避雷测试、电器试运行、管内线路等符合使用功能质量检查标准。

七、施工企业自评、监理核查质量情况

该工程质量保证资料基本齐全，无使用功能通病，工程质量符合设计及国家质量验收标准规定，评定为合格等级。

经监理单位核查，以上情况属实，核实为合格。

八、工程竣工验收组织形式、程序、内容等情况

工程竣工验收由建设单位组织，相关单位配合验收。

由竣工验收主办人通知各相关单位，对工程进行竣工验收，由青岛市城阳区建筑工程质量监督站监督验收，各项指标均达到设计要求及施工规范规定后，在工程会签表上签字认可。

九、验收组对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价

对工程勘察、设计、施工、监理等方面的工作给予了肯定，各单位均按照本专业的标准及规范作业，为工程能够圆满的交付使用作出了贡献。



十、工程竣工验收意见



同意验收

十一、其他有关需要注明的情况

竣工验收主办人（签章）：



竣工验收组成员（签章）：



建设单位（项目负责人）（签章）：



附件 8

房屋建筑工程竣工验收备案表







城阳区住房和城乡建设局
青建竣备字第 7573 号

建设单位名称	青岛市妇女儿童医院		
工程名称	青岛市公共卫生应急备用医院		
工程地址	青岛轨道交通示范产业区 春阳路以北、锦盛一路以东	建筑面积 (m ²)	43103.38
工程造价	80000 万元	结构类型	钢结构
工程性质	新建	质量监督 登记编号	
施工图审查 合格书编号	(2021) 第 1013 号	施工许可证 编号	37021420210205010
开工日期	2020 年 10 月 23 日	竣工验收日期	2021 年 3 月 4 日
勘察单位名称	青岛市勘察测绘研究院	资质等级	综合类甲 级
设计单位名称	威海市建筑设计院有限公司	资质等级	建筑行业 甲类
施工单位名称	威海建设集团股份有限公司	资质等级	施工总承 包特级
施工单位名称	中青建安建设集团有限公司	资质等级	施工总承 包特级
监理单位名称	青岛建设监理研究有限责任公司	资质等级	工程监理 综合资质
监理单位名称	青岛建通浩源集团有限公司	资质等级	工程监理 甲级资质
工程质量监督 机构名称	城阳区建筑工程质量服务中心		

125



扫描全能王 创建

<p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</p> <p>姓名: 汪名焱</p> <p>注册号: 3702761-AY</p> <p>有效期: 至2023年12月31日</p>	<p>现场地质与勘察报告相符,地基承载力符合设计要求。</p> <p>项目负责人:  (公章)</p> <p>年 月 日</p>
<p>设计单位意见</p>	<p>中华人民共和国一级注册建筑师</p> <p>姓名: 郑显利</p> <p>注册号: 3701539-001</p> <p>有效期: 至2023年6月</p> <p>工程符合设计文件要求,同意验收。</p> <p>项目负责人:  (公章)</p> <p>年 月 日</p>
<p>施工单位意见</p>	<p>工程质量符合设计文件要求及规范标准规定,评定为合格等级。</p> <p>项目经理:  (公章)</p> <p>年 月 日</p>
<p>监理单位意见</p>	<p>工程质量经验收评定为合格等级。</p> <p>总监理工程师:  (公章)</p> <p>年 月 日</p>
<p>建设单位意见</p>	<p>工程质量符合设计文件要求及规范标准规定,工程质量经验收评定为合格等级。</p> <p>项目负责人:  (公章)</p> <p>年 月 日</p>
<p>备案意见</p>	<p>该工程竣工验收备案文件已于2021年3月17日收讫,文件齐全。</p> <p>经办人签字:  (公章)</p> <p>2021年3月17日</p>

备注: 本表一式两份, A4 纸正反面打印。

